

ICS 53.040
C 01
备案号:46956—2014



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 11036—2013

药品物流设施与设备技术要求

The requirements of pharmaceutical logistics facilities
and equipment technologies

2013-12-04 发布

2014-06-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 技术要求	4
5 检验规则.....	12
参考文献	14

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：中国医药商业协会、国药控股股份有限公司、上海医药分销控股有限公司、广州医药有限公司、华东医药股份有限公司、浙江英特药业有限责任公司。

药品物流设施与设备技术要求

1 范围

本标准规定了药品物流设施与设备的术语和定义、技术要求、检验规则等。
本标准适用于药品批发企业和药品零售连锁企业的现代医药物流中心。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2934—2007 联运通用平托盘 主要尺寸及公差
GB/T 4995 联运通用平托盘 性能要求
GB/T 17981—2007 空气调节系统经济运行
GB/T 18354—2006 物流术语
GB 50011—2010 建筑抗震设计规范
GB 50072—2010 冷库设计规范
QC/T 449—2010 保温车、冷藏车技术条件及试验方法
CECS 23:1990 钢货架结构设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

药品物流设施 logistics facilities

提供药品装卸、入库质检、存储、拣选及分包装、包装复核、出库集货等活动的场所。

3.2

高架库仓库 high-rise warehouse

以自动化或机械作业来进行货物入库、储存、出库等物流作业的单层场所或建筑。仓库货架高度在7 m或以上。

3.3

平库仓库 single storey warehouse

以自动化或机械作业来进行货物入库、储存、出库等物流作业的单层场所或建筑。仓库建筑高度在7 m以下。

3.4

楼库仓库 multistory warehouse

以自动化或机械作业来进行货物入库、储存、出库等物流作业的多层建筑。

3.5

冷库 cold storage

利用降温设备创造适宜的湿度和低温条件的物流设施,该物流设施的温湿度范围应满足《药品经营质量管理规范》中关于冷库温湿度设定的相关要求,由库房、制冷系统等组成。