

## 消防员考试：消防监控上岗证找答案

1、单选 半地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高（ ），且不超过（ ）者。

- A、1/5，1/4
- B、1/4，1/3
- C、1/3，1/2
- D、1/2，2/3

**正确答案：**（江南博哥）C

2、单选 各类火灾现场起火点数量，（ ）。

- A. 只有一个。
- B. 特殊火灾可能有 2 个以上。

**正确答案：**B

3、单选 公安消防机构至少应（ ）对宾馆、饭店实施一次消防监督检查。

- A、每 15 天
- B、每个月
- C、每季度
- D、每年

**正确答案：**C

4、问答题 监控值班员接到电梯求救报警后，该如何处理？（10 分）

**正确答案：**监控中心值班员接到电梯报警后，打开监控画面，确认电梯编

**参考解析：**试题答案监控中心值班员接到电梯报警后，打开监控画面，确认电梯编号并通知保安主管和工程部，立即拿起对讲电话与电梯内人员沟通，并安抚客人不要惊慌和害怕，待人员解救出来后关注电梯修复正常运行情况，及时向当值主管汇报，并在当日值班日志中详细记录，并询问工程部电梯故障原因。

5、单选 甲、乙类物品运输车的车库与民用建筑之间的防火间距不应小于（ ）米，与重要公共建筑之间的防火间距不应小于（ ）米。

- A、10，25
- B、25，50
- C、15，20
- D、25，25

**正确答案：**B

6、单选 根据国家国务院发布的《化学危险物品管理条例》的规定，下列属于化学危险物品的有（ ）。

- A、放射性物品
- B、剧毒物品
- C、毒害品
- D、民用爆炸物品

**正确答案：C**

7、单选 火灾现场撮的痕迹物证若需进行技术鉴定的，应当送交（）进行。

- A. 公安消防机构或者有关技术部门。
- B. 公安消防机构技术鉴定部门或者其委托的专业技术部门。

**正确答案：B**

8、单选 自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于 KG/CM<sup>2</sup>，管网内的工作压力不应大于（）KG/CM<sup>2</sup>。

- A、1，12
- B、0.5，10
- C、0.5，12
- D、0.5，10

**正确答案：C**

9、判断题 四种灭火方法：冷却法、隔离法、窒息法、抑制法。

**正确答案：对**

10、多选 为了防止建筑发生火灾时通过玻璃幕墙造成大面积蔓延，在设置玻璃幕墙时应符合下列规定（）。

- A、设有窗间墙，窗槛墙（窗下墙）的下班幕墙，其墙体的填充材料应采用岩棉、矿棉、下班棉、硅酸铝棉等不燃烧材料
- B、设有窗间墙、窗槛墙（窗下墙）的玻璃幕墙，当其外墙采用耐火极限不低于 1.00H 的不燃烧体时，其墙内填充材料可采用难燃烧材料
- C、无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于 1.0H，高度不低于 0.8M 的不燃烧实体裙墙
- D、下班幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，应采用不燃烧材料严密填实
- E、设有下班幕墙的建筑其耐火等级不得得低于三级

**正确答案：A, B, C, D**

11、单选 二级耐火等级多层民用建筑的楼板，其耐火极限应为（）小时。

- A、0.5
- B、0.7
- C、1.0
- D、1.5

**正确答案：C**

12、判断题 商场内每日营业结束后应进行检查巡视。

**正确答案：对**

13、多选 公安消防机构发出下列（）等“通知书”后，期限界满时，应当复查。

- A、《责令当场改正通知书》
- B、《责令停止举办通知书》
- C、《责令限期改正通知书》

D、《重大火灾隐患限期整改通知书》

**正确答案：**C, D

14、判断题 消防监督检查行为属于行政机关的具体行政行为，公民、法人和其它组织如果不服，可以依法要求上一级公安消防机构或者主管公安机关进行复议。

**正确答案：**对

15、填空题 “一畅”是指：（）；“两会”是指（）。

**正确答案：**保持消防通道畅通和安全出中畅通。会扑救初起火灾和会自救逃生。

**参考解析：**试题答案保持消防通道畅通和安全出中畅通。会扑救初起火灾和会自救逃生。

16、单选 《中华人民共和国消防法》于（）实施。

- A、1998年9月1日
- B、1998年1月1日
- C、1998年10月1日
- D、1999年1月1日

**正确答案：**A

17、多选 实施行政处罚的管辖主要有以下三种（）

- A. 地域管辖；
- B. 分级管辖；
- C. 指定管辖；
- D. 移送管辖。

**正确答案：**A, C, D

18、单选 下列物质中，属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有（）

- A、液氨
- B、空气
- C、氮气
- D、汽油

**正确答案：**A

19、单选 在平时，消防控制室全天候地监测各种（）的工作状态，保持系统的正常运行。

- A. 防盗设备
- B. 通信设备
- C. 消防设备
- D. 电脑设备

**正确答案：**C

20、单选 排土场必须分期进行（）。如排土场有可能发生滑坡和泥石流等灾害的，必须进行稳定处理。

- A. 渣土堆放
- B. 表面封闭
- C. 覆土植被
- D. 安全防护

**正确答案：**C

21、判断题 最佳灭火时刻为 5—7 分钟。

**正确答案：**对

22、单选 火灾现场勘查应遵循（）

- A. “4431” 勘查程序。
- B. 先调查询问，后勘查的程序。

**正确答案：**A

23、单选 疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面（）M，以下的墙面上，走道疏散指示灯的间距不应大于（）M。

- A、1. 5, 20
- B、1. 2, 20
- C、1. 0, 20
- D、1. 0, 1
- E、1. 0, 25

**正确答案：**C

24、多选 集贸市场的法定代表人或者行政负责人为该市场的防火责任人，其主要职责是（）。

- A、与参与市场经营活动的单位和个人签订《防火安全责任书》
- B、组织开展消防安全教育
- C、组织防火人员开展消防检查
- D、负责市场内灭火器具等消防器材的配置
- E、组织扑救初期火灾和人员疏散，保护火灾现场

**正确答案：**A, B, C, D, E

25、单选 行政处罚的时效规定（）。

- A. 违法行为在二年内未被发现的，不再给予处罚。
- B. 违法行为在三年内未被发现的，不再给予处罚。

**正确答案：**A

26、判断题 化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，可以在同一库房内储存。

**正确答案：**错

27、单选 行政赔偿是由（）承担的赔偿责任。

- A、行政机关
- B、行政机关工作人员
- C、国家

D、国务院

**正确答案：**C

28、填空题 监控值班员重点监控的区域有（）、（）、（）、（）、（）。

**正确答案：**收银点、仓库、大堂区域、酒店各出入口、客房区域

**参考解析：**试题答案收银点、仓库、大堂区域、酒店各出入口、客房区域

29、判断题 氧指数大于 22 的材料，属易燃材料。

**正确答案：**错

30、单选 公共娱乐场所观众厅的太平门应采用（）

A、卷帘门

B、转门

C、侧拉门

D、推闩式外开门

**正确答案：**D

31、多选 《责令限期改正通知书》一般以当面送达为主，具体可有（）等形式。

A、由消防监督检查人员直接送达被检查单位。

B、通知被检查单位派人到公安消防机构取回。

C、以邮寄的方式送达。

D、委托顺路人送达

**正确答案：**A, B, C

32、单选 爆炸下限小于 10%的气体属（）类气体。

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

**正确答案：**A

33、单选 要搞好火灾事故的调查工作，除调查询问、现场勘查外，还可采用（）。

A. 照相，录像、绘图。

B. 技术鉴定。

**正确答案：**B

34、多选 认定火灾原因的方法有（）

A. 直接认定法

B. 间接认定法

**正确答案：**A, B

35、单选 在易燃易爆化学物品中，低闪点易燃液体是指闭杯试验闪点低于（）度的液体。

A、-18

- B、0
- C、18
- D、23

**正确答案：**A

36、多选 行政机关作出处罚决定必须符合以下条件（）

- A. 被处罚的行为是法律、法规、规章规定应当给予处罚的行为；
- B. 当事人实施了违反行政管理的法律、法规
- C. 规章并造成了一定的社会危害后果的行为；
- D. 当事人具有行政责任能力；
- E. 当事人实施的行政违法行为未超过追责时效。

**正确答案：**A, B, C, D, E

37、多选 火灾事故调查的基本原则是（）

- A. 依靠人民群众；
- B. 实事求是
- C. 遵纪守法；
- D. 及时、全面
- E. 以事实为根据，以法律为准绳。

**正确答案：**A, B, C, D

38、判断题 商场内设置的防火卷帘门应能自动启动和手动启动，防火卷帘下部不能摆设柜台、堆放货物。

**正确答案：**对

39、问答题 请简述火灾现场的防烟方法。（10分）

**正确答案：**1、戴防烟面具。

2、低于30公分以下爬行。

**参考解析：**试题答案1、戴防烟面具。2、低于30公分以下爬行。3、用湿毛巾捂住口鼻。4、减少讲话。5、在房间内被困时，用湿布草堵住门窗和通风口。

40、多选 根据公安部18号令《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》的规定，下列（）是以燃烧爆炸为主要特征的易燃易爆化学物品。

- A、爆炸品
- B、易燃固体
- C、有机过氧化物
- D、自燃品
- E、放射品

**正确答案：**B, C, D

41、多选 当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时，应集中瓶装液化石油气间，并应符合下列规定：（）。

- A、液化石油气总储量不超过1.00M<sup>3</sup>的瓶装液化石油气间，可与裙房贴邻建造

- B、总储量超过 1.00M<sup>3</sup>，而不超过 3.00M<sup>3</sup> 的瓶装液化石油气间，应独立建造，且与高层建筑和裙房的防火间距不应小于 10M
- C、在总进气管道，总出气管道上应设有紧急事故自动切断阀
- D、应设有可燃气体浓度报警装置
- E、电气设计应按国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定执行

**正确答案：**A, B, C, D, E

42、多选 下列（）等场所，属于公共娱乐场所。

- A、影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所。
- B、舞厅、卡拉 OK 厅等歌舞娱乐场所
- C、具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所
- D、游艺、游乐场所和其它公共娱乐场所
- E、保龄球馆、旱冰场、桑拿浴等营业性健身、休闲场所。

**正确答案：**A, B, C, D, E

43、单选 一、二级耐火等级的多层民用建筑防火分区最大允许长度为（）米，每层最大允许建筑面积为（）平方米。

- A、100，1500
- B、150，2000
- C、100，2000
- D、150，2500

**正确答案：**D

44、单选 易燃固体按燃点的高低，易燃性的大小，可分为（）级。

- A、二
- B、三
- C、四
- D、五

**正确答案：**A

45、多选 对于已经列管的消防安全重点单位和每年调整后决定不再列入的单位，应报（）备案。

- A、本级人民政府
- B、本级公安机关
- C、上一级人民政府
- D、上一级公安机关
- E、上一级公安消防机构

**正确答案：**A, E

46、多选 火灾现场勘查应按照（）的步骤进行。

- A. 环境勘查
- B. 初步勘查

- C. 细项勘查
- D. 专项勘查
- E. 全面勘查

**正确答案：**A, B, C, D

47、单选 我国消防工作的方针是（）

- A、群防群治
- B、遏制特大火灾
- C、预防为主，防消结合

**正确答案：**C

48、多选 易燃易爆化学物品的储存单位必须建立（）制度。

- A、入库验收
- B、发货检查
- C、出入库登记

**正确答案：**A, B, C

49、多选 在地下建筑内设置公共娱乐场所除符合有关消防技术规范的要求外，还应符合下列（）要求。

- A、只允许设在地下一层
- B、通往地面的安全出口不应少于2个
- C、应当设置机械防烟排烟设施
- D、应当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统
- E、严禁使用液化石油气

**正确答案：**A, B, C, D, E

50、多选 商场的火灾危险性主要表现为（）。

- A、火灾容易蔓延扩大
- B、可燃物品多
- C、人员聚集、流动量大
- D、电气照明设备多，导致火灾的因素多
- E、火灾扑救难度大

**正确答案：**A, B, C, D, E

51、判断题 石油库按其总容量划分为四级：一级是指容量为50000立方米及以上的石油库；二级是指容量为25000—50000立方米的石油库；三级是指2500—25000立方米的石油库；四级是指容量为500—2500立方米的石油库。

**正确答案：**错

52、单选 易燃易爆化学物品储存，经营场所的建筑宜为（）。

- A、单层
- B、不超过二层
- C、不超过三层
- D、不超过四层

**正确答案：**A

53、判断题 稻草、棉花等植物纤维类物质自燃，关键是具有一定含水率和热量积蓄条件

**正确答案：**对

54、判断题 重大火灾隐患是指严重违反消防法律、法规行为，这种行为可能导致火灾或在火灾发生时，造成重大人员伤亡或重大财产损失。

**正确答案：**对

55、判断题 监控值班员发现有客人破坏酒店物品可不通知上报。

**正确答案：**错

56、单选 高层民用建筑内的商业营业厅、展览厅等，当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统，且采用不燃烧或难燃烧的材料装修时，地上部分防火分区的允许最大建筑面积为（）平方米，地下部分防火分区的允许最大建筑面积为（）平方米。

A、4000，2000

B、2000，4000

C、2000，2000

D、4000，4000

**正确答案：**A

57、单选 甲类物品库房之间的防火间距不应小于（）米。

A、13

B、15

C、20

D、25

**正确答案：**C

58、多选 办理《易燃易爆化学物品准运证》必须具备（）条件。

A、有主管部门或单位的证明

B、车辆年检证

C、驾驶员证和押运员证

D、有符合消防安全要求的运输工具和配置相应的消防器材

E、有经过消防培训合格的驾驶员、押运员

**正确答案：**A, B, C, D, E

59、单选 长期《易燃易爆化学物品准运证》期限为（）

A、三个月

B、6个月

C、一年

D、两年

**正确答案：**C

60、判断题 我国国家赔偿的方式有三种，即支付赔偿金、返还财产、恢复原状。

**正确答案：**对

61、判断题 对于当事人的同一违法行为，不得给予两次以上的行政处罚。

**正确答案：**错

62、多选 易燃易爆化学物品储存、经营场所必须动火时，应按动火审批手续输动火证。动火证应当注意（）等内。

- A、动火地点
- B、动火时间
- C、动火人
- D、现场监护人和批准人
- E、防火措施

**正确答案：**A, B, C, D, E

63、多选 下列（）属防火分隔物。

- A、防火墙
- B、挡烟垂壁
- C、防火门
- D、防火

**正确答案：**A, C, D, E

64、判断题 使用燃气管道设施的单位，可以拆、改、迁、装燃气设施和用具。

**正确答案：**错

65、多选 火灾前及火灾中短路熔痕的鉴别内容主要有（）

- A. 比较空洞
- B. 金相分析
- C. 检查短路熔痕数量
- D. 观察表面

**正确答案：**A, B, C, D

66、填空题 火警报警电话是：（）、酒店总机电话是：（）。

**正确答案：**119 ， 0

**参考解析：**试题答案 119 ， 0

67、单选 当建筑物的沿街部分长度超过（）米时，应设置穿过建筑物的消防车道。

- A、120
- B、150
- C、200
- D、220

**正确答案：**D

68、单选 消防监督检查由各级（ ）组织实施。

- A、人民政府
- B、公安机关
- C、公安消防机构

**正确答案：**C

69、判断题 绿色喷淋头爆开的最低温度是 93 摄氏度。

**正确答案：**对

70、判断题 十九层及十九层以上的普通住宅属一类高层民用建筑。

**正确答案：**对

71、多选 可燃粉尘爆炸应具备的条件是（）。

- A. 粉尘本身具有爆炸性。
- B. 粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合达到爆炸浓度；
- C. 在足以引起粉尘爆炸的火源。

**正确答案：**A, B, C

72、单选 对于停止施工、停止使用、停产停业或者停止举办后，单位经整改提出申请复查的，公安消防机构应当在到书面申请后（）日内进行复查。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

**正确答案：**C

73、单选 地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高者（）

- A、1/3
- B、1/2
- C、2/3
- D、1/4

**正确答案：**B

74、判断题 可燃液体在燃烧过程中，是液体本身在燃烧

**正确答案：**错

75、多选 下列（）集贸市场应当配备专职防火员。

- A、建筑面积 10000M<sup>2</sup> 以上的室内集贸市场
- B、摊位 1000 个以上的室外集贸市场
- C、建筑面积 1000M<sup>2</sup> 以上的地下集贸市场
- D、摊位 100 个以上的地下集贸市场
- E、占地面积 10000M<sup>2</sup> 以上的室外集贸市场

**正确答案：**A, C, D, E

76、多选 消防监督检查的形式主要有（）

- A、对消防安全重点单位的定期监督检查和对非消防安全重点单位的抽样性监督检查。
- B、公众聚集场所使用或开业前和具有火灾危险性的大型群众性活动举办前的监督检查。
- C、对举报、投诉的违反消防法律、法规行为的监督检查。
- D、重大节日和火灾多发季节的监督检查。
- E、根据需要进行的专项监督检查。

**正确答案：**A, B, C, D, E

77、单选 〈责令停止举办通知书〉应当在检查后2日内由公安消防机构（）送达主办或承办活动的单位。

- A、邮寄
- B、由人转送
- C、亲自

**正确答案：**C

78、单选 高层民用建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度，不应布置高度大于（）米，进深大于（）米的裙房，且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。

- A、4, 5
- B、5, 4
- C、3, 4
- D、4, 4

**正确答案：**B

79、多选 炸药爆炸与气体爆炸的区别是（）

- A. 爆炸的构成的不同；
- B. 炸点不同；
- C. 抛出物不同；
- D. 烟痕不同。

**正确答案：**A, B, C, D

80、单选 根据国家标准《危险货物分类和品名编号》的规定，危险品可分为九大类，其中不属消防监督范围的是（）。

- A、压缩气体和液化气体
- B、易燃固体
- C、爆炸品和放射性物品
- D、氧化剂和有机过氧化物

**正确答案：**C

81、填空题 火灾发生时最怕：（）、（）。

**正确答案：**惊惶失措、烟雾

**参考解析：**试题答案惊惶失措、烟雾

82、多选 燃烧的类型分为（）

- A. 闪燃
- B. 着火
- C. 受热自燃
- D. 本身自燃
- E. 爆炸

**正确答案：**A, B, C, D, E

83、多选 热传播有（）三种途径。

- A、热输送
- B、热传导
- C、热对流
- D、热辐射

**正确答案：**B, C, D

84、多选 消防技术标准可划分为（）。

- A、国家标准
- B、国务院部委标准
- C、行业标准
- D、地方标准
- E、企业标准

**正确答案：**A, C, E

85、判断题 民用建筑、民用地下建筑不得用于生产、储存易燃易爆化学品。

**正确答案：**对

86、填空题 监控值班员发现有单身小孩乱按门铃，应立通知附近（）现场跟进，以免打扰到其它客人。

**正确答案：**保安员

**参考解析：**试题答案保安员

87、多选 仓库库房内不准使用（）等。

- A、电炉
- B、电烙铁
- C、电视机
- D、低温照明灯具
- E、电冰箱

**正确答案：**A, B, C, E

88、单选 集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内（）总数。

- A、火灾探测器
- B、探测区域
- C、报警区域
- D、火灾探测器和火灾报警按钮

**正确答案：**A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/005311032123011244>