

2023 年中级注册安全工程师之安全生产管理通关考 试题库带答案解析

单选题（共 50 题）

1、根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871），下列作业中，属于特殊作业的是（ ）。

- A. 爆破作业
- B. 动土作业
- C. 射线作业
- D. 叉车作业

【答案】 B

2、某商业公司非常重视安全文化建设，在安全文化建设方面投入了大量的人力物力，商场内的 LED 大屏幕滚动播出消防等安全知识和事故案例，公司内部网站也开辟有安全宣传专栏，公司每年还组织安全有奖征文、知识竞赛等活动。为衡量企业安全文化建设效果，根据《企业安全文化建设评价准则》（AQ/T 9005）进行评价。关于安全文化评价指标的说法，正确的是（ ）。

- A. 重要性体现、充分性体现、有效性体现属于安全信息传播评价指标
- B. 死亡事故、重伤事故、违章记录作为减分指标
- C. 公开承诺、责任履行、自我完善等属于管理层行为评价指标
- D. 决策层行为指标和管理层行为指标构成安全行为评价指标

【答案】 B

3、根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号），对挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患 安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应根据审查结果采取相应的处理措施。下列处置措施中，错误的是（ ）

- A. 审核合格的，同意恢复生产

- B. 审核不合格的，责令改正或下达停产整改指令
- C. 拒不执行整改指令的，依法实施行政处罚
- D. 不具备安全生产条件的，由安全监督管理部门予以关闭

【答案】 D

4、甲市一化工企业委托乙施工单位新建一原料储罐，在进行试运行的时候，乙施工单位作业人员未办理受限空间内动火作业许可，发生伤亡事故。根据《工贸企业有限空间作业管理与监督暂行办法》，对此安全事故承担主体责任的单位是（ ）。

- A. 化工企业
- B. 化工企业安全管理人员
- C. 施工单位
- D. 施工单位安全管理人员

【答案】 A

5、某生产经营单位由于管理不善，发生了事故，造成2人死亡。按照事故调查分级原则，该事故调查组应由（ ）的人员组成。

- A. 县级安全生产监督管理部门和相关部门
- B. 市级安全生产监督管理部门和相关部门
- C. 省级安全生产监督管理部门和相关部门
- D. 本单位安全、生产、技术等部门

【答案】 A

6、某氨碱厂氨压缩机厂房和液氨存储区厂房外设置了以下职业病危害因素警示标识，下列警示标识设置中，错误的是（ ）。

- A. 当心中毒、注意通风、噪声有害、戴护听器

- B. 戴防护眼镜、戴防护手套、穿防护服、穿防护鞋
- C. 噪声有害、戴防毒面具、戴防尘口罩、当心中毒
- D. 当心中毒、注意通风、噪声有害、戴防毒面具

【答案】 C

7、把人体与意外释放能量或危险物质隔离开，是一种不得已的隔离措施，却是保护人身安全的最后一道防线的安全技术措施是（）。

- A. 隔离
- B. 个体防护
- C. 设置薄弱环节
- D. 避难与救援

【答案】 B

8、依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006—2010），企业应加强生产现场安全管理和生产过程控制，对危险性较高作业活动实施作业许可管理，履行审批手续。下列作业活动中，不属于作业许可管理范围有（ ）。

- A. 临时用电作业
- B. 爆破作业
- C. 封道作业
- D. 铲装作业

【答案】 D

9、安全现状评价是针对某一个生产经营单位总体或局部生产经营活动进行安全评价，根据有关法规规定或生产经营单位安全管理要求进行。下列有关安全评价内容中，不属于安全现状评价是（ ）。

- A. 采用合适安全评价方法进行危险、有害因素识别与分析

- B. 确定危险、有害因素导致事故可能性及其严重程度
- C. 对于辨识出事故隐患，根据其事故危险性，确定整改优先顺序
- D. 预测建设项目存在危险、有害因素种类

【答案】 D

10、某水务集团甲委托具有设计资质的乙单位进行污水处理厂的设计，委托施工单位丙负责坐落于三面环山处的污水处理厂项目的施工期间，工程监理单位丁发现丙未执行防洪沟与主体工程同时施工的原则，根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，丁单位的下列做法中，正确的是（ ）。

- A. 及时向设计单位乙报告“施工单位丙未同时施工防洪沟工程”
- B. 应当要求施工单位丙边整改、边施工
- C. 应牵头水务集团甲、设计单位乙、施工单位丙共同协商解决
- D. 制止施工单位继续施工，及时向集团甲及有关主管部门报告

【答案】 D

11、企业为了保证安全检查工作落实，需要做好安全检查准备工作。下列做法中，不属于企业安全检查准备工作是（ ）。

- A. 某化工企业组织检查前准备了有毒气体检测仪等工具
- B. 某施工企业组织检查前对相关检查人员进行培训
- C. 某机械加工企业参考同行业厂家编制检查提纲
- D. 某发电企业针对检查中可能出现危害情况约谈了相关人员

【答案】 D

12、甲企业是乙炔生产企业，委托有资质建筑施工企业乙在现厂区实施扩建，扩建期间，甲企业正常生产，施工区用电由甲企业提供。为了确保施工安全，甲企业采取了一系列过程控制措施。下列甲企业采取措施中，错误的是（ ）。

- A. 派出安全管理人员全面负责乙企业现场施工安全管理工作
- B. 对乙企业施工现场临时用电进行审批
- C. 告知乙企业现场作业相关火灾、爆炸等危害并确认
- D. 督促乙企业整改施工现场事故隐患

【答案】 A

13、应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。下列关于应急预案的编制中，说法错误的是（ ）。

- A. 生产经营单位应当每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练
- B. 风险因素单一的小微型生产经营单位可只编写专项应急预案，并定期演练
- C. 每半年至少组织一次现场处置方案演练
- D. 矿山企业应当每三年进行一次应急预案评估

【答案】 B

14、若某企业职工能够抵制违章指挥，从而避免了工伤事故发生，企业管理部门及时对违章负责人进行相应批评和处罚，并对坚持不违章职工给予表扬和奖励，这种管理方法主要应用基本原则是（ ）。

- A. 行为原则
- B. 动力原则
- C. 激励原则
- D. 监督原则

【答案】 C

15、某安全管理人员在机加工车间检查，发现甲某操作铣床时穿紧身工作服，袖口扎紧；乙某调整切削铸件时戴防护眼镜；丙某操作车床时戴一般防护手套；丁某清理铁屑时戴防尘口罩。上述操作行为中，存在隐患的人员是()

- A. 甲某
- B. 乙某
- C. 丙某
- D. 丁某

【答案】 C

16、(2014年)某企业为降低烟气脱硝系统安全风险，将使用原料由液氨变更为尿素，依据《职业病危害项目申报办法》(国家安全生产监督管理总局令第48号)，该企业向原申报机关申请变更的时间应在原料变化为尿素后的()日内。

- A. 7
- B. 10
- C. 15
- D. 30

【答案】 C

17、某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是()

- A. 检查劳动防护用品的生产日期
- B. 检查劳动防护用品的合格证
- C. 检查劳动防护用品的检验标志
- D. 将采购物品清单作为发放台账

【答案】 D

18、运用系统原理的()，要求企业管理者在制定整体目标和进行宏观决策时，必须将安全生产纳入其中，在考虑资金、人员和体系时，必须将安全生产作为一项重要内容考虑。

- A. 反馈原则
- B. 封闭原则
- C. 整分合原则
- D. 动态相关性原则

【答案】 C

19、某公司开展企业安全文化建设规划，聘请第三方机构对公司的安全生产管理和状态进行了初始评估，评估结果为处于“依靠严格监督”的阶段，建议未来三年的安全文化发展目标定为达到“员工的自我管理”阶段。依据企业开展安全文化建设规划的工作步骤，下一步工作应为（ ）。

- A. 编制安全文化规章制度
- B. 开展安全文化宣传教育
- C. 开展安全文化骨干培训
- D. 定格设计安全文化理念

【答案】 D

20、某企业生产车间内安装了 12 个不锈钢材质储罐，分 2 排布置，罐体高度为 15m，半径均为 2m，主要用于存放生产用的原料。为了便于设备检查，维修和日常管理，在罐体两侧分别设置了钢直梯，在罐体顶部设置了检修平台，根据《固定式钢梯及平台安全要求第 1 部分钢直梯》(GB4053、1)、《固定式钢梯及平台安全要求第 3 部分工业防护栏杆及钢平台》(GB4053、3)，关于钢直梯护笼设置及检修平台护栏高度要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 护笼设 4 根立杆，应在水平笼窟内侧固定护栏高度不低于 1.2m
- B. 护笼设 5 根立杆，应在水平笼窟内侧固定护栏高度不低于 1.05m

- C. 护笼设 4 根立杆，应在水平笼窟外侧固定护栏高度不低于 1.2m
- D. 护笼设 4 根立杆，应在水平笼窟外侧固定护栏高度不低于 1.05m

【答案】 B

21、某大型机械制造企业新安装一台货梯于 2015 年 8 月 1 日取得检验合格证，该企业设备科负责货梯管理工作。关于该货梯维护保养和定期检验说法，正确的是（ ）。

- A. 货梯在 2016 年 8 月 1 日前应进行定期检验
- B. 货梯维护保养必须由货梯制造单位负责
- C. 货梯应由维保单位每 15 日进行一次检查
- D. 货梯使用标志应明确标注检验时间

【答案】 C

22、根据《企业安全文化建设评价》（AQ/T9005-2008）给出了企业安全文化评价要素，指标、减分指标、计算方法等。下列要素中，属于安全管理评价一级要素是（ ）。

- A. 安全指引、安全行为、安全机构，行为习惯
- B. 重要性体现、适用性体现、充分性体现
- C. 安全权责、管理机构、制度执行
- D. 安全态度、管理机构、行为习惯

【答案】 C

23、生产经营单位发生生产安全死亡事故后，要立即启动应急救援预案，开展现场应急救援工作。下列任务中，属于现场处理是（ ）。

- A. 救护受害者和保护事故现场
- B. 对现场材料进行技术鉴定

- C. 联系保险公司理东方人发赔
- D. 统计工作损失价值

【答案】 A

24、建设项目竣工后，依据国家有关规定，建设项目需要试运行（包括生产、使用），应当在正式投入生产或者使用前进行试运行。除国家有关部门有规定或者特殊要求行业外，试运行时间应当不少于 30 日，最长不得超过（ ）日。

- A. 90
- B. 180
- C. 270
- D. 365

【答案】 B

25、根据安全预评价程序要求，需要做安全预评价前期准备工作。下列各项不属于安全评价前期准备阶段工作内容是（ ）。

- A. 明确被评价对象
- B. 分析危险、有害因素
- C. 明确被评价范围
- D. 收集相关法律法规

【答案】 B

26、甲市某氧化钙厂工人刘某未佩戴劳动防护用品擅自进入石灰输送通道进行窑底清理，由于窑底存在大量一氧化碳气体，造成刘某中毒窒息，后经工友送至医院抢救无效后死亡。根据以上情景分析，造成这次事故的直接原因是（ ）。

- A. 未办理受限空间作业手续和窑底存在大量一氧化碳气体

- B. 违反规定擅自进入存在大量一氧化碳气体的窑底
- C. 现场未设置监护人员和窑底存在大量一氧化碳气体
- D. 进入受限空间作业前未进行有毒有害气体检测

【答案】 B

27、甲矿山将巷道掘进工程承包给乙矿建公司。依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），下列关于该巷道掘进工程透水事故专项应急预案编制的说法中，错误的是（）。

- A. 该应急预案应按照综合预案的要求组织制定
- B. 乙矿建公司应组织相关部门和人员负责编制
- C. 透水事故应急预案应由甲矿山安全管理部门具体编制
- D. 该应急预案应包括事故风险分析、处置措施等内容

【答案】 C

28、某危险化学品企业生产过程中涉及 A₁、A₂、A₃ 这 3 种危险化学品，储量分别是 200t、250t、300t，临界量分别是 20t、10t、50t，每种危险化学品相对应校正系数都是 2.0。厂区边界向外扩展 500m 范围内常住人口数量为 80 人，若将该化工企业划分为一个评价单元，则危险化学品重大危险源分级为（）。

- A. 一级重大危险源
- B. 二级重大危险源
- C. 三级重大危险源
- D. 四级重大危险源

【答案】 A

29、安全生产监督管理方式多种多样，如召开有关会议、安全大检查、许可证管理、专项整治等等，综合来说，大体可以分为事前、事中和事后三种，下列属于事中的行为监察的是（ ）。

- A. 审批特种作业人员操作资格证
- B. 监督检查各级安全责任制的实施
- C. 对特殊工种作业的监察
- D. 发生事故后的应急救援及调查处理

【答案】 B

30、某企业为了加快工作进度，在对新员工培训方面不达标，直接让新员工参与工作，最终导致了事故发生。这种情况，符合安全生产管理原理（ ）。

- A. 反馈原则
- B. 行为原则
- C. 因果关系原则
- D. 监督原则

【答案】 C

31、（2015年）某禽业公司厂房电气线路短路，引燃周围可燃物，燃烧产生的高温导致液氨储存设备和液氨管道发生物理爆炸，造成121人死亡，76人受伤。事故调查表明，导致该起事故的原因有：电气线路短路、工人安全意识差、随意堆放可燃物、车间作业环境不良。该公司采取了以下的安全技术措施，其中符合能量意外释放理论观点的措施是（ ）。

- A. 健全安全生产规章制度，保持作业环境良好
- B. 改善车间作业环境，疏通安全出口
- C. 定期检查电气线路，增强员工的安全意识
- D. 增强短路保护装置，提高液氨系统的可靠性

【答案】 D

32、某企业使用氯气作为循环冷却水的杀菌剂。为防止氯气泄漏事故，该企业改进了生产工艺，采用对人无害的物质作为杀菌剂。该企业采用的预防事故发生的安全技术措施属于（ ）。

- A. 消除危险源
- B. 限制能量或危险物质
- C. 隔离
- D. 故障—安全设计

【答案】 A

33、（2018 真题）某煤矿发生瓦斯爆炸事故，造成 1 人死亡，3 人重伤，该煤矿支付医疗费用，工伤补助费用，丧葬及抚恤费用计 120 万，清理现场费用 30 万元，事故造成财产损失 200 万元，停产损失 300 万元，补充新职工的培训费用 1 万元；此外，还被煤矿安全监察部门给予行政罚款 25 万元。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-86)，本次事故造成的直接经济损失为（ ）万元。

- A. 651
- B. 376
- C. 375
- D. 350

【答案】 C

34、关于断路作业，下列说法中错误的是（ ）

- A. 作业申请单位应会同本单位相关主管部门制定交通组织方案，方案应能保证消防车和其他重要车辆通行，并满足应急救援要求。
- B. 作业单位应根据需要在断路路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。
- C. 断路作业均需设置标志牌

D. 在夜间或雨、雪、雾天进行作业应设置安全电压道路作业警示灯

【答案】 C

35、某写字楼由 A 公司投资建设，为写字楼产权所有方。建成后租给多家企业办公使用，B 公司负责写字楼物业管理。该写字楼共有 8 部客用电梯，均在检验合格有效期内，C 公司负责电梯维保工作，2018 年某日，其中 1 部电梯运行中突然下坠，最终电梯停在四层到五层之间，造成 3 人被困。经查，该电梯安全钳内有沙子、灰尘、油泥等异物，导致安全钳模块夹不住导轨。该起事故主要责任单位是（ ）。

A. 写字楼产权所有方 A 公司

B. 电梯维保单位 C 公司

C. 物业公司 B 公司

D. 所在地特种设备检验部门

【答案】 B

36、以下属于物体打击伤害的选项）。

A. 建筑物坍塌，员工被水泥板砸伤

B. 员工不慎坠落，撞击到脚手架导致死亡

C. 起吊的重物脱落，将员工击伤

D. 脚手架上坠落的钢筋打击员工头部，导致其死亡

【答案】 D

37、某火灾事故造成一次死亡 5 人，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721）进行计算，该起事故总损失工作日数（ ）日。

A. 15000

B. 30000

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/006122005031010045>