

2022-2023年一级建造师之一建机电工程实务试卷附有答案详解

单选题（共 20 题）

1. 分包单位对承包的项目进行验收时，应有（ ）参加。

分包单位对承包的项目进行验收时，应有（ ）参加。

A. 质监部门

B. 供应商

C. 总包单位

D. 设计单位

【答案】 C

2. 在非金属管道中，属于无机非金属材料的管道是（ ）。

在非金属管道中，属于无机非金属材料的管道是（ ）。

A. 混凝土管

B. 塑料管

C. 玻璃钢管

D. 橡胶管

【答案】 A

3.

下列起重机类型中，（ ）适用于在某一范围内数量多，而每一单件重量较小的设备、构件吊装，作业周期长。

A. 流动式起重机

B. 桅杆起重机

C. 塔式起重机

D. 门式缆索起重机

【答案】 C

4. 气温在 8℃ 时，不宜进行的施工是（ ）。

气温在 8℃时，不宜进行的施工是（ ）。

- A. 耐火泥浆
- B. 耐火可塑料
- C. 水玻璃耐火浇筑料
- D. 耐火喷涂料

【答案】 C

5.

机械设备与基础的连接方式中，用来固定没有强烈振动和冲击的设备是（ ）。

- A. 胀锚地脚螺栓
- B. 活动地脚螺栓
- C. 固定地脚螺栓
- D. 黏结地脚螺栓

【答案】 C

6. 热水锅炉每小时每平方米受热面所产生的热量称为受热面的（ ）。

热水锅炉每小时每平方米受热面所产生的热量称为受热面的（ ）。

A. 蒸发率

B. 热效率

C. 发热率

D. 蒸发量

【答案】 C

7.

管道气压试验可以根据输送介质的要求，以选用（ ）为宜。

A. 空气

B. CO 气体

C. 氧气

D. 天然气

【答案】 A

8. 测量额定为 6kV 的电动机绝缘电阻，应使用（ ）摇表。

测量额定为 6kV 的电动机绝缘电阻，应使用（ ）摇表。

A. 250V

B. 500V

C. 1000V

D. 2500V

【答案】 D

9. 当衬里采用树脂胶泥衬砌块材时，应先在设备或管道表面涂刷（ ）封底料一遍。

当衬里采用树脂胶泥衬砌块材时，应先在设备或管道表面涂刷（ ）封底料一遍。

- A. 沥青漆
- B. 防锈漆
- C. 水玻璃
- D. 树脂

【答案】 D

10. 计量基准器具的使用需经（ ）审批并颁发计量基准证书后,方可使用。

计量基准器具的使用需经（ ）审批并颁发计量基准证书后,方可使用。

- A. 国务院计量行政部门
- B. 省人民政府计量行政部门
- C. 地级市人民政府计量行政部门
- D. 县人民政府计量行政部门

【答案】 A

11.

关于电缆敷设前的检查说法，错误的是（ ）。

- A. 电缆通道畅通，排水良好，金属部分的防腐层完整
- B. 电缆型号、规格、电压应符合设计要求
- C. 电缆外观应无损伤、绝缘良好
- D. 充油电缆的油压不宜低于 0.05MPa

【答案】 D

12.

下列参数能反映锅炉工作强度的指标是（ ）。

- A. 压力、温度
- B. 蒸发量、蒸发率
- C. 蒸发量、热效率

D. 蒸发率、发热率

【答案】 D

13.

适用于较小面积涂装的方法是（ ）。

A. 弹涂

B. 喷涂

C. 刷涂

D. 滚涂

【答案】 C

14.

1000MW 发电机定子重量可达 400t以上，卸车方式主要采用（）。

- A. 行车抬吊卸车
- B. 桅杆抬吊卸车
- C. 液压提升装置卸车
- D. 卷扬机提升卸车

【答案】 C

15.

试运行的技术准备工作不包括（）。

- A. 确认可以试运行的条件
- B. 编制试运行总体计划
- C. 确定试运行合格评价标准
- D. 编制试运行物资需要量计划

【答案】 D

16. 长距离输电线路铁塔基础施工，当用钢尺量距时，丈量长度不宜大于（ ）m，且不小于 20m。

长距离输电线路铁塔基础施工，当用钢尺量距时，丈量长度不宜大于（ ）m，且不小于 20m。

A. 100

B. 80

C. 60

D. 50

【答案】 B

17. 工程竣工技术资料的移交必须严格管理,按（ ）执行。

工程竣工技术资料的移交必须严格管理,按（ ）执行。

A. 合同

B. 施工组织设计

C. 建设工程文件归档规范

D. 设计文件

【答案】 C

18.

自动化仪表工程中，光缆在敷设前除了检查外观外，还应检查应检查的内容有（ ）。

A. 绝缘电阻

B. 光纤衰减

C. 光纤导通

D. 光通损耗

【答案】 C

19. 单位工程划分时，某个专业工程因工程量大及（ ）可划分为单位工程。

单位工程划分时，某个专业工程因工程量大及（）可划分为单位工程。

- A. 施工周期长
- B. 施工难度大
- C. 质量要求高
- D. 属关键分部工程

【答案】 A

20. 起重作业中，选择平衡梁形式的条件不包括（）。

起重作业中，选择平衡梁形式的条件不包括（）。

- A. 设备的重量
- B. 结构特点
- C. 设备的就位高度
- D. 现场环境要求

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/007064126063010002>