

# 2024 年消防设施操作员之消防设备基础知识精选试题及答案二

单选题（共 45 题）

1、仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用（）。

- A.区域报警系统
- B.集中报警系统
- C.控制中心报警系统
- D.集中区域兼容报警系统

【答案】 A

2、马克思主义伦理学认为，道德是人类社会特有的，由（）决定的。

- A.内心信念
- B.社会舆论
- C.风俗习惯
- D.社会经济关系

【答案】 D

3、地下室是指房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高（）的建筑。

- A.1/2
- B.1/3
- C.1/4
- D.2/3

【答案】 A

4、下列关于避难走道设置不符合规定是（ ）。

A.避难走道防火墙耐火极限不应低于 3.0h，楼板耐火极限不应低于 1.5h

B.避难走道内部装修材料燃烧性能不应低于 B1 级

C.防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室

D.避难走道应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专用电话

**【答案】 B**

5、在一定温度下，电阻值与材料描述不正确是（ ）。

A.电阻值与材料长度成正比

B.电阻值与材料电阻率成正比

C.电阻值与材料截面积成反比

D.电阻值与材料截面积成正比

**【答案】 D**

6、从消防工作来说，坚持（ ）就是要充分尊重和切实保障人民群众的生命权、财产权等法定权利，努力满足人民群众日益增长的消防安全需求。

A.以人为本

B.生命至上

C.忠于职守

D.严守规程

**【答案】 A**

7、二级耐火等级建筑是指主要建筑构件除（ ）为难燃烧体，其余构件为不燃烧体，且满足相应耐火极限要求建筑。

- A.墙体
- B.地面
- C.隔墙
- D.吊顶

【答案】 D

8、消防控制室可以通过（ ）自动控制消防水泵的启动，并显示其动作反馈信号。

- A.直接手动控制盘
- B.总线制手动控制盘
- C.输入模块
- D.预设控制逻辑

【答案】 D

9、当悬窗开窗角小于（ ）时，其有效排烟面积按窗最大开启时的水平投影面积计算。

- A.50
- B.60°
- C.70°
- D.80°

【答案】 C

10、室内消火栓各密封部位应能承受 1.6MPa的水压，保压（ ）min，应无渗漏现象。

- A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

**【答案】 D**

11、防火分区之间的防火墙上安装的门为（ ）。

A.甲级防火门

B.乙级防火门

C.丙级防火门

D.普通门

**【答案】 A**

12、关于热辐射特点，下列说法错误的是（ ）。

A.只有在空气中才能传播热

B.不需要通过任何介质

C.不受气流、风速、风向影响

D.通过真空也能进行热传播

**【答案】 A**

13、凡与火灾有关的留有痕迹物证的场所均应列入（ ）。

A.保护范围

B.现场保护范围

C.长期保护范围

D.永久保护范围

【答案】 B

14、设有消防控制室的，实行（）小时值班制度，每班不少于 2 人，并持证上岗。

A.4

B.8

C.16

D.24

【答案】 D

15、固定式泡沫灭火系统设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后，将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象时间不大于（）。

A.3min

B.5min

C.10min

D.15min

【答案】 B

16、消防联动控制器应能为其连接的部件供电，直流工作电压应符合 GB156-2003 规定，可优先采用直流（）V。

A.8

B.12

C.20

D.24

【答案】 D

17、为了合理设计建筑防烟、排烟系统，保证施工质量，规范验收和维护管理，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251）。该标准于2017年11月20日颁布，自（ ）起实施。

A.2018年5月1日

B.2018年7月1日

C.2018年8月1日

D.2018年9月1日

**【答案】 C**

18、湿式系统中一个报警阀组控制洒水喷头数不宜超过（ ）只。

A.500

B.800

C.900

D.1000

**【答案】 B**

19、当消防联动控制器发出启动命令时，启动灯点亮，当控制器检测到受控设备的（ ）时，反馈灯点亮。

A.反馈信号

B.启动信号

C.具体信息

D.联动信号

**【答案】 A**

20、某办公楼地上6层，建筑高度20m，采用外墙内保温系统时，选用了B1级的保温材料，其防护层的厚度不应小于（ ）mm

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】 B

21、其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应应急方案，至少（ ）组织一次演练。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

【答案】 A

22、下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中不符合规范规定的是（ ）。

A.建筑高度为24m的住宅建筑，采用B2级保温材料，外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h

B.建筑高度为24m的办公建筑，采用B1级保温材料，外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h

C.建筑高度为66m的住宅建筑，采用B1级保温材料，外墙上门、窗的耐火完整性为0.50h

D.建筑高度为50m的办公建筑，采用B1级保温材料，外墙上门、窗的耐火完整性为0.50h

【答案】 A

23、用人单位不得单方面解除劳动合同的是（ ）。

- A.劳动者被依法追究刑事责任的
- B.在试用期间被证明不符合录用条件的
- C.劳动者患职业病
- D.劳动者严重失职，营私舞弊，用人单位造成重大损害的

**【答案】 C**

24、测量电路电流的仪表叫做（ ）。

- A.电压表
- B.电流表
- C.欧姆表
- D.电度表

**【答案】 B**

25、室内消火栓应配置公称直径 65 有内衬里的消防水带，长度不宜超过（ ）  
m

- A.10
- B.20
- C.25
- D.30

**【答案】 C**

26、造成 7 人死亡，13 人重伤，1800 万元直接财产损失的火灾属于（ ）。



- A.特别重大火灾
- B.重大火灾
- C.较大火灾
- D.一般火灾

【答案】 C

27、 泡沫喷淋系统采用水成膜类泡沫液时，可采用非吸气型喷头，即：（ ）喷头。

- A.标准洒水
- B.大流量洒水
- C.普通洒水
- D.泡沫

【答案】 A

28、 本题哪项不符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中关于单位的防火检查内容要求：

- A.消防安全宣传教育情况；
- B.消防安全重点部位的管理情况；
- C.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；
- D.消防控制室值班情况和设施运行、记录情况。

【答案】 A

29、 火灾报警控制器供电系统为双路电源，其中主电采用（ ） V消防电源。

B.380

C.120

D.24

【答案】 A

30、下列电缆敷设不符合要求的是（ ）。

A.不同用途的电缆要集中成束敷设

B.电缆线路路径要短，且尽量避免与其他管线交叉

C.电缆在电缆沟内、隧道内及明敷时，应将麻包外层剥去，并刷防腐漆

D.交流回路中的单芯电缆应采用无钢铠的或非磁性材料护套的电缆

【答案】 A

31、使用手提式干粉灭火器灭火时，先将灭火器从设置点提至距离燃烧物（ ）处进行喷射操作。

A.1~2m

B.2~5m

C.5m

D.10m

【答案】 B

32、气体灭火系统一般具有自动控制、手动控制、机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设（ ）启动方式。

A.自动控制

B.手动控制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/016233243100010225>