

消防设施操作员{中级}考试题库答案解析—100 道多项选择题（九）

1. 下列泡沫灭火剂的组成成分中加入氟碳表面活性剂或碳氢表面活性剂的是_____。

- A. 蛋白泡沫灭火剂
- B. 氟蛋白泡沫灭火剂
- C. 水成膜泡沫灭火剂
- D. 成膜氟蛋白泡沫灭火剂
- E. 抗溶水成膜泡沫灭火剂

答案 BCDE 解析：：蛋白泡沫灭火剂由含蛋白的原料经部分水解制成是一种黑褐色的黏稠液体具有天然蛋白质分解后的臭味。由于其未添加氟碳表面活性剂或碳氢表面活性剂因此其具有流动性能较差抵抗油质污染的能力较弱等缺点不能用于液下喷射灭火。

2. 下列属于兆欧表使用前检查事项的有_____。

- A. 外观检查
- B. 开路试验
- C. 断路试验

D. 漏电试验

E. 短路试验

答案 ABE 解析：兆欧表使用前的检查：1 外观检查；2、开路试验；3、短路试验。

3. 职业属性包括_____。

A. 职业的社会属性

B. 职业的规范性

C. 职业的功利性

D. 职业的技术性和时代性

E. 职业的稳定性

答案 ABCD 解析：职业的属性：1、职业的社会属性；2 职业的规范性；3、职业的功利性；4、职业的技术性和时代性。

4. 根据气体物质燃烧过程的控制因素不同其有_____方式。

A. 蒸发燃烧

B. 分解燃烧

C. 沸溢燃烧

D. 预混燃烧

E. 扩散燃烧

答案 DE 解析: 根据气体物质燃烧过程的控制因素不同其有以下两种燃烧方式扩散燃烧和预混燃烧。

5. 气体燃烧的方式有_____。

A. 蒸发燃烧

B. 扩散燃烧

C. 预混燃烧

D. 喷溅燃烧

E. 蒸发燃烧

答案 BC 解析: 根据气体物质燃烧过程和控制因素不同其有两种燃烧方式扩散燃烧与预混燃烧。

6. 影响自然发生的因素主要有_____。

A. 产生热量的速率

B. 通风效果

C. 物质周围环境的保温条件

D. 可燃物的浓度或数量

E. 足够能量的引火源

答案 ABC 解析：影响自然发生的因素。主要有以下三种：一是产生热量的速率；二是通风效果；三是物质周围环境的保温条件。

7. 职业道德的基本规范包括_____。

A. 爱岗敬业

B. 诚实守信

C. 客观公正

D. 保守秘密

E. 奉献社会

答案 ABE 解析：“爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会”这是我国每名从业人员都应奉行的职业道德基本规范。

8. 过载是指电气设备或导线的功率和电流超过了其额定值下列属于造成过载原因的有_____。

A. 设计、安装时选型不正确使电气设备的额定容量小于实际负载容量

C. 四面

D. 周围

答案 AB

解析：建筑火灾的蔓延途径包括水平方向和竖直方向。

10. 《气体灭火系统设计规范》GB50370 适用于新建、扩建、改建的工业和民用建筑中设置的_____灭火系统的设计。

A. 七氟丙烷

B. IG541 混合气体

C. 热气溶胶全淹没灭火系统

D. 混合灭火系统

E. 二氧化碳气体

答案 ABC 解析：《气体灭火系统设计规范》GB50370 适用于新建、扩建、改建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541 混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。

11. 下列应采取防直击雷的防护措施是_____。

A. 多层住宅

B. 高压架空电力线路

C. 发电厂

D. 变电站

答案 BCD

解析：高压架空电力线路、发电厂和变电站等应采取防直击雷的防护措施。

12. 下列属于发酵放热物质的是_____。

A. 炸油渣

B. 植物秸秆

C. 果实

D. 硝化甘油

E. 醇类

答案 BC 解析：第三类是发酵放热物质。主要包括植物秸秆、果实等。这类物

质量发生自燃的原因是微生物作用、物理作用和化学作用它们是彼此

相连的三个阶段。

13. 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877 、适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的_____。

A. 设计

B. 施工

178 C. 验收

D. 维护管理

E. 系统调试

答案 BCD 解析：《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877 、适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的施工、验收和维护管理。

14. 以下材料制品、中_____属于 A 级材料。

A. 大理石

B. 花岗岩

C. 玻璃

