

2023 年消防设施操作员（初级）考试 题库及答案

一. 多选题

1. “以下灭火器中，关于近似有效喷射时间正确的是（）。

- A、5-6kg 手提式二氧化碳灭火器近似有效喷射时间为 15?18s
- B、5-7kg 手提式二氧化碳灭火器近似有效喷射时间为 15~18s
- C、3kg 手提式洁净气体灭火器近似有效喷射时间为 9s
- D、24kg 推车式二氧化碳灭火器近似有效喷射时间为 30s”

参考答案： BD

2. “以下火灾事故所造成的损失严重程度中，（）符合特别重大火灾判定。

- A、100 人以上重伤
- B、50 人以上的烧伤
- C、30 人以上死亡
- D、1 亿元以上直接财产损失
- E、1 亿元以上间接财产损失”

参考答案： ACD

3. “引发爆炸事故的原因有许多，其中（）属于机械、物质或环境的不安全状态这一原因。

- A、生产设备原因

- B、生产用火不慎
- C、生产工艺原因
- D、违规指挥生产
- E、物料原因”

参考答案：ACE

4.”()属于隔离法灭火的主要措施。

- A、将火源周边未着火物质搬移到安全处
- B、拆除与火源相连接或毗邻的建（构）筑物
- C、用沙土等堵截流散的燃烧液体
- D、用灭火毯、沙土、水泥、湿棉被等不燃或难燃物覆盖燃烧物
- E、封闭起火建筑、设备和孔洞”

参考答案：ABC

5.”以下关于点型感温火灾探测器火灾报警功能测试表述正确的是()。

- A、用电吹风机持续向点型感温火灾探测器加温
- B、检查火灾报警控制器发出火灾报警情况
- C、核查控制器显示的火警部件地址注释信息是否准确
- D、火灾报警控制器发出故障声警报”

参考答案：ABC

6.”七氟丙烷灭火系统可以用于扑救()。

- A、电气火灾
- B、液体火灾
- C、固体表面火灾

- D、固体深位火灾
- E、活泼金属火灾”

参考答案： ABC

7. “闸阀按密封面配置可分为()。

- A、,楔式闸板式闸阀
- B、平行闸板式闸阀
- C、半球式闸阀
- D、阀杆式闸阀”

参考答案： AB

8. “消防水泵控制柜应具有()功能,且对话界面应为中文,图标标准应便于识别和操作。

- A、自动巡检可调
- B、显示巡检状态和信号
- C、人机对话
- D、机械报警信息”

参考答案： ABC

9. “灭火器箱从可观察性来分又可分为()。

- A、透明型
- B、半透明型
- C、不透明型
- D、隐蔽型”

参考答案： ABC

10. “室内消火栓给水系统由()、报警控制设备及系统附件组成。

- A、消防水源
- B、消防给水设施
- C、消防给水管网
- D、室内消火栓”

参考答案： ABCD

11. “室外消火栓给水系统按水压不同分类，可分为()。

- A、室外低压消火栓给水系统
- B、室外临时高压消火栓给水系统
- C、室外高压消火栓给水系统
- D、室内低压消火栓给水系统”

参考答案： ABC

12. “电气火灾按其发生在电力系统的位置不同分为()。

- A、变电所火灾
- B、焚烧杂物引起火灾
- C、电气设备火灾
- D、电气线路火灾
- E、乱扔烟头引起火灾”

参考答案： ACD

13. “室外消火栓按安装场合分类可分为()。

- A、地上式
- B、地下式

C、折叠式

D、竖直式”

参考答案： ABC

14. “消防控制室值班人员接到火灾警报的应急程序应符合的要求有（）。

A、接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认

B、火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态

C、值班人员立即拨打火灾报警电话

D、值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案

E、值班人员报告当地政府有关负责人”

参考答案： ABCD

15. “以下部位应设置防火墙的有（）。

A、电缆隧道在不同厂房或车间交界处

B、电缆隧道与主控、集控、网控室连接处

C、不同机组及主变压器的缆道连接处

D、电缆托架位于不同电压配电装置交界处

E、长距离缆道每隔 80m 处”

参考答案： ABCD

16. “建筑场所灭火器配置安装应满足（）原则等。

A、按灭火器配置设计图安置就位

B、安装应便于取用，且不得影响安全疏散

- C、不应被遮挡、上锁，箱门开启应方便灵活
- D、挂钩、托架不应出现松动、脱落、断裂和明显变形”

参考答案： ABCD

17. “下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的有（）。

- A、藏书 60 万册的图书馆
- B、省级电视台
- C、2000 个座位的礼堂
- D、歌舞娱乐放映游艺场所
- E、老年人照料设施”

参考答案： ABDE

18. “以下火灾事故所造成的损失严重程度中，（）符合一般火灾判定。

- A、造成了 3 人死亡
- B、造成了 2 人死亡
- C、直接经济损失 900 万元
- D、造成了 10 人重伤
- E、造成了 8 人重伤”

参考答案： BCE

19. “室外消火栓给水系统按用途不同分类，可分为（）。

- A、生产、生活、消防合用给水系统
- B、生产、消防合用给水系统
- C、生活、消防合用给水系统
- D、独立的消防给水系统”

参考答案： ABCD

20. “消防水泵接合器按公称压力可分为()。

A、 1.2MPa

B、 1.6MPa

C、 2.5MPa

D、 4.0MPa”

参考答案： BCD

21. “下列选项中，火灾报警控制器接收到火警信号后，报警功能正确的是()。

A、 发出声、光报警信号

B、 指示火灾发生部位

C、 记录火灾报警时间

D、 自动打印部分火警信息”

参考答案： ABC

22. “精益求精是指为了追求完美，坚持工匠精神，在工作中不放松对自己的要求。下列属于精益求精要求的有()。

A、 追求完美的工作表现

B、 树立终身学习的理念

C、 追求卓越的创新精神

D、 追求精益求精的“工匠精神”

E、 不断提高自身的综合素质”

参考答案： ACD

23. “二氧化碳灭火系统不适用于扑救()

- A、电气火灾
- B、固体表面火灾
- C、液体火灾
- D、活泼金属火灾
- E、含氧化剂的化学制品火灾”

参考答案： DE

24. “防火门按开闭状态可分为()。

- A、常开式防火门
- B、半开式防火门
- C、常闭式防火门
- D、半闭式防火门”

参考答案： AC

25. “下图所示为()

- A、固定式
- B、移动式
- C、液下式
- D、半液下式
- E、半固定式”

参考答案： AC

26. “以下属于第二类防雷建筑物的有()。

- A、国家级重点文物保护的建筑物

- B、有爆炸危险的露天气罐和油罐
- C、年预计雷击次数等于 0.06 次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物
- D、年预计雷击次数大于等于 0.06 次的一般性工业建筑物
- E、制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物，遇电火花会引起爆炸，从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物”

参考答案： AB

27. “以下关于室外疏散楼梯的设置要求中正确的有 ()。

- A、室外疏散楼梯应采用不燃烧材料制作
- B、楼梯的最小净宽不小于 0.9m
- C、疏散门应为甲级防火门
- D、在楼梯周围 1.0m 内的墙面上不开设其他门、窗、洞口
- E、倾斜角度不大于 45° ”

参考答案： ABE

28. “下列建筑或场所，可不设置火灾自动报警系统的有 ()。

- A、2000 个座位的剧场
- B、500m² 的地下商场
- C、200 张床位的医院门诊楼
- D、1500m² 的单层展览馆
- E、大型幼儿园的教师办公室”

参考答案： BDE

29. “以下属于自动喷水灭火系统设置场所中危险 U 级的有()。

- A、多层旅馆
- B、高层旅代
- C、汽车停车场
- D、书库
- E、医院”

参考答案： CD

30. “火灾自动报警系统通常可分为()。

- A、区域报警系统
- B、集中报警系统
- C、控制中心报警系统
- D、集中区域报警系统”

参考答案： ABC

31. “过滤式消防自救呼吸器广泛适用于()等人员密集场所。

- A、宾馆
- B、饭店
- C、商场
- D、公共娱乐场所”

参考答案： ABCD

32. “消防水枪按工作压力范围分为()。

- A、低压水枪
- B、中压水枪

- C、高压水枪
- D、超高压水枪”

参考答案： ABCD

33. “以下属于电动机主要火灾原因的有()。

- A、过载
- B、单相起动和运行
- C、电源电压波动
- D、内部绕组断路
- E、接触不良”

参考答案： ABCE

34. “在低压供配电系统中，三相交流电多采用星形接法、三相四线制供电，三相分别称为()。

- A、U相
- B、V相
- C、W相
- D、X相
- E、y相”

参考答案： ABC

35. “手动火灾报警按钮按触发方式可分为()和()。

- A、编码型
- B、非编码型
- C、玻璃破碎型

D、可复位型”

参考答案： CD

36. “火灾报警控制器的报警信息包括()以及屏蔽状态等信息。

A、火灾报警

B、监管报警

C、故障报警

D、声光报警”

参考答案： ABC

37. “消火栓箱按箱门材料不同，可分为哪几种？()。

A、全钢型

B、钢框镶玻璃型

C、铝合金框镶玻璃型

D、挂置式”

参考答案： ABC

38. “按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属千 F 类火灾的有()。

A、炒锅内的花生油

B、储罐内的煤油

C、平底锅内的芝麻油

D、储罐内的润滑油

E、储罐内的石脑油”

参考答案： AC

39. “防火隔间只能用与相邻两个独立使用场所的人员相互通行，以下设置要求中正确的有（）。

- A、防火隔间的净面积不应小于 6.0m²
- B、防火隔间的门应采用甲级防火门
- C、不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口，门的最小间距不应小于 5m
- D、防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为 A 级
- E、不应用于除人员通行外的其他用途”

参考答案： BDE

40. “劳动合同一般包括七项必备条款，除劳动合同期限、工作内容、劳动报酬外，还应包括（）。

- A、劳动保护和劳动条件
- B、劳动纪律
- C、劳动合同终止的条件
- D、违反劳动合同的责任
- E、劳动合同展期的条件”

参考答案： ABCD

41. “下列关于断路器防火措施的说法中，正确的有（）。

- A、断路器的断流容量必须小于电力系统在其装设处的短路容量
- B、安装前应严格检查，使其符合制造技术条件
- C、定期试验绝缘性能，及时发现和消除缺陷
- D、防止油箱和充油套管渗油、漏油

E、切断故障电流之后，应检查触头是否有烧损现象”

参考答案：BCDE

42. “化学爆炸按照爆炸物质不同可分为()。

A、固体爆炸

B、液体爆炸

C、气体爆炸

D、核爆炸

E、电磁爆炸”

参考答案：CDE

43. “下列场所中，应设置防烟系统的有()。

A、防烟楼梯间前室

B、消防电梯间

C、避难走道前室

D、中庭

E、歌舞娱乐放映游艺场所”

参考答案：ABC

44. “自动喷水灭火系统处于准工作状态时，由()维持水源侧管道内充水的压力。

A、消防泵

B、稳压泵

C、消防水箱

D、水系接合器

E、气压给水设备”

参考答案： BCE

45. “防火卷帘封闭在箱体内的有()等配件。

A、卷轴

B、卷门机

C、手动按钮

D、温控释放装置”

参考答案： ABD

46. “火灾时，当触发()时，联动开启预作用阀组，使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统，并在闭式喷头开启后立即喷水。

A、同一报警区域内两个及以上独立的感烟探测器

B、同一报警区域内一个感烟探测器与一个手动报警按钮

C、同一报警区域内一个感烟探测器或一个手动报警按钮

D、同一报警区域内两个及以上独立的感温探测器

E、同一报警区域内一个感烟探测器与一个感温探测器”

参考答案： AB

47. “根据固体物质的燃烧特性，其主要有()燃烧方式。

A、阴燃

B、闪燃

C、分解燃烧

D、表面燃烧

E、蒸发燃烧”

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/027101005164006036>