

2024 年高级消防设施操作员试题及答案(卷 9)

1[单选题]下列不属于消防行业职业道德的特点的是()。

- A.消防安全的责任性
- B.职业行为的指导性
- C.表现形式的多样性
- D.规范从业的约束性

[答案]C

[解析]消防行业职业道德的特点：消防安全的责任性、工作标准的原则性、职业行为的指导性、规范从业的约束性。表现形式的多样性属于职业道德的特征。

2[单选题]()是评价消防设施操作员职业行为好坏的标准，能够促使本人尽最大的能力把工作做好，树立良好的行业信誉。

- A.消防行业职业道德
- B.国家职业技能标准
- C.职业的社会属性
- D.职业的规范性

[答案]A

[解析]消防行业职业道德是评价消防设施操作员职业行为好坏的标准，能够促使本人尽最大的能力把工作做好，树立良好的行业信誉。

3[单选题]下列不属于消防行业职业道德的作用的是()。

- A.调节消防行业从业人员内部的关系
- B.调节消防设施操作员和服务单位之间的关系

- C.有利于促进社会良好道德风尚的形成
- D.不断提高自身的职业技能和单位的火灾防控能力

[答案]D

[解析]不断提高自身的职业技能和单位的火灾防控能力属于消防行业职业道德的特点。

4[单选题]下列选项中不属于职业属性的是()。

- A.职业的规范性
- B.职业的功利性
- C.职业的技术性
- D.职业的稳定性

[答案]D

[解析]职业属性包括：①职业的社会属性。②职业的规范性。③职业的功利性。④职业的技术性和时代性。

5[单选题]()是评价消防设施操作员职业行为好坏的标准，能够促使本人尽最大的能力把工作做好，树立良好的行业信誉。

- A.消防行业职业道德
- B.国家职业技能标准
- C.职业的社会属性
- D.职业的规范性

[答案]A

[解析]消防行业职业道德是评价消防设施操作员职业行为好坏的标准，能够促使本人尽最大的能力把工作做好，树立良好的行业信誉。

6[单选题]职业作风是从业者在职业活动中表现出来的相对稳定的工作态度和职业风范。下列有关从业者在职业岗位中的表现不属于职业作风的是()。

- A.尽职尽责
- B.诚实守信
- C.奋力拼搏
- D.诚实无欺

[答案]D

[解析]职业作风是从业者在职业活动中表现出来的相对稳定的工作态度和职业风范。从业者在职业岗位中表现出来的尽职尽责、诚实守信、奋力拼搏、艰苦奋斗的作风等，都属于职业作风。诚实无欺属于职业良心。

7[多选题]下列选项中属于职业道德基本规范中服务群众的有()。

- A.为人民群众服务
- B.在职业活动中应遵从公平与公正的原则
- C.心中时时要有群众，始终把人民的根本利益放在心上
- D.为了有益于他人，为了有益于国家和社会
- E.要充分尊重群众，尊重群众的人格和尊严

[答案]ACE

[解析]服务群众就是为人民群众服务。在社会生活中，人人都是服务对象，人人又都为他人服务。服务群众作为职业道德的基本规范，是对所有从业者的要求。社会主义市场经济条件下，要真正做到服务

群众，首先，心中时时要有群众，始终把人民的根本利益放在心上；其次，要充分尊重群众，尊重群众的人格和尊严；最后，千方百计方便群众。

8[单选题]每一名消防设施操作员都必须把人民群众的()作为一切工作的出发点和落脚点，从人权观、发展观、人本观的高度，认识生命与健康的价值，始终坚守消防安全红线。

- A.消防安全
- B.生命安全
- C.火灾预防
- D.生命财产

[答案]B

[解析]每一名消防设施操作员都必须把人民群众的生命安全作为一切工作的出发点和落脚点，从人权观、发展观、人本观的高度，认识生命与健康的价值，始终坚守消防安全红线。

9[单选题]()是指在消防从业中刻苦钻研，深入探究并掌握火灾发生、发展的规律，以及防火、灭火的知识和技能。

- A.忠于职守
- B.刻苦学习
- C.精益求精
- D.钻研业务

[答案]D

[解析]钻研业务是指在消防从业中刻苦钻研，深入探究并掌握火

灾发生、发展的规律，以及防火、灭火的知识和技能。

10[单选题]()是指在遇到紧急情况时，可以先于他人意识到危险的存在，知道解决的方法，心情不慌乱，能够从容应对。

- A.临危不乱
- B.精益求精
- C.严守规程
- D.科学处置

[答案]A

[解析]临危不乱是指在遇到紧急情况时，可以先于他人意识到危险的存在，知道解决的方法，心情不慌乱，能够从容应对。

1、工作表中数据的自动求和功能在(D) 菜单里面。

- A.文件
- B.开始
- C.数据
- D.公式

2、合并和拆分单元格功能在(B)菜单的对齐方式子功能区操作。

- A.视图
- B.开始
- C.公式
- D.文件

3、Excel 表格在编辑时是没有边框和颜色的，在"开始" 菜单的(A)子功能区可以添加边框和颜色。

- A.字体
- B.对齐方式
- C.数字
- D.样式

4、点击“文件”菜单中的“打印”，可以预览和打印文件，也可以同时按下(B)键

- A.Ctrl+S
- B.Ctrl+P
- C.Shift+S
- D.Shift+P

5、收到电子邮件时，要将邮件发送至其它收件人，可以单击(C)。

- A.下载附件
- B.回复
- C.转发
- D.回复全部

6、电子邮件可以发送多种格式的文件，这些文件做为邮件的(D)

- A.主题
- B.正文
- C.落款
- D.附件

7、在发送电子邮件时，不需要填写的信息是(A)。

- A.发件方的电子邮箱

B.收件方的电子邮箱

C.邮件的主题

D.邮件正文

8、搜索引擎是一种网页搜索的工具，下面不是搜索引擎的是(C)

A.百度

B.360 搜索

C .AutoCAD

D.搜狗

9、用户需要保留或经常访问的网页地址，可在存放在(B)中，用户可以直接点击页面名称访问这些网页，无须再输入网址。

A,网址栏

B.收藏夹

C.工具栏

D.搜索栏

10、网页不能显示或显示不完整，可单击“网址栏”后方的(B) 按钮重新加载网页。

A.收藏

B.刷新

C.搜索

D.返回

11、用户在 IE 浏览器的(D) 输入网址，“内容显示窗口”显示出相应的网页内容。

- A.搜索栏
- B.菜单栏
- C.工具栏
- D.地址栏

12、启动 IE 浏览器下列操作不正确的是(B) 。

- A.点击任务栏的“开始"/"所有程序”，在弹出的菜单中单击 "Internet Explorer"
- B.在 Windows 桌面空白处单击鼠标右键，在弹出菜单中单击 "Internet Explorer”
- C.在 Windows 桌面双击 "Internet Explorer"图标
- D.在任务栏的快速启动处单击 IE 图标

13、用户使用互联网，本质是在使用互联网的服务，由客户端向 (D) 提出服务请求。

- A.互联网
- B.远程计算机
- C.调制解调器
- D.服务器

14、客户端是用户使用的终端设备，下列不属于客户端的是(A)

- A.服务器
- B.笔记本电脑
- C.手机
- D.PAD

15、互联网的速率指的是数据的传送速率，也称为数据率或比特率，单位是(B)。

A.bit/m

B.bit/s

C. bit/min

D.bts

16、带宽用来表示互联网传输数据的能力，即在单位时间内通过的最高数据率，单位是 bps,如家用互联网带宽是 10M,表示上网的数据率是(C)。

A.100Mbps

B.10bps

C.10Mbps

D.10bit/s

17、消防指挥调度网覆盖整个城市，属于(C)的范围。

A.局域网

B.广域网

C.城域网

D.调度网

18、网络传输介质是指在网络中传输信息的物理载体，下列属于导向传输介质的是(A)

A.光纤

B.短波

C.微波

D.卫星

19、电子邮箱的格式为(B)

A.邮件服务器名@用户名

B.用户名@邮件服务器名

C.用户名+邮件服务器名

D.邮件服务器名+用户名

20、下列不属于计算机病毒特点的是(B)

A.潜伏性

B.窃取性

C.可传染性

D.可激活性

21、为防范网络安全，下列做法不当的是(C)

A.不访问非正常的网站

B.对来历不明的邮件直接删除，切勿打开附件

C.使得微信抢陌生人的红包

D.不使用计算机时立刻关机

22、AutoCAD 安装完成后，会在桌面生成快捷方式，鼠标(C)

AutoCAD 图标，启动并打开 AutoCAD

A.左键单击

B.右键单击

C.左键双击

D.右键双击

23、打开 AutoCAD 文件可以单击快速访问工具栏的打开按钮，也可同时按下(A)键。

A.Ctrl+O

B.Ctrl+S

C .Shift+O

D.Ctrl+P

24、保存 AutoCAD 文件 可以单击快速访问工具栏的保存按钮，也可同时按下(B)键。

A.Ctrl+O

B.Ctrl+S

C .Shift+O

D.Ctrl+P

25、 AutoCAD 文件的扩展名为. (D)。

A.doc

B.txt

C.pdf

D.dwg

1.具有一定耐火能力的防火分隔物不包括()。

A.防火墙

B.耐火楼板

C.防火卷帘

D.挡烟垂壁

『参考答案』 D

『参考解析』 常见防火分隔物有：防火墙、防火门、防火卷帘、防火水幕带、防火阀和排烟防火阀。 防烟分区划分构件可采用：挡烟隔墙、挡烟梁(突出顶棚不小于 50cm)、挡烟垂壁(用不燃烧材料制成，从顶棚下垂不小于 50CM 的固定或活动的挡烟设施)。

2.下面哪种系统用的是开式洒水喷头()。

A.湿式自动喷水灭火系统

B.干式自动喷水灭火系统

C.雨淋自动喷水灭火系统

D.预作用自动喷水灭火系统

『参考答案』 C

『参考解析』 自动喷水灭火系统的分类： 根据系统中所使用的喷头形式，分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 湿式、干式、预作用、自动喷水与泡沫联用系统是闭式系统，使用闭式洒水喷头。 雨淋、水喷雾、水幕是开式系统，使用开式洒水喷头。

3.下列建筑材料，按材料化学构成不属于无机材料的是()。

A.建筑陶瓷

B.建筑金属

C.天然石材

D.复合板材

『参考答案』 D

『参考解析』无机材料一般为不可燃材料，有机材料一般为可燃材料，故复合板材不属于无机材料。

4.根据《劳动法》规定：工资分配应当遵循()原则，实行同工同酬。

- A.领导安排
- B.按劳分配
- C.按需分配
- D.各取所需

『参考答案』 B

『参考解析』《劳动法》(四)工作时间和休息休假、工资：《劳动法》规定，劳动者由劳动义务，也有休息的权利。《劳动法》确定工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬。

5.多线制火灾应急广播系统由消防控制室的广播设备，配合火灾报警控制器、现场()组成。

- A.消防广播分配盘
- B.广播扬声器
- C.广播功率放大器
- D.模块

『参考答案』 B

『参考解析』典型的多线制火灾应急广播系统基本构成：由消防控制室的广播设备，配合火灾报警控制器、现场广播扬声器组成。

6.室内消火栓系统中配备的(),是以密集射流灭火。

- A.直流水枪
- B.开花水枪
- C.喷雾水枪
- D.泡沫钩枪

『参考答案』 A

『参考解析』密集射流：高压水流经过直流水枪喷出，形成结实的射流称为密集射流。建(构)筑物内消火栓给水系统中配备的直流水枪和消防车上使用的直流水枪，都是以密集射流灭火。

7.导线与导线、导线与电器设备的连接处由于接触面处理不好，接头松动，造成连接电阻过大，形成局部过热的现象称为()。

- A.短路
- B.接触不良
- C.过载
- D.漏电

『参考答案』 B

『参考解析』导线与导线、导线与电器设备的连接处由于接触面处理不好，接头松动，造成连接电阻过大，形成局部过热的现象称为接触不良。

8.不能用防火墙分隔的开口部位，宜设置()。

- A.干式系统
- B.雨淋系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/035000211231011133>