

1、（判断题）民用燃气用具的燃烧器主要由引射器和头部组成。

参考答案：正确

2、（判断题）液态 NG 的体积约为气态时的 1/600, 有利于运输和贮存。

参考答案：正确

3、（判断题）气体在管道中流动时，不会产生静电火花。

参考答案：错误

4、（判断题）物体与剖切面相接触部分的投影图称为断面图或截面图。

参考答案：正确

5、（判断题）液化石油气钢瓶运输时可以重叠卧放，但不能超过 2 层。

参考答案：错误

6、（判断题）我国城市燃气标准中规定，每立方米天然气硫化物含量小于 20mg。

参考答案：错误

7、（判断题）容积、压力和温度三个可测的状态参数称为基本状态参数。

参考答案：错误

8、（判断题）LPG 的热值较高，所以燃烧时需要大量的空气与之混合 0

参考答案：正确

9、（判断题）对燃气发展规划范围内的燃气设施建设工程，城乡规划主管部门在依法核发选址意见书时，应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求燃气管理部门的意见。

参考答案：正确

10、（判断题）根据不同的工作原理，燃气压力表可分为液柱、弹性、电气、活塞式四种类型。

参考答案：正确

11、（判断题）炎热、高温、地面导电性高等场所属于危险场所。

参考答案：正确

12、（判断题）天然气的组成是固定不变的，产地不同，其组成也相同。

参考答案：错误

13、（判断题）消防工作方针是“安全第一，预防为主”。

参考答案：错误

14、（判断题）单位工程是单项工程中具有独立施工条件的工程，单项工程是单位工程的组成部分。

参考答案：错误

15、（判断题）NG 管道调压器的被调参数是进口压力。

参考答案：错误

16、（判断题）燃气经营者不得要求用户购买其指定的产品。

参考答案：正确

17、（判断题）生产经营单位可以短期将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

参考答案：错误

18、（判断题）高层建筑燃气立管应有承重支撑和消除燃气附加压力的措施。

参考答案：正确

19、（判断题）绝热指数 $K=CV/CP$ 。

参考答案：错误

20、（判断题）按建设阶段划分，建设项目可以分为：筹建项目、施工项目、在建项目、建成投产项目几种。

参考答案：错误

21、（判断题）升降式止回阀只能安装在垂直管道上。

参考答案：错误

22、（判断题）LPG 燃烧后的烟气中不含 CO, 因此对人体无害。

参考答案：错误

23、（判断题）燃气经营者可根据自己经营情况决定是否接受客户安装要求。

参考答案：错误

24、（判断题）宪法是国家的根本大法，它具有最高的法律效力。

参考答案：正确

25、（判断题）采用燃气取代煤或木柴作为城市气源的主要原因

是减少环境污染。

参考答案：错误

26、（判断题）截止阀主要由阀杆、阀芯、阀体、阀片零件组成。

参考答案：错误

27、（判断题）燃气管道强度试验压力为输配管道工作压力的 1.5 倍。

参考答案：错误

28、（判断题）世界银行贷款项目，是指将世行贷款资金加上国内配套资金结合使用进行投资的某一固定的投资目标。它是目前我国应用较多的一种国际工程项目。

参考答案：正确

29、（判断题）专门用于火灾预防，灭火救援和火灾防护，避难逃生的产品均为消防产品。

参考答案：正确

30、（判断题）燃气燃烧产生的烟气组分为 CO、SO₂、N₂、H₂O。

参考答案：错误

31、（判断题）燃气同空气混合，在爆炸极限范围内即可爆炸。

参考答案：错误

32、（判断题）1211 灭火器使用时应倒立操作。

参考答案：错误

33、（判断题）事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处

分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，2年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

参考答案：错误

34、（判断题）城镇燃气工程分为：气源工程、输配工程（储配站、城镇各级管网及附属设施、管理系统等），应用工程（室内工程）和配套工程。

参考答案：错误

35、（判断题）电气线路发生火灾的主要原因是短路、超负荷、接触电阻过大、产生电火花和电弧。

参考答案：正确

36、（判断题）地下燃气管道输送湿燃气时，应埋设在土壤冰冻线以下。

参考答案：正确

37、（判断题）管道交叉时在图中用断开线表示。

参考答案：正确

38、（判断题）放散阀是一种燃气输配系统中的超压保护安全装置。

参考答案：错误

39、（判断题）社会资金建设的燃气设施，投资方可以自行经营，也可以另行选择燃气经营者。

参考答案：正确

40、（判断题）在城镇供气管道上可以安装加压设备。

参考答案：错误

41、（单选题）根据中华人民共和国国务院令第 0 号《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》，《石油天然气管道保护条例》自 2011 年 1 月 8 日起废止。

A514

B578

C588

D596

参考答案：C

42、（单选题）城镇燃气工程为城镇基础设施，应按 0 评价基准进行评价。

A 市政工程

B 燃气工程

C 合同工程

D 交钥匙工程

参考答案：A

43、（单选题）燃气压力过高，一次空气系数过大，火孔直径过小会使灶具产生（）。

A 脱火

B 回火

C 黄焰

D 红焰

参考答案：A

44、（单选题）燃气的 Π ）3 / h 是在 0 时的小时流量。

A 0° C, 1atm

B 10°C, 1atm

C 20°C, 1atm

D 25°C, 1atm

参考答案：C

45、（单选题）根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016 规定：城镇燃气供应单位应设置并向社会公布（）h 报修电话。

A 8

B 24

C 48

D 12

参考答案：B

46、（单选题）检测钢瓶经过吹扫和处理后，瓶内残气浓度不能高于 0 才能保证安全。

A 0.008

B 0.006

C 0.004

D 0.003

参考答案：C

47、（单选题）为规范燃气经营许可行为，做好燃气从业人员的专业培训考核工作，根据 0 的有关规定，制定《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》。

A 《燃气经营许可管理办法》

B 《城镇燃气管理条例》

C 《燃气服务导则》

D 《安全生产法》

参考答案：B

48、（单选题）按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 规定，我国城市燃气管道根据输气压力分为 7 级。其中，中压 B 级燃气管道的输气压力为（）。

A $P < 0.01 \text{Mpa}$

B $0.01 \text{Mpa} \leq P \leq 0.2 \text{Mpa}$

C $P \leq 0.005 \text{Mpa}$

D $P \geq 0.2 \text{MPa}$

参考答案：B

49、（单选题）《四川省燃气管理条例》第五条规定，市、县级人民政府燃气管理部门负责（）内的燃气管理工作。

A 本行政区域

B 城镇区域

C 县城范围

D 全市乡镇

参考答案：A

50、（单选题）燃气管道的主要腐蚀是 0 腐蚀。

A 化学

B 物理

C 电化学

D 生物

参考答案：C

51、（单选题）违反《四川省燃气管理条例》第十六条第二款规定，建设单位未在规定时间内向 0 主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处以一万元以上五万元以下的罚款。

A 城乡规划

B 燃气

C 安全生产

D 公安

参考答案：A

52、（单选题）《四川省燃气管理条例》第十七条规定，从事液化石油气经营的企业，向 0 燃气管理部门申请燃气经营许可证。

A 县（市、区）

B 市（州）

C 地方人民政府

D 县（市）

参考答案：A

53、（单选题）燃气用户有权就燃气收费、服务等事项向县级以上地方人民政府价格主管部门、燃气管理部门以及其他有关部门进行投诉，有关部门应当自收到投诉之日起（）工作日内予以处理。

A5 个

B10 个

C15 个

D20 个

参考答案：C

54、（单选题）1Nm³ 的 CH₄ 完全燃烧时，所需的氧气量为（）Nm³。

A1.5

B2

C2.5

D3

参考答案：B

55、（单选题）当所输配的燃气掺混其他种类的燃气或被另一种燃气所取代，则燃气的燃烧性能会发生很大变化，要使原有的用气设备的热负荷不变，又能保持良好的燃烧性能，必须考虑燃气的（）。

A 热值

B 互换性

C 比重

D 分子量

参考答案：B

56、（单选题）新型燃料质量应当达到 0 和省规定的产品质量标准和安全标准。

A 县

B 市

C 国家

D 地方

参考答案：C

57、（单选题）《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予（）。

A 行政处罚

B 处分

C 追究刑事责任

D 批评教育

参考答案：B

58、（单选题）《四川省燃气管理条例》第十七条规定，企业从事燃气经营活动应当符合（），依法取得燃气经营许可证。

A 资质标准

B 法定条件

C 标准规范

D 法律法规

参考答案：B

59、（单选题）燃气中预先混入一部分空气 $a=0.2\sim 0.6$, 这种燃烧器叫（）。

- A 无焰燃烧器
- B 扩散式燃烧器
- C 大气式燃烧器
- D 平焰式燃烧器

参考答案：C

60、（单选题）以下不属于门站储配站总平面布置的评价内容是（）。

- A 安全隔离条件
- B 消防和救护条件
- C 总平面功能分区
- D 其他评价

参考答案：B

61、（单选题）《四川省燃气管理条例》第三十七条规定：禁止任何单位和个人擅自安装、拆除、迁移、改造（）。

- A 安全警示标志
- B 燃气设施
- C 应急抢险公共通道
- D 燃气管线

参考答案：B

62、（单选题）《四川省燃气管理条例》第二十条规定，对既有管道燃气实行特许经营的，县级以上地方人民政府 0 管理部门应当会同相关部门根据国家规定组织开展辖区内既有管道燃气经营权的评估，并根据评估结果，制定既有管道燃气经营项目特许经营实施方案。

A 燃气

B 市政建设

C 城乡规划

D 安全监督

参考答案：A

63、（单选题）使得流动的流体之间存在着相互作用的相对运动的切力称之为（）。

A 阻力

B 质量力

C 粘滞力

D 摩擦力

参考答案：C

64、（单选题）液态天然气的体积是气态时的（）。

A600 倍

B1/600

C250 倍

D1/250

参考答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/057113106030006040>