
2024 年广西初级消防员高频核心题库 300 题（含答案）

一、单选题

1. 突发事件应对工作实行（）相结合的原则。

A、预防为主、预防与应急

B、预防为主、应急为辅

C、应急为主、预防为辅

D、演练为主、预案为辅

答案：A

2. 铁锤主要用于破拆防盗门窗、（）、楼板等坚固物体。

A、阳台

B、走廊

C、墙

D、围栏

答案：C

3. 氯气（）色有刺激性气味的气体。（易）

A、无色

B、黄绿

C、蓝色

D、白色

答案：B

4. 战评时机选择应当按照中〔大〕队在战斗结束后（）内完成的原则确定。

A、5 天

B、10 天

C、J5 天

D、20 天

答案：A

5. 搬离可燃物的灭火方法是

A、窒息法

B、冷却法

C、隔离法

D、抑制法

答案：A

6. 处置大型化工装置、设施、油罐等事故,应及时要求（）到场协助,及时控制火势,遏制爆炸。（难）

A、各级消防部队灭火救援专家

B、特勤中队携带相关救援装备

C、事发单位的技术人员

D、安检、环保、公安、武警等有关部门。

答案：C

7. 干粉灭火器是以（）作为灭火剂的灭火器（中）

A、化学粉剂

B、泡沫

C、水

答案：A

8. 有毒区域是指存在或通过（）能产生有毒物质的区域。（难）

- A、燃烧
- B、化学反应
- C、分解
- D、化合反应

答案：A

9. 公安消防部队在参加抢险救援行动中进入低毒中度危险区时, 应实施（）级防护。（中）

- A、特级
- B、一级
- C、二级
- D、三级

答案：D

10. 当消防主泵未动作时, 采用水泵接合器供水, 每启动一个水泵接合器一般可以同时启用几个室内消火栓。（）（中）

- A、一个
- B、两个
- C、三个
- D、四个

答案：B

11. 下列哪任务不属于公安消防部队承担的各种自然灾害的抢险救援（）。（易）

-
- A、地震
 - B、风灾
 - C、水灾
 - D、建筑物倒塌

答案：D

12. 高压水枪是指喷射压力大于（）MPa, 与高压消防泵及高压软管卷盘配套使用, 具有直流和喷雾功能的消防枪。（易）

- A、2.5
- B、2
- C、1.6
- D、1.2

答案：A

13. 警示灯主要用于事故现场警戒时用。可与（）配合使用。

- A、警戒带
- B、警戒线
- C、警戒音响
- D、锥形事故标志杆

答案：D

14. 7, 消防电梯的行驶速度, 应按从首层到顶层的运行时间不超过（）s 计算。

- A、20
- B、60
- C、80

D、100

答案：B

15. 手抬移动式消防水炮的流量一般不超过（）L/s。

A、40

B、50

C、60

D、100

答案：B

16. 消防专用电话采用（）呼叫通话方式, 无需拨号。（难）

A、直接

B、间接

C、转接

D、连续

答案：A

17. 清洗、消毒正压式消防空气呼吸器面罩后, 对于其残留的水分, 可以用清洁干燥、压力小于（）MPa 的空气轻轻吹干。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

答案：B

18. 消防轻型安全绳表面应无任何机械损伤现象, 整绳粗细（）, 结构一致。（易）

-
- A、不限
 - B、均匀
 - C、前面粗
 - D、后面粗

答案：B

19. 进入浓烟、高温、有毒等危险区域侦察时, 错误的做法是（ ）。(易)

- A、要在进出口处登记姓名
- B、进出时间
- C、空(氧)气呼吸器压力
- D、未进行水枪进行掩护

答案：D

20. 通过道路铺设水带时应垫上（ ）。(易)

- A、水带挂钩
- B、水带护桥
- C、水带包布
- D、毛毯

答案：B

21. 柴油机消防泵组应定期自动运行, 并且每次启动必须带载运行直至柴油机冷却水温达到正常运行温度, 运行时间不小于（ ）分钟。

- A、10
- B、15
- C、20

D、30

答案：D

22. 警戒器材的种类有哪些：（）（易）

A、警戒标志杆、警戒底座、警戒灯、警戒桶

B、警戒底座、警戒带、警戒牌、警戒桶

C、警戒灯、警戒带、警戒牌、警戒桶

D、警戒标志杆、警戒底座、警戒灯、警戒带、警戒牌、警戒桶

答案：D

23. 与交通事故相比, 下列哪一项属于飞行器事故的特点?（）

A、人员伤亡多, 财产损失大。

B、极易造成次生灾害。

C、失事地点不确定, 救援困难。

D、救援难度大。

答案：C

24. 火场破拆部位的确定, 应根据火灾现场的实际情况, 以（）为前提。

A、满足消防人员完成火情侦察

B、灭火、救人、疏散物资

C、阻止火势蔓延

D、形成大面积燃烧

答案：D

25. 为保护佩戴人员的头部安全, 消防头盔帽壳具有足够的（），能直接阻挡冲击物, 使其不能冲穿帽壳, 直接接触头部。

A、高度

B、弯度

C、强度

D、硬度

答案：C

26. 下列哪项内容不属于洗消处理（ ）。(易)

A、场地洗消

B、器材洗消

C、人员洗消

D、车辆洗消

答案：D

27. 2, 消防员灭火防护服一般由（ ）层织物复合而成。

A、1

B、多

C、3

D、2

答案：B

28. 在洪涝灾害或江海救援行动中, 救援人员都应穿戴（ ）。

A、灭火服

B、救援服

C、防护服

D、救生衣

答案：D

29. 沼气的主要成分为（），池内属易燃易爆和有毒场所。

A、甲烷

B、乙烷

C、丙烷

D、丁烷

答案：A

30. 双层结构的消防防化手套一般是以针织棉毛布为衬里, 外表面涂覆（），或以针织布、帆布为基础, 上面涂敷 PVC 制成, 这类手套称为浸塑手套。

A、清漆

B、桐油

C、聚氯乙烯

D、防火涂料

答案：C

31. 大型活动现场消防勤务预案制定范围不包括（）

A、党和国家举行的大型政治活动

B、党和国家、军队举办的重大节日庆典活动及重大集会

C、大型商场

D、国际级、国家级、地区级商品交易会、科研博览会

答案：C

32. I 型消防安全吊带由腰部织带、腿带、腰带带扣、织带拉环等零部件构成, 为（）。（在）

-
- A、坐式安全吊带
 - B、胸式安全吊带
 - C、全身式安全吊带
 - D、半身式安全吊带

答案：C

33. 室内消火栓一般配备一盘水带, 最大长度不应大于 () m。

- A、15
- B、20
- C、25
- D、30

答案：C

34. 消防员避火防护服在温度为 1000℃火焰上燃烧 30s 后, 其内表面温升不超过 () (中)

- A、20
- B、25
- C、30
- D、35

答案：B

35. 完全燃烧的燃烧产物都是 () 气体。(中)

- A、可燃
- B、易燃
- C、毒性

D、不燃、惰性

答案：D

36. 现行《中华人民共和国消防法》于 2008 年 10 月 28 日经十一届全国人大常委会第五次会议审议通过, 并于（）正式施行。

A、2009 年 10 月 01 日

B、2009 年 05 月 01 日

C、2009 年 11 月 01 日

D、2009 年 11 月 09 日

答案：B

37. 低压消火栓的布置间距不应超过（）（易）

A、50m

B、100m

C、120m

D、150m

答案：C

38. 当钢构件自身温度达到 350℃时, 其强度下降（）（易）

A、1/3

B、1/2

C、2/3

D、3/4

答案：A

39. 在规定的试验条件下, 液体挥发的蒸气与空气形成混合物, 遇火源能够产生闪燃的液体最低温度称为 () 。

- A、自燃点
- B、闪点
- C、自燃
- D、燃点

答案: B

40. 下列不属于消防人员基本防护装备的是 () 。(难)

- A、消防头盔
- B、灭火防护服
- C、封闭式防化服
- D、空气呼吸器

答案: C

41. 关于消防控制室说法错误的是 () 。(易)

- A、设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备
- B、有用于接收、显示、处理火灾报警信号, 控制相关消防设施的专门处所
- C、是利用固定消防设施处置火灾的信息指挥中心
- D、不是建筑内消防设施控制中心的枢纽

答案: D

42. 6 米拉梯使用时必须由 () 人操作(易)

- A、一

B、二

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/067045031066006114>