湖南省第四工程有限公司

管网沟槽　　报验申请表

表 A04

工程名称：邵阳市江北污水处理一期工程（第六标段）　　编号：001

致：湖南省和天工程项目管理有限公司邵阳市江北污水处理一期工程（第六标段）项目监理部（监理单位）：

我单位已完成了 WE18-WE32 污水管道　　沟槽开挖 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

附：　1、分项工程（验收批）质量验收记录表

2、隐蔽工程检查记录表

3、测量复核记录

承包单位（章）_____

项目经理_____

日期_____

审核意见：

项目监理机构_____

总/专业监理工程师_____

日期_____

表 B.0.1 分项工程（验收批）质量验收记录表

工程名称	邵阳市江北污水处理一期工程（第六标段）	分部工程名称	土方工程	分项工程名称	沟槽开挖
施工单位	湖南省第四工程有限公司	专业工长	黄枚胜	项目经理	陈双全
验收批名称、部位	WE18-WE32 污水管道				
分包单位		分包项目经理		施工班组长	

主控项目		质量验收规范规定的检查项目及验收标准	施工单位检测评定记录	监理（建设）单位验收记录
	1	原状地基题没有扰动、受水浸泡		
	2	地基承载力满足设计要求		

	3	沟槽长度为 700　米																		
	4																			
	5																			
一般项目		检查项目	允许偏差（mm）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	应检点数	合格点数	合格率%
	1	槽底高程	±20																6		
	2	槽底中线每侧宽度	≥1000																6		
	3	沟槽边坡	不陡于1:1.5																6		
	4																				
	5																				
	6																				
																			平均合格率%		
施工单位检查评定结果		主控项目和一般项目全部合格，符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：　　年　　月　　日																			
监理（建设）单位																					

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/087122113000006104