

2023 年消防设施操作员之消防设备初级技能真题精选附答案

单选题（共 40 题）

1、区域型火灾报警控制器与火灾探测器之间的连线断路，区域型火灾报警控制器在（ ）内发出故障信号。

A.100s

B.160s

C.120s

D.110s

【答案】 A

2、（ ）应手动启动消防水泵运转一次，并应检查供电电源的情况。

A.每日

B.每周

C.每季

D.每月

【答案】 D

3、火灾报警控制器设有手动复位按钮（键）。手动复位后，火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在（ ）内重新建立。

A.10s

B.20s

C.30s

D.60s

【答案】 B

4、更换区域型火灾报警控制器打印纸操作正确的是（ ）。

- A.用硬物轻划打印纸两面，没有黑色划痕的为打印面
- B.打印纸更换完成进入准工作状态
- C.将打印纸打印面朝下放入打印机，将打印纸拉出一定长度，扣上打印机机盖。
- D.在进行打印纸更换操作时，不要触碰到区域型火灾报警控制器其他操作按键。

【答案】 D

5、双轨双帘防火卷帘的两个帘面应同时升降，帘面应匀速运行，两个帘面之间的高度差不应大于（ ）。

- A.10mm
- B.20mm
- C.50mm
- D.60mm

【答案】 C

6、下列关于消防水泵接合器组件的安装顺序说法正确的是（ ）。

- A.接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空阀、控制阀
- B.接口、本体、连接管、止回阀、放空阀、控制阀、安全阀
- C.接口、本体、连接管、止回阀、控制阀、安全阀、放空阀
- D.接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空阀、控制阀

【答案】 A

7、下列对于金属密封结构，允许渗漏量不大于最大流量的（ ）。

A.0.5%

B.1.0%

C.5.0%

D.10.0%

【答案】 A

8、关于楼梯间的设置要求表述错误的是（ ）。

A.楼梯间一般靠外墙设置，能天然采光和自然通风

B.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道

C.楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物

D.楼梯间内可以敷设甲、乙、丙类液体管道

【答案】 D

9、下列关于止回阀型号 H4-1-X-100-16-Q 的表示正确的是（ ）。

A.表示公称直径为 100mm 额定工作压力不低于 1.6MPa 的旋启式止回阀，材质为球墨铸铁，连接方式为法兰连接，密封材料为橡胶

B.表示公称直径为 100mm 额定工作压力不低于 1.6MPa 的升降式止回阀，材质为球墨铸铁，连接方式为卡箍连接，密封材料为橡胶

C.表示公称直径为 100mm 额定工作压力不低于 1.6MPa 的蝶形止回阀，材质为球墨铸铁，连接方式为法兰连接，密封材料为橡胶

D.表示公称直径为 100mm 额定工作压力不低于 1.6MPa 的升降式止回阀，材质为球墨铸铁，连接方式为法兰连接，密封材料为橡胶

【答案】 D

10、当火灾报警控制器主电故障时，下列叙述不正确的是（ ）。

- A.故障灯点亮
- B.主电工作灯点亮
- C.屏幕上显示主电故障
- D.控制器发出故障声

【答案】 B

11、高层民用建筑中垃圾道前室的门应当为（ ）。

- A.甲级防火门
- B.乙级防火闸
- C.丙级防火门
- D.普通门

【答案】 C

12、当火灾报警控制器有火警、监管、故障报警、屏蔽等信息发生时，其中（ ）具有最高显示级别，优先显示，不受其他信息显示影响。

- A.监管报警
- B.屏蔽
- C.火灾报警信号
- D.故障报警

【答案】 C

13、过滤式消防自救呼吸器在使用中，下列做法正确的是（ ）。

- A.在抛光车间临时代替口罩使用
- B.重复使用不超过两次
- C.长发者将头发全部卷进头罩内
- D.佩戴眼镜者，摘下眼镜使用

【答案】 C

14、下列材料能用来擦拭应急照明灯具的是（ ）。

- A.肥皂水
- B.稀料
- C.汽油
- D.烧碱溶液

【答案】 A

15、在火灾报警控制器的工作原理中，通过（ ），负责提供控制器连接的探测器等现场设备供电，与探测器等现场设备进行通讯，完成对探测器等现场设备状态的状态监视和控制。

- A.总线驱动单元
- B.显示键盘操作单元
- C.通信接口单元
- D.输入输出接口单元

【答案】 A

16、在使用过备电供电后，需要尽快恢复主电供电并给电池充电（ ）h，以防蓄电池损坏。

- A.24

B.32

C.40

D.48

【答案】 D

17、在施工现场的防火巡查中，发现（ ），应当告知危害，协助当场改正。

A.施工现场内有吸烟现象

B.在建设工程内设置宿舍

C.没有按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料

D.在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道

【答案】 A

18、为了防止发生火灾时人员被困，防火卷帘控制器应具有逃生功能，对其逃生功能的描述正确的是（ ）。

A.卷帘降落至地面，手动操作控制器上任意一个按钮，防火卷帘应能自动开启至中位

B.拉动手动拉链，防火卷帘应能开启

C.自动开启后，延时 60~120s 后继续关至全闭

D.自动开启后，延时 5~60s 后继续关至全闭

【答案】 D

19、使任一总线回路上不少于（ ）火灾探测器同时处于火灾报警状态，检查区域型火灾报警控制器的负载功能。

A.4 个

B.5 个

C.8 个

D.10 个

【答案】 D

20、下列场所不适用于点型感烟火灾探测器的是（ ）。

A.饭店

B.旅馆

C.锅炉房

D.通信机房

【答案】 C

21、丙级防火门的表示方法是（ ）。

A.A0.50（丙级）

B.B0.50（丙级）

C.C0.50（丙级）

D.0.50（丙级）

【答案】 A

22、员工宿舍的防火巡查中，发现（ ），应当上报有关领导，制定限期改正措施。

A.疏散通道、安全出口被杂物堵塞

B.在楼道内燃放烟花、爆竹

C.违章使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备

D.疏散标志、应急照明灯不灵敏不好用

【答案】 D

23、下列关于灭火器压力指示器标识的说法错误的是（ ）。

- A. 干粉型灭火器的压力指示器标识为 F
- B. 水基型灭火器压力指示器的标识为 S
- C. 洁净气体灭火器压力指示器的标识为 J
- D. 二氧化碳气体灭火器压力指示器的标识为 T

【答案】 D

24、消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,下列关于离心泵的优点描述不正确的是（ ）。

- A. 范围广
- B. 型号多
- C. 可深井取水
- D. 供水连续

【答案】 C

25、当发生监管报警时,下列关于监管报警的处理方法错误的是（ ）。

- A. 首先应按火灾报警控制器的“复位”键,恢复控制器监管警报
- B. 然后根据火灾报警控制器的报警信息检查发生监管报警的部位,确认是否有监管报警发生
- C. 若确认有监管报警发生,应根据监管的外部设备类型采取相应措施
- D. 若为误报警,应检查是否由于监管模块误动作,或者由于人为或其他因素造成误报警

【答案】 A

26、当火灾报警控制器接收到故障报警时，（ ）故障总指示灯点亮。

- A.红色
- B.绿色
- C.黄色
- D.灰色

【答案】 C

27、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设（ ）。

- A.排烟阀
- B.防火阀
- C.百叶窗
- D.挡烟垂壁

【答案】 B

28、关于热敏打印纸说法错误的是（ ）。

- A.热敏纸是在普通纸基上涂敷一种化学原料，加热油墨使纸张受热而改变颜色
- B.热敏打印纸打印的信息经过一段时间会消失
- C.保存时需要注意防潮、避免阳光直射，最好进行密封保存
- D.重要的信息应采用拍照的方式进行留存，打印纸属于易耗品，无纸时应予以更换。

【答案】 A

29、洗衣房的火源管理主要体现在（ ）。

电气线路和设备

B.烟头

C.煤气灶

D.燃气锅炉

【答案】 A

30、如果在接收到第一个火灾报警信号后的（ ）内，火灾报警控制器接收到符合要求的后续火灾报警信号，则火灾报警控制器发出火灾报警声、光信号，并进入火灾报警状态。

A.3s

B.10s

C.30s

D.60s

【答案】 D

31、水泵接合器按连接方式可分为（ ）。

A.墙壁式

B.多用式

C.法兰式

D.埋地式

【答案】 C

32、下列安全出口的设置要求表述错误的是（ ）。

A.民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区，一个防火分区的每个楼层，其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/088111052042006024>