

设计变更单

系统(工程)名称： _____

编号： _____

更改内容	更改原因	原 为	更改为
申请：		分 发 单 位	
日期：			
审核：			
日期：			
批准：			
日期：			
更改实施日期：			

工程随工验收单

工程名称:					
建设单位		设计施工单位		监理单位	
隐蔽工程内容	序号	检查内容	检查结果		
			安装质量	部位	图号
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
验收意见					
建设单位		设计施工单位		监理单位	
验收人:		验收人:		验收人:	
日期:		日期:		日期:	
签章:		签章:		签章:	

注： 1 检查内容包括：（序号 1)管道罗列、走向、弯曲处理、固定方式；（序号 2)管道搭铁、接地；（序号 3)管口安放圈标识；（序号 4)接线盒及桥架加盖；（序号 5)线缆及管道及线间绝缘电阻；（序号 6)线缆接头处理等。

2 检查结果的安装质量栏内，按检查内容序号，合格的打“√”，基本合格的打“△”，不合格的“×”，并注明对应的楼层(部位)、图号。

3 综合安装质量的检查结果，填写在验收意见栏内，并扼要说明情况。

系统试运行报告

系统名称： _____

建设(使用)单位： _____

施工单位： _____

试运行起讫时间： _____

日期/时间	故障现象	故障原因	修复时间	值班人
值班长签名：		建设单位代表签名：		
注： 系统运行情况栏中，注明正常/不正常，并每班至少填写一次；不正常的在备注栏内扼要说明情况（包括修复日期）。				

工 程 竣 工 报 告

工程名称		面积(M ₂)	
工程地址		开工日期	
建设单位		完工日期	
监理单位		合同工期	
施工单位		合同造价	
项 目 内 容		完 成 情 况	
综合评价意见及验收申请			
以上情况属实，允许申请验收！			
施工负责人：		(施工单位盖章) 年 月 日	
建设单位意见：			
监理工程师签名： 年 月 日			

工程初验报告

工程名称：_____

编号：_____

致：

我方已按合同要求完成为了_____工程，竣工验收资料自检完整，经自检合格，请予以检查和验收。

承包单位(章)：_____

项目经理：_____ 日期：_____ 年 月 日

建设单位签收 人姓名及时间		承包单位签收 人姓名及时间	
------------------	--	------------------	--

审核意见：

经预验收，该工程

1、☐符合/☐不符合设计文件要求；

2、☐符合/☐不符合施工合同要求；

3、竣工验收资料☐符合/☐不符合要求；

4、工程实用产品名称、型号、生产厂家与合同☐一致/☐不一致；

综上所述，该工程竣工初验收☐合格/☐不合格，☐可以/☐不可以组织竣工验收。

建设单位(章)：_____

总监理工程师：_____ 日期：_____

注：项目建设单位普通应在自收到本报验单之日起 14 日内回复。

附件十：

工 程 决 算 报 告

编制单位：

编制日期：

工程名称		面积(M ₂)	
工程地址		开工日期	
建设单位		完工日期	
监理单位		合同工期	
施工单位		合同预算	
项 目 内 容		完 成 情 况	
项 目 内 容		预算(元)	决算(元)
合计(人民币)			

综合防范功能分项工程质量验收记录表

编号:

单位（子单位）工程名称			子分部工程	安全防范系统
分项工程名称		综合防范功能		验收部位
施工单位				项目经理
施工执行标准名称及编号				
分包单位				分包项目经理
检测项目（主控项目）			检查评定记录	备注
1	防范范围	设防情况		综合防范功能符合设计要求时为检测合格。
		防范功能		
2	重点防范部位	设防情况		
		防范功能		
3	要害部门	设防情况		
		防范功能		
4	设备运行情况			
5	防范子系统之间的联动			
6	监控中心图象记录	图象质量		
		保存时间		
7	监控中心报警记录	完整性		
		保存时间		
8	系统集成	系统接口		
		通信功能		
		信息传输		
检测意见:				
监理工程师签字:		检测机构负责人签字:		
(建设单位项目专业技术负责人)				
日期:		日期:		

视频安防监控系统分项工程质量验收记录表

编号:

单位（子单位）工程名称				子分部工程	安全防范系统
分项工程名称		视频安防监控系统		验收部位	
施工单位				项目经理	
施工执行标准名称及编号					
分包单位				分包项目经理	
检测项目（主控项目）				检查评定记录	备注
1	设备功能	云台转动			设备抽检数量不低于 20% 且不少于 3 台。合格率为 100% 时为合格；系统功能和联动功能全部检测，符合设计要求时为合格，合格率为 100% 系统检测合格。
		镜头调节			
		图象切换			
		防护罩效果			
3	图象质量	图象清晰度			
		抗干扰能力			
4	系统功能	监控范围			
		设备接入率			
		完好率			
		矩 阵 主 机	切换控制		
			编程		
			巡检		
			记录		
		数 字 视 频	主机死机		
			显示速度		
			联网通信		
存储速度					
	检索				
	回放				
5	联动功能				
6	图象记录保存时间				
检测意见：					
监理工程师签字：			检测机构负责人签字：		
(建设单位项目专业技术负责人)					
日期：			日期：		

入侵报警系统分项工程质量验收记录表

编号:

单位（子单位）工程名称					子分部工程	安全防范系统
分项工程名称			入侵报警系统		验收部位	
施工单位					项目经理	
施工执行标准名称及编号						
分包单位					分包项目经理	
检测项目（主控项目）				检查评定记录		备注
1	探测器设置	探测器盲区				探测器抽检数量不低于 20%，且不少于 3 台，抽检设备合格率 100% 时为合格；各项系统功能和联动功能全部检测，符合设计要求为合格，合格率为 100% 时系统检测合格。
		防动物功能				
2	探测器防破坏功能	防拆报警				
		信号线开路、短路报警				
		电源线被剪报警				
3	探测器灵敏度	是否符合设计要求				
4	系统控制功能	系统撤防				
		系统布防				
		关机报警				
		后备电源自动切换				
5	系统通信功能	报警信息传输				
		报警响应				
6	现场设备	接入率				
		完好率				
7	系统联动功能					
8	报警系统管理软件					
9	报警事件数据存储					
10	报警信号联网					
检测意见：						
监理工程师签字：			检测机构负责人签字：			
(建设单位项目专业技术负责人)						
日期：			日期：			

编号：

单位(子单位)工程名称			子分部工程	安全防范系统
分项工程名称		楼宇对讲系统		验收部位
施工单位			项目经理	
施工执行标准名称及编号				
分包单位			分包项目经理	
检测项目			检查评定记录	备注
1	访客对讲系统 (主控项目)	室内机门铃及双方通话应清晰		满足设计要求及本 规范规定时为检测 合格。
		通话保密性		
		开锁		
		呼叫		
		可视对讲夜视效果		
		密码开锁		
		紧急情况电控锁释放		
		通信及联网管理		
		备用电源工作 8 小时		
		管理员机与门口机、室内机呼叫与通话		
2	访客对讲系统 (普通项目)	定时关机		
		可视图象清晰		
		对门口机图象可监视		
3				
检测意见：				
监理工程师签字：		检测机构负责人签字：		
(建设单位项目专业技术负责人)				
日期：		日期：		

(门禁)系统分项工程质量验收记录表

编号:

单位（子单位）工程名称			子分部工程	安全防范系统
分项工程名称		出入口控制(门禁)系统		验收部位
施工单位				项目经理
施工执行标准名称及编号				
分包单位				分包项目经理
检测项目(主控项目)			检查评定记录	备注
1	控制器独立工作时	准确性		控制器抽检数量不低于 20% 且不少于 3 台，合格率 100% 为合格；各项系统功能和软件功能全部检测，功能符合设计要求时为合格，合格率 100% 时系统检测合格。
		实时性		
		信息存储		
2	系统主机接入时	控制器工作情况		
		信息传输功能		
3	备用电源启动	准确性		
		实时性		
		信息的存储和恢复		
4	系统报警功能	非法强行入侵报警		
5	现场设备状态	接入率		
		完好率		
6	出入口管理系统	软件功能		
		数据存储记录		
7	系统性能要求	实时性		
		稳定性		
		图形化界面		
8	系统安全性	分级授权		
		操作信息记录		
9	软件综合评审	需求一致性		
		文档资料标准化		
10	联动功能	是否符合设计要求		
检测意见:				
监理工程师签字:		检测机构负责人签字:		
(建设单位项目专业技术负责人)				
日期:		日期:		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/105041022002011330>