
2024 年陕西初级消防员考前强化练习题库 300 题（含答案）

一、单选题

1. 交通锥分为 A、B 两类, A 类为一, B 类为（）无反光部分。

A、无反光部分

B、有色部分

C、有反光部分

D、无色部分

答案: C

2. 多功能挠钩双头挠钩可用于破拆（）、钩拉电线等。

A、楼板

B、吊顶

C、地板

D、铁板

答案: C

3. 当救援现场有建筑倒塌危险时, 要及时采取（）措施, 尽快排除险情。

A、冷却防爆

B、稀释中和

C、加固破拆

D、点燃

答案: C

4. 影剧院火灾易造成大量人员因浓烟毒气造成伤亡, 错误的原因（）。

-
- A、影剧院内有幕布、窗帘、背景、道具、沙发座椅等化纤织物和塑料制品燃烧时,会产生大量高温烟雾和有毒气体
- B、影剧院一般建筑高大密闭
- C、火灾时产生的浓烟高温不易散出
- D、人流会在短时间内向有限的安全出口迅速聚集,极易出现拥挤、踩踏、堵塞通道等现象

答案: D

5. 易燃、有毒气体泄漏现场的战斗展开,消防车应停放在灾害现场()处,并能随时进攻或撤离。

- A、上风
- B、下风
- C、侧风
- D、上风或侧上风

答案: D

6. 强酸、强碱和金属盐类属于较强刺激物,高浓度对皮肤会有强烈的(),同时有红斑、水肿、水疱甚至渗出糜烂现象。

- A、烧伤
- B、烫伤
- C、腐蚀
- D、病变

答案: A

7. 木榔头的平头端可临时作()使用。

-
- A、破拆工具
 - B、无火花工具
 - C、登高器材
 - D、防护装备

答案：B

8. 下列哪特点不属于公安消防部队抢险救援任务特点（ ）。（中）

- A、多样性
- B、复杂性
- C、艰巨性
- D、突发性

答案：D

9. 扑救地下车库火灾时, 由外部进入内部进攻, 一般选择从（ ）出入通道向内部进攻。（易）

- A、上风
- B、下风
- C、中部
- D、距火源最近

答案：A

10. 清洗消防头盔帽壳和面罩可以使用下列（ ）物品。

- A、稀料
- B、汽油
- C、酸碱溶液

D、洗洁精

答案：D

11. 在灭火战斗中, 一切处置行动自始至终要严防引发爆炸, 当遇有紧急情况危急参战人员的生命安全时, 指挥员应果断下达 () 命令。(易)

A、撤离

B、避险

C、掩护

D、停止进攻

答案：A

12. 水蒸气主要适用于容积在 () 立方米以下的密闭厂房等灭火。

A、100

B、300

C、500

D、800

答案：C

13. 战斗展开通常分为: 准备展开、预先展开和 () 三种形式。

A、部分展开

B、个别展开

C、局部展开

D、全面展开

答案：D

14. 扑救油罐火灾首选灭火剂是 () 。(易)

A、二氧化碳

B、水

C、氟蛋白泡沫

D、干粉

答案：C

15. 能帮助和支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物发生氧化反应的物质称为 ()

A、氧化剂

B、还原剂

C、引火源

D、催化剂

答案：A

16. 在下列 () 应认真检查消防头盔上的各种配件是否齐全。

A、入库前

B、佩戴前

C、出库时

D、佩戴后

答案：B

17. 扑救火灾时,扑救选择正确进攻路线需要考虑多方面因素,下面不是考虑因素是 () 。

A、应根据着火对象的特点

B、火灾调查

C、火势蔓延方向

D、作战环境

答案：B

18. 高层工业建筑室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于（）（易）

A、13m

B、14m

C、15m

D、16m

答案：A

19. 通过烟的（）等特征, 消防人员可以大致判断燃烧物质的种类、火灾阶段、火势蔓延方向等。（中）

A、温度、浓度

B、颜色变化

C、扩散范围

D、气味、颜色、浓度、流动方向

答案：D

20. 手抬机动消防泵累计运转达 400 小时后, 还要（）

A、卸下火花塞进行检查

B、拆洗化油器, 清除空气滤清器纸芯上的灰尘

C、拆下曲轴箱底盖并清洗

D、检查活塞及活塞环的磨损情况

答案：D

21. 火灾扑灭后, 相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护 (), 接受事故调查, 如实提供与火灾有关的情况。

- A、现场
- B、起火点
- C、财产
- D、伤员

答案: A

22. 公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中, 二级个人防护为 ()。(难)

- A、全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐
- B、全身、内置式重型防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐
- C、全身、简易防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐
- D、呼吸、简易防化服、战斗服、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材

答案: A

23. 热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象, 叫做 ()。(中)

- A、热传导
- B、热对流
- C、热辐射
- D、热传播

答案: A

24. 交通锥一般由塑料或（ ）制作而成, 依据灾害事故现场需要放在合适位置。也可与警戒灯配合使用。

- A、金属材料
- B、橡胶
- C、木质材料
- D、石质材料

答案：B

25. 职业技能鉴定是指由考试考核机构对劳动者从事某种职业所应掌握的（ ）做出客观的测量和评价, 属于标准参照型考试。

- A、技术理论知识和实际操作能力
- B、技术理论知识和技能考核成绩
- C、文化素质养成和训练刻苦程度
- D、文化素质养成和实际操作能力

答案：A

26. 不能作为硝化棉灭火剂（ ）。（易）

- A、水
- B、泡沫
- C、二氧化碳
- D、干粉

答案：D

27. 31, 侦察人员进行火情侦察, 当视线不清时, 要（ ）, 探步前进。

- A、前虚后实

B、前实后虚

C、双脚并拢

D、双脚用力

答案：A

28. 监护是为了防止发生意外对火灾现场或作战行动进行监视和守护的战法, 下列不适用于监护战术的是 ()

A、易燃气体泄漏燃烧现场的监护

B、危险化学品泄漏现场的监护

C、火灾现场的监护

D、自然灾害的监护

答案：D

29. 属于化学灭火剂的是 () 。

A、水

B、泡沫

C、干粉

D、二氧化碳

答案：C

30. 分割是将大面积燃烧区域分割成若干个区域, 分别部署力量逐个消灭的战法, 下列不适用于分割战术的是 ()

A、大面积易燃建筑密集区、露天堆场或森林、草原火灾时

B、多层建筑或高大的生产装置发生火灾时

C、大面积易燃液体流淌火

D、建(构)筑物或物体内部燃烧时

答案：D

31. 扑救大型商场火灾灭火作战难度大的原因错误的是（）。

A、战斗展开受限

B、救人任务艰巨

C、内攻作战困难

D、道路狭窄、围观人群多。

答案：D

32. 低倍数泡沫灭火剂的发泡倍数一般在（）倍以下。

A、10

B、20

C、30

D、40

答案：B

33. 二级化学防护服(图 1-5-1)是消防员处置液态化学危险品和腐蚀性物品以及
() 现场环境下实施救援任务时穿着的化学防护服。(难)

A、有氧

B、缺氧

C、有毒

D、无毒

答案：B

34. 下列属于消防员个人防护装备的是（）。

-
- A、消防车
 - B、消防手套
 - C、水带挂钩
 - D、挂钩梯

答案：B

35. 关于消防控制室说法错误的是（ ）。(易)

- A、设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备
- B、有用于接收、显示、处理火灾报警信号, 控制相关消防设施的专门处所
- C、是利用固定消防设施处置火灾的信息指挥中心
- D、不是建筑内消防设施控制中心的枢纽

答案：D

36. 27, 捆绑式堵漏袋主由（ ）制成.

- A、防腐橡胶
- B、普通橡胶
- C、PVC
- D、棉麻织物

答案：A

37. 建筑火灾内攻路线的选择错误的是（ ）。

- A、敞开楼梯间
- B、封闭楼梯间
- C、防烟楼梯间
- D、客运电梯

答案：D

38. 消防员呼救器的连续报警时间应不小于（）分钟。

A、40

B、50

C、60

D、70

答案：C

39. 警戒标识杆是用于火灾等灾害事故现场设立（）。（易）

A、安全区

B、警戒区

C、隔离区

D、疏散区

答案：B

40. 徒手救人的适用范围, 主要是救助那些无明显外伤（）明显中毒的被救助者。

（易）

A、行走不便

B、骨折

C、休克

D、失血过多

答案：A

41. 干粉灭火系统按灭火方式分类, 那个不是（）（易）

A、全淹没式干粉灭火系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/138041043060006074>