



中华人民共和国国家标准

GB/T 42865.2—2025

服务业用水定额 第2部分：高尔夫球场

Norm of water intake for service industry—Part 2: Golf course

2025-08-29 发布

2025-12-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 42865《服务业用水定额》的第 2 部分。GB/T 42865 已经发布了以下部分：

——第 1 部分：游泳场所；

——第 2 部分：高尔夫球场。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国水利部提出。

本文件由全国节水标准化技术委员会(SAC/TC 442)归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、中国农业大学、水利部水资源管理中心、水利部节约用水促进中心、北京市节水用水管理事务中心、濮阳黄河河务局范县黄河河务局。

本文件主要起草人：张玉博、胡林、蔡榕、徐锁军、刘佳琳、张远东、白岩、崔建宇、乔璐、张岚、胡桂全、王若男、石晓晴、赵昕、王凯、匡友青。

引 言

用水定额是衡量节约用水水平的技术标准和重要依据,是国家实施取水许可制度、实行计划用水管理和开展水资源论证的基础。用水定额标准是核定许可水量、开展节水评价、载体建设和对标达标管理的主要指标之一,也是落实最严格水资源管理制度的重要手段。

GB/T 42865《服务业用水定额》将根据不同服务业的用水特点,规定用水定额,明确计算方法,并做出管理要求,拟由以下部分构成:

- 第 1 部分:游泳场所;
- 第 2 部分:高尔夫球场;
- 第 3 部分:室外人工滑雪场;
- 第 4 部分:机关;
- 第 5 部分:学校;
- 第 6 部分:洗浴场所;
- 第 7 部分:洗车场所;
- 第 8 部分:洗染场所;
- 第 9 部分:宾馆;
- 第 10 部分:医院;
- 第 11 部分:数据中心。

服务业用水定额 第2部分：高尔夫球场

1 范围

本文件规定了高尔夫球场的用水定额、计算方法以及管理要求。
本文件适用于现有、新建(改建、扩建)高尔夫球场的用水管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 12452 水平衡测试通则
- GB/T 21534 节约用水 术语
- GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则
- GB/T 30684 高尔夫球场节水技术规范

3 术语和定义

GB/T 21534 和 GB/T 30684 界定的术语和定义适用于本文件。

4 用水定额

表 1 规定了高尔夫球场用水定额。

表 1 高尔夫球场用水定额

单位为立方米每平方米年

区域	单位灌溉面积取水量	
	先进值 ^a	通用值 ^b
东北区	0.38	0.50
华北区	0.45	0.60
长江中下游区	0.32	0.42
华南区	0.38	0.48
西南区	0.33	0.43
西北及青藏区	0.45	0.60
高尔夫球场分区应符合附录 A 的规定		
^a 先进值用于高尔夫球场新建(改建、扩建)项目的水资源论证、取水许可审批和节水评价。 ^b 通用值用于现有高尔夫球场的日常用水管理和节水考核。		