

幼儿园消防安全管理制度（12篇）

幼儿园消防安全管理制度（精选 12 篇）

幼儿园消防安全管理制度 篇 1

为确保幼儿园消防安全，规范消防安全管理，根据我校实际，制定本规定：

一、幼儿园园长是消防安全第一责任人；分工负责消防安全的副园长是消防安全直接直接管理人。幼儿园全体教工为义务消一防一队员，并有权制止违反本规定的任何行为，有权维护消防设施有义务参加扑救和协助调查有关情况。

二、定期对幼儿教师、保育员进行消防安全教育，熟知必要的消防安全知识，会报火警、会使用灭火器材、会组织幼儿疏散、逃生。

三、把好每日晨检第一关，认真检查、收缴幼儿带入园中的火源，并严格保管。

四、因势利导、不定期向幼儿传授简单、基础的消防安全知识和防火知识教育，教育幼儿不做玩火游戏。同时，幼儿教师、保育员用的火柴、打火机等引火物，要妥善保管，放置在孩子拿不到的地方。

五、疏散走道应双向疏散，走道净宽不应小于 1.2m，地面应保持平直，不得设置影响幼儿疏散的障碍物；

六、幼儿园教室、休息室和活动室严禁烟火，严禁使用明火照明。

七、教室及办公室禁止使用各类违章电器;及时更换老化电线;禁止乱拉私接电源线路。需要使用电器时,由班主任老师严格看管。

八、幼儿园室内装饰材料宜采用非燃或难燃材料,禁止使用塑料制品装饰、装修。

九、幼儿床位的摆放,横向间距应保证大于 60 公分的通道、纵向应保证 1 米以上通道。教室及休息室门口不得设置门帘、屏风、桌、椅等影响疏散的遮挡物。儿童休息期间,老师必须陪同。

十、学校应至少每半年组织一次有学生参加的演练,并结合实际不断完善预案。学校应明确一定数量的疏散引导员,火灾发生时,疏散引导员应通过喊话、广播等方式,按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。发生火灾时,正在授课的教师应组织学生疏散逃生。

十一、电源线穿过闷顶时应穿金属管做保护,照明灯具等电气设备不应直接安装在可燃结构上,不得靠近可燃物品,不得使用落地灯、台灯,寝室内禁止使用电加热设备和乱拉临时电线,电源开关、插座等距地面不应小于 1.5 米,灯头距地面不应小于 2 米。

十二、电气设施(如电视机、空调机等)周围不得存放易燃物品,设施要接地良好,用完后立即断电。电视机的室外天线要安装避雷器,窗帘不能搭在空调器上。

十三、厨房应严格按照操作规程使用电器及明火。

十四、值班员需在下班后进行消防安全巡视检查。

十五、对违反本规定的行为,依据公安部第 61 号令《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》进行处理。

幼儿园消防安全管理制度 篇 2

为进一步加强的消防安全工作，坚决杜绝重、特大火灾事故，努力减少火灾危害，保障幼儿园的各项工作秩序稳定，确保教职工和幼儿生命财产的安全，依据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，特制订本管理制度。

一、组织机构与职责

1、为了实施《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，幼儿园成立消防安全工作领导小组，由园长、负责人、分管副园长、级部主任、后勤、食堂等各部门的负责人组成，园长为消防安全第一责任人，其他成员为各部位消防安全责任人。幼儿园将消防安全纳入综合治理工作的内容，常抓不懈。

2、幼儿园消防安全工作领导小组职责：

(1)认真贯彻国家、省、市、县消防工作的指示，将消防工作纳入学校的常规工作，及时总结，不断改进。

(2)大力宣传《消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合开学、学期结束、，对教师与幼儿进行消防法规，消防安全知识教育，教育师生掌握正确的安全防火知识以及安全逃生办法。

(3)幼儿园扩建、改建时，应同时考虑消防安全。对重点消防部位，应配备足够的消防器材，并定期组织检查，确保其处于良好状态。

(4)时时刻刻保持高度警惕，进行经常性的`消防安全检查，发现隐患，及时整改，确保安全，一旦发生火灾，及时报警，并组织灭火抢救。

(5)对幼儿园消防安全工作做出贡献者，及给予奖励;对因工作失职造成不良后果者，给予处罚，情节严重者报请公安机关处理。

二、消防安全职责

1、有防火安全领导组织，有灭火疏散预案，层层签定有消防安全责任书，有宣传标语。

2、制定有消防安全责任制度和安全操作规程。

3、单位职工达到“三知两熟悉”即知火灾特点、知重点部位、知灭火器材位置和性能，熟悉岗位职责、熟悉灭火对策。

4、有健全的消防档案、消防检查记录，能及时消除火灾隐患。

5、幼儿园的建筑耐火等级不低于二级，不应超过3层：200M²以上建筑必须有两个疏散楼梯，楼梯间为防烟楼梯间。

6、幼儿园与易燃易爆场所的防火间距不得小于30M，幼儿园的安全出口不应少于两个，门向外开启，出口处不准有踏步。

7. 幼儿园不应位于车库的正上方、正下方或紧邻车库。幼儿园不应设在人防工程内或人防工程改建的地下或半地下建筑内。

8、幼儿园的房间门至外部出口或至封闭楼梯间的最大允许距离为：

(1)位于两个外部出口或楼梯之间的房间为25M;

(2)位于袋形走道或尽端的房间为20M。

9. 楼梯间不得附设消防室、可燃材料储存室、未密封的电梯井和可燃气体管道，用于安全疏散。

三、电器防火

11、幼儿园内电源开关、电闸、插座等距地面应不小于 1.3M，灯头距地面应不小于 2M。

12、学校内荧光灯和超过 60W 的白炽灯，不应直接安装在可燃材料上，白炽灯与可燃物的距离不应小于 0.5M，不准使用落地灯和台灯照明，灯泡不能使用纸或其它可燃物遮光。

13、幼儿园儿童宿舍不能乱拉电线，禁止使用电炉、电熨斗等电器。

14. 装有空调的幼儿园应有接地线，周围不得堆放易燃物品，空调上不得挂窗帘，电源端子板和电表应扩建以满足相应负荷。

四、消防设施

15、灭火器应完整好用，按照 50m “二具，一个放置点不多于 5 只，不少于 2 具，应急灯每 10M 一个，楼梯间和走道内必须安装室外消火栓完好。

16、疏散指示标志设在通道两侧及拐弯处的墙面上，标志牌上边缘距地面不大于 1.0，标志的间距不大于 20M 袋形走道的尽端离标志的距离不大于 10M。

17、每层建筑面积大于 300M² 的幼儿园应安装自动报警系统。

幼儿园消防安全管理制度 篇 3

一是及时排查安全隐患，更换老化电线，消除安全隐患。

二、经常组织教职工学习消防知识，参加消防安全知识培训，增强消防安全意识。

三、不定期向幼儿传授简单、基础的消防安全知识。

四、及时更换破旧的消防器材。

五、重视厨房消防安全管理。

六、节假日实行人员值班制度。

七、实行专人专项管理制度。

幼儿园消防安全管理制度 篇 4

一、总则

(一)、为预防火灾和减少火灾危害，加强幼儿园消防安全管理，确保幼儿园保教事业发展，根据《中华人民共和国消防法》的有关规定，结合幼儿园实际情况，特制定消防安全管理规定。

(二)、幼儿园的消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管，谁负责”的原则，园内每位教职工都必须遵守国家消防法规和本规定。

(3)、防火工作实行逐级防火和岗位防火责任制，层层落实责任制，实行消防安全目标管理。

二、消防组织

(一)、园长为全园的防火总负责人；幼儿园设立防火领导小组，对幼儿园消防工作中的重大问题进行研究、讨论，并做出决策。

(二)、园长为本单位防火责任人，全面负责本园的消防工作，各班班主任负责本园具体的消防工作。

防火领导小组职责：

1、落实安全防火责任制。防火领导小组定期检查，不断完善防火设施，保证绿色通道标志明显，保证各安全通道畅通无阻。

2、对幼儿园工作人员、幼儿进行消防安全教育，普及消防安全知识，使全体工作人员都能使用灭火器，结合教育内容，每班进行消防演练，使他们能掌握应急逃生技能。

3. 支持和配合幼儿园消防安全工作，履行消防安全检查监督职责，认真及时整改本园消防安全隐患。

4、发生火灾及时报警并组织扑救，协助疏散人员、物品、保护火灾现场。

5、协助有关部门查明火灾事故的原因，认真做好善后工作。

防火负责人主要职责：

1、认真贯彻执行国家法规和幼儿园消防制度。

2、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制。

3、建立健全本单位防火制度和安全操作制度。

4、把消防工作列入日常工作的重要议事日程中，做到有计划、有布置、有检查、有总结。

5、组织开展经常性消防宣传教育，普及消防知识，提高防火意识。

防火管理员主要职责：

- 1、认真负责做好本园消防器材的管理和保养工作
- 2、明确岗位职责，每天进行一次防火检查。内容包括：
 - (1) 火灾隐患的整改情况及防范措施的落实情况；
 - (2) 安全疏散通道、疏散标志、安全出口情况；
 - (3) 消防车通道、消防水源情况；
 - (4) 消防器材配置及有效情况；
 - (5) 用火、用电、用气有无违章情况；
 - (6) 消防安全重点部位的管理情况；
 - (7) 消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

三、火灾预防措施

(一) 根据幼儿园的有关规定，确定园内消防重点部位。幼儿园优先保证消防设备和器材。

(二) 凡新建、扩建、改建工程，应严格执行国家消防有关规范和《建筑设计防火规范》，并在开工前逐级向主管部门和公安消防部门审批，不得擅自动工；竣工后需经消防监督部门验收合格后方可投入使用，不得未经验收即投入使用。

(三) 公园内的道路、走廊、楼梯等安全出入口必须保持通畅，不得堆放物料和杂物。

(四) 园内电器设备和线路的安装应符合消防规定。对电器设备、线路经常进行检查，发现老化、破损、绝缘不良等不安

全情况，要及时维修，严禁超负荷运行使用。禁止不通过电工，私自乱拉电线；禁止违章使用电器设备；禁止非电焊工动火作业。因教学、活动需要使用电炉及其他电热器具，应实安全措施，指定专人负责安全。禁止在园内私用电炉及其他电热器具。

(五) 园内禁止任何人吸烟、使用明火。

(六) 幼儿园应当安排专人夜间值班和巡逻。

(七) 在园内举行大型集会和活动，在地点选择、人数额定、临时电器线路架设、疏散通道等方面，应符合消防规定，保证安全。

(八) 法定节日和寒暑假期间，应安排值班人员，要害部门和消防重点地点应加强值班，值班人员要有高度的责任心，发现问题及时处置并汇报，不得擅离职守。

四、火灾现场紧急预案

(一) 任何人发现火灾都有义务迅速报警(119)，讲清起火地点、单位。任何人必须给报警人员提供方便，并派人接应消防车。

(2) 发生火灾时，防火领导小组人员应迅速组织力量灭火，并使用灭火器。

(三) 各班教师按指定楼道迅速组织幼儿疏散到楼下安全地带。

(四) 任何人都有义务保护火灾现场，协助调查起火原因。

五、奖励与处罚

(一)在消防工作中有下列先进事迹之一的个人，应当给予表彰或者奖励。

1、消防安全措施落实，火灾隐患及时消除，消防器材、设备完好，无火灾事故，表现突出。

2、模范遵守消防法规，制止违反消防法规的行为，事迹突出。

3、及时发现和消除重大火灾隐患，避免火灾事故，事迹突出的。

4、积极扑救火灾，对挽救师生生命和财产，避免人员伤亡和财产损失有重大贡献的。

5、为查明火灾原因做出突出贡献的。

6、在消防工作的其他方面做出重大贡献的。

(二)、对违反消防法规的，根据情节轻重和火灾事故的损失情况，给予警告或罚款处罚，并由有关部门给予行政处分的扣发奖金；造成财产损失的，责令其赔偿，由幼儿园协助执行罚款处罚和扣发奖金。造成人员伤亡的、单位财产重大损失的，依据国家有关法律法规追究责任。

幼儿园消防安全管理制度 篇 5

一、消防工作制度

1 认真学习贯彻落实《消防法》及公安部 61 号令，加大宣传、培训力度，对员工进行消防常识的教育，让全店员工熟知消防常识，做到人人都企业消防工作负责。

2. 明确任务，落实责任，逐级签订安全防火责任书，按照谁主管、谁负责的工作原则，真正把消防工作落到实处。

3. 加大检查. 整改力度，除每周组织专项检查外，每天都有值班教师巡查检查安全防火情况，发现问题，及时汇报，及时处理。

4. 每年组织教职员工灭火疏散演练不低于二次。

5. 做好重大节日期间防火工作，并制定具体保卫方案。

6. 加强火源、电源管理，落实天然气、液化气巡检制度和电气线路设备巡检制度，及时明确火灾隐患。

7. 建立校园消防档案，组建义务消防队，做到预防为主，防消结合。加强吸烟管理制度，校园内禁止吸烟。

8. 坚持对安全出口和疏散通道的专项管理和检查。

9. 保障消防设施设备在位，完整好用，符合法律法规要求，并落实维护责任人。

二、用火、用电安全管理制度

1、用电安全管理：

(1) 严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

(2) 电气线路、设备安装应由持证电工负责。

(3) 各部门下班后应关闭电源。

(4) 禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

2、用火安全管理：

(1) 严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。

(2)动火作业前，应清除动火点附近 5 米范围内的易燃易爆危险品或进行适当隔离，并向安全部门借用适当种类和数量的消防器材随时备用，作业结束后应立即归还。如有使用，应如实报告。

(3)如在作业点就地动火施工，应按规定向校办公室申请，校办公室需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面 2 米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。

(4)未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员严重的予以开除。其他人员不得施工。

三、火灾预防措施

(1)幼儿园根据有关规定，确定园内消防重点部位。幼儿园优先保证消防设备和器材。

(2)凡新建、扩建、改建工程，应严格执行国家消防有关规范和《建筑设计防火规范》，并在开工前逐级向主管部门和公安消防部门审批，不得擅自动工；竣工后需经消防监督部门验收合格后方可投入使用，不得未经验收即投入使用。

(3)园内道路、走廊、楼梯等安全出入口必须保持通畅，不得堆放任何材料、杂物。

(4)园内电器设备和线路的安装应符合消防规定。对电器设备、线路经常进行检查，发现老化、破损、绝缘不良等不安全情况，要及时维修，严禁超负荷运行使用。禁止不通过电工，私自乱拉电线；禁止违章使用电器设备；禁止非电焊工动火作业。因教学、活动需要使用电炉及其他电热器具，应实安全措施，指定专人负责安全。禁止在园内私用电炉及其他电热器具。

(5) 任何人不得在公园内吸烟或使用明火。

(六) 在公园内举办大型会议和活动时，选址、额定人数、架设临时用电线路、疏散通道等。应遵守消防法规以确保安全。

(7) 法定节日和寒暑假期间，应安排值班人员，要害部门和消防重点地点应加强值班，值班人员要有高度的责任心，发现问题及时处置并汇报，不得擅离职守。

四、安全疏散设施管理制度

1、园内应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明设施。

3. 防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施应当保持正常状态，并定期组织检查、检测、维护和保养。

4、严禁在工作期间将安全出口上锁。

5. 工作中禁止关闭、遮挡或遮盖安全疏散标志。

_____ 幼儿园

20__年9月

幼儿园消防安全管理制度 篇6

1、幼儿园的消防安全工作本着“防患于未然”的宗旨，由幼儿园管理事务后勤的老师专门负责。

2、按照消防有关条例，在厨房及各楼道口配置消防灭火器及消防栓，并定期请消防专业人员进行检查、更新。保证各设备使用的有效性和便捷。

3、定期检查幼儿园供电线路和使用煤气、电器等设备的安全，发现隐患及时采取措施，请相关专业人员维修解决。

4、在干燥季节，进一步树立安全意识，加强安全巡查，杜绝消防安全隐患。

5、在各班级和食堂、仓库等部门建立安全责任制，发现事故隐患应及时向园区消防人员报告，一旦发生火灾，首先应迅速组织幼儿按园区设定的路线撤离，严禁组织幼儿参与灭火作业。

6、定期向幼儿传授消防安全知识，并组织响应的消防演习活动。严禁幼儿玩火、玩电以及其他易燃、易爆物品，并严把入园关，严禁幼儿带危险物品上幼儿园。

7、各班教师负责做好对家长的消防安全宣传工作，严禁家长在幼儿园内吸烟，或给幼儿购买易燃易爆的物品。

幼儿园消防安全管理制度 篇 7

一、消防安全教育、培训制度 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

2. 定期组织员工学习消防法律法规，做到依法消防。

3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

4. 应对消防设施的维护和使用人员进行现场演示和培训。

5、对教职员工进行岗前消防培训。

二、消防巡查和检查制度 1。实行逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，实行巡查和检查制度。

2、幼儿园后勤每月对幼儿园进行一次防火检查并复查追踪改善。

3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

4、检查人员应及时向幼儿园汇报检查情况，如果幼儿园存在火灾隐患，应及时整改。

三、安全疏散设施管理制度 1、幼儿园应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明设施。

3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

4、严禁在上课时间将安全出口上锁。

5、严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

四、消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

2、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

3、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告上级主管部门。

五、消防设施、器材维护管理制度 1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

2. 幼儿园后勤负责消防设施和消防设备的技术性能维护和定期技术检查，并设专职管理员，每天按时检查和了解消防设备的运行情况。发现异常情况，及时安排维修，保持设备处于良好的技术状态。

3、消防器材管理：

(1) 冬防夏防期间，灭火器每年检查更换两次。

(2) 派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

(3) 经常检查消防器材，如发现丢失或损坏，应立即补充。

六、火灾隐患整改制度 1. 存在的火灾隐患应当及时消除。

2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患应及时整改。

3、在火灾隐患未消除前，幼儿园应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位上级主管部门或当地政府报告。

4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

七、用电安全管理制度 1、严禁乱拉电线，严禁超负荷用电。

2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/187046121113010001>