序号	检查内容和规定	检查根据	实际状况	检查成果
4　库址选取				
1	石油库库址选取应依照建设规模、地区环境、油库各区功能及作业性质、重要限度，以及也许与邻近建（构）筑物、设施之间互相影响等，综合考虑库址详细位置，并应符合城乡规划、环保、防火安全和职业卫生规定，且交通运送应以便	石油库设计规范 GB50074-第 4.0.1 条		
2	公司附属石油库库址，应结合该公司主体建（构）筑物及设备、设施统一考虑，并应符合城乡或工业区规划、环保和防火安全规定。	GB50074-第 4.0.2 条		
3	石油库库址应具备良好地质条件，不得选取在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流地区和地下矿藏开采后有也许塌陷地区。	GB50074-第 4.0.3 条		
4	一、二、三级石油库选址，不得选在抗震设防烈度为 9 度及以上地区。	GB50074-第 4.0.4 条		
5	一级石油库不适当建在抗震设防烈度为 8 度Ⅳ类场地地区。	GB50074-第 4.0.5 条		
6	覆土立式储罐区宜在山区或建成后能与周边地形环境相协调地带选址。	GB50074-第 4.0.6 条		
7	石油库应选在不受洪水、潮水或内涝威胁地带；当不可避免时，应采用可靠地防洪、排涝办法。	GB50074-第 4.0.7 条		
8	一级石油库防洪原则应按重现期不不大于 1 设计；二、三级石油库防洪原则应按重现期不不大于 50 年设计；四、五级石油库防洪原则应按重现期不不大于 25 年设计。	GB50074-第 4.0.8 条		
9	石油库库址应具备满足生产、消防、生活所需水源和电源条件，还应具备污水排放条件。	GB50074-第 4.0.9 条		
10	石油库与库外居住区、公共建筑物、工矿公司、交通线安全距离，不得不大于表 4.0.10 规定。	GB50074-第 4.0.10 条		
11	石油库储罐区，水运装卸码头与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路安全按距离，不应不大于 1.5 倍杆（塔）高；石油库铁路罐车和汽车罐车装卸设施、其她易燃可燃液体设施与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路安全按距离，不应不大于 1.0 倍杆（塔）高；以上各设施与电压不不大于 35KV 架空电力线路安全距离不应不大于 30m。	GB50074-第 4.0.11 条		
12	石油库围墙与爆破作业场合（如采石场）安全距离不应不大于 300m	GB50074-第 4.0.12 条		
13	非石油库用库外埋地线缆与石油库围墙距离不应不大于 3m	GB50074-第 4.0.13 条		
14		GB50074-第 4.0.14 条		

	石油库与石油化工公司距离，应符合现行国标《石油化工公司设计防火规范》GB50160 关于规定；石油库与石油储备库之间距离，应符合现行国标《石油储备库设计规范》GB50737 关于规定；石油库与石油天然气站场、长距离输油管道之间距离，应符合现行国标《石油天然气工程设计防火规范》GB50183 关于规定。			
15	4.0.15 相邻两个石油库之间安全距离应符合下列规定： 1 当两个石油库相邻储罐中较大罐直径不不大于 53m 时，两个石油库相邻储罐之间安全距离不应不大于相邻储罐中较大罐直径，且不应不大于 80m。 2 当两个石油库相邻储罐中较大罐直径不大于或等于 53m 时，两个石油库任意两个储罐之间安全距离不应不大于其中较大罐直径 1.5 倍，对覆土罐且不应不大于 50m，对存储Ⅰ、Ⅱ级毒性液体储罐且不应不大于 50m，对储存其她易燃和可燃液体储罐且不应不大于 30m。 3 两个石油库除储罐之外建（构）筑物、设施之间安全距离应按本规范表 5.1.3 规定增长 50%。	GB50074-第 4.0.15 条		
16	公司附属石油库与本公司建筑物、构筑物、交通线等安全距离,不得不大于表 4.0.16 规定。	GB50074-第 4.0.16 条		
17	当重要物品仓库（或堆场）、军事设施、飞机场等，对与石油库安全距离有特殊规定期，应按关于规定执行或协商解决。	GB50074-第 4.0.17 条		
5 库区布置				
1	石油库总平面布置，宜按储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区别区布置。石油库各区内重要建（构）筑物或设施，宜按表 5.1.1 规定布置。	GB50074-第 5.1.1 条		
2	行政管理区和辅助作业区，使用性质相近建（构）筑物，在符合生产使用和安全防火规定前提下，可合并建设。	GB50074-第 5.1.2 条		
3	石油库内建（构）筑物、设施之间防火距离（储罐与储罐之间距离除外），不应不大于表 5.1.3 规定。	GB50074-第 5.1.3 条		
4	储罐应集中布置。但当储罐区地面高于邻近居民点、工业公司或铁路线时，应加强防止事故状态下库区易燃和可燃液体外流安全防护办法。	GB50074-第 5.1.4 条		
5	石油库储罐应地上露天设立。山区和丘陵地区或有特殊规定可采用覆土等非露天方式设立，但储存甲 B 类和乙类液体卧式储罐不得采用罐式方式设立。地上储罐、覆土储罐应分别设立	GB50074-第 5.1.5 条		

	储罐区。			
6	储存Ⅰ、Ⅱ	GB50074-第 5.1.6 条		

	级毒性液体储罐应单独设立储罐区，储罐计算总容量不不大于 600000m3 石油库，应设立两个或各种储罐区，每个储罐区储罐计算总容量不应不不大于 600000m3。特级石油库中，原油储罐与非原油储罐应分别集中设在不同储罐区内。			
7	相邻储罐区储罐之间防火距离，应符合下列规定 1 地上储罐区与覆土立式油罐相邻储罐之间防火距离不应不大于； 2 储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体储罐与其她储罐区相邻储罐之间防火距离，不应不大于相邻储罐中较大罐直径 1.5 倍，且不应不大于 50m； 3 其她易燃、可燃液体储罐区相邻储罐之间防火距离，不应不大于相邻储罐中较大罐直径 1.0 倍，且不应不大于 30m。	GB50074-第 5.1.7 条		
8	5.1.8 同一种地上储罐区内，相邻储罐之间防火距离，应符合下列规定： 1 存储甲 B、乙类液体固定顶储罐和浮顶采用易熔材料制作内浮顶储罐与其她储罐组相邻储罐之间防火距离，不应不大于相邻储罐中较大罐直径 1.0 倍； 2 外浮顶储罐、采用钢制浮顶内浮顶储罐、存储丙类液体固定顶储罐与其她储罐组相邻储罐之间防火距离，不应不大于相邻储罐中较大罐直径 0.8 倍。	GB50074-第 5.1.8 条		
9	同一储罐区内，火灾危险性类别相似或相近储罐宜相对集中布置。储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体储罐罐组宜远离人员集中场合布置。	GB50074-第 5.1.9 条		
10	铁路装卸区宜布置在石油库边沿地带，铁路线不适当与石油库出入口道路相交叉。	GB50074-第 5.1.10 条		
11	公路装卸区应布置在石油库临近库外一侧，并宜设围墙与其她各区隔开。	GB50074-第 5.1.11 条		
12	消防车库、办公楼、控制室等场合，宜布置在储罐区全年最小频率风向下风侧。 储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外非防爆区，与储罐防火间距不应不大于 20m。	GB50074-第 5.1.12 条		
13	储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外非防爆区，与储罐防火间距不应不大于 20m。	GB50074-第 5.1.13 条		
14	储罐区易燃和可燃液体泵布置，应符合下列规定： 1 甲、乙、丙 A 类液体泵站应布置在地上立式储罐防火堤外； 2 丙 B 内液体泵、抽底油泵、卧式储罐输送泵和储罐油品检测苯，可与储罐露天布置在同一防火堤内。 3	GB50074-第 5.1.14 条		

	当易燃和可燃液体泵站采用棚室或露天式时，其与储罐间距可不受限制，与其她建（构）筑物或设施间距，应以泵外缘按本规范表 5.1.3 中易燃和可燃液体泵房与其她建（构）筑物、设施间距拟定。			
15	与储罐区无关管道、埋地输电线不得穿越防火堤。	GB50074-第 5.1.15 条		
16	石油库储罐区应设环形消防车道。位于山区或丘陵地带设立环形消防车道有困难下列罐区或罐组，可设尽头式消防车道： 1 覆土油罐区； 2储罐单排布置，且储罐单罐容量不不不大于 5000m3 地上罐组； 3 四、五级石油库储罐区。	GB50074-第 5.2.1 条		
	地上储罐组消防车道设立，应符合下列规定： 1 储罐总容量不不大于或等于 10m3 单个罐组应设环形消防车道。 2各种罐组共用一种环形消防车道时，环形消防车道内罐组储罐总容量不应不不大于 10m3。 3 同一种环形消防车道内相邻罐组防火堤外堤脚线之间应留有宽度不不大于 7 m 消防空地。 4 总容量不不大于或等于 10m3 罐组，至少应有 2 个路口能使消防车辆进入环形消防车道，并宜设在不同方位上。	GB50074-第 5.2.2 条		
	除丙 B 类液体储罐和当罐容量不大于或等于 1000m3 储罐外，储罐至少应有与 1 条消防车道相邻，储罐中心至少与 2 条消防车道距离不应不不大于 120m；条件受限时，储罐中心与近来一条消防车道距离不应不不大于 80m。	GB50074-第 5.2.3 条		
	铁路装卸区应设消防车道，并应平行于铁路装卸线，且宜与库内道路构成环形道路。消防车道与铁路罐车装卸线距离不应不不大于 80m。	GB50074-第 5.2.4 条		
	汽车罐车装卸设施和罐桶设施，应设立能保证消防车辆顺利接近火灾场地消防车道。	GB50074-第 5.2.5 条		
	储罐组周边消防车道路面标高，宜高于防火堤外侧地面设计标高 0.5m 及以上。位于地势较高处消防车道路堤高度可恰当减少，当不适当不大于 0.3m。	GB50074-第 5.2.6 条		
	消防车道与防火堤脚线之间距离，不应不大于 3m。	GB50074-第 5.2.7 条		
	一级石油库储罐区和装卸区消防车通宽度不应不大于 9m，其中路面宽度不应不大于 7m;覆土立式油罐和其她级别石油库储罐区、装卸区消防车通宽度不应不大于 6m.其中路面宽度不应小子 4m.单罐容积不不大于或等于 100000m³ 储罐区消防车道宽度应按现行国标《石油储备库设计规范》GB50737 关于规定执行。	GB50074-第 5.2.8 条		
	5.2.9 消防车道净空高度不应不大于 5.0m,转弯半径不适当不大于 12m。	GB50074-第 5.2.9 条		

		GB50074-第 5.2.10 条		

	5.2.10 尽头式消防车道应设立回车场。两个路口间消防车道长度不不大于 300m 时，应在该消防车道中段设立回车场。			
	石油库通向公路库外道路和车辆出人口设计，应符合下列规定： 1 石油库应设与公路连接库外道路，其路面宽度不应不大于相应级别石油库储罐区消防车道。 2 石油库通向库外道路车辆出人口不应少于 2 处，且宜位于不同方位。受地区、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库可只设 1 处车辆出人口。 3 储罐区车辆出人口不应少于 2 处，且应位于不同方位。受地区、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库储罐区可只设 1 处车辆出人口。储罐区车辆出人口宜直接通向库外道路，也可通向行政管理区或公路装卸区。 4 行政管理区、公路装卸区应设直接通往库外道路车辆出人口。	GB50074-第 5.2.11 条		
	运送易燃、可燃液体等危险品道路，其纵坡不应不不大于 6%。其她道路纵坡设计应符合现行国标《厂矿道路设计规范))GBJ 22 关于规定。	GB50074-第 5.2.12 条		
	石油库场地设计标高，应符合下列规定： 1 库区场地应避免洪水、潮水及内涝水沉没。 2 对于受洪水、潮水及内涝水威胁场地，当接近江河、湖泊等地段时，库区场地最低设计标高，应比设计频率计算水位高 0. 5m 及以上；当在海岛、沿海地段或潮汐作用明显河口段时，库区场地最低设计标高，应比设计频率计算水位高 1m 及以上。当有波浪侵袭或奎水现象时，尚应加上最大波浪或壅水高度。 3 当有可靠防洪排涝办法，且技术经济合理时，库区场地也可低于计算水位。	GB50074-第 5.3.1 条		
	行政管理区、消防泵房、专用消防站、总变电所宜位于地势相对较高场地处，或有防止事故状况下流淌火流向该场地办法。	GB50074-第 5.3.2 条		
	石油库围墙设立，应符合下列规定： 1 石油库四周应设高度不低于 2.5m 实体围墙。公司附属石油库与本公司毗邻一侧围墙高度可不低于 1. 8m.	GB50074-第 5.3.3 条		

	2 山区或丘陵地带石油库，当四周均设实体围墙有困难时，可只在漏油也许流经低洼处设实体围墙，在地势较高处可设立镀锌铁丝网等非实体围墙。 3 石油库临海、邻水侧围墙，其 1m 高度以上可为铁栅栏围墙。 4 行政管理区与储罐区、易燃和可燃液体装卸区之间应设围墙。当采用非实体围墙时，围墙下部 0. 5m 高度如下范畴内应为实体墙。 5 围墙不得采用燃烧材料建造。围墙实体某些下部不应留有孔洞（集中排水口除外）。			
	石油库绿化应符合下列规定： 1 防火堤内不应植树； 2 消防车道与防火堤之间不适当植树； 3 绿化不应妨碍消防作业。	GB50074-第 5.3.4 条		
地上储罐				
	地上储罐应采用钢制储罐。	GB50074-第 6.1.1 条		
	储存甲 B、乙 A 类原油和成品油，应采用外浮顶储罐、内浮顶储罐和卧式储罐。3 号喷气燃料最高储存温度低于油品闪点 5℃及如下时，可采用容量不大于或等于 10000m3 固定顶储罐。	GB50074-第 6.1.4 条		
	内浮顶储罐内浮顶选用，应符合下列规定： 1 内浮顶应采用金属内浮顶，且不得采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶。 2 储存 Ⅰ、Ⅱ级毒性液体内浮顶储罐和直径不不大于 40m 储存甲 B、乙 A 类液体内浮顶储罐，不得采用用易熔材料制作内浮顶。 3 直径不不大于 48m 内浮顶储罐，应选用钢制单盘式或双盘 式内浮顶。 4 新构造内浮顶采用应通过安全性评估。	GB50074-第 6.1.7 条		
	地上储罐应按下列规定成组布置： 1 甲 B、乙和丙 A 类液体储罐可布置在同一罐组内；丙 B 类 液体储罐宜独立设立罐组。 2 沸溢性液体储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置。 3 立式储罐不适当与卧式储罐布置在同一种储罐组内。 4 储存Ⅰ、Ⅱ	GB50074-第 6.1.10 条		

	级毒性液体储罐不应与其她易燃和可燃液体储罐布置在同一种罐组内。			
	同一罐组内储罐总容量应符合下列规定： 1 固定顶储罐组及固定顶储罐和外浮顶、内浮顶储罐混合 罐组容量不应不不大于 10m3，其中浮顶用钢质材料制作外浮 顶储罐、内浮顶储罐容量可按 50%计入混合罐组总容量。 2 浮顶用钢质材料制作内浮顶储罐组容量不应不不大于 360000m3；浮顶用易熔材料制作内浮顶储罐组容量不应不不大于 240000m'。 3 外浮顶储罐组容量不应不不大于 600000m3。	GB50074-第 6.1.11 条		
	同一种罐组内储罐数量应符合下列规定： 1 当最大单罐容量不不大于或等于 10000 耐时，储罐数量不应多于 12 座。 2 当最大单罐容量不不大于或等于 1000r时，储罐数量不应多于 16 座。 3 单罐容量不大于 1000m3 或仅储存丙 B 类液体罐组，可不限储罐数量。	GB50074-第 6.1.12 条		
	地上立式储罐基本面标高，应高于储罐周边设计地坪 0.5m 及以上。	GB50074-第 6.1.14 条		
	地上储罐组内相邻储罐之间防火距离不应不大于表 6.1.15 规定。	GB50074-第 6.1.15 条		
	立式储罐应设上罐梯子、平合和栏杆：高度不不大于 5m 立式储罐，应采用盘梯。覆土立式油罐高于罐室环形通道地面 2. 2m 如下高度应采用活动斜梯,并应有防止磕碰发生火花办法。	GB50074-第 6.4.1 条		
	储罐罐顶上经常走人地方，应设防滑踏步和护栏；测量孔处应设测量平台。	GB50074-第 6.4.2 条		
	立式储罐量油孔、罐壁人孔、排污孔（或清扫孔）及放水管等设立，宜按现行行业原则《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007 关于规定执行。覆土立式油罐应有一种罐壁人孔朝向阀门操作间。	GB50074-第 6.4.3 条		
	下列储罐通向大气通气管管口应装设呼吸阀： 1 储存甲 B、乙类液体固定顶储罐和地上卧式储罐； 2 储存甲 B 类液体覆土卧式油罐；	GB50074-第 6.4.4 条		

	3 采用氮气密封保护系统储罐。			
	呼吸阀排气压力应不大于储罐设计正压力，呼吸阀进气压力应不不大于储罐设计负压力。当呼吸阀所处环境温度也许不大于或等于 O℃时，应选用全天候式呼吸阀。	GB50074-第 6.4.5 条		
	下列储罐通气管上必要装设阻火器： 1 储存甲 B 类、乙类、丙 A 类液体固定顶储罐和地上卧式 储罐； 2 储存甲 B 类和乙类液体覆土卧式油罐； 3 储存甲 B 类、乙类、丙 A 类液体并采用氮气密封保护系统内浮顶储罐。	GB50074-第 6.4.7 条		
	储罐进液不得采用喷溅方式。甲 B，乙类、丙 A 类液体储罐进液管从储罐上部接入时，进液管应延伸到储罐底部。	GB50074-第 6.4.9 条		
	地上储罐组应设防火堤，防火堤有效容量，不应不大于罐组内一种最大储罐容量。	GB50074-第 6.5.1 条		
	地上立式储罐罐壁至防火堤内堤脚线距离，不应不大于罐壁高度一半。卧式储罐罐壁至防火堤内堤脚线距离，不应不大于 3m,,依山建设储罐，可运用山体兼作防火堤，储罐罐壁至山体距离最小可为 1.5m。	GB50074-第 6.5.2 条		
	地上储罐组防火堤实高应高于计算高度 0.2m 防火堤高于堤内设计地坪不应不大于 1.0m 高于堤外设计地坪或消防车道路面（按较低者计）不应不不大于 3。2m。地上卧式储罐防火堤应高于堤内设计地坪不不大于 0.5m.	GB50074-第 6.5.3 条		
	防火堤宜采用土筑防火堤，其堤顶宽度不应不大于 0.5m0 不具备采用土筑防火堤条件地区，可选用其，也构造形式防火堤。	GB50074-第 6.5.4 条		
	防火堤应能承受在计算高度范畴「J 所容纳液体静压力 且不应泄漏；防火堤耐火极限不应低于 5.5h。	GB50074-第 6.5.5 条		
	管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。在雨水管（沟）穿越防火堤处，应采用排水控制办法。	GB50074-第 6.5.6 条		

	防火堤每一种隔堤区域内均应设立对外人行台阶或坡道，相邻台阶或坡道之间距离不适当不不大于 60m。	GB50074-第 6.5.7 条		
	立式储罐罐组内应按下列规定设立隔堤： 1 多品种罐组内下列储罐之间应设立隔堤： 1）甲 B、乙 A 类液体储罐与其她类可燃液体储罐之间； 2）水溶性可燃液体储罐与非水溶性可燃液体储罐之间； 3）互相接触能引起化学反映可燃液体储罐之间； 4）助燃剂、强氧化剂及具备腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间。 2 非沸溢性甲 B、乙、丙 A 类储罐组隔堤内储罐数量，但是表 6.5.8 规定。 3 隔堤内沸溢性液体储罐数量不应多于 2 座。 4 非沸溢性丙 B 类液体储罐之间，可不设立隔堤。 5 隔堤应是采用不燃烧材料建造实体墙，隔堤高度宜为 0.5m 一 0.8m。	GB50074-第 6.5.8 条		
	易燃和可燃液体泵站			
	易燃和可燃液体泵站宜采用地上式。其建筑形式应依照输送介质特点、运营工况及本地气象条件等综合考虑拟定，可采采用房间式（泵房）、棚式（泵棚）或露天式。	GB50074-第 7.0.1 条		
	易燃和可燃液体泵站建筑设计，应符合下列规定： 1 泵房或泵棚净空应满足设备安装、检修和操作规定， 且不应低于 3.5m。 2 泵房门应向外开，且不应少于 2 个，其中一种应能满足 泵房内最大设备进出需要。建筑面积不大于 100m2 时可只设 1 个 外开门。 3 泵房（间）门、窗采光面积，不适当不大于其建筑面积 15％。 4 泵棚或露天泵站设备平台，应高于其周边地坪不少于	GB50074-第 7.0.2 条		

	0 ．1 5m。 5 与甲 B、乙类液体泵房（间）相毗邻建设变配电间设 置，应符合本规范第 14.1.4 条规定。 6 腐蚀性介质泵站地面、泵基本等其她也许接触到腐蚀性 液体部位，应采用防腐办法。 7 输送液化石油气等甲 A 类液体泵站，应采用不发生火 花地面。			
	易燃和可燃液体输送泵设立，应符合下列规定: 1 输送有特殊规定液体，应设专用泵和备用泵。 2 持续输送同一种液体泵，当同步操作泵不多于 3 台时，宜设 1 台备用泵；当同步操作泵多于 3 台时，备用泵不适当多于 2 台。 3 经常操作但不持续运转泵不适当单独设立备用泵，可与输送性质相近液体泵互为备用或共设一台备用泵。 4 不经常操作泵，不适当设立备用油泵。	GB50074-第 7.0.7 条		
	泵布置应满足操作、安装及检修规定，并应排列有序。	GB50074-第 7.0.8 条		
	离心泵水平进口管需要变径时，应采用异径偏心接头。异径偏心接头应接近泵入口安装，当泵进口管道内液体从下向上或水平进泵时，应采用顶平安装；当泵进口管道内液体从上向下进泵时，应采用底平安装。	GB50074-第 7.0.9 条		
	泵进口管道上应设过滤器。磁力泵进口管道应设磁性复合过滤器。过滤器选用应符合现行行业原则《石油化工泵用过滤器选用、检查及验收))SH/T 3411 规定。过滤器应安装在泵进口管道阀门与泵出口法兰之间管段上。	GB50074-第 7.0.11 条		
	泵出口管道宜设止回阀，止回阀应安装在泵出口管道阀门与泵出口法兰之间管段上。	GB50074-第 7.0.12 条		
	当选用容积泵作为离心泵灌泵和抽吸油罐车底油泵时，该泵排出口应就近接至相应管道放空设施。	GB50074-第 7.0.16 条		
汽车罐车装卸设施				
		GB50074-第 8.2.1 条		

	向汽车罐车灌装甲 B、乙、丙 A 类液体宜在装车棚（亭）内进行。甲 B、乙、丙 A 类液体可共用一种装车棚（亭）。			
	汽车灌装棚建筑设计，应符合下列规定： 1 灌装棚应为单层建筑，并宜采用通过式。 2 灌装棚耐火级别，应符合本规范第 3.0. 5 条规定。 3 灌装棚罩棚至地面净空高度，应满足罐车灌装作业要 求，且不得低于 5. Omo 4 灌装棚内灌装通道宽度，应满足灌装作业规定，其地面 应高于周边地面。 5 当灌装设备设立在灌装台下时，台下空间不得封闭。	GB50074-第 8.2.2 条		
	汽车罐车液体灌装宜采用泵送装车方式。有地形高差可供运用时，宜采用储罐直接自流装车方式。采用泵送灌装时，罐装泵可设立在灌装台下，并宜按一泵供一鹤位设立。	GB50074-第 8.2.3 条		
	汽车罐车液体灌装宜采用定量装车控制方式。	GB50074-第 8.2.5 条		
	当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲 B、乙、丙 A 类液体时，应采用能插到罐车底部装车鹤管。鹤管内液体流速，在鹤管口浸没于液体之前不应不不大于 I m/s，浸没于液体之后不应不不大于 4．5m/s。	GB50074-第 8.2.8 条		
库内管道				
	石油库内工艺及热力管道宜地上敷设或采用敞口管沟敷设；依照需要局部地段可埋地敷设或采用充沙封闭管沟敷设。	GB50074-第 9.1.1 条		
	地上管道不应环绕罐组布置，且不应妨碍消防车通行。设立在防火堤与消防车道之间管道不应妨碍消防人员通行及作业。	GB50074-第 9.1.2 条		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/187114104103006066