

2023-2024 消防设施操作员之消防设备初级技能知识点总结(超全)

1、消火栓系统管道、阀门的保养内容说法错误的是（）。

- A.定期观察消火栓系统管道、阀门外观，检查是否有腐蚀、机械损伤
- B.检查阀门是否漏水
- C.检查消火栓系统上各阀门的开启状态，确保其常闭
- D.检查管路的固定是否牢靠

正确答案：C

2、火灾报警控制器接通电源后，无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态是（）。

- A.正常监视状态
- B.自检状态
- C.屏蔽状态
- D.故障报警状态

正确答案：A

3、下列不属于水基型灭火器的是（）。

- A.CO2灭火器
- B.清水灭火器
- C.空气泡沫灭火器
- D.水成膜泡沫灭火器

正确答案：A

4、（ ）应对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验。

- A.每日

B. 每月

C. 每季

D. 每年

正确答案：C

5、下列不属于防火分隔物的是（ ）。

A. 防火墙

B. 防火阀

C. 防火涂料

D. 防火卷帘

正确答案：C

6、下列不属于手动火灾报警按钮保养项目的是（ ）。

A. 运行环境检查

B. 设备外观检查

C. 火灾报警功能检查

D. 启动功能检查

正确答案：D

7、（ ）火灾报警控制器直接连接火灾探测器，处理各种报警信息，同时还与集中型火灾报警控制器相连接，向其传递报警信息。

A. 独立型

B. 区域型

C. 集中型

D. 集中区域兼容型

正确答案：B

2023-2024

8、下列不属于火灾报警装置保养项目的是（ ）。

- A.运行环境检查
- B.设备外观检查
- C.火灾报警功能检查
- D.启动功能检查

正确答案：C

9、火灾报警控制器的监管报警信号是非火警状态下重要消防设施、设备的状态信号，同样需要尽快核实处置。下列关于监管报警信息的核实说法错误的是（ ）。

- A.首先查看控制器中监管报警信息，确认触发监管报警的触发器件类型和其所在部位，做好监管报警记录
- B.再根据触发器件及其状态信息的具体情况，由控制室值班人员到现场核实监管报警信息
- C.若确认是由火灾引起的设备联动情况，应立即查找火源，确认火情，并进行火灾上报和处置
- D.若仔细检查现场没有发生火灾情况，可认为是设备误动作或者设备故障，应按误报进行处置

正确答案：B

10、乙级防火门的表示方法是（ ）。

- A.A1.00（乙级）
- B.B1.00（乙级）
- C.C1.00（乙级）
- D.1.00（乙级）

正确答案：A

11、下列不属于防火分隔物的是（ ）。

- A.防火墙
- B.防火门
- C.防火卷帘

2023-2024

D.防烟楼梯间

正确答案：D

12、防烟楼梯间和通向前室的门应当为（ ）。

A.甲级防火门

B.乙级防火门

C.丙级防火门

D.普通门

正确答案：B

13、常用的简易灭火工具不包含（ ）。

A.泥土

B.锅盖

C.水桶

D.消火栓

正确答案：D

14、某建筑高度为 100m的住宅建筑，高位消防水箱的设置高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于（ ）。

A.0.05MPa

B.0.07MPa

C.0.10MPa

D.0.15MPa

正确答案：B

15、下列关于消防水泵的检查内容不属于日检的是（ ）。

- A.稳压泵的停泵、启泵压力和启泵次数等进行检查
- B.消防水泵的供电是否正常
- C.对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验
- D.柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测

正确答案：C

16、为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态进行的操作是（ ）。

- A.联动
- B.自检
- C.消音
- D.复位

正确答案：D

17、消防控制室值班人员接到报警信号后，应迅速到达报警点确认。如未发生火情，应查明（ ），采取相应措施，并认真做好记录。

- A.故障原因
- B.周围情况
- C.报警人员
- D.报警原因

正确答案：D

18、在易燃易爆场所，防止撞击与摩擦应禁止的事项是（ ）。

- A.使用铁质工具
- B.使用铜制工具
- C.使用木质工具

2023-2024

D.地面为不发火花地面

正确答案：A

19、手提式清水灭火器主要用于扑救（ ）初期火灾。

A.气体

B.固体

C.液体

D.金属

正确答案：B

20、下列灭火器中，灭火剂不会对保护物品造成污损的是（ ）。

A.水基型灭火器

B.二氧化碳灭火器

C.ABC干粉灭火器

D.BC干粉灭火器

正确答案：B

21、下列属于火灾报警系统中“感觉器官”的是（ ）。

A.火灾报警控制器

B.火灾探测器

C.声光警报器

D.火灾显示盘

正确答案：B

22、下列组件中不属于防火卷帘组件的是（ ）。

A.卷轴

2023-2024

B.导轨

C.帘面

D.防护冷却系统

正确答案：D

23、（ ）应手动启动柴油机消防水泵运行一次。

A.每日

B.每月

C.每季

D.每年

正确答案：B

24、公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过（ ）m的内走道，应设置应急照明。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案：C

25、消火栓箱（ ）检查报警控制线路，指示灯、消火栓报警按钮应完好。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每日

正确答案：D

2023-2024

26、当火灾报警控制器接收到故障报警时，（ ）故障总指示灯点亮。

A.红色

B.绿色

C.黄色

D.灰色

正确答案：C

27、钢质防火门代号表示正确的是（ ）。

A.MFM

B.GMFM

C.GFM

D.GZFM

正确答案：C

28、某一熔断器标识为“F2A250V”，下列对于该熔断器标识说法错误的是（ ）。

A.“F” 表示快速动作

B.“2A” 表示额定电流 2A

C.“250V” 表示额定电压 250V

D.“F” 表示消防专用

正确答案：D

29、下列各类标志灯的功能说法属于出口标志灯的是（ ）。

A.指示疏散方向的消防应急疏散标志灯具

B.指示所处楼层位置信息的消防应急疏散标志灯具

C.同时或交替显示楼层和疏散方向等疏散信息的消防应急疏散标志灯具

D.指示安全出口或疏散出口的消防应急疏散标志灯具

正确答案：D

30、下列场所可以采用感烟火灾探测器的是（ ）。

A.有大量水汽滞留的场所

B.可能产生腐蚀性气体的场所

C.气流速度为 3m/s 的场所

D.相对湿度经常大于 95%的场所

正确答案：C

31、某工业建筑建筑体积为 20000m³，高位消防水箱的设置位置高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于（ ）。

A.0.05MPa

B.0.07MPa

C.0.10MPa

D.0.15MPa

正确答案：C

32、（ ）检查地下式水泵接合器的阀门井，及时清除阀门井内的垃圾与杂物，确保水泵接合器能够正常使用。

A.每日

B.每月

C.每周

D.每年

正确答案：C

2023-2024

33、点型感烟火灾探测器火警和故障报警模拟测试时，其注意事项不包括（ ）。

A.人员登高操作时，需注意安全

B.火警测试时，应采取相应的措施，防止测试区域的消防设备误动作

C.测试结束后，应使系统恢复至正常监视状态

D.切勿触碰 220V 供电线路接线端子

正确答案：D

34、对于疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口的每日巡查，下列说法不正确的是（ ）。

A.是否有可燃物、易燃物堆放堵塞

B.是否有障碍物堆放，堵塞通道，影响疏散

C.安全出口是否被锁闭

D.火灾报警系统是否正常

正确答案：D

35、消防控制室值班人员负责对各种消防控制设备的（ ），不得擅自离岗，做好检查、操作等工作。

A.监视和运用

B.守护和管理

C.维修和调试

D.信息反馈

正确答案：A

36、具有监管报警功能的火灾自动报警控制器在接到常闭防火门打开的信号后，在（ ）内发出监管报警声、光信号。

A.100S

B.120S

C.60S

D.30S

正确答案：A

37、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其底边距地面高度宜为（ ）m。

A.1.1~1.3

B.1.2~1.4

C.1.3~1.5

D.1.4~1.6

正确答案：C

38、消防控制室值班人员对消防控制室设备及通讯器材等要进行（ ）的检查，定期做好各系统功能试验，以确保消防设施各系统运行状况良好。

A.定期

B.不定期

C.随机

D.经常性

正确答案：D

39、下面哪种系统中没有用到末端试水装置（ ）。

A.湿式自动喷水灭火系统

B.干式自动喷水灭火系统

C.雨淋自动喷水灭火系统

D.预作用自动喷水灭火系统

正确答案：C

40、火灾报警控制器操作面板上具有（ ）键，按下此键能检查本机火灾报警功能，可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯（器）、显示器进行检查。

A.“ 联动”

B.“ 自检”

C.“ 消音”

D.“ 复位”

正确答案：B

41、灭火剂代号为 T 的灭火器，表示（ ）。

A.水基型灭火器

B.干粉灭火器

C.二氧化碳灭火器

D.洁净气体灭火器

正确答案：C

42、民用建筑的每个防火分区，一个防火分区的每个楼层，其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于（ ）。

A.4m

B.5m

C.6m

D.7m

正确答案：B

43、下列关于化学氧消防自救呼吸器描述错误的是（ ）。

A.采用活性炭过滤呼吸系统

B.使用时呼吸系统与外界空气隔绝

C.佩戴者呼出的气体进入生氧药罐，药罐产生氧气

D.佩戴者吸气时可以直接吸入气囊中的氧气

正确答案：A

44、区域型火灾报警控制器与火灾探测器之间的连线断路，区域型火灾报警控制器在（ ）内发出故障信号。

A.100s

B.160s

C.120s

D.110s

正确答案：A

45、下列不属于控制器主电故障原因的是（ ）。

A.市电停电

B.电源线接触不良

C.主电熔断器熔断

D.控制器损坏

正确答案：D

46、使任一总线回路上不少于（ ）火灾探测器同时处于火灾报警状态，检查区域型火灾报警控制器的负载功能。

A.4 个

B.5 个

C.8 个

D.10 个

正确答案：D

47、洗衣房的火源管理主要体现在（ ）。

- A.电气线路和设备
- B.烟头
- C.煤气灶
- D.燃气锅炉

正确答案：A

48、下列关于减压阀压力特性的说法正确的是（ ）。

- A.对直接作用式减压阀不大于出口压力的 10%，对先导式减压阀不大于出口压力的 5%
- B.对直接作用式减压阀不大于出口压力的 20%，对先导式减压阀不大于出口压力的 10%
- C.对直接作用式减压阀不大于出口压力的 10%，对先导式减压阀不大于出口压力的 20%
- D.对直接作用式减压阀不大于出口压力的 5%，对先导式减压阀不大于出口压力的 10%

正确答案：A

49、（ ）检查消防水泵接合器控制阀门，按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次，如发现异常，应及时维修或更换。

- A.每日
- B.每月
- C.每季度
- D.每年

正确答案：A

50、火灾报警控制器需要接收来自同一探测器（区）两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时，如果在接收到第一个火灾报警信号后的（ ）内仍未接收到要求的后续火灾报警信号，应对第一个火灾报警信号自动复位。

- A.3min

B.10min

C.30min

D.60min

正确答案：C

51、楼梯间内的应急照明，其地面最低水平照度不应低于（ ）lx。

A.0.5

B.1

C.2

D.5

正确答案：D

52、防火卷帘的组成构件不包括（ ）。

A.电磁释放器

B.帘板

C.座板

D.卷门机

正确答案：A

53、丙级防火门的表示方法是（ ）。

A.A0.50（丙级）

B.B0.50（丙级）

C.C0.50（丙级）

D.0.50（丙级）

正确答案：A

54、火灾报警控制器（联动型）电路构成与火灾报警控制器相似，主要增加（ ）。

- A.总线制控制盘及接口
- B.多线制控制盘及接口
- C.四线制控制盘及接口
- D.智能电源盘及接口

正确答案：B

55、下列部位需要安装甲级防火门的有（ ）。

- A.管道井的门
- B.锅炉房的门
- C.高层民用建筑中的垃圾道前室的门
- D.高层建筑封闭楼梯间的门

正确答案：B

56、监控人员应采取以防火卷帘控制器巡查为主，配合防火卷帘所在部位巡查的方法，判断防火卷帘是否处于正常工作状态，下列关于巡查和监控要求说法错误的是（ ）。

- A.火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
- B.应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘，并显示其动作反馈信号
- C.关闭的防火卷帘现场手动提升复位后，防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
- D.通过防火卷帘所在部位的巡查，确认防火卷帘下是否堆放物品，防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好，通过自动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态

正确答案：D

57、温控释放装置是利用动作温度为（ ）℃的感温元件控制防火卷帘依靠自重下降的装置。温控释放装置动作后，防火卷帘应自动下降至全闭。

- A.75±0.3

2023-2024

B.73±0.5

C.75±0.5

D.73±0.3

正确答案：B

58、一旦出现火情，消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心，（ ）控制各种相关设备，达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。

A.最方便地

B.正确、迅速地

C.人工手动

D.有条件地

正确答案：B

59、消火栓的型号为 SS100/65-1.0 ，下列表示的含义说法正确的是（ ）。

A.表示地上式消火栓，出水口口径为 100mm和 65mm 公称压力为 1.0MPa

B.表示地下式消火栓，出水口口径为 100mm和 65mm 公称压力为 1.0MPa

C.表示地上式消火栓，出水口口径为 100mm或 65mm 公称压力为 1.0MPa

D.表示地下式消火栓，出水口口径为 100mm或 65mm 公称压力为 1.0MPa

正确答案：A

60、下列安全出口的设置要求表述错误的是（ ）。

A.民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区，一个防火分区的每个楼层，其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m

B.单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为 2 个

C.高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于 2 个

2023-2024

D.高层建筑的安全出口应分散布置，且两个安全出口之间的距离不少于 5m

正确答案：B

61、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其靠近门轴的侧面距墙不应小于（ ）m

A.0.3

B.0.4

C.0.5

D.0.6

正确答案：C

62、丙级防火门的表示方法是（ ）。

A.A0.50（丙级）

B.B0.50（丙级）

C.C0.50（丙级）

D.0.50（丙级）

正确答案：A

63、一旦出现火情，消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心，（ ）反馈火情的发展过程。

A.最方便地

B.简要地

C.及时、准确地

D.有条件地

正确答案：C

64、火灾报警控制器运行数据存储单元能记录消防设备运行状态信息，下列关于其记录信息说法错误的是（ ）。

- A.与火灾报警控制器连接的全部火灾报警触发器件的火灾报警信息、屏蔽状态信息、故障报警信息、监管报警信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息
- B.联动控制启动按钮（键）的动作信息
- C.与火灾报警控制器连接的全部火灾报警触发器件的启动信息、反馈信息、屏蔽状态信息、报警故障信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息
- D.火灾报警控制器的开机、关机和复位、检查、时钟调整等操作信息

正确答案：C

65、室外消火栓按其进水口连接形式可分为（ ）。

- A.地上式和地下式
- B.承插式和法兰式
- C.单栓式和双栓式
- D.普通式与特殊式

正确答案：B

66、防火门监控器的屏幕显示描述正确的是（ ）。

- A.显示屏幕划分为上下两个部分
- B.下部两行行用来显示被监控的防火门状态
- C.上部四行用来显示火警、启动、反馈等事件信息
- D.故障报警时，屏幕上的故障灯点亮

正确答案：A

67、消防水泵的自动启动过程中，下列情况不符合要求的是（ ）。

- A.水泵控制柜处于手动状态
- B.水泵控制柜处于自动状态
- C.出水干管压力开关动作

2023-2024

D.高位消防水箱设置的流量开关动作

正确答案：A

68、下列不属于过滤式消防自救呼吸器的组成部件的是（ ）。

A.照明灯

B.防护头罩

C.过滤装置

D.脖套

正确答案：A

69、手动火灾报警按钮的测试操作准备不包括（ ）。

A.手动火灾报警按钮的专用复位工具

B.火灾报警控制器的使用说明书和设计手册

C.防砸鞋、安全帽、绝缘手套、安全绳等防护装备

D.消防控制室值班记录表、建筑消防设施故障维修记录表

正确答案：C

70、某工业建筑建筑体积为 20000m³，高位消防水箱的设置位置高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于（ ）。

A.0.05MPa

B.0.07MPa

C.0.10MPa

D.0.15MPa

正确答案：C

71、清水灭火器通过冷却作用灭火，主要用于扑救（ ）。

A.A类火灾

B.B类火灾

C.C类火灾

D.D类火灾

正确答案：A

72、下列消防水泵的组件中不正确的是（ ）。

A.叶轮

B.泵轴

C.明杆闸阀

D.吸水管

正确答案：C

73、下列关于过滤式消防自救呼吸器防护头罩性能要求的说法错误的是（ ）。

A.防护头罩眼区的漏气系数应不大于 20%，呼吸区的漏气系数应不大于 5%

B.若呼吸器中不设半面罩，则防护头罩的漏气系数应不大于 5%

C.防护头罩的总视野应不小于 70%，双目视野应不小于 55%，下方视野应不小于 35%

D.吸入气体中二氧化碳的体积分数应不大于 2%；视窗的透光率应不小于 80%

正确答案：D

74、消防水池、消防水箱进出水管上的阀门（ ）检查一次。伸缩接头每年检查是否漏水或破裂。

A.每日

B.每月

C.每季度

2023-2024

D.每年

正确答案：D

75、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，正面操作距离不应小于（ ）m。

A.1

B.1.1

C.1.2

D.1.3

正确答案：C

76、某建筑高度为 100m的住宅建筑，设置的高位消防水箱的有效容积不应小于（ ）。

A.36m³

B.18m³

C.50m³

D.12m³

正确答案：B

77、下面（ ）安装使用延迟器。

A.湿式报警阀组

B.干式报警阀组

C.雨淋报警阀组

D.预作用报警阀组

正确答案：A

78、在平时，消防控制室全天候地（ ）各种消防设备的工作状态，保持系统的正常运行。

A.报道

2023-2024

B. 监控

C. 显示

D. 反馈

正确答案： B

79、（ ）火灾报警控制器直接连接火灾探测器，处理各种报警信息，同时还与集中型火灾报警控制器相连接，向其传递报警信息。

A. 独立型

B. 区域型

C. 集中型

D. 集中区域兼容型

正确答案： B

80、丙级防火门的耐火极限为不低于（ ）。

A. 1.5h

B. 1.2h

C. 0.9h

D. 0.5h

正确答案： D

81、消火栓系统管道、阀门的保养中，进水管上控制阀门应（ ）检查一次。

A. 每日

B. 每月

C. 每季

D. 每半年

正确答案： C

2023-2024

82、下列不属于阀门的组件是（ ）。

- A. 叶轮
- B. 阀座
- C. 驱动机构
- D. 阀体

正确答案：A

83、下列不属于现场设备故障的现象是（ ）。

- A. 探测器故障
- B. 模块故障
- C. 主电故障
- D. 手报故障

正确答案：C

84、以下应安装甲级防火门的是（ ）。

- A. 变压器室的门
- B. 消防电梯前室的门
- C. 建筑物管道井的门
- D. 封闭楼梯间的门

正确答案：A

85、一旦出现火情，消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心，（ ）控制各种相关设备，达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。

- A. 最方便地
- B. 正确、迅速地
- C. 人工手动

2023-2024

D.有条件地

正确答案：B

86、关于疏散指示标志与应急照明的巡查要点，下列说法不正确的是（ ）。

A.疏散指示标志外观是否完好无损，是否被悬挂物遮挡

B.疏散指示标志指示方向是否正确无误

C.疏散指示标志指示灯照明是否正常，充电电池电量可以不管

D.应急照明灯具是否处于正常工作状态

正确答案：C

87、防火门是建筑中可活动的防火分隔设施之一，下列对防火门描述不正确的是（ ）。

A.阻止火势蔓延

B.阻止烟气扩散

C.丙级防火门耐火极限不低于 1.0h

D.甲级防火门耐火极限不低于 1.5h

正确答案：C

88、以下预防光线照射与聚焦成为火源的安全对策错误的是（ ）。

A.易燃易爆物品应严禁露天堆放，避免日光暴晒

B.对某些易燃易爆容器采取洒水降温 and 加设防晒棚措施，以防容器受热膨胀破裂，导致火灾爆炸

C.对可燃物品仓库和堆场，应注意日光聚焦点火现象，采取遮挡通风和冷却降温等方法实施保护

D.储存易燃易爆化学危险物品仓库的玻璃应采用透明玻璃

正确答案：D

89、对消防专用电话清洁维护时，下列做法正确的是（ ）。

A.自行拆卸电话主机、分机和电话插孔

2023-2024

- B.用水冲洗消防专用电话
- C.用湿布擦拭消防专用电话
- D.用吹风机吹扫设备表面

正确答案：D

90、常用的简易灭火工具不包含（ ）。

- A.消火栓
- B.湿棉被
- C.水盆
- D.扫帚

正确答案：A

91、如果在接收到第一个火灾报警信号后的（ ）内，火灾报警控制器接收到符合要求的后续火灾报警信号，则火灾报警控制器发出火灾报警声、光信号，并进入火灾报警状态。

- A.3s
- B.10s
- C.30s
- D.60s

正确答案：D

92、手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种一种是玻璃破碎按钮，另一种是（ ）。

- A.可消音报警按钮
- B.可联动报警按钮
- C.可复位报警按钮
- D.可自锁报警按钮

正确答案：C

93、下列信息特征中，（ ）不能判断火灾报警控制器进入火灾报警状态。

- A.专用火警总指示灯点亮
- B.专用监管报警状态总指示灯点亮
- C.音响器件发出消防车警报声
- D.显示器显示火灾报警时间、部位及注释信息

正确答案：B

94、火灾报警控制器火警信息的光指示信号不能自动清除，只能通过手动（ ）操作进行清除。

- A.自检
- B.屏蔽
- C.消音
- D.复位

正确答案：D

95、在易燃易爆场所，防止撞击与摩擦应禁止的事项是（ ）。

- A.使用铁质工具
- B.使用铜制工具
- C.使用木质工具
- D.地面为不发火花地面

正确答案：A

96、低压水枪压力是（ ）。

- A.0.2~1.6MP
- B.1.7~2.5MPA
- C.2.6~4.0MPA

D.4.0MPa

正确答案： A

97、复位操作后的火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时间内重新建立这些信息，但火灾报警控制器的（ ）、自检状态不受复位操作的影响。

A.屏蔽

B.火警

C.故障

D.监管

正确答案： A

98、绝大多数明火焰的温度超过（ ）℃，而绝大多数可燃物的自燃点均低于（ ）℃。

A.300,300

B.500,500

C.700,700

D.800,800

正确答案： C

99、在民用建筑里，客房设置专用的扬声器，其功率不小于（ ）。

A.1W

B.2W

C.3W

D.4W

正确答案： A

100、手提式机械泡沫灭火器在扑救流淌液体火灾时应将泡沫（ ）喷射，使泡沫完全覆盖在燃烧液面上。

- A.由远而近
- B.由近而远
- C.对准燃烧最猛烈处
- D.先扑救小火，再扑救大火

正确答案：B

101、对于疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口的每日巡查，下列说法不正确的是（ ）。

- A.是否有可燃物、易燃物堆放堵塞
- B.是否有障碍物堆放，堵塞通道，影响疏散
- C.安全出口是否被锁闭
- D.火灾报警系统是否正常

正确答案：D

102、下列关于物质的分类说法不正确的是（ ）。

- A.A类火灾：涉及可燃固体物质的火灾
- B.B类火灾：涉及易燃或可燃液体或可融化的固体物质的火灾
- C.C类火灾：涉及可燃气体的火灾
- D.D类火灾（带电火灾）：物质带电燃烧的火灾

正确答案：D

103、下列属于明火焰的是（ ）。

- A.焊割作业金属熔渣
- B.静电放电火花
- C.烟囱火星

D.煤炉火焰

正确答案：C

104、简易式灭火器是可任意移动的、灭火剂充装量小于（ ）mL（或 g），由一只手指开启的，不可重复充装使用的一次性储压式灭火器。

A.500

B.800

C.1000

D.1200

正确答案：C

105、常见的火源有七种类型，烟头属于（ ）。

A.明火焰

B.高温物体

C.化学反应放热

D.电火花

正确答案：B

106、灭火剂代号为 F 的灭火器，表示（ ）。

A.水基型灭火器

B.干粉灭火器

C.二氧化碳灭火器

D.洁净气体灭火器

正确答案：B

107、单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于（ ）。

- A.一级
- B.二级
- C.三级
- D.四级

正确答案：B

108、甲级防火门的耐火极限为不低于（ ）。

- A.1.5h
- B.1.2h
- C.0.9h
- D.0.6h

正确答案：A

109、总线制火灾应急广播系统由消防控制室的广播设备，配合火灾报警控制器、（ ）及现场放音设备组成。

- A.广播分配盘
- B.扬声器
- C.广播功率放大器
- D.广播切换模块

正确答案：D

110、操作消防软管卷盘灭火完毕后，操作步骤不包括（ ）。

- A.关闭消防给水管道、喷枪阀门
- B.将消防软管冲洗干净，置于阴凉干燥处晾干后，按原软管安置方式置于卷盘上
- C.将已破碎的控制按钮玻璃清理干净，换上同等规格的玻璃片

D.将软管接口与室内消防给水管道上的接头连接

正确答案：D

111、下列关于化学氧消防自救呼吸器防护头罩漏气系数说法正确的是（ ）。

- A.防护头罩眼区的漏气系数应不大于 20%，面罩的漏气系数应不大于 5%
- B.防护头罩眼区的漏气系数应不大于 20%，面罩的漏气系数应不大于 10%
- C.防护头罩眼区的漏气系数应不大于 10%，面罩的漏气系数应不大于 5%
- D.防护头罩眼区的漏气系数应不大于 10%，面罩的漏气系数应不大于 10%

正确答案：A

112、下列不属于消防给水设施的是（ ）。

- A.消防水泵
- B.消火栓
- C.稳压设备
- D.水泵接合器

正确答案：B

113、手提式干粉灭火器不能扑救（ ）初期火灾。

- A.气体
- B.带电设备
- C.液体
- D.金属

正确答案：D

114、下列关于手提贮压式水基型灭火器扑灭 A类火灾时的操作方法错误的是（ ）。

- A.先将灭火器携带至火场，在人可靠近的燃烧物区，去掉灭火器上的保险装置

- B.若是带喷射软管的灭火器，则一只手握住喷射软管末端喷嘴，对准火源，另一只手抓紧提把，按下压把
- C.沿着火源范围来回覆盖喷射，直至火势范围缩小，渐渐靠近燃烧物，对着火焰或余烬进行喷射
- D.若在室外灭火，应选择在火焰的下风方向喷射

正确答案：D

115、建筑高度为 32m 的医疗建筑，设置的高位消防水箱的有效容积和最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力分别不应小于（ ）。

- A.36m³; 0.1MPa
- B.18m³; 0.1MPa
- C.36m³; 0.15MPa
- D.18m³; 0.07MPa

正确答案：A

116、下列关于闸阀的密封性能试验说法正确的是（ ）。

- A.闸阀阀板处于关闭状态位置时，进水口应能承受 4 倍于额定工作压力的静水压，保持 5min，阀门各密封处应无渗漏
- B.闸阀阀板处于关闭状态位置时，进水口应能承受 2 倍于额定工作压力的静水压，保持 5min，阀门各密封处应无渗漏
- C.闸阀阀板处于关闭状态位置时，进水口应能承受 2 倍于额定工作压力的静水压，保持 2min，阀门各密封处应无渗漏
- D.闸阀阀板处于关闭状态位置时，进水口应能承受 4 倍于额定工作压力的静水压，保持 2min，阀门各密封处应无渗漏

正确答案：B

117、消防控制室内，控制盘前操作距离，双列布置时不应小于（ ）m

- A.1

2023-2024

B.2

C.3

D.5

正确答案：B

118、（ ）是指在楼梯间入口处设有防烟前室，或设有专供排烟用的阳台、凹廊等，且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。

A.敞开楼梯间

B.封闭楼梯间

C.防烟楼梯间

D.室外辅助疏散楼梯

正确答案：C

119、下列关于灭火器外部可视零部件的功能说法错误的是（ ）。

A.压力指示器是显示灭火器筒体内压力的元件

B.保险装置是防止误操作的部件

C.封记是用于识别灭火器是否被启用过的部件

D.喷嘴（或喇叭筒）是用于为灭火剂喷射流导向和改变射流状态的部件

正确答案：D

120、在易燃易爆场所，下面做法不正确的是（ ）。

A.使用铁质工具

B.使用铜制工具

C.使用木质工具

D.不穿带钉鞋

正确答案：A

2023-2024

121、在民用建筑中，火源安全管理的防火巡查要点，不包括下列哪一项（ ）。

- A.正常生活用火
- B.违章使用大功率电气设备
- C.乱拉临时线路
- D.违章储存易燃易爆化学危险品

正确答案：A

122、水泵接合器按安装形式分类的是（ ）。

- A.地上式
- B.法兰式
- C.螺纹式
- D.卡箍式

正确答案：A

123、（ ）是指建筑物内由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能，且与其他使用空间相通的楼梯间。

- A.敞开楼梯间
- B.封闭楼梯间
- C.防烟楼梯间
- D.室外辅助疏散楼梯

正确答案：A

124、下列哪种灭火器使用前需先把灭火器上下颠倒几次（ ）。

- A.手提式清水灭火器
- B.手提式机械泡沫灭火器
- C.手提式干粉灭火器

D.手提式二氧化碳灭火器

正确答案：C

125、下列关于区域火灾报警控制器的特征说法错误的是（ ）。

A.在区域报警系统中，区域型火灾报警控制器一般设置在平时有专人值班的房间或场所

B.在集中报警系统中，消防控制室设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器，并且可设置若干台区域型火灾报警控制器，区域型火灾报警控制器直接手动控制消防设备

C.区域型火灾报警控制器只能将信息传送给集中型火灾报警控制器及接收、处理集中型火灾报警控制器的相关指令，不能向集中型火灾报警控制器发出控制指令

D.当集中型火灾报警控制器与其相连接的区域型火灾报警控制器间连接线路发生断路、短路和影响功能的接地时，应进入故障状态并显示区域型火灾报警控制器的部位

正确答案：B

126、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置（ ）。

A.公安消防队

B.消防值班室

C.消防巡逻室

D.消防控制室

正确答案：D

127、下列不属于防火分隔物的是（ ）。

A.防火墙

B.防火门

C.防火卷帘

D.防烟楼梯间

正确答案：D

128、防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当（ ）。

A.立即强制执行

B.记录备案

C.立即报告

D.保持现状，以后再说

正确答案：C

129、当采用地下式室外消火栓时，消火栓井的直径不宜小于（ ）m，且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时，应采取保温措施。

A.1

B.1.2

C.1.5

D.2

正确答案：C

130、下列关于火灾报警装置启动功能测试的说法正确的是（ ）。

A.启动火灾警报装置，观察声、光指示正常，并且在其正前方 3m水平处，使用声级计测量声信号，应满足 70-120dB（A计权）

B.启动火灾警报装置，观察声、光指示正常，并且在其正前方 5m水平处，使用声级计测量声信号，应满足 70-120dB（A计权）

C.启动火灾警报装置，观察声、光指示正常，并且在其正前方 3m水平处，使用声级计测量声信号，应满足 75-120dB（A计权）

D.启动火灾警报装置，观察声、光指示正常，并且在其正前方 5m水平处，使用声级计测量声信号，应满足

2023-2024

75-120dB（A计权）

正确答案：C

131、下列自动排气阀按进出口连接方式分类的是（ ）。

A.分体式

B.法兰式

C.卡箍式

D.卡套式

正确答案：B

132、防火卷帘按其启闭方式分类，下面（ ）不符合此分类要求。

A.垂直卷

B.水平卷

C.侧身卷

D.两侧卷

正确答案：D

133、水泵接合器按连接方式可分为（ ）。

A.墙壁式

B.多用式

C.法兰式

D.埋地式

正确答案：C

134、钢质防火卷帘用英文符号表示为（ ）。

A.GZFJL

2023-2024

B.GZFJ

C.GFL

D.GFJ

正确答案：D

135、防火门按其（ ）可分为非隔热防火门、部分隔热防火门及隔热防火门。

A.材质

B.结构形式

C.开启方式

D.耐火性能

正确答案：D

136、如果在接收到第一个火灾报警信号后的（ ）内，火灾报警控制器一直未接收到符合要求的后续火灾报警信号，则第一个火灾报警信号将自动复位。

A.1min

B.10min

C.30min

D.60min

正确答案：C

137、火灾报警控制器主电电源部分发生故障并发出声、光报警所处的状态是（ ）。

A.正常监视状态

B.自检状态

C.屏蔽状态

D.主电故障报警状态

正确答案：D

2023-2024

138、安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至距地面（ ）处停止；另一个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面。

A.10m

B.1.5m

C.1.8m

D.2.0m

正确答案：C

139、下列功能不属于火灾报警控制器的报警功能的是（ ）。

A.录像功能

B.监管功能

C.故障报警功能

D.屏蔽功能

正确答案：A

140、下列关于 MJ/4 灭火器的含义表述正确的是（ ）。

A.4kg 二氧化碳灭火器

B.4L 二氧化碳灭火器

C.4kg 手提式洁净气体灭火器

D.4L 手提式洁净气体灭火器

正确答案：C

141、在散发可燃气体和可燃蒸汽的场所，应选用（ ）_照明灯具。

A.防爆

B.防水

C.防尘

2023-2024

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/205213033143011331>