

押题宝典消防设施操作员之消防设备基础知识模考 预测题库(夺冠系列)

单选题（共 40 题）

1、在搜索文件是，文件名可以使用通配符，其中*代表（ ）。

- A. 1 个字母
- B. 1 个汉字
- C. 1 个数字
- D. 任意字符

【答案】 D

2、气体灭火系统的设计温度应采用（ ）。

- A. 15℃
- B. 20℃
- C. 25℃
- D. 30℃

【答案】 B

3、职业类型划分，下列说法错误是（ ）。

- A. 第一大类，包含党机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人
- B. 第二大类，包含专业技术人员
- C. 第三大类，包含办事人员和有关人员
- D. 第四大类，包含农、林、牧、渔业及辅助人员

【答案】 D

4、生命至上的要求不包括（ ）。

- A. 救人第一
- B. 预防为主
- C. 以人为本
- D. 安全第一

【答案】 C

5、BC 类火灾场所灭火器的最低配置基准，中危险级场所单具灭火器最小配置灭火级别是（ ），单位灭火级别最大保护面积是（ ）m²/B。

- A. 21
- B. 1.5B55B1.0
- C. 55B. 1.5
- D. 21B. 0.5

【答案】 B

6、单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于（ ）。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】 B

7、根据灭火的基本方法和措施，向燃烧对象喷洒干粉、泡沫、二氧化碳等灭火剂覆盖燃烧物的方法是（ ）。

- A. 冷却灭火法
- B. 窒息灭火法
- C. 隔离灭火法
- D. 化学抑制灭火法

【答案】 B

8、具有灭火能力强、全球温室效应潜能值小、臭氧层损耗能力为零、不会破坏大气环境、灭火后无残留物等特点，是指（ ）灭火剂。

- A. 二氧化碳
- B. 七氟丙烷
- C. IG541
- D. IG100

【答案】 B

9、（ ）是指用钢筋混凝土做柱、梁、楼板及屋顶等主要承重构件, 砖或其他轻质材料做墙体等围护构件的建筑

- A. 砖混结构建筑
- B. 砖木结构建筑
- C. 钢筋混凝土结构建筑
- D. 钢结构建筑

【答案】 C

10、无论何种形式的引火源，都必须达到一定的（ ），即要有一定的温度和足够的热量才能引起燃烧反应，否则，燃烧不会发生。

- A. 浓度

- B. 密度
- C. 能量
- D. 速度

【答案】 C

11、火灾中产生烟气中含有各种有毒气体，其浓度往往超过人生理正常所允许最高浓度，极易造成人员中毒死。这体现了火灾烟气（ ）。

- A. 毒害性
- B. 有害性
- C. 窒息性
- D. 隔氧性

【答案】 A

12、当市政给水管网允许直接吸水时，消防水泵应直接从室外给水管网吸水，并在水吸水管上设置（ ）。

- A. 缓闭式止回阀
- B. 减压阀
- C. 倒流防止器
- D. 分流器

【答案】 C

13、为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房的防火间距不应小于（ ）m。

- A. 4
- B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 C

14、生产和储存火灾危险性为丙类液体是（ ）。

A. 汽油

B. 煤油

C. 柴油

D. 水

【答案】 C

15、消防水泵房设置不符合要求是（ ）。

A. 独立建造消防水泵房耐火等级不应低于二级

B. 附设在建筑物内消防水泵房，不应设置在地下三层以下，或室内地面与室外出入口地平高差大于 10m 地下楼层

C. 附设在建筑物内消防水泵房，应采用耐火极限不低于 1.50h 隔墙和楼板与其它部位隔开

D. 水泵房疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道门应采用甲级防火门

【答案】 C

16、（ ）标记表示泡沫/水两用炮类、组代号。

A. PS

B. PP

C. PL

D. PD

【答案】 C

17、当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于（ ）m。

- A. 1
- B. 1.2
- C. 1.8
- D. 2.2

【答案】 D

18、对于宜设置水幕系统的场所和部位描述不正确的是（ ）。

- A. 老年人照料设施
- B. 应设置防火墙而无法设置的局部开口部位
- C. 需要冷却的防火卷帘或防火幕的上部
- D. 特等剧场的舞台口

【答案】 A

19、科学处置是指以减少火灾危害为前提，科学合理地选择有（ ）火灾处置措施，妥善处理各种险情。

- A. 指导性
- B. 针对性
- C. 约束性
- D. 预防性

【答案】 B

20、（ ）不是建筑内部烟气流动扩散的一般路线。

- A. 着火房间→室外
- B. 着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外
- C. 着火房间→相邻上层房间→室外
- D. 着火房间→相邻下层房间→室外

【答案】 D

21、下列火灾预防工作中属于开展全民消防宣传教育是（ ）。

- A. 开展日常消防安全检查巡查
- B. 加强社区“微型消防站”建设，提高社区火灾防控能力
- C. 以上课形式对学生开展疏散逃生技能消防宣传教育培训
- D. 加强消防设施设备维护保养

【答案】 C

22、自动喷水灭火系统主要用于扑灭（ ）火灾

- A. 初期
- B. 中期
- C. 后期
- D. 任意时期

【答案】 A

23、（ ）火灾报警控制器不具有向其它控制器传递信息的功能。

- A. 独立型
- B. 区域型

- C. 集中型
- D. 集中区域兼容型

【答案】 A

24、在消防联动控制系统中，属于受控设备的是（ ）。

- A. 手动报警按钮
- B. 感烟探测器
- C. 消火栓泵
- D. 消火栓按钮

【答案】 C

25、造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接财产损失火灾属于（ ）。

- A. 特别重大火灾
- B. 重大火灾
- C. 较大火灾
- D. 一般火灾

【答案】 B

26、人们在生产、生活、工作和学习中都需要用火，稍有疏漏，就有可能酿成火灾。由此可证明消防工作具有（ ）。

- A. 社会性
- B. 行政性
- C. 经常性
- D. 技术性

【答案】 C

27、下列场所应设排烟系统是（ ）。

- A. 建筑面积为 5000m² 丁类生产车间
- B. 占地面积为 1000m² 丙类仓库
- C. 公共建筑内建筑面积为 100m² 且经常有人停留地上房间
- D. 设置在四层歌舞娱乐放映游艺场所每个房间建筑面积均不大于 100 m²

【答案】 D

28、下列关于医院和疗养院的住院部分的平面布置要求，说法错误的是（ ）。

- A. 采用三级耐火等级建筑时，不应超过 3 层
- B. 采用四级耐火等级建筑时，应为单层
- C. 设置在三级耐火等级的建筑内时，应布置在首层或二层
- D. 设置在四级耐火等级的建筑内时，应布置在首层

【答案】 A

29、雨淋系统主要由（ ）雨淋阀启动装置、雨淋阀组、管道及供水设施等组成。

- A. 开式喷头
- B. 闭式喷头
- C. 直立喷头
- D. 下垂喷头

【答案】 A

30、人员密集的公共建筑，按要求设置的消防软管，其用水量（ ）消防总用水量。

- A. 应计入
- B. 50%计入
- C. 可不计入
- D. 80%计入

【答案】 C

31、用户对已有工作簿进行编辑后，需要再进行“保存”操作，要保存不同文件名或文件类型时，在“文件”菜单中点击（ ），保存为新文件名或新格式。

- A. 保存
- B. 另存为
- C. 保存所有文档
- D. 关闭

【答案】 B

32、一级、二级、三级、四级耐火等级的民用建筑的防火墙的耐火极限不低于（ ）小时。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218072060047006052>