

# 广西壮族自治区

## 火灾高危单位消防安全自我评定措施(试行)

**第一条** 为认真贯彻落实《国务院相关加强和改善消防工作意见》（国发〔46号））、《国务院消防工作考评措施》（国办发〔16号）），规范火灾高危单位消防安全评定工作，特制订本措施。

**第二条** 本措施所称“火灾高危单位消防安全评定”是指属于火灾高危单位对防范火灾能力及扑救早期火灾能力自我客观综合评定。

**第三条** 火灾高危单位根据本措施要求每十二个月最少开展一次消防安全评定，并在本年度12月30日前完成，将评定汇报当地公安机关消防机构立案。

**第四条** 公安机关消防机构对火灾高危单位消防安全评定工作实施监督管理，检验督促火灾高危单位落实评定工作。

**第五条** 本措施所称火灾高危单位，是指下列一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或财产损失单位或场所：

（一）单层建筑面积超出 10000 平方米或总建筑面积超出 30000 平方米商场、市场、宾馆、酒店等公众聚集场所。

（二）在建筑首层、二、三层总建筑面积超出 5000 平方米或在建筑其它楼层总建筑面积超出 3000 平方米公共娱乐场所；

（三）超出 25 层高层公共建筑；

（四）储存物资价值 3 亿元以上可燃物资大型贮备仓库、基地；

（五）总储量大于 10000 立方米甲、乙类易燃气体或总储量大于 30000 立方米甲、乙类易燃液体生产、充装、储存、销售单位；

（六）单机容量 30 万千瓦以上或规模容量 80 万千瓦以上大型发电厂；

(七) 火灾荷载较大、人员较密集高层、地下公共建筑和地下交通工程；

(八) 四星级以上酒店；

(九) 采取木结构或砖木结构全国关键文物保护单位；

(十) 单个厂房或车间建筑面积超出 2500 m<sup>2</sup> 且同一工时有工人数超出 100 人从事纺织、鞋帽、玩具、食品、药品、电子、家俱等产品生产、加工劳动密集型企业；

(十一) 其它含有较高火灾危险性单位。

**第六条** 火灾高危单位消防安全自我评定应包含以下内容：

(一) 消防安全正当性方面

1、单位使用建筑物、场所，应遵守消防技术标准和监督管理要求，经公安机关消防机构依法审核、验收、完工验收消防立案合格，并取得相关法律文书。

、属于公众聚集场所单位，投入使用、营业前应经公安机关消防机构检验合格，并取得相关法律文书。

3、建筑物或场所实际使用情况应符合消防技术规范要求，和消防验收、完工验收立案、投入使用营业前消防安全检验时确定使用性质相符。

## （二）消防安全责任制落实方面

1.单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员、消防控制室值班人员和自动消防系统操作人员情况，持证上岗情况；

2.单位制订消防安全制度、消防安全操作规程情况；

3.单位落实逐层岗位消防安全职责情况；

4.消防安全“户籍化”管理档案建立情况；

5.火灾公众责任险投保情况。

## （三）建（构）筑物防火设施方面

1.

建（构）筑物防火间距、消防车通道、消防车登高作业区域符合消防技术标准及保持情况；

2.建筑室内防火分区设施符合消防技术标准及保持情况；

3.建筑安全疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合消防技术标准及通畅情况；

4.建筑防火分区、防烟分区、防排烟系统、避难层（间）及消防车登高作业区域设置符合消防技术标准及完好有效情况；

5.利用物联网技术实施消防安全远程监控等技防方法情况。

#### （四）建（构）筑物消防设施设备方面

1.根据国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况；

2.设置消防安全标志标识情况；

3.自动消防设施定时检测、维护保养情况；

4.消防设施设备完好有效情况；

5.消防控制室设置及正常运行情况。

## (五) 落实消防管理方面

1. 单位组织开展定时防火检验、日常防火巡查情况，消除火灾隐患情况；

2.单位职员上班前、下班后检验消除本岗位火灾隐患情况；

3.电器产品、燃气用具安装、使用及其线路、管路敷设、维护保养、检测情况；

4.明火作业审批、现场看护情况。

#### （六）扑救初起火灾能力方面

1.依法建立专职消防队、志愿消防队情况，开展训练和队员能力情况；

2.专职消防队、志愿消防队装备器材情况；

3.制订本单位灭火和应急疏散预案及定时演练情况；

#### （七）消防教育培训方面

1.消防安全责任人、管理人、专职消防人员接收消防培训情况；

2. 职员岗前消防安全培训情况，每十二个月定时组织职员进行消防培训、演练情况；

3. 职员知道基础消防常识，会查改本岗位火灾隐患和扑救初起火灾、会疏散逃生情况；

4. 消防安全“三提醒”宣传情况。

#### （八）消防工作汇报立案方面

1. 单位消防安全责任人、管理人、专职人员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定时评定，消防设施维护保养定时向当地消防部门汇报立案情况；

2. 消防安全评定及向当地公安消防部门汇报立案情况。

#### （九）消防安全不良行为方面

受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况，对监督检验发觉问题整改情况。

**第七条** 火灾高危单位消防安全评定根据以下程序进行：

- (一) 搜集、整理单位相关消防安全多种资料、数据；
- (二) 经过实地抽查、测试提问、问卷调查等方法，逐项检验评定内容，根据评定标准进行打分；
- (三) 结合检验打分情况分析确定存在问题和危险程度，分析可能造成火灾事故发生情形；
- (四) 依据评定结果，提出降低或控制火灾风险安全对策和防治方法，出具评定汇报。

**第八条** 火灾高危单位消防安全评定汇报应包含以下内容：

- (一) 单位基础概况及消防安全基础情况；
- (二) 评定要求
- (三) 评定人员组成
- (四) 评定具体项目、部位及其评定结果；
- (五) 存在问题；
- (六) 依据评定情况做出好 A、B、C 三种评定结论，其中 90

分及以上为 A，80 分~89 分为 B，79 分以下评为 C。

(七) 结合单位实际提出消防安全对策、方法及提议。

**第九条** 火灾高危单位应立即将消防安全评定汇报报当地公安机关消防机构立案；公安机关消防机构应对消防安全评定情况定时进行抽查，对出具虚假评定汇报单位依法进行处罚。

**第十条** 公安机关消防机构应主动利用火灾高危单位消防安全评定结果，督促单位加强消防安全工作。

(一) 向社会公告评定结果，并抄告相关行业系统主管部门；

(二) 依据国务院《相关社会信用体系建设若干意见》(国办发[]17号)，主动推进将消防安全评定结果纳入单位信用评级体系建设，将消防安全工作作为信用体系建设关键内容；

(三) 依据评定结果，结合单位“户籍化”消防安全管理工作，根据红、黄、蓝三色预警监管，调整对应监督检验频次，制订针对性灭火救援预案

，加大对消防管理差单位监督检验力度，督促落实消防安全责任。

**第十一条** 本措施自 1 月 1 日起施行。

附件：1、火灾高危单位消防安全评定细则

2、消防安全评定汇报格式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/235122234231011230>