ICS 13.060.20
CCS P 41

中华人民共和国国家标准

GB/T 46679—2025

节水型高校评价导则

Guidelines for evaluation of water-saving college

2025-10-31 发布　　2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　总体要求 …… 2
5　评价方法 …… 2
6　节水技术评价指标及要求 …… 2
6.1　单位标准人数用水量 …… 2
6.2　水计量器具配备率 …… 2
6.3　节水型器具普及率 …… 3
6.4　高校供水管网漏损率 …… 3
7　节水管理评价指标及要求 …… 3
7.1　制度建设 …… 3
7.2　宣传教育 …… 3
7.3　用水管理 …… 3
7.4　节水设施 …… 4
8　特色创新评价指标及要求 …… 4
9　评价结果 …… 4
附录 A（规范性）　节水型高校评价指标及赋分细则 …… 5
A.1　节水技术评价指标及赋分细则 …… 5
A.2　节水管理评价指标及赋分细则 …… 5
A.3　特色创新评价指标及赋分细则 …… 7
附录 B（资料性）　评价总分折算公式及单位标准人数用水量得分计算公式 …… 8
B.1　评价总分折算公式 …… 8
B.2　单位标准人数用水量得分计算公式 …… 8

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国水利部、中华人民共和国教育部提出。

本文件由中华人民共和国水利部归口。

本文件起草单位：水利部综合事业局、中国教育后勤协会。

本文件主要起草人：雷晶、何兰超、任亮、郭鹏、罗敏、王崴、于洋、张冉、李佳奇、黎玖高、董小涛、黄靖轩。

节水型高校评价导则

1 范围

本文件规定了节水型高校评价的总体要求、评价指标及评价结论，描述了评价方法。

本文件适用于普通本科、本科层次职业学校、高职（专科）学校等普通高等学校（以下简称“高校”）的节水型高校评价工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452 水平衡测试通则

GB/T 18870 节水型产品通用技术条件

GB/T 18920 城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26922 服务业节水型单位评价导则

GB/T 28714 取水计量技术导则

GB/T 31436 节水型卫生洁具

GB/T 37813 公共机构节水管理规范

CJJ 92 城镇供水管网漏损控制及评定标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

节水型高校 water-saving college

采用先进有效的节水管理、节水技术等措施，经评估取得节水效果的高校。

3.2

高校标准人数 standard water users number in college

高校各类人员按照不同用水行为特征折算成的标准类型用水人数。

3.3

高校年用水量 annual water use in college

一个自然年度内，高校取自任何常规水源并被其第一次利用的水量的总和。

3.4

次级用水单位 sub-organization of water use

用水单位下属的需要单独进行用水计量核算的单位。

注：高校次级用水单位包括教学楼、办公楼、食堂、学生宿舍、教工宿舍、浴室、实验室、体育场馆、图书馆、景观绿化、附属设备等与办学相关的用水单位。