

2023 年-2024 年消防设施操作员之消防设备基础知识 通关考试题库带答案解析

单选题（共 45 题）

1、火灾现场保护范围应当根据现场勘验实际情况和进展进行（ ）。

A.扩大

B.缩小

C.调整

D.分解

【答案】 C

2、在自动控制方式下，模拟火灾报警，相应区域（ ）应停止。

A.空调送风

B.排烟风机

C.加压送风机

D.防排烟

【答案】 A

3、泡沫喷淋系统采用水成膜类泡沫液时，可采用非吸气型喷头，即：（ ）喷头。

A.标准洒水

B.大流量洒水

C.普通洒水

D.泡沫

【答案】 A

4、某些固体可燃物在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时就会发生（ ）。

A. 闪燃

B. 阴燃

C. 自燃

D. 轰燃

【答案】 B

5、建筑火灾蔓延是通过（ ）进行的，传热是火灾中的一个重要因素，它对火灾的引燃、扩大、传播、衰退和熄灭都有影响。

A. 热传导

B. 热辐射

C. 热对流

D. 热传播

【答案】 D

6、下列不符合消防车通道设置要求的是（ ）。

A. 转弯半径应满足消防车转弯的要求

B. 消防车道与建筑物之间不应设置架空管线

C. 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4.0m

D. 消防车道的路面应能承受消防车的压力

【答案】 D

7、容器阀按（ ）可分为：活塞密封和膜片密封两种形式。

- A.用途
- B.密封形式
- C.结构形式
- D.启动方式

【答案】 B

8、网页不能显示或显示不完整，可单击“网址栏”后方的（ ）按钮重新加载网页。

- A.收藏
- B.刷新
- C.搜索
- D.返回

【答案】 B

9、防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或水平防火分区且耐火极限不低于（ ）不燃性墙体。

- A.1h
- B.1.5h
- C.2h
- D.3h

【答案】 D

10、防烟分区内任一点与最近自然排烟窗（口）之间水平距离不应大于（ ）。

- A.10m
- B.20m

C.30m

D.40m

【答案】 C

11、一定数量或浓度的可燃物，一定含量的助燃物，（ ）相互作用是发生燃烧或持续燃烧的充分条件。

A.一定强度的引火源

B.一定能量的引火源

C.引燃温度

D.引燃能量

【答案】 B

12、根据火灾危险性分类，（ ）属于乙类易燃液体。

A.汽油

B.煤油

C.乙醇

D.柴油

【答案】 B

13、（ ）火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热余烬。

A.A类

B.B类

C.C类

D.D类

【答案】 A

14、职业道德是企业文化的重要组成部分，先进的企业文化是把企业职工의思想和（ ）放在首位的。

A.普及法律知识

B.廉政教育

C.技能培训

D.职业道德教育

【答案】 D

15、关于火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值,以下不符合规定的是（ ）

A.采用共用接地装置时,接地电阻值为 0.5Ω

B.采用共用接地装置时,接地电阻值为 1.5Ω

C.采用专用接地装置时,接地电阻值为 1.5Ω

D.采用专用接地装置时,接地电阻值为 3Ω

【答案】 B

16、对于宜设置水幕系统的场所和部位描述不正确的是（ ）。

A.老年人照料设施

B.应设置防火墙而无法设置的局部开口部位

C.需要冷却的防火卷帘或防火幕的上部

D.特等剧场的舞台口

【答案】 A

17、以下建筑中（ ）符合高层建筑的判定标准。

- A.建筑高度为 27m的住宅建筑
- B.建筑高度为 24m的公共建筑
- C.建筑高度为 24m的工业建筑
- D.建筑高度大于 24m的非单层建筑

【答案】 D

18、使用鼠标选中文件，在窗口“文件”菜单中选择“删除”命令或按下（ ）键，原有位置文件消失，被放到“回收站”。

- A.Ctrl
- B.Shift
- C.Enter
- D.Delete

【答案】 D

19、造成 30 人死亡，50 人重伤，1500 万元直接财产损失的火灾属于（ ）。

- A.特别重大火灾
- B.重大火灾
- C.较大火灾
- D.一般火灾

【答案】 A

20、下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中不符合规范规定的是（ ）。

A.建筑高度为 24m的住宅建筑，采用 B2级保温材料，外墙上门、窗的耐火完整性为 0.25h

B.建筑高度为 24m的办公建筑，采用 B1级保温材料，外墙上门、窗的耐火完整性为 0.25h

C.建筑高度为 66m的住宅建筑，采用 B1级保温材料，外墙上门、窗的耐火完整性为 0.50h

D.建筑高度为 50m的办公建筑，采用 B1级保温材料，外墙上门、窗的耐火完整性为 0.50h

【答案】 A

21、（ ）在周围介质中瞬间形成高压的化学反应或状态变化，通常伴有强列放热、发光和声响的现象。

A.爆炸

B.闪燃

C.自燃

D.着火

【答案】 A

22、本题哪项不符合疏散指示标志的防火检查内容要求：（ ）。

A.按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求，检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置，照明灯具的完好情况

B.测试应急照明灯具的故障按钮，检查其蓄电池或备用电源的状态

C.拔下应急照明灯具的插头，检查其是否在 5s 内自动切换成应急电源

D.测试疏散指示标志的照度

【答案】 B

23、快捷键方法：同时按（）弹出打印设置窗口。

A.Ctrl+C

B.Ctrl+P

C.Shift+P

D.Shift+X

【答案】 B

24、下列建筑物应划为第三类防雷建筑物（）。

A.年预计雷击次数大于 0.3 次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物

B.年预计雷击次数大于 0.06 次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物

C.年预计雷击次数大于等于 0.06 次的一般性工业建筑。

D.年预计雷击次数大于等于 0.03 次，小于等于 0.6 次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物

【答案】 C

25、物质无可见光缓慢燃烧，通常产生烟气并有温度升高现象，称为（）。

A.闪燃

B.阴燃

C.轰然

D.闪点

【答案】 B

26、同一个防烟分区应采用（）排烟方式。

A.同一种

B.多种

C.混合

D.两种

【答案】 A

27、（ ）是管理计算机硬件和软件资源的计算机程序，同时也是计算机系统的内核与基石。

A.语言处理系统

B.操作系统

C.数据库管理软件

D.诊断程序

【答案】 B

28、下列不属于计算机的硬件的是（ ）。

A.中央处理器（CPU）

B.存储器

C.输入设备

D.操作系统

【答案】 C

29、镁粉、铝粉、钛粉及锆粉等金属元素粉末着火时，所产生高温会使水或二氧化碳分子分解，引起爆炸，加剧燃烧，可采用可采用沙土覆盖等方法灭火；这种灭火方法属于（ ）。

A.冷却灭火法

B.化学抑制灭火法

隔离灭火法

D.窒息灭火法

【答案】 A

30、生产和储存火灾危险性为丙类液体是（ ）。

A.汽油

B.煤油

C.柴油

D.水

【答案】 C

31、防护头罩眼区的漏气系数应不大于（ ），呼吸区的漏气系数应不大于 5%，若呼吸器中不设半面罩，则防护头罩的漏气系数应不大于 5%；防护头罩的总视野应不小于 70%，双目视野应不小于 55%，下方视野应不小于 35%；吸入气体中二氧化碳的体积分数应不大于 2%；视窗的透光率应不小于 85%。

A.30%

B.20%

C.5%

D.15%

【答案】 B

32、职业作风是从业者在职业活动中表现出来的相对稳定的工作态度和职业风范。下列有关从业者在职业岗位中的表现不属于职业作风的是（ ）。

A.尽职尽责

B.诚实守信

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238136013051006130>