

给排水管理理论考核试题

一、选择题

1. 在测试积水井时，手动启动泵，停止以后，听到有水往回流的声音，确定该止回阀已坏 [判断题] *

对√

错

2. 排气阀是安装在给水管网管道的最低点 [判断题] *

对

错√

3. 安装排气阀可以降低能耗 [判断题] *

对√

错

4. 供水系统中的压力罐是储备压力，减少水泵启动次数 [判断题] *

对√

错

5. 水池的高低水位报警信号，必须引到控制中心 [判断题] *

对

错√

6. 小区内的水池越大越好，可以储备更多的水 [判断题] *

对

错√

7. 多级泵的级数越多，泵的扬程越大 [判断题] *

对✓

错

8. 住户用水时，感到用水压力时打时小，这是管网的流量不够 [判断题] *

对✓

错

9. 当变频器死机以后，停电复位能正常运行就行，不必先查看故障代码 [判断题] *

对

错✓

10. 如果流量满足要求，高区可以通过减压阀与中区供水合并供水 [判断题] *

对✓

错

11. 泄压阀是安装在供水管网的末端 [判断题] *

对

错✓

12. 安装排气阀可以减少水锤 [判断题] *

对✓

错

13. 电伴热带的温度由 PTC 元件控制 [判断题] *

对✓

错

14. 体系文件规定，水泵润滑油应每每月加住一次 [判断题] *

对

错✓

15. 生活水箱和水池检查口必须加盖并上锁 [判断题] *

对✓

错

16. 建筑给排水系统给水泵一般采用 () 水泵 [单选题] *

A.离心泵✓

B.混流泵

C.轴流泵

17. 市政给水压力一般在 () 以下 [单选题] *

A.3.5kg

B.3.5kg/cm²✓

C.3.5MPa

18. 公司要求增加的溢流口, 安装在 () [单选题] *

A.生活水管网

B.消防水管网

C.生活排水管网✓

19. 设置水箱的给水方式的水箱进出水管如采用一根管子的话, 引入管上及水箱出水管上应设置 ()

[单选题] *

A.截止阀

B.止回阀✓

C.安全阀

20. 小区内的餐饮（ ）水进入隔油池[单选题] *

A.厨房用水✓

B.生活污水

C.雨水

21. 管道内 1 公斤的水压，它的相应压差应为（ ）米[单选题] *

A.1 米

B.5 米

C.10 米✓

22. 污水泵（ ）试运行一次[单选题] *

A.每月✓

B.每季度

C.每半年

23. 下列哪些管道上不能设阀门（ ）[单选题] *

A.溢流管✓

B.进水管

C.出水管

24. 分区分压供水方式，适用于高层建筑物供水，她的特点是（ ）[单选题] *

A.节约用水

B.节约用电✓

C.节约成本

25. 储水池容积的确定过程中按（ ）来确定[单选题] *

A.最高日用水量✓

B.最大时用水量

C.设计秒流量

26. 离心泵是依靠离心力来进行工作的，所以在启动前泵体内（ ）[单选题] *

A.应保持真空

B.必须充满水✓

C.不必须充满水

27. 每年对各类水泵年度检测时相对地、相与相之间的绝缘电阻不应低于（ ）M Ω[单选题] *

0.1

0.5✓

1

28. 水泵是给水系统中的主要升压设备，在建筑给水系统中，一般采用（ ）[单选题] *

A.离心泵✓

B.轴流泵

C.混流泵

29. 管网没有任何增压设备的室内给水方式是（ ）[单选题] *

A.直接供水方式✓

B.分区供水方式

C.没有水箱的供水方式

30. 体系文件规定化粪池（ ），需要检查一次[单选题] *

A.每季度✓

B.每半年

C.每年

31. 室内给水管网一般布置成 (), 单向供水[单选题] *

A.网状

B.枝状✓

C.环状

32. 多级泵的最大压力与泵的 () 有关系[单选题] *

A.叶轮大小

B.级数✓

C.直径

33. 水箱水池体系文件规定 () 清洗一次[单选题] *

A.每月

B.每季度

C.每半年✓

34. 变频稳压泵的水压是用 () 来控制水泵的频率高低[单选题] *

A.控制柜

B.阀门

C.远程电接点压力表✓

35. 体系文件规定变频供水的压力波动范围为 () Mpa[单选题] *

A.0.01

B.0.03✓

C.0.05

36. 天台水箱有作用： [多选题] *

A.贮水✓

B.稳定水压✓

37. 日常巡查检查水泵时，需要关注水泵（ ） [多选题] *

A.过热✓

B.异响✓

C.渗漏✓

D.震动✓

38. 排气阀安装在： [多选题] *

A.消防管网✓

B.生活管网✓

C.排水管网

39. 电伴热带是安装在（ ） [多选题] *

A.给水管网✓

B.消防管网✓

C.管道阀门✓

40. 给水系统的管道可以使用以下材料（ ） [多选题] *

A.PPR 管✓

B.PE 管✓

C.铸铁管

41. 溢流口是安装在（ ）管网上 [多选题] *

A.污水管网✓

B.雨水管网✓

C.给水管网

42. 水泵的主要参数有 () [多选题] *

A.扬程✓

B.流量✓

C.重量✓

43. 小区排水分为 () [多选题] *

A.生活污水✓

B.中水✓

C.雨水管道系统✓

D.工业废水系统

44. 供水管网上必须有 () [多选题] *

A.压力标识

B.流向标识✓

C.用途标识✓

45. 水池的 () 需要安装防虫网 [多选题] *

A.进水口

B.通气孔✓

C.溢流口✓

46. 排水系统的排水方式分为： [多选题] *

A.合流制✓

B.分流制✓

C.混流制✓

47. 电伴热带安装要求： [多选题] *

A.管道无毛刺✓

B.防锈防腐层要干透✓

C.绝缘电阻大于 20MΩ✓

D.不得强力拉扯✓

48. 排水管网可以使用以下材料 () [多选题] *

A.铸铁管✓

B.PVC 管✓

C.镀锌钢管

49. 一小区清洗水箱以后，泵能运行但是不能出水的原因可能为 () [多选题] *

A.水箱/水池没有水✓

B.管道阀门没有打开✓

C.泵内空气没有排出✓

50. 排气阀的作用： [多选题] *

A.降低耗电量✓

B.避免水锤✓

C.减少金属管腐蚀✓

D.给管网泄压

测验

1. 沿着手盘上的“close”方向转动即为 () [单选题] *

开阀

关阀✓

两者都不对

2. 如果手柄或者手盘关不死阀门时，应用（ ）直接关阀，关的方向与手柄或手盘一样。[单选题] *

螺丝刀

扎带

管钳✓

电笔

3. 对于手柄式的阀门，手柄与管路平行表示阀门（ ）[单选题] *

开阀✓

关阀

两者都不对

4. 一般泵的主要性能参数有流量、功率和（ ）[单选题] *

转速

重量

扬程✓

防护等级

5. 区间排水泵故障处置过程中发现某台水泵接触器故障，短时无法修复，应采取下列哪种措施?[单选题] *

无需处置

采取临时短接，保证水泵抽水✓

拆除接触器，现场修复

等待后续支援防汛水泵

6. 从安全角度考虑，当进行水泵本体检查时，水泵停电必须有一个明显的（ ）。[单选题] *

断开点✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/247110035132006036>