

从业人员安全生产管理考试试题

1安全生产管理，坚持（）的方针。

- A. 安全第一、预防为主、综合治理(正确答案)
- B. 安全第一、效益第二、综合治理
- C. 安全第一、快速发展、综合治理
- D. 安全第一、齐抓共管、综合治理

2《安全生产法》所指的危险物品包括（）。

- A. 易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品(正确答案)
- B. 枪支弹药
- C. 高压气瓶、手持电动工具
- D. 大型机械设备

3企业要健全完善严格的安全生产规章制度，坚持不安全不生产。加强对生产现场监督检查，严格查处（）的“三违”行为。

- A. 违章指挥、违规作业、违反无证上岗
- B. 违章指挥、违规作业、违反劳动纪律(正确答案)
- C. 违规作业、违反劳动纪律、违反无证上岗
- D. 违规作业、违反无证上岗、违反劳动纪律

4生产经营单位的安全生产责任制应当明确（）的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

- A. 项目经理
- B. 各岗位(正确答案)
- C. 分管领导
- D. 安全部长

5（）是安全生产的责任主体，必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规、规章和标准，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

- A.经营单位
- B.法人
- C.单位
- D.生产经营单位(正确答案)

6生产经营单位应当建立完善安全生产相关制度，加强对安全生产责任制落实情况的（），保证安全生产责任制的落实。

- A.综合管理
- B.监督考核(正确答案)
- C.监督管理
- D.综合监督管理

7燃气安全事故发生后，燃气经营者应当首先立即（），组织抢险、抢修。

- A.上报燃气管理部门
- B.停止供气
- C.组织相关人员召开紧急会议
- D.启动本单位的燃气安全事故应急预案(正确答案)

8在应急救援时，企业安全生产主要负责人接到重大生产安全事故的报告后应当采取下列哪一项措施？（）

- A.报告上级领导
- B.立即赶赴现场，组织抢救(正确答案)

C.处罚有关违章人员

D.等候指示

9企业应每年至少对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行（）次检查评估。

A.1(正确答案)

B.2

C.3

D.4

10《城镇燃气运行系统安全评价标准》不适用于哪些领域使用?（）

A.居民用燃气

B.燃气的生产(正确答案)

C.商业用燃气

D.工业企业用燃气

11《城镇燃气运行系统安全评价标准》适用于哪些领域使用?（）

A.燃气的生产

B.沼气、秸秆气的生产和使用

C.商业用燃气(正确答案)

D.城市门站以前的天然气管道输送

12通过安全评价找出（）过程中潜在的危险有害因素。

A.系统设计

B.施工安装

C.检验检测

D.以上全部(正确答案)

13下列哪一项不是对危险、有害因素辨识与分析的主要根据? ()

A.设备、设施或场所的地理、气象条件

B.工程设计、建设方案, 工艺流程

C.设备设施的使用年限(正确答案)

D.原材料、中间体及产品的理化性质

14下列哪一项属于安全技术措施? ()

A.安全用电系统(正确答案)

B.防火建筑

C.防中毒

D.堵漏工具

15下列哪一项属于应急救援设施? ()

A.安全用电系统

B.防火建筑

C.防中毒

D.堵漏工具(正确答案)

16下列哪一项不属于安全报告应详细说明哪些内容? ()

A.可能引发事故的危险因素以及前提条件

B.安全操作和预防失误的控制措施

C.可能发生的事故类型

D.危险源形成的原因(正确答案)

17 () 有可能导致事故的发生的不安全因素。

- A.人的不安全行为
- B.物的不安全状态
- C.工作环境及制度上的缺陷
- D.以上都是(正确答案)

18下列哪一项不属于专项应急预案? ()

- A.防高温应急预案
- B.防洪涝应急预案
- C.现场处置预案(正确答案)
- D.防地震应急预

19粗心大意、错误操作属于风险分析中的哪一类? ()

- A.技术问题
- B.人的因素(正确答案)
- C.物理因素
- D.管制因素

20在风险分析中, 下列哪一项不属于技术问题? ()

- A.安全系统失灵
- B.电力故障
- C.极端天气(正确答案)
- D.加热和冷却系统故障

21下列哪一项属于事故报告的内容? ()

- A.事故的简要经过

B.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数

C.已经采取的措施

D.以上都是(正确答案)

22道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查。

A.1

B.3

C.5

D.7(正确答案)

23事故调查工作实行（）的原则。

A.政府统一领导、分级负责(正确答案)

B.单位统一领导、分级负责

C.单位统一领导、领导负责

D.政府统一领导、领导负责

24在安全生产管理中，一般用（）来表示危险的程度。

A. (R) (正确答案)

B. (F)

C. (C)

D. (I)

25单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于（）学时。

A.72

B.60

C.48

D.32(正确答案)

26单位主要负责人和安全生产管理人员每年再培训时间不得少于12学时。

A.12(正确答案)

B.20

C.24

D.32

27新员工在上岗前必须经过（）级安全教育培训。

A.一

B.二

C.三(正确答案)

D.四

28非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业外的岗前各级安全教育总培训时间不得少于72学时外，其它行业均为不得少于（）学时。

A.60

B.48

C.36

D.24(正确答案)

29伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法，属于（）的培训内容。

A.主要负责人

B.安全生产管理人员(正确答案)

- C.从业人员
- D.以上都是

30运行、维护和抢修从业人员安全生产权利和义务，属于（）教育。

- A.公司级(正确答案)
- B.车间级
- C.班组级
- D.以上都是

31（）可能导致埋地燃气管道受到破坏？

- A.地基勘探
- B.挖掘机挖断管道
- C.破坏管道地基
- D.以上都是(正确答案)

32（）是埋地管道地面标志？

- A.警示牌
- B.标志砖
- C.标志桩
- D.以上都是(正确答案)

33用气安全事故主要类型有（）。

- A.火灾
- B.爆炸
- C.一氧化碳中毒
- D.以上都是(正确答案)

34但当空气中CH₄含量达到（）以上时，由于氧气浓度下降，能导致人体因窒息产生一系列缺氧症状。

A.25%~30%(正确答案)

B.20%~25%

C.15%~20%

D.5%~15%

35天然气发生泄漏时，与氧气或空气混合，若在空气中体积浓度达到天然气的爆炸极限（），形成有爆炸危险的混合气体，一旦遇明火就会发生燃烧或爆炸。

A.5%~10%

B.5%~15%(正确答案)

C.10%~15%

D.10%~20%

36目前燃气行业广泛采用的加臭剂是（）。

A.硫化氢

B.四氢噻吩(正确答案)

C.四氯丙烷

D.四氟丙醇

37LNG只要温度高于-

162℃，LNG都会迅速气化为气体，因此，放散口出来的气体也很可能造成低温液体冻伤和低温气体冻伤。

A.-5℃(正确答案)

B.-162℃

C.0℃

D.100℃

38CO中毒时有（）症状。

A.头痛、头昏、恶心、呕吐、软弱无力

B.神志不清，全身抽搐

C.呼吸和脉搏增快导致休克或死亡

D.以上都是(正确答案)

39下列哪一项不属于泄漏后的燃气具有的性质？（）

A.渗透性

B.流动性

C.有毒性(正确答案)

D.扩散性

40下列哪一项是事故应急救援体系所不包括的？（）

A.应急救援

B.应急救援演练(正确答案)

C.应急救援信息和技术支持

D.应急指挥

41《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51—2016规定,对商业用户、工业用户、采暖及制冷用户每年检查不得少于（）次。

A.1(正确答案)

B.2

C.3

D.4

42《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51—2016规定:当燃气泄漏发生爆炸后,应迅速控制(),防止发生次生灾害。

A.电源和人员

B.气源和火种(正确答案)

C.气源和人员

D.电源和火种

43《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定:站内防雷、防静电装置应完好并处于正常运行状态。防雷装置应按国家有关规定定期进行检测,检测宜在雷雨季节前进行,检测结果应符合设计要求;防静电装置每半年检测不得少于()次。

A.1(正确答案)

B.2

C.3

D.4

44根据《城镇燃气设计规范》,城镇地下中压燃气管道距城市污水、雨水排水管的水水平安全间距为()。

A.0.75米

B.1.0米

C.1.2米(正确答案)

D.1.5米

45《安全生产法》的规定,生产经营单位新建、扩建、改建工程项目的安全设施,必须与主体工程(),既安全设施“三同时”。

- A.同时勘察、同时设计、同时施工
- B.同时审批、同时设计、同时施工
- C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(正确答案)
- D.同时施工、同时修复、同时投入生产和使用

46（）是建设项目安全设施建设的责任主体。

- A.工程施工单位
- B.工程建设单位(正确答案)
- C.工程监理单位
- D.以上都是

47建设项目立项前，对项目选址、项目设立的安全条件论证等项内容，燃气企业要组织选择有资质的安全评价机构，对项目进行（）。

- A.安全预评价(正确答案)
- B.安全验收评价
- C.安全现状评价
- D.专项安全评价

48建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，（）应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。

- A.工程建设单位(正确答案)
- B.工程施工单位
- C.工程监理单位
- D.以上都是

49 《安全生产法》规定：“重大危险源，是指长期地或者临时地生产、（）危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）”。

- A.搬运
- B.使用
- C.储存
- D.以上都是(正确答案)

50 《安全生产法》规定：“生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期（），并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- A.检测
- B.评估
- C.监控
- D.以上都是(正确答案)

51 下列哪一项属于《重大危险源辨识》的适用范围？（）

- A.军事设施
- B.危险化学品的生产(正确答案)
- C.危险化学品的运输
- D.海上石油天然气开采活动

52 下列哪一项不属于《重大危险源辨识》的适用范围？（）

- A.危险化学品的使用企业
- B.危险化学品的生产企业
- C.危险化学品的53运输企业(正确答案)
- D.危险化学品的经营企业

下列哪一项不属于危险化学品的特性？（A）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258062075056006034>