

北京市地方标准

DB11/T 2103.20—XXXX

社会单位和重点场所消防安全管理规范
第20部分： 机动车维修企业

Management specification for social units and key places of fire safety—
Part 20: Motor vehicle maintenance and repair enterprises

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

北京市市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 基本要求	2
5 组织与职责	2
6 管理制度	3
7 日常管理	4
8 重点管理	5
9 消防宣传教育与培训	7
10 灭火与应急疏散预案和火灾处置	8
11 消防档案	8
参考文献	9

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB11/T 2103《社会单位和重点场所消防安全管理规范》的第20部分，DB11/T 2103已经确定以下部分：

- 第1部分：通则；
- 第2部分：养老机构；
- 第3部分：社区养老服务驿站；
- 第4部分：大型商业综合体；
- 第5部分：城市轨道交通工程施工现场；
- 第6部分：密室逃脱类场所；
- 第10部分：医疗机构；
- 第13部分：文化产业园区。

本文件由北京市消防救援局提出并归口。

本文件由北京市消防救援局组织实施。

本文件起草单位：北京市消防救援局、北京市朝阳区消防救援局、中国建筑科学研究院有限公司。

本文件主要起草人：

引 言

本文件是DB11/T 2103《社会单位和重点场所消防安全管理规范》的第20部分，遵循《社会单位和重点场所消防安全管理规范 第1部分：通则》提出的原则，也是《社会单位和重点场所消防安全管理规范第1部分：通则》消防安全管理的原则性要求的细化。

易燃可燃油品及危险化学品的使用、电气线路老化、人员消防安全意识匮乏等原因造成机动车维修企业火灾事故频发，为规范机动车维修企业的消防安全管理，落实单位主体责任，提升消防安全管理水平，进而实现防止火灾发生、减少火灾危害，保障人身和财产安全的目标，依据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》《北京市消防条例》《北京市单位消防安全主体责任规定》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等相关法律法规，制定本标准。

本文件基于机动车维修企业的火灾风险特点，在深入调查研究、认真总结实践经验，参考和吸收国内外有关资料，并广泛征求意见的基础上制定。

社会单位和重点场所消防安全管理规范

第 20 部分：机动车维修企业

1 范围

本规范规定了机动车维修企业消防安全管理的基本要求、组织与职责、管理制度、日常管理、重点管理、消防宣传教育与培训、灭火与应急疏散预案和火灾处置、消防档案。

本文件适用于运营的机动车维修企业的消防安全管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB/T 5624 汽车维修术语
- GB/T 5907 (所有部分) 消防词汇
- GB 6514 涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风
- GB 7691 涂装作业安全规程 安全管理通则
- GB 7692 涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化
- GB 9448 焊接与切割安全
- GB 12367 涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全
- GB 14443 涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定
- GB 14444 涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定
- GB 15630 消防安全标志设置要求
- GB/T 16739.1 汽车维修业经营业务条件 第1部分：汽车整修维修企业
- GB/T 16739.2 汽车维修业经营业务条件 第2部分：汽车综合小修及专项维修业户
- GB 20101 涂装作业安全规程 有机废气净化装置安全技术规定
- GB 25201 消防设施的维护管理

GB 25506	消防控制室通用技术要求
GB/T 38315	社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则
GB/T 40248	人员密集场所消防安全管理
GB 50016	建筑设计防火规范
GB 50058	爆炸危险环境电力装置设计规范
GB 50067	汽车库、修车库、停车场设计防火规范
GB 55036	消防设施通用规范
GB 55037	建筑防火通用规范
GB 50058	爆炸危险环境电力装置设计规范
JT/T 1180.6	交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第6部分:机动车维修企 业
JT/T 324	汽车喷烤漆房

AQ 3047 化学品作业场所安全警示标志规范

DB11/T 2103.1 社会单位和重点场所消防安全管理规范 第1部分 通则

DB11/T 2104 消防控制室火警处置规范

3 术语和定义

GB/T 5907 (所有部分)、GB/T 16739.1、GB/T 16739.2、GB/T 5624、JT/T 1180.6 以及DB11/T 2103.1中界定的术语和定义适用于本文件。

机动车维修企业 motor vehicle maintenance and repair enterprises

从事机动车整车、各个总成及零部件维护、修理及更换的企业。

4 基本要求

- 4.1 机动车维修企业消防安全管理应符合 DB11/T 2103.1 的有关要求。
- 4.2 机动车维修企业应识别火灾风险，明确消防安全管理重点。
- 4.3 机动车维修企业应在厂区内危险作业部位设置视频监控，并保持实时监控。
- 4.4 机动车维修企业不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。
- 4.5 机动车维修企业应按照 GB50016、GB 50067、GB 55037 要求配备相应的消防设施，并定期维护保养，确保完好有效。
- 4.6 确定为消防安全重点单位的机动车维修企业，应设置微型消防站。
- 4.7 设置消防控制室的机动车维修企业，应严格执行 24 小时专人值班制度，每班不应少于 2 人，并应持有相应的消防职业资格证书。消防控制室值班人员值班期间，应随时检查消防控制室设施设备运行情况，做好消防控制室火警、故障和值班记录。

5 组织与职责

5.1 组织

机动车维修企业的消防安全组织应由消防安全责任人、单位消防工作机构或专（兼）职消防安全管理人员、部门负责人、志愿消防组织（微型消防站）、员工等组成。

5.2 职责

5.2.1 消防安全责任人除应履行相关规定及 DB11/T 2103.1 要求的职责，尚应履行下列消防安全职责：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/265204223121012031>