

1 、(判断题)民用燃气用具的燃烧器主要由引射器和头部组成。

参考答案： 正确

2 、(判断题)生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

参考答案： 正确

3 、(判断题)气化潜热实质上是饱和蒸汽与饱和液体的焓差。

参考答案： 正确

4 、(判断题)不同种类的燃气其成分是不一样的，热值也不一样。

参考答案： 正确

5 、(判断题)两种燃气互换时华白指数的变化不能大于±5%。

参考答案： 错误

6 、(判断题)我国从 1978 年开始实行建设工程项目经理责任制。

参考答案： 错误

7 、(判断题)在我国，对工艺、操作、安装等具体技术要求和实施程序所作的统一规定称规程。如：家用燃气燃烧器具安装及验收规程（CJJ12—2013）。

参考答案： 正确

8 、(判断题)标准的分类法包括：层级分类法、对象分类法、性质分类法和联合分类法。

参考答案： 错误

9 、(判断题)燃气预先和空气混合而进行的燃烧称为扩散式燃烧。

参考答案： 错误

10 、(判断题)监督检查不得影响被检查单位正常的生产经营活动。

参考答案： 正确

11 、(判断题)1620KCal / h=2KW。

参考答案：错误

12 、(判断题)调压器的流通能力与 P2 有关。

参考答案：错误

13 、(判断题)管道积聚有直管，弯管与阀门 3 种积聚形式。

参考答案：正确

14 、(判断题)热值 30MJ / Nm³ 以上的燃气称为高热值燃气。

参考答案：正确

15 、(判断题)对燃气发展规划范围内的燃气设施建设工程，城乡规划主管部门在依法核发选址意见书时，应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求燃气管理部门的意见。

参考答案：正确

16 、(判断题)劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

参考答案：正确

17 、(判断题)1Cal 相当于 4.187J。

参考答案：正确

18 、(判断题)按照规定，工程新开工时间是指建设工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期。

参考答案：正确

19 、(判断题)动态评价方法的优点是考虑了方案在其经济寿命期限内投资、成本和收益随时问而发展变化的真实情况，能够体现真实可靠的技术经济评价。

参考答案：正确

20 、(判断题)由于异常恶劣气候条件导致的燃气工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请。

参考答案：正确

21 、(判断题)炎热、高温、地面导电性高等场所属于危险场所。

参考答案：正确

22 、(判断题)钢、铜、铝都属于有色金属。

参考答案：错误

23 、(判断题)燃气经营者应当对其从事瓶装燃气送气服务的人员（和车辆）加强管理，并承担相应的责任。

参考答案：错误

24 、(判断题)设备操作人员的四懂是：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途。

参考答案：正确

25 、(判断题)采用外涂敷层保护的埋地燃气钢管应同时采用电保护法。

参考答案：正确

26 、(判断题)单位工程是单项工程中具有独立施工条件的工程，单项工程是单位工程的组成部分。

参考答案：错误

27 、(判断题)燃气经营者不得要求用户购买其指定的产品。

参考答案：正确

28 、(判断题)风机在启动前应先开启进口阀板。

参考答案：错误

29 、(判断题)《安全生产法》不仅适用于生产经营单位，同时也适用于国家和社会治安方面的管理。

参考答案：错误

30 、(判断题)在交流电路中，每一瞬间电流、电压和电动势的数值都不相同。

参考答案：正确

31 、(判断题)采用燃气取代煤或木柴作为城市气源的主要原因是减少环境污染。

参考答案：错误

32 、(判断题)为了保证评标工作的科学性和公正性，评标委员会必须具有权威性。

参考答案：正确

33 、(判断题)《城镇燃气管理条例》对违反条例规定的个人无法进行处罚。

参考答案：错误

34 、(判断题)建设程序是指：一个建设项目从计划建设到建成投产，要经历几个循序渐进的阶段。

参考答案：正确

35 、(判断题)建设项目是按照一个总体设计或初步设计建设的，可以形成生产能力或使用价值的建设工程总体。

参考答案：正确

36 、(判断题)碳钢中常见的杂质有 S、Mn、Si。

参考答案：错误

37 、(判断题)可燃气体的爆炸下限越低，火灾危险性就越大，液化石油气、天然气、煤制气的火灾危险性依次是煤制气、液化石油气、天然气。

参考答案：错误

38 、(判断题)电气线路发生火灾的主要原因是短路、超负荷、接触电阻过大、产生电火花和电弧。

参考答案：正确

39 、(判断题)只要热值相同的燃气就可以相互适应各类燃器具。

参考答案：错误

40 、(判断题)压缩机停机时须待机器完全停止转动后方可停注油泵。

参考答案：正确

41 、(单选题)按照《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》：（）级以上地方人民政府燃气管理部门负责监督管理本行政区域燃气从业人员继续教育工作。

A 县

B 区

C 省

D 市

参考答案： A

42 、(单选题)按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 规定，我国城市燃气管道根据输气压力分为 7 级。其中，高压 B 级燃气管道的输气压力为（）。

A $0.4\text{Mpa} < P \leq 0.8\text{Mpa}$

B $0.8\text{Mpa} < P \leq 1.6\text{Mpa}$

C $1.6\text{Mpa} < P \leq 2.5\text{Mpa}$

D $2.5\text{Mpa} < P \leq 4\text{Mpa}$

参考答案： C

43 、(单选题)液态比重是（）时单位体积液体的重量与（）时同体积水重量之比。

A 10°C 、 4°C

B 15°C 、 4°C

C 20°C 、 4°C

D 25°C 、 4°C

参考答案： B

44 、(单选题)安全装置的放散管高度应高出调压室屋顶的（） m。

A 1

B 1.5

C 2

D 2.5

参考答案：A

45 、(单选题)下列几种燃气，哪些不属于天然气范畴？（）

A 气井气

B 油田伴生气

C 油制气

D 矿井瓦斯气

参考答案：C

46 、(单选题)防腐绝缘层是以增加金属腐蚀电池（）减小电流来控制腐蚀的。

A 电压

B 回路电阻

C 电流

D 电容

参考答案：B

47 、(单选题)工业用户及单独的锅炉房内燃气管道的最高压力不应大于（）。

A 0.8Mpa

B 0.4Mpa

C 0.2Mpa

D 无规定

参考答案：B

48 、(单选题)违反《四川省燃气管理条例》规定，造成他人人身伤害或者财产损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究（）。

A 刑事责任

B 行政责任

C 民事责任

D 经济责任

参考答案：A

49 、(单选题)燃气场站发生外电突然中断事故，首要的工作是（）。

A 查找原因

B 故障排除

C 迅速启用备用电源

D 关闭进站阀门

参考答案：C

50 、(单选题)《石油天然气工业管线输送系统用钢管》的标准号为()。

A GB9711.3

B GB9711.2

C GB9711.1

D GB/T9711

参考答案：D

51 、(单选题)违反《四川省燃气管理条例》第二十三条第三款规定，个人从事瓶装燃气经营的，由工商行政主管部门依法查处；本条例实施前已经从事瓶装燃气经营的个体工商户，未成立公司并未获得燃气经营许可证，或者未加入已取得许可的燃气经营企业而继续经营瓶装燃气的，由县级以上地方人民政府（）责令限期改正。逾期不改正的，由工商行政主管部门依法查处。

A 公安部门

B 燃气管理部门

C 安全生产主管部门

D 质量技术监督部门

参考答案：B

52 、(单选题)燃气压力过高，一次空气系数过大，火孔直径过小会使灶具产生（）。

A 脱火

B 回火

C 黄焰

D 红焰

参考答案：A

53 、(单选题)《四川省燃气管理条例》第二十条规定，对既有管道燃气实行特许经营的，县级以上地方人民政府（）管理部门应当会同相关部门根据国家规定组织开展辖区内既有管道燃气经营权的评估，并根据评估结果，制定既有管道燃气经营项目特许经营实施方案。

A 燃气

B 市政建设

C 城乡规划

D 安全监督

参考答案：A

54 、(单选题)对单位燃气用户的燃气设施应当按照供用气（），承担相应的运行、维护、抢修和更新改造的管理责任。

A 约定协议

B 合同约定

C 法律规定

D 地方性法规

参考答案：B

55 、(单选题)理论空气需用量是燃气完全燃烧所需的（）空气量。

- A 最大
- B 与燃气等量
- C 最小
- D 计算

参考答案： C

56 、(单选题)甲烷的分子式是（）。

- A CH₂
- B CH₃
- C CH₄
- D C₂H₄

参考答案： C

57 、(单选题)单位质量燃气所具有的（）是燃气的比容。

- A 密度
- B 容积
- C 体积
- D 热值

参考答案： B

58 、(单选题)《安全生产法》第十八条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有七个方面的职责，其中最重要的一条是（）。

- A 保证安全生产投入的有效实施
- B 建立、健全本单位安全生产责任制
- C 及时、如实报告生产安全事故

D 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

参考答案：B

59 、(单选题)天然气是一种洁净能源，以下哪一种认识是错误的()。

A 比空气轻，无毒且无腐蚀性

B 燃烧时仅排放少量的二氧化氮和水蒸汽

C 当量的天然气燃烧产生的二氧化碳比煤低 60%

D 泄漏了也不会爆炸

参考答案：D

60 、(单选题)燃气管道的主要腐蚀是（）腐蚀。

A 化学

B 物理

C 电化学

D 生物

参考答案：C

61 、(单选题)《四川省燃气管理条例》的立法目的是，为了加强燃气管理，保障燃气供应，防止燃气安全事故，保障公民生命财产安全和公共安全，维护燃气（）的合法权益，促进燃气清洁能源发展。

A 经营者和用户

B 燃气企业和居民

C 企业和客户

D 供气企业与业主

参考答案：A

62 、(单选题)如果居民用户在使用燃气灶具或热水器时不注意通风，室内的氧气会大量减

少，会造成天然气的（）燃烧。

- A 完全
- B 不完全
- C 充分
- D 完全并充分

参考答案： B

63 、(单选题)按照《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》：城市燃气（）协助同级燃气管理部门，做好燃气从业人员专业培训考核和继续教育工作，加强行业燃气从业人员自律管理。

- A 培训机构
- B 行业协会
- C 高职院校
- D 职业学院

参考答案： B

64 、(单选题)过滤器压力损失大于（） Kpa 时应拆下清洗。

- A 5
- B 10
- C 15
- D 20

参考答案： B

65 、(单选题)《四川省燃气管理条例》第二十条规定，县级以上地方人民政府可以对（）管道燃气经营实行特许经营制度。

- A 已建
- B 既有

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/275214324041011103>