

2023 年消防设施操作员之消防设备基础知识高分通 关题库 A4可打印版

单选题（共 40 题）

1、闪燃是（ ）着火的先兆。

- A.木材
- B.酒精
- C.煤气
- D.焦炭

【答案】 B

2、国家职业技能标准是指通过（ ），描述胜任各种职业所需能力，客观反映劳动者知识水平和技能水平评价规范。

- A.职业技能鉴定法
- B.业绩评定法
- C.专家评审法
- D.工作分析方法

【答案】 D

3、（ ）是指发光的气相燃烧区域，是可燃物在气相状态下发生燃烧的外部表现。

- A.火焰
- B.外焰
- C.内焰
- D.焰心

【答案】 A

4、下列关于消防安全重点单位应当履行消防安全职责说法错误的是（ ）。

- A.确定安全管理人，组织实施本单位消防安全管理工作
- B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
- C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录
- D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

【答案】 C

5、（ ）火灾是指带电火灾。

- A.B 类
- B.C 类
- C.D 类
- D.E 类

【答案】 D

6、以下选项中哪项引起的火灾（ ）属于 E 类火灾。

- A.酒精
- B.布艺沙发
- C.木料
- D.电视机

【答案】 D

7、在网络中传输信息的物理载体指的是（ ）。

- A.导向传输网
- B.非导向传输网
- C.网络传输介质
- D.网络传输信号

【答案】 C

8、（ ）准工作状态时配水管道内充满用于启动系统有压水，火灾发生时喷头受热开放后即能喷水灭火，系统响应速度较快。

- A.湿式系统
- B.干式系统
- C.预作用系统
- D.水幕系统

【答案】 A

9、蜡烛的燃烧属于（ ）。

- A.蒸发燃烧
- B.分解燃烧
- C.表面燃烧
- D.沸溢燃烧

【答案】 A

10、根据《消防法》规定，人员密集场所发生火灾，（ ）应当立即组织、引导在场人员疏散。

- A.该场所法定代表人
- B.该场所消防安全管理人

- C.该场所工作人员
- D.该场所现场工作人员

【答案】 D

11、泡沫喷淋系统属（ ）泡沫灭火系统。

- A.卧式
- B.立式
- C.固定式
- D.平衡式

【答案】 C

12、（ ）是指为了追求完美,坚持工匠精神,在工作中不放松对自己的要求。

- A.爱岗敬业
- B.精益求精
- C.勤奋刻苦
- D.专心致志

【答案】 B

13、气体灭火系统延迟不大于（ ）发出灭火指令。

- A.3S
- B.5S
- C.10S
- D.30S

【答案】 D

14、（ ）是评定液体火灾危险性大小的重要参数。

- A.燃点
- B.自燃点
- C.闪点
- D.爆炸极限

【答案】 C

15、会议厅确需布置在一级耐火等级建筑的四层及以上楼层时，一个厅、室的疏散门不应少于（ ）个，且建筑面积不宜大于（ ）m²。

- A.1； 100
- B.2； 200
- C.1； 300
- D.2； 400

【答案】 D

16、高度大于 54m住宅耐火等级不低于（ ）。

- A.一级
- B.二级
- C.三级
- D.四级

【答案】 A

17、公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道，宜选择_____。

- A.线型定温火灾探测器
- B.线型光纤感温火灾探测器
- C.线型缆式感温火灾探测器
- D.线型光束感烟火灾探测器

【答案】 B

18、贮压式灭火器应采用测压法检验泄漏量。灭火器每年的压力降低值不应大于工作压力的（ ）%。

- A.5
- B.10
- C.15
- D.20

【答案】 B

19、选择阀按（ ）可分为：气动启动型、电磁启动型、电爆启动型和组合启动型。

- A.用途
- B.密封形式
- C.结构形式
- D.启动方式

【答案】 D

20、网页不能显示或显示不完整，可单击“网址栏”后方（ ）按钮重新加载网页。

- A.收藏

B.刷新

C.搜索

D.返回

【答案】 B

21、消防电梯从首层至顶层运行时间不宜大于（ ）s。

A.30

B.60

C.90

D.100

【答案】 B

22、固体物质的燃烧特点有多种，（ ）不属于固体物质的燃烧特点。

A.沸溢燃烧

B.表面燃烧

C.分解燃烧

D.蒸发燃烧

【答案】 A

23、建筑高度小于（ ）m住宅可以不设置疏散照明。

A.24

B.27

C.30

D.33

【答案】 B

24、歌舞厅如果发生火灾，在燃烧过程中，可能产生（ ）等有毒气体。

A.HON

B.NH3

C.NO2

D.HCl5

【答案】 C

25、电子邮箱格式正确是（ ）。

A.用户名@邮件服务器名

B.邮件服务器名@用户名

C.用户名#邮件服务器名

D.邮件服务器名#用户名

【答案】 A

26、开门时应注意自身安全，切不可直接正对门口，以防止（ ）伤人。

A.阴燃

B.轰燃

C.着火

D.自燃

【答案】 B

27、灭 B 类火的灭火器（水基型灭火器除外），灭火级别是（113B）时在 20℃ 时的最小有效喷射时间是（ ）。

A.8s

B.9s

C.12s

D.15s

【答案】 C

28、消防控制室值班人员负责对各种消防控制设备的（ ），不得擅离职守，做好检查、操作等工作。

A.监视和运用

B.守护和管理

C.维修和调试

D.信息反馈

【答案】 A

29、本题哪项不符合临时用电线路防火巡查要点内容：

A.临时架空用电线路是否将导线悬挂在树木之上；

B.临时用电线路电源是否有良好安全装置；

C.在用电停止时，是否切断临时线路电源；

D.临时线路是否正在使用。

【答案】 D

30、根据国家标准《防火门》（GB12955-2008）的规定,钢质防火门的代号为（ ）。

B.GFM

C.GMFM

D.TFM

【答案】 B

31、消防水箱材料的选择，下列哪项是不适宜的（ ）。

A.钢筋混凝土

B.不锈钢

C.搪瓷钢板

D.橡胶

【答案】 D

32、以木柱、木屋架承重建筑耐火等级不低于（ ）。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】 D

33、《建筑消防设施维护管理》（GB25201）。该标准于2010年9月26日颁布，自2011年（ ）月（ ）日实施。

A.3月1日

B.1月1日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/276053121222010224>