

消防员理论应知应会题库

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、环形消防车道至少应有两处与其他车道相通，对于尽头式消防车道，应检查其设置的回车道或回车场。高层民用建筑的消防车回车场面积不小于（ ）。

- A. 10.0m×10.0m
- B. 12.0m×12.0m
- C. 15.0m×15.0m
- D. 20.0m×20.0m

【标准答案】

C

【正确解析】

环形消防车道至少应有两处与其他车道相通，对于尽头式消防车道，应检查其设置的回车道或回车场。回车场面积一般不小于12m×12m，高层民用建筑的回车场面积不宜小于15m×15m，供重型消防车使用时，回车场面积不宜小于18m×18m。

2、消防给水系统是常见消防设施，主要由消防水源、供水设施设备和给水管网等构成。消防给水系统按其给水范围分类，可划分为（ ）。

- A. 环状管网消防给水系统和枝状管网消防给水系统
- B. 独立消防给水系统和区域（集中）消防给水系统
- C. 室外消防给水系统和室内消防给水系统
- D. 消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统

【标准答案】

B

【正确解析】

消防给水系统分类包括：①按给水范围分类，划分为独立消防给水系统和区域（集中）消防给水系统；②按管网形式分类，划分为环状管网消防给水系统和枝状管网消防给水系统；③按位置分类，划分为室外消防给水系统和室内消防给水系统；④按灭火方式分类，划分为消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。

3、消防水枪的检查内容不包括（ ）。

- A. 表面质量
- B. 抗跌落性能
- C. 产品标识
- D. 密封性能

【标准答案】

C

【正确解析】

消防水枪的检查如下：①表面质量。合格的消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。使用小刀轻刮水枪铝制件表面，检查是否做阳极氧化处理。②抗跌落性能。将水枪（旋转开关处于关闭位置）以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下，以及水枪轴线处于水平（若有开关时，开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置）三个位置，从离地（ 2.0 ± 0.02 ）m高处（从水枪的最低点算起）自由跌落到混凝土地面上，水枪在每个位置各跌落两次，然后再检查水枪，如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的，则判该产品为不合格。③密封性能。封闭水枪的出水端，将水枪的进水端通过接口与手动试压泵或电动试压泵装置相连，排除枪体内的空气，然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍，保压2min，水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。

4、防火阀控制功能的检查内容不包括（ ）。

- A. 手动控制功能
- B. 联动控制功能
- C. 复位功能
- D. 自动控制功能

【标准答案】

D

『正确解析』

在防火阀的控制功能检查中，主要检查防火阀的手动、联动控制功能和复位功能。防火阀平时处于开启状态，可手动关闭，也可与火灾报警系统联动自动关闭，均能在消防控制室接到防火阀动作的信号。D项自动控制功能属于分区控制阀的检查内容。

5、施工现场的消防安全管理应由（ ）负责。

- A. 总承包单位
- B. 分包单位
- C. 监理单位
- D. 施工人员

『标准答案』

A

『正确解析』

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、公安部的《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》以及一些地方法规、规章规定的要求，施工现场的消防安全管理应由施工单位负责。施工现场实行施工总承包的，由总承包单位负责。

6、某面粉加工车间发生粉尘爆炸，造成一人重伤，事故认定为王某操作不当产生火花引发爆炸。王某对此事故认定表示异议，他可以自火灾事故认定书送达之日起（ ）日内，向上一级公安机关消防机构提出书面复核申请。

- A. 15
- B. 10
- C. 7
- D. 5

『标准答案』

A

『正确解析』

当事人对火灾事故认定有异议的，可以自火灾事故认定书送达之日起15日内，向上一级消防机构提出书面复核申请；对省级人民政府消防机构作出的火灾事故认定有异议的，向省级人民政府公安机关提出书面复核申请。

7、某建筑工程竣工后申请消防安全检查但未通过，限期未整改便有商家入驻营业，公安消防机构应当（ ）。

- A. 暂扣营业执照
- B. 吊销营业执照
- C. 责令限期整改
- D. 责令停止使用

『标准答案』

D

『正确解析』

根据《消防法》第五十八条规定，对公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求擅自投入使用、营业的，直接给予责令停止施工、停止使用、停产停业和罚款等行政处罚。

8、当仓库仅设一个安全出口时，需满足（ ）。

- A. 仓库占地面积不大于600m²
- B. 仓库防火分区的建筑面积小于或等于100m²
- C. 地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于或等于300m²
- D. 地下、半地下仓库采用防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时，可利用防火墙上通向相邻分区的乙级防火门作为第二安全出口

『标准答案』

B

『正确解析』

每座仓库的安全出口不少于2个。当仓库仅设一个安全出口时，需满足：①仓库占地面积不大于300m²；②仓库防火分区的建筑面积小于或等于100m²；③地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于或等于100m²；④地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室，如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。

9、公共建筑内疏散门和住宅建筑户门的净宽度不小于（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286055003232010030>