

2023 版湖北制冷与空调设备运行操作考试题库〔内部版〕必考点附答案

1. 【单选题】不能够作为压缩机零件清洗剂的是()。(A)

A、肥皂水

B、煤油

U无水酒精

2、【单选题】为了防止蒸汽型双效制冷剂因蒸汽压力过高而出现结晶,应控制蒸汽压力使高压发生器溶液出口温度不超过()℃。(B)

A、100

B160_x

C200_s

3、【单选题】从业人员对自己所承担的工作,加工的产品认真负责,一丝不苟,这就是()。(B)

A、爱岗

B、尽责

C、文明

4、【单选题】任何单位、个人都应当()为火灾报警提供便利,不得阻拦报警。(B)

A、有偿

B、无偿

C、视情

5、【单选题】冷却水冷却冷凝器中的制冷剂时,冷凝压力会()。(C)

A、减小

B、增大

C、不变

6、【单选题】冷却着火区域及火场中的氮气瓶,可以使用()。(B)

A、水蒸气

B、雾状水

C、冷却水

7、【单选题】制冷剂的蒸发压力最好不要低于大气压,以免制冷系统出现()。(B)

A、正压

B、负压

U真空

8、【单选题】制冷系统试运转时,应检查润滑油温度,一般不超过70。。也不低于()℃。(A)

A、5

B、10

U15

9、【单选题】制冷设备在安装前应注意,必须检查制造厂是否提供压力容器的竣工图样;产品质量证明书;压力容器产品()检验证书。(B)

A、监督

B、安全质量监督

C、质量监督

10、【单选题】化学冻伤一般分为三度,损伤到真皮的化学冻伤级别是

() 度。 (B)

A、 —

B、 二

U三

11. 【单选题】 单位质量的物质所占有的体积称为 () 。 (A)

A、 比容

B、 密度

C、 比热

12、 【单选题】 发生安全生产事故后,员工应当 () 向主要负责人报告,必要时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 (C)

A、 逐级

B、 于 2 小时内

C、 立即

13、 【单选题】 变频式能量调节,是指用改变电动机供电频率的方法,改变压缩机的 () 。 (A)

A、转速

B、电压

U电流

14、【单选题】在安全保护设施齐全的机房中,当按下紧急停机装置按钮,

() 就完会处于停机状态了。(A)

A、整个系统

B、水泵系统

C、盐水泵系统

15、【单选题】在小型制冷设备中,作为节流装置的毛细管,对于它的长度

可变化与否,下列说法正确的是 ()。(B)

A、随意调节

B、不能随意调节

C、根据现场情况来定

16、【单选题】安全生产方面具有最高法律效力的法律是 ()。(A)

A、《宪法》

B、《安全生产法》

C、《劳动法》

17、【单选题】在闪点的温度时，燃烧的仅仅是可燃性液体所蒸发那些蒸汽，并不是液体能够燃烧，即没有达到使液体能燃烧的温度，所以可燃性液体会发生一闪即灭的()现象。(A)

A、闪燃

B、着火

C、自燃。

18、【单选题】实现热交换过程的设备称换热器，根据冷、热流体流动方向有逆流、顺流、叉流。在无特殊情况下才换热器多采用()。(B)

A、顺流

B、逆流

C、叉流

19、【单选题】对于没有保温层底制冷设备及管道底外壁，按照规范应涂有不同颜色的漆，例如油分离器所涂的颜色是()。(C)

A、银灰

B、淡黄

C_s 大红

20、【单选题】对加工精度要求不是特别高的是()压缩机。(C)

A、螺杆式

B、离心式

C、活塞式

21、【单选题】对氨制冷系统中的设备、管道焊接、修补前应彻底清除存氨。否则,气割、焊接时会发生()。(B)

A、腐蚀

B、膨胀

C、爆炸

22、【单选题】当压力一定时,对饱和蒸气继续加热,其温度升高,此时的蒸气叫做()蒸汽。(A)

A、过热

B、饱和

C、低压 23、【单选题】当受压容器内制冷压力超过规定值时,能够自动打开的阀门是()。(B)

A、直通阀

B、安全阀

U压力阀

24、【单选题】按化学结构分类,氟里昂制冷剂属于()。(B)

A、无机化合物

B、饱和碳氢化合物的衍生物

C、多元混合溶液

25、【单选题】按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施()管理。(B)

A、全面监督

B、综合监督

C、监督

26、【单选题】根据传热管排列不同分为淋水式冷凝器和螺旋管式淋水冷凝器,其中由无缝钢管弯制成螺旋形管组装而成的称为()冷凝器。

(B)

A、淋水式

B、螺旋管淋水式

C、横管淋水式

27、【单选题】根据安全生产概念和工作要求,对于生产经营单位,安全生产需要保护的第一对象是()。(A)

A、从业人员

B、设备

U安全生产管理人员

28、【单选题】氟利昂制冷剂中,对大气层中的臭氧层起破坏作用的是()原子。(A)

A、氯

B、氟

C、溴

29、【单选题】氨制冷管道系统安装时,从压缩机到室外冷凝器的高压排气管穿过墙体时,需要预留的孔隙是()。(C)

0mm至 5mm

B、 5mm至 10mm

C 10mm至 20mm_x

30、【单选题】氨制冷系统为了防止液击,一般应使水平回气管坡向蒸发器或氨气液分离器,坡度一般是()。(C)

A、 0.1%至 0.3%

B、 0.3%至 0.5%

C、 0.5%至 1%

31、【单选题】氨制冷系统的检漏时如果发现泄漏,应立即进行补焊()。(C)

A、 立即进行补焊

B、 减压后进行补焊

C、 抽真空后进行补焊

32、【单选题】氨制冷系统的试运行,每一台压缩机最后一次连续运行的时间不得少于()h。(B)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/306133132142010224>