

# 2023年-2024年消防设施操作员之消防设备初级技能题库综合试卷A卷附答案

## 单选题（共45题）

1、某厂房内两个防火分区分隔部位的宽度为21m时，设置防火卷帘的最大宽度是（ ）。

- A. 7m
- B. 8m
- C. 10m
- D. 15m

**【答案】 C**

2、（ ）是建筑消防设施日常管理和火警应急处理的专用场所。

- A. 消防值班室
- B. 安防保安室
- C. 门卫传达室
- D. 消防控制室

**【答案】 D**

3、防火巡查的部位一般是单位依据有关消防法规确定的重点部位，下列哪一项不是防火巡查的部位（ ）。

- A. 配电室
- B. 厨房
- C. 消防控制室
- D. 操场

【答案】 D

4、常用的简易灭火工具不包含（ ）。

- A. 泥土
- B. 锅盖
- C. 水桶
- D. 消火栓

【答案】 D

5、对火灾报警装置的外观清洁维护时，下列做法正确的是（ ）。

- A. 自行拆卸加以清洗
- B. 用水冲洗
- C. 用湿布擦拭
- D. 用吹风机吹扫或用不太湿的布擦拭火灾警报装置表面

【答案】 D

6、主电断电情况下，火灾报警控制器自动投向备电供电，处于充满状态的备电至少连续供电（ ）h。

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

【答案】 B

7、火灾自动报警系统设施维护保养计划中不包括的是（ ）。

- A. 具体名称
- B. 各组件性能
- C. 保养内容
- D. 保养周期

【答案】 B

8、在民用建筑里，扬声器应设置在走道和大厅等公共场所，每个扬声器的功率不小于（ ）。

- A. 1W
- B. 3W
- C. 5W
- D. 7W

【答案】 B

9、采用不以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时，其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护，系统喷水延续时间不应小于（ ）。

- A. 1h
- B. 1.5h
- C. 2h
- D. 3h

【答案】 D

10、（ ）应对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验。

- A. 每日

- B. 每月
- C. 每季
- D. 每年

【答案】 C

11、（ ）是指用建筑构配件分隔，能防止烟和热气进入的楼梯间。

- A. 敞开楼梯间
- B. 封闭楼梯间
- C. 防烟楼梯间
- D. 室外辅助疏散楼梯

【答案】 B

12、干粉灭火器满五年或每次再充装前，及以后每隔（ ）应进行水压试验，合格的方可使用。

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年

【答案】 B

13、使区域型火灾报警控制器与火灾探测器之间的连线断路和短路，检查区域型火灾报警控制器是否在（ ）内发出故障信号。

- A. 10s
- B. 30s
- C. 60s

D. 100s

【答案】 D

14、操作消防软管卷盘灭火完毕后，操作步骤不包括（ ）。

A. 关闭消防给水管道、喷枪阀门

B. 将消防软管冲洗干净，置于阴凉干燥处晾干后，按原软管安置方式置于卷盘上

C. 将已破碎的控制按钮玻璃清理干净，换上同等规格的玻璃片

D. 将软管接口与室内消防给水管道上的接头连接

【答案】 D

15、火灾自动报警系统中用于发出声光警报信号，疏散火灾现场人员的设备是（ ）。

A. 感烟探测器

B. 手动报警按钮

C. 声光警报器

D. 消火栓按钮

【答案】 C

16、手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种一种是玻璃破碎按钮，另一种是（ ）。

A. 可消音报警按钮

B. 可联动报警按钮

C. 可复位报警按钮

D. 可自锁报警按钮

【答案】 C

17、下列属于明火焰的是（ ）。

- A. 焊割作业金属熔渣
- B. 静电放电火花
- C. 烟囱火星
- D. 煤炉火焰

【答案】 C

18、石灰遇水产生的热能属于（ ）。

- A. 高温物体
- B. 化学反应放热
- C. 明火焰
- D. 绝热压缩

【答案】 B

19、下列灭火器不用于带电设备火灾的是（ ）。

- A. BC 干粉型灭火器
- B. ABC 干粉型灭火器
- C. D 型干粉型灭火器
- D. 二氧化碳灭火器

【答案】 C

20、关于交接班注意事项叙述不正确的是（ ）。

- A. 交接记录有无遗漏
- B. 仔细核查各系统的工作状态是否正常，有无不正常发生
- C. 仔细核查各系统的关键部位有无故障和失效情况
- D. 若存在不确定的情况，不可交接

【答案】 D

21、推车式水基型灭火器的规格为 20L、45L、60L、（ ）。

- A. 80L
- B. 90L
- C. 100L
- D. 125L

【答案】 D

22、当火灾报警控制器备电报故障时，备电故障的原因下列说法不正确的是（ ）。

- A. 蓄电池亏电
- B. 蓄电池损坏
- C. 备电断电
- D. 停电

【答案】 D

23、下列关于化学氧消防自救呼吸器防护头罩性能要求的说法错误的是（ ）。

- A. 呼吸器在防护性能试验开始 2min 内贮气袋中氧体积分数应不小于 17%，其余防护时间内氧体积分数应不小于 21%

- B. 在防护时间内，贮气袋中二氧化碳体积分数应不大于 1.5%，最大应不大于 5.0%
- C. 在防护时间内，吸气温度应不高于 60℃
- D. 在防护时间内，吸气阻力与呼气阻力之和应不大于 1600Pa，且吸气或呼气的单个阻力最大应不大于 1000Pa

【答案】 B

24、下列属于高温物体的是（ ）。

- A. 气焊气割火焰
- B. 焊割作业金属熔渣
- C. 电焊时产生的电弧
- D. 静电放电火花

【答案】 B

25、轻便消防水龙的水带单位长度质量应不超过（ ）。

- A. 120g/m
- B. 150g/m
- C. 160g/m
- D. 180g/m

【答案】 D

26、（ ）是指其给水管网内始终保持灭火设施所需工作压力和流量，确保发生火灾时无须经过消防车或消防水泵加压的供水系统。

- A. 室外低压消火栓给水系统
- B. 室外临时高压消火栓给水系统



C. 室外临时低压消火栓给水系统

D. 室外高压消火栓给水系统

【答案】 D

27、消防水池、消防水箱进出水管上的阀门（ ）检查一次。伸缩接头每年检查是否漏水或破裂。

A. 每日

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

【答案】 D

28、（ ）消防水泵运行前，检查泵组是否完好。

A. 每日

B. 每周

C. 每季

D. 每月

【答案】 B

29、下列不属于火灾报警装置保养项目的是（ ）。

A. 运行环境检查

B. 设备外观检查

C. 火灾报警功能检查

D. 启动功能检查

【答案】 C

30、关于防火卷帘的巡查要点，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 防火卷帘是否处于正常升起状态
- B. 防火卷帘控制面板、门体是否完好无损
- C. 防火卷帘所对应的烟感、温感探头是否完好无损
- D. 防火卷帘下堆放杂物，只要不是可燃物就可以不管

【答案】 D

31、利用出口压力变化直接控制阀瓣运动的减压阀属于哪种分类的减压阀（ ）。

- A. 先导式可调减压阀
- B. 薄膜式减压阀
- C. 直接作用式减压阀
- D. 活塞式减压阀

【答案】 C

32、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备，用于接收、显示、处理火灾报警信号，控制相关（ ）的专门处所。

- A. 电脑设备
- B. 消防设施
- C. 通信设备
- D. 防盗设备

【答案】 B

33、当火灾报警控制器“备电工作”指示灯点，故障声光指示启动，在显示屏上应显示（ ）故障。

- A. 备电
- B. 主电
- C. 报警
- D. 现场设备故障

**【答案】 B**

34、下面哪种颜色不符合标志灯标志的颜色（ ）。

- A. 绿色
- B. 红色
- C. 白色与绿色相结合
- D. 白色

**【答案】 D**

35、在冬季应（ ）对消防储水设施进行室内温度和水温检测。

- A. 每日
- B. 每周
- C. 每月
- D. 每季

**【答案】 A**

36、对于火灾危险程度高的大型储罐区，为提高泡沫灭火系统的防范能力，《低倍数泡沫灭火系统设计规范》规定当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316151010112011001>