

2025 年中级消防设施操作员（考前冲刺）考

试题库含答案

1、【多选题】下列哪项可用作防火分区分隔设施。（）（ ABCE ）

- A、防火墙
- B、耐火楼板
- C、防火卷帘
- D、挡烟垂壁
- E、防火门

2、【多选题】下列属于 B2 级材料的是（）。（ BDE ）

- A、天然石板
- B、天然木材
- C、难燃木材
- D、胶合板
- E、半硬质 PVC 塑胶地板

3、【多选题】下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统的是（）。

（ ABCD ）

- A、某占地面积大于 2000m² 的棉、麻、化纤制品仓库
- B、某总建筑面积 5000m² 的展览馆
- C、重要档案馆
- D、一类高层公共建筑
- E、书店

4、【多选题】下列建筑或场所，可不设置火灾自动报警系统的有()。

(BDE)

- A、2000 个座位的剧场
- B、500m² 的地下商场
- C、200 张床位的医院门诊楼
- D、1500m² 的单层展览馆
- E、大型幼儿园的教师办公室

5、【多选题】下列是采用隔离法进行灭火的主要措施有()。(ABCDE)

- A、将火源周边未着火物质移到安全处
- B、拆除与火源相连接或毗邻的建(构)筑物
- C、迅速关闭流向着火区的可燃液体或可燃气体的管道阀门，切断液体或气体输送来源
- D、用沙土等堵截流散的燃烧液体
- E、难燃或不燃物体遮盖受火势威胁的可燃物质等

6、【多选题】以下防火措施中，()属于隔绝助燃物这一基本方法。

(ACDE)

- A、充装惰性气体保护生产或储运有爆炸危险物品的容器、设备
- B、电暖器等取暖设施与可燃物之间采取防火隔热措施
- C、采用隔绝空气等特殊方法储存某些易燃易爆危险物品
- D、密闭有可燃介质的容器、设备
- E、隔离与酸、碱、氧化剂等接触能够燃烧爆炸的可燃物和还原剂

7、【多选题】发生电气火灾的主要原因有()。(BCDE)

- A、引燃
- B、过载
- C、短路、电弧和火花
- D、接触不良
- E、烘烤

8、【多选题】在保养电气火灾监控器时，检查线路接头处有氧化或锈蚀痕迹，则应采取的防潮、防锈措施有（ ）。（ BD ）

- A、重新连接接头
- B、镀锡
- C、用水冲洗干净
- D、涂抹凡士林
- E、用普通纸张包裹

9、【多选题】按照网络的传输介质分为（ ）。（ BD ）

- A、广域网
- B、导向传输网
- C、局域网
- D、非导向传输网

10、【多选题】水喷雾灭火系统按应用方式分为（ ）。（ ABC ）

- A、固定式水喷雾灭火系统
- B、自动喷水-水喷雾混合配置系统
- C、泡沫-水喷雾联用系统
- D、传动管水喷雾灭火系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/325114033220012031>