

0. 【单项选择题】（江南博哥）自动排烟窗不能通过（ ）方式控制。

- （江南博哥）A. 火灾自动报警系统自动启动
B. 消防控制室手动操作
C. 现场手动操作
D. 温度在 180 °C 通过温控释放装置启动

正确答案：D

参考解析：自动排烟窗的控制方式：火灾自动报警系统自动启动；消防控制室手动操作；现场手动操作；通过温控释放装置启动，释放温度应大于环境温度 30°C 且小于 100°C。

1. 【单项选择题】排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制（ ）启动，同时停止该防烟分区的空气调节系统。

- A. 排烟风机
B. 送风机
C. 新风机
D. 空调机组

正确答案：A

参考解析：排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机 启动，同时停止该防烟分区的空气调节系统。（口开风机开）

2. 【单项选择题】同一个防烟分区应采用（ ）排烟方式。

- A. 同一种
B. 多种
C. 混合
D. 两种

正确答案：A

参考解析：同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。

3. 【单项选择题】当温控释放装置的感温元件周围温度达到（ ）°C 时，卷帘依自重自动下降至全闭。

- A. 77 ± 0.5
B. 73 ± 0.5
C. 67 ± 0.5
D. 63 ± 0.5

正确答案：B

参考解析：当温控释放装置的感温元件周围温度达到 $73 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 时，卷帘依自重自动下降至全闭。

4. 【单项选择题】当卷门机电动机卡死时，可拉动（ ）解决电动机卡死问题。

- A. 电动机机板
- B. 手动操作部件
- C. 限位器
- D. 减速箱

正确答案：B

参考解析：卷门机电动机卡死时，可拉动手动操作部件解决电动机卡死问题。

5. 【单项选择题】 在发生火灾时不能自动关闭的是()。

- A. 折叠提升式防火卷帘
- B. 垂直式防火卷帘
- C. 卷筒式防火卷帘
- D. 水平式防火卷帘

正确答案：D

参考解析：上下的可自动关闭，水平的不能自动关闭。

6. 【单项选择题】 疏散通道防火卷帘门的自动控制：应由设置在防火卷帘两侧中任意一组()的报警信号，作为系统的联动触发信号，联动控制防火卷帘的下降。

- A. 感烟和感温火灾探测器
- B. 手动报警按钮
- C. 消火栓按钮
- D. 输入输出模块

正确答案：A

参考解析：疏散通道防火卷帘门的自动控制：应由设置在防火卷帘两侧中任意一组感烟和感温火灾探测器的报警信号，作为系统的联动触发信号，联动控制防火卷帘的下降。

7. 【单项选择题】 ()是用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置。

- A. 防火门电磁释放器
- B. 防火门电动闭门器
- C. 防火门监控器
- D. 防火门门磁开关

正确答案：C

参考解析：防火门监控器是用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置。

8. 【单项选择题】 ()是用于监视防火门的开闭状态，并能将其状态信息反馈至防火门监控器的装置。

- A. 防火门电磁释放器
- B. 防火门门磁开关

- C. 防火门电动闭门器
- D. 防火门监控器

正确答案：B

参考解析：防火门门磁开关是用于监视防火门的开闭状态，并能将其状态信息反馈至防火门监控器的装置。

9. 【单项选择题】 哪一项不是防火门监控器的功能？（ ）
- A. 显示
 - B. 呼叫
 - C. 故障报警
 - D. 信息记录、查询与上传

正确答案：B

参考解析：防火门监控器的功能有 1. 显示功能 2. 控制功能 3. 反馈功能 4. 故障报警功能 5. 信息记录、查询与上传功能 6. 自检功能 7. 备用电源功能 8. 主、备电源转换功能。

10. 【单项选择题】 防火门监控器使用文字显示信息时,应采用（ ）。
- A. 中文
 - B. 英文
 - C. 法文
 - D. 德文

正确答案：A

参考解析：防火门监控器使用文字显示信息时,应采用中文。

11. 【单项选择题】 下面哪一项不是防火门监控系统的组成部分？（ ）
- A. 监控器
 - B. 电动闭门器
 - C. 电磁释放器
 - D. 火灾报警控制器

正确答案：D

参考解析：防火门监控系统的组成部分有防火门监控器、防火门电动闭门器、防火门电磁释放器、防火门门磁开关、防火门监控模块。

12. 【单项选择题】 集中控制型消防应急照明系统的联动应由（ ）联动应急照明控制器实现。
- A. 消防联动控制器
 - B. 动力照明系统
 - C. 普通照明系统
 - D. 集中照明系统

正确答案：A

参考解析：集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现。

13. 【单项选择题】 消防应急灯具按用途分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具。()。

- A. 持续型消防应急灯具
- B. 非持续型消防应急灯具
- C. 消防应急照明标志复合灯具
- D. 子母型消防应急灯具

正确答案：C

参考解析：消防应急灯具按用途分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、消防应急照明标志复合灯具。

14. 【单项选择题】 应急照明控制器在消防控制室墙面上设置时，以下正确的是()。

- A. 设备靠近门轴的侧面距墙为 0.4m
- B. 设备正面操作距离为 1m
- C. 设备正面操作距离为 1.7m
- D. 设备靠近门轴的侧面距墙为 0.3m

正确答案：C

参考解析：应急照明控制器在消防控制室墙面上设置时，设备主显示盘高度宜为 1.5-1.8m；设备靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m；设备正面操作距离不应小于 1.2m。

15. 【单项选择题】 哪一项不是火灾时普通电梯的迫降要求？()

- A. 使电梯返回到指定层（一般为首层）
- B. 退出正常服务
- C. 电梯处于“开门停用”的状态
- D. 电梯处于“开门待用”的状态

正确答案：D

参考解析：火灾时普通电梯迫降时，电梯应处于“开门停用”的状态。

16. 【单项选择题】 当自动排烟窗通过温控释放装置启动时，释放温度应大于环境温度()℃且小于 100℃。

- A. 60
- B. 30
- C. 15
- D. 20

正确答案：B

参考解析：当自动排烟窗通过温控释放装置启动时，释放温度应大于环境温度 30℃且小于 100℃。

17. 【单项选择题】 火灾发生后，机构加压送风系统应能在()s

内联动开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层和其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常闭式加压送风口。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25

正确答案：B

参考解析：火灾发生后，机构加压送风系统应能在 15s 内联动开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层和其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常闭式加压送风口。

18. 【单项选择题】 排烟防火阀在内道内烟气温度的达到()℃时自行关闭并连锁关闭相应的排烟风机、补风机。

- A. 80
- B. 180
- C. 280
- D. 380

正确答案：C

参考解析：排烟防火阀在内道内烟气温度的达到 280℃时自行关闭并连锁关闭相应的排烟风机、补风机。

19. 【单项选择题】 消防联动控制器具有发出联动控制信号强制所有电梯停于()的功能。

- A. 首层或电梯转换层
- B. 顶层
- C. 任意一层
- D. 不动

正确答案：A

参考解析：当确认火灾后，消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层。

20. 【单项选择题】 火灾发生后，火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并在()s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 30

正确答案：D

参考解析：火灾发生后，火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应

防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

21. 【单项选择题】 火灾发生后，火灾自动报警系统应在 15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，()s 内挡烟垂壁应开启到位。

- A. 10
- B. 60
- C. 15
- D. 30

正确答案： B

参考解析：火灾发生后，火灾自动报警系统应在 15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s 内挡烟垂壁应开启到位

22. 【单项选择题】 当没有管网泄漏量数据时，稳压泵的设计 流量按消防给水设计 流量的 1%~3%计算，且不宜小于()L/s.

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

正确答案： A

参考解析：当没有管网泄漏量数据时，稳压泵的设计 流量按消防给水设计 流量的 1%~3%计算，且不宜小于 1L/s.

23. 【单项选择题】 防火门监控器应在电动闭门器、电磁释放器或门磁开关动作后()s 内收到反馈信息，并有反馈光指示，指示器名称或部位，反馈光指示应保存至受控设备恢复。

- A. 15
- B. 30
- C. 10
- D. 60

正确答案： C

参考解析：根据中级教材 142 页，防火门监控器应在电动闭门器、电磁释放器或门磁开关动作后 10s 内收到反馈信息，并有反馈光指示，指示器名称或部位，反馈光指示应保存至受控设备恢复。

24. 【单项选择题】 防火门监控器应能记录与其连接的防火门的 状态信息，记录容量不应少于()条，并具有信息查询和将上述信息上传的功能。

- A. 8000
- B. 5000
- C. 6000

D. 10000

正确答案：D

参考解析：根据中级教材 143 页，防火门监控器应能记录与其连接的防火门的状态信息，记录容量不应少于 10000 条，并具有信息查询和将上述信息上传的功能。

25. 【单项选择题】发生火灾时，集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的()联动控制集中电源和/或应急照明分配电装置的工作状态，进而控制各路消防应急灯具的工作状态。

- A. 火灾报警控制器或消防联动控制器
- B. 应急照明集中控制器
- C. 消防联动控制器
- D. 火灾报警控制器

正确答案：B

参考解析：发生火灾时，集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的应急照明集中控制器联动控制集中电源和/或应急照明分配电装置的工作状态，进而控制各路消防应急灯具的工作状态。

26. 【单项选择题】应急照明控制器的一键启动按钮应()设置

- A. 独立
- B. 联动
- C. 交叉
- D. 持续

正确答案：A

参考解析：根据中级教材 154 页，应急照明控制器的一键启动按钮应独立设置

27. 【单项选择题】设置消防控制室的场所应选择()

- A. 集中控制型系统
- B. 分散控制型系统
- C. 非集中控制型系统
- D. 非分散控制型系统

正确答案：A

参考解析：根据中级教材 152 页，设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。

28. 【单项选择题】设置火灾自动报警系统但未设置消防控制室的场所宜选择()

- A. 集中控制型系统
- B. 分散控制型系统
- C. 非集中控制型系统
- D. 非分散控制型系统

正确答案：A

参考解析：根据中级教材 152 页，设置火灾自动报警系统但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统。

29. 【单项选择题】系统设置多台应急照明控制器时，起集中控制功能的应急照明控制器应设置在（ ）

- A. 电气竖井
- B. 消防控制室内
- C. 配电间
- D. 消防通道

正确答案：B

参考解析：根据中级教材 153 页，系统设置多台应急照明控制器时，起集中控制功能的应急照明控制器应设置在消防控制室内。

30. 【单项选择题】任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于（ ）只。

- A. 1600
- B. 2400
- C. 2800
- D. 3200

正确答案：D

参考解析：根据中级教材 152 页，任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于 3200 只。

31. 【单项选择题】（ ）是指用图形、文字指示疏散方向，指示疏散安全出口、楼层、避难层(间)、残疾人通道的灯具。

- A. 消防应急标志灯具
- B. 消防应急照明灯具
- C. 消防应急照明标志复合灯具
- D. 持续型消防应急灯具

正确答案：A

参考解析：根据中级教材 149 页，消防应急标志灯具是指用图形、文字指示疏散方向，指示疏散安全出口、楼层、避难层(间)、残疾人通道的灯具。

32. 【单项选择题】发生火灾时，普通照明等非消防电源可能会被切断，为确保人员疏散和正常消防作业，需要设置。（ ）

- A. 消防控制室
- B. 防火门监控器
- C. 消防应急照明和疏散指示系统
- D. 常开式防火门

正确答案：C

参考解析：根据中级教材 148 页，发生火灾时，普通照明等非消防电源可能会被切断，为确保人员疏散和正常消防作业，需要设置消防应急照明和疏散指示系统。

33. 【单项选择题】防火门监控器故障声信号应()

- A. 不间断
- B. 每分钟至少提示 1 次，每次持续时间为 1~3s
- C. 声压级(正前方 1m 处)为 45~65dB
- D. 发声时光信号不同步

正确答案：B

参考解析：根据中级教材 143 页，防火门监控器故障声信号应每分钟至少提示 1 次，每次持续时间为 1~3s。

34. 【单项选择题】()是使常开防火门保持打开状态，在收到指令后释放防火门使其关闭，并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。

- A. 防火门电磁释放器
- B. 防火门电动闭门器
- C. 防火门监控器
- D. 防火门磁开关

正确答案：A

参考解析：根据中级教材 141 页，防火门电磁释放器是使常开防火门保持打开状态，在收到指令后释放防火门使其关闭，并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。

35. 【单项选择题】卷门机制动机构包括电磁刹车和()

- A. 盘
- B. 限位器
- C. 减速箱
- D. 电动机机板

正确答案：A

参考解析：根据中级教材 132 页，卷门机制动机构包括电磁刹车和刹车盘。

36. 【单项选择题】座板安装在()底部，并具有一定的质量。

- A. 卷门机
- B. 帘面
- C. 座板
- D. 导轨

正确答案：B

参考解析：根据中级教材 133 页，座板安装在帘面底部，并具有一定的质量。

- 【单项选择题】防火卷帘手动按钮盒底边距地高度宜为()m。
- A. 1.3~1.5
 - B. 1.1~1.5
 - C. 1.2~1.5
 - D. 1.0~1.3

正确答案：A

参考解析：根据中级教材 134 页，手动按钮盒底边距地高度宜为 1.3~1.5m。

38. 【单项选择题】()由电动机、电动机机板、减速箱、制动机构、限位器、手动操作部件组成,用于驱动防火卷帘的收卷和下放。
- A. 卷门机
 - B. 帘板(面)
 - C. 座板
 - D. 卷轴

正确答案：A

参考解析：根据中级教材 132 页，卷门机由电动机、电动机机板、减速箱、制动机构、限位器、手动操作部件组成,用于驱动防火卷帘的收卷和下放。

39. 【单项选择题】()是目前的主流形式,帘片跟随卷轴转动,平时收纳在防护罩(箱体)内,火灾时自动下降。
- A. 侧向式防火卷帘
 - B. 卷筒式垂直式防火卷帘
 - C. 水平式防火卷帘
 - D. 提升式垂直式防火卷帘

正确答案：B

参考解析：根据中级教材 131 页，卷筒式垂直式防火卷帘是目前的主流形式,帘片跟随卷轴转动,平时收纳在防护罩(箱体)内,火灾时自动下降。

40. 【单项选择题】双帘面防火卷帘主要有()
- A. 无机纤维复合防火卷帘
 - B. 无机特级防火卷帘
 - C. 水雾式钢质特级防火卷帘
 - D. 汽雾式钢质特级防火卷帘

正确答案：B

参考解析：根据中级教材 131 页，双帘防火卷帘主要有无机特级防火卷帘。

41. 【单项选择题】()不能应用温控释放装置,无法采用防护冷却系统和水雾保护,目前已基本淘汰。

- 水平式防火卷帘
- B. 无机纤维复合防火卷帘
- C. 双帘面防火卷帘
- D. 水雾式钢质特级防火卷帘

正确答案：A

参考解析：根据中级教材 131 页，水平式防火卷帘不能应用温控释放装置，无法采用防护冷却系统和水雾保护，目前已基本淘汰

42. 【单项选择题】（ ）是指用钢质材料或无机纤维材料做帘面，用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、防护罩(箱体)等，并配以卷门机和控制箱所组成的符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。

- A. 钢质防火卷帘
- B. 双帘面防火卷帘
- C. 无机纤维复合防火卷帘
- D. 特级防火卷帘

正确答案：D

参考解析：根据中级教材 130 页，特级防火卷帘是指用钢质材料或无机纤维材料做帘面，用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、防护罩(箱体)等，并配以卷门机和控制箱所组成的符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。

43. 【单项选择题】风机长时间运转时，应确保相应区域的（ ）处于开启状态。

- A. 遮烟帘
- B. 卷帘门
- C. 送风(排烟)口
- D. 消防电话

正确答案：C

参考解析：根据中级教材 128 页，风机长时间运转时，应确保相应区域的送风（排烟）口处于开启状态。

44. 【单项选择题】涉电作业应注意安全，观察到风机异常振动、声响及电动机反转时，应立即（ ）相关设备。

- A. 维修
- B. 停止
- C. 更换
- D. 取下

正确答案：B

参考解析：根据中级教材 128 页，涉电作业应注意安全，观察到风机异常振动、声响及电动机反转时，应立即停止相关设备。

【单项选择题】当风机电气控制柜手/自动转换开关处于“手动”位时,下列说法错误的是()

- A. 风机只能通过控制柜启/停按钮现场控制
- B. 消防控制室远程手动控制失效
- C. 消防控制室远程自动联动控制失效
- D. 消防控制室远程手动可控制

正确答案: D

参考解析: 根据中级教材 125 页, 当风机电气控制柜手/自动转换开关处于“手动”位时, 消防控制室远程手动和自动联动控制失效。

46. 【单项选择题】风机运转时()点亮。

- A. 运行指示灯
- B. 电源指示灯
- C. 巡检指示灯
- D. 播放指示灯

正确答案: A

参考解析: 根据中级教材 125 页, 风机运转时运行指示灯点亮。

47. 【单项选择题】当风机电气控制柜控制双电源转换开关处于“自动”位时, 下列说法错误的()

- A. 主电源发生故障, 备用电源能自动投入使用
- B. 主电源恢复后自动切回主电源供电
- C. 主/备电自切自投
- D. 只能通过人工进行供电状态切换

正确答案: D

参考解析: 根据中级教材 125 页, 当风机电气控制柜控制双电源转换开关处于“自动”位时, 主电源发生故障, 备用电源自动投入使用, 主电源恢复后自动切回主电源供电。

48. 【单项选择题】()的防烟系统通过热压和风压作用产生压差, 形成通风, 以防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚。

- A. 自然通风方式
- B. 机械加压送风方式
- C. 风机送风方式
- D. 抽风排风方式

正确答案: A

参考解析: 根据中级教材 121 页, 自然通风方式的防烟系统通过热压和风压作用产生压差, 形成通风, 以防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚。

49. 【单项选择题】排烟防火阀在()℃时自行关闭。

- B. 180
- C. 280
- D. 380

正确答案：C

参考解析：根据中级教材 124 页，排烟防火阀在 280℃时自行关闭。

50. 【单项选择题】当配接的烟感探测器报警后,挡烟垂壁自动下降至()

- A. 挡烟工作位置
- B. 挡烟工作位置 3/4 处
- C. 挡烟工作位置 1/2 处
- D. 挡烟工作位置 1/3 处

正确答案：A

参考解析：根据中级教材 124 页，当配接的烟感探测器报警后,挡烟垂壁自动下降至挡烟工作位置。

51. 【单项选择题】自动排烟窗通过温控释放装置启动,释放温度应大于环境温度()℃且小于 100℃。

- A. 60
- B. 30
- C. 15
- D. 20

正确答案：B

参考解析：自动排烟窗通过温控释放装置启动,释放温度应大于环境温度 30℃且小于 100℃。

52. 【单项选择题】()的主要功能是接收启动指令控制卷门机下放或收卷帘面，并反馈相关信号至消防控制中心。

- A. 卷门机
- B. 帘面
- C. 控制器
- D. 导轨

正确答案：C

参考解析：控制器的主要功能是接收启动指令控制卷门机下放或收卷帘面，并反馈相关信号至消防控制中心。

53. 【单项选择题】()的功能是限制防火卷帘的上升和下降高度防止帘面过度上升和下降

- A. 限位器
- B. 减速箱
- C. 电动机机板

拉链

正确答案：A

参考解析：限位器的功能是限制防火卷帘的上升和下降高度防止帘面过度上升和下降

54. 【单项选择题】 ()主要有无机特级防火卷帘。

- A. 无机纤维复合防火卷帘
- B. 双帘面防火卷帘
- C. 水雾式钢质特级防火卷帘
- D. 汽雾式钢质特级防火卷帘

正确答案：B

参考解析：根据中级教材 131 页，双帘主要有无机特级防火卷帘。

55. 【单项选择题】 应急照明控制器在消防控制室地面上设置时，设备面板后的维修距离不宜小于()m。

- A. 0.5
- B. 2
- C. 0.8
- D. 1

正确答案：D

参考解析：根据中级教材 153 页，应急照明控制器在消防控制室地面上设置时，设备面板后的维修距离不宜小于 1m。

56. 【单项选择题】 应急照明和疏散指示系统按()可分为集中电源集中控制型系统、集中电源非集中控制型系统、自带电源集中控制型系统和自带电源非集中控制型系统。

- A. 系统形式
- B. 供电方式
- C. 应急控制方式
- D. 工作方式

正确答案：A

参考解析：中级教材 150 页，应急照明和疏散指示系统按系统形式可分为集中电源集中控制型系统、集中电源非集中控制型系统、自带电源集中控制型系统和自带电源非集中控制型系统。

57. 【单项选择题】 防火门处于故障状态时，总指示灯应点亮并发出声光报警信号，故障声信号每分钟至少提示()次，每次持续时间应为()s。

- A. 1、1~3
- B. 2、1~3
- C. 1、2~3
- D. 2、2~3

正确答案：A

参考解析：中级教材 143 页，防火门处于故障状态时，总指示灯应点亮并发出声光报警信号，故障声信号每分钟至少提示 1 次，每次持续时间应为 1~3s。

58. 【单项选择题】防火门监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号，并在()s 内向电动闭门器或电磁释放器发出启动信号，点亮启动总指示灯。

A. 20

B. 30

C. 10

D. 60

正确答案：B

参考解析：中级教材 142 页，防火门监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号，并在 30s 内向电动闭门器或电磁释放器发出启动信号，点亮启动总指示灯。

59. 【单项选择题】防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重()下降的功能，可通过控制器速放控制装置在卷门机电源发生故障时启动速放装置。

A. 快速

B. 高速

C. 恒速

D. 急速

正确答案：C

参考解析：中级教材 137 页，防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，可通过控制器速放控制装置在卷门机电源发生故障时启动速放装置。

60. 【单项选择题】火灾确认后，火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并在()s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

正确答案：D

参考解析：火灾确认后，火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

61. 【单项选择题】当确认火灾后，消防联动控制器应发出联动控

制信号强制所有电梯停于()。

- A. 首层或电梯转换层
- B. 顶层
- C. 任意一层
- D. 不动

正确答案：A

参考解析：当确认火灾后，消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层。

62. 【单项选择题】对于消防电梯，为方便火灾时消防人员接近和快速使用，其迫降要求是使电梯返回到指定层（一般为首层）并保持()的状态。

- A. 开门停用
- B. 开门待用
- C. 关门停用
- D. 关门待用

正确答案：B

参考解析：根据中级教材 158 页，对于消防电梯，为方便火灾时消防人员接近和快速使用，其迫降要求是使电梯返回到指定层（一般为首层）并保持“开门待用”的状态。

63. 【单项选择题】应急照明控制器设置在消防控制室墙面上时，设备正面操作距离不应小于()m

- A. 1
- B. 1.1
- C. 1.3
- D. 1.2

正确答案：D

参考解析：根据中级教材 153 页，正面操作距离不应小于 1.2m

64. 【单项选择题】应急照明控制器设置在消防控制室地面上时，设备面板至墙的距离不应小于()m

- A. 2.5
- B. 1.5
- C. 3
- D. 2

正确答案：C

参考解析：根据中级教材 153 页，设备面板至墙的距离不应小于 3m

65. 【单项选择题】对于普通电梯，在火灾情况下，其迫降要求是使电梯返回到指定层(一般

- A. “开门停用”

- B. “开门待用”
- C. “关门停用”
- D. “关门待用”

正确答案：A

参考解析：根据中级教材 158 页，对于普通电梯，在火灾情况下，其迫降要求是使电梯返回到指定层（一般为首层）并退出正常服务，此后，电梯处于开门停用的状态。

66. 【单项选择题】（ ）是用于监视防火门的开闭状态，并能将其状态信息反馈至防火门监控器的装置。

- A. 防火门电磁释放器
- B. 防火门门磁开关
- C. 防火门电动闭门器
- D. 防火门监控器

正确答案：B

参考解析：根据中级教材 141 页，防火门门磁开关是用于监视防火门的开闭状态，并能将其状态信息反馈至防火门监控器的装置。

67. 【单项选择题】消防应急灯具按用途分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、（ ）

- A. 持续型消防应急灯具
- B. 非持续型消防应急灯具
- C. 消防应急照明标志复合灯具
- D. 子母型消防应急灯具

正确答案：C

参考解析：根据中级教材 149 页，消防应急灯具按用途分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、消防应急照明标志复合灯具。

68. 【单项选择题】（ ）是用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置。

- A. 防火门电磁释放器
- B. 防火门电动闭门器
- C. 防火门监控器
- D. 防火门门磁开关

正确答案：C

参考解析：根据中级教材 140 页，防火门监控器是用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置。

69. 【单项选择题】对于疏散通道上设置的防火卷帘，由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面（ ）m 处。

- A. 1.2
- B. 1.3
- C. 1.8
- D. 1.5

正确答案：C

参考解析：根据中级教材 136 页，对于疏散通道上设置的防火卷帘，由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处。

70. 【单项选择题】 应急照明控制器的主电源应有消防电源供电、控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作（ ）

- A. 1h
- B. 2h
- C. 3h
- D. 2.5h

正确答案：C

参考解析：根据中级教材 152 页，应急照明控制器的主电源应有消防电源供电、控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作 3h

71. 【单项选择题】 消防设备末端配电装置的柜体和外观保养周期为每月（ ）次

- A. 四
- B. 两
- C. 三
- D. 一

正确答案：D

参考解析：消防设备末端配电装置的柜体和外观保养周期为每月 1 次

72. 【单项选择题】 送风口、排烟口、排烟防火阀和挡烟垂壁的保养周期应每（ ）一次。

- A. 月
- B. 季度
- C. 半年
- D. 年

正确答案：C

参考解析：送风口、排烟口、排烟防火阀和挡烟垂壁的保养应每半年一次。

73. 【单项选择题】 送风口、排烟口保养要求错误的是（ ）。

- A. 无变形、损伤
- B. 阀件完整
- C. 旋转机构灵活，无卡滞和阻碍
- D. 自动启闭操作正常

正确答案：D

参考解析：手动、远程启闭操作正常，D错误

74. 【单项选择题】消防设备末端配电装置的保养内容不包括()。

- A. 机房环境保养
- B. 柜体及外观保养
- C. 指示灯保养
- D. 操作按钮、转换开关、自动空气开关、断路器保养

正确答案：A

参考解析：消防设备末端配电装置的保养内容：1. 柜体及外观保养 2. 指示灯保养 3. 接线保养 4. 操作按钮、转换开关、自动空气开关、断路器保养

75. 【单项选择题】消防增（稳）压设施保养内容不包括()。

- A. 机房环境保养
- B. 消防水池保养
- C. 电气控制柜保养
- D. 增（稳）压泵组保养

正确答案：B

参考解析：消防增（稳）压设施保养内容：1. 机房环境保养 2. 消防水箱保养 3. 电气控制柜保养 4. 增（稳）压泵组保养 5. 气压水罐及供水附件保养

76. 【单项选择题】不属于应急照明控制器指示灯、音响器件保养要求的有()

- A. 指示灯清晰可见
- B. 音响器件应功能正常
- C. 功能标注清晰、清洁干净
- D. 显示字符清晰可读

正确答案：D

参考解析：应急照明控制器指示灯、音响器件保养要求：1. 指示灯清晰可见 2. 音响器件应功能正常 3. 功能标注清晰、清洁干净

77. 【单项选择题】消防电梯排水井的容量不应小于()m³

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

正确答案：B

参考解析：消防电梯排水井的容量不应小于 2m³

78. 【单项选择题】 消防设备末端配电装置的柜体和外观保养要求错误的是()

- A. 产品标识应清晰、明显
- B. 柜体外表清洁，显示正常，固定可靠
- C. 保护层无腐蚀、锈蚀
- D. 密封良好

正确答案：D

参考解析：消防设备末端配电装置的柜体和外观保养要求：1. 产品标识应清晰、明显 2. 柜体外表清洁，显示正常，固定可靠 3. 保护层无腐蚀、锈蚀，涂覆层无脱落起泡现象

79. 【单项选择题】 为扑救火灾过程中产生的消防积水淹没消防电梯，导致消防电梯失去功能，消防电梯的井底应设置()

- A. 排水设施
- B. 储水设施
- C. 节水设施
- D. 挡水设施

正确答案：A

参考解析：为扑救火灾过程中产生的消防积水淹没消防电梯，导致消防电梯失去功能，消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施，消防电梯的井底应设置排水设施。

80. 【单项选择题】 消防电梯前室如设有挡水漫坡，应无破损，高度为()cm

- A. 4~8
- B. 4~5
- C. 2~6
- D. 2~5

正确答案：B

参考解析：消防电梯前室如设有挡水漫坡，应无破损，高度为 4~5cm

81. 【单项选择题】 消防电梯排水泵的排水量不应小于()L/s

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

正确答案：A

参考解析：消防电梯排水泵的排水量不应小于 10L/s

82. 【单项选择题】 消防设备末端配电装置的柜体和外观保养周期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/326145134141010230>