

# 2023年-2024年消防设施操作员之消防设备初级技能精选试题及答案一

单选题（共45题）

1、对消防专用电话清洁维护时，下列做法正确的是（）。

- A.自行拆卸电话主机、分机和电话插孔
- B.用水冲洗消防专用电话
- C.用湿布擦拭消防专用电话
- D.用吹风机吹扫设备表面

**【答案】 D**

2、火灾报警控制器设有手动复位按钮（键）。手动复位后，火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在（）内重新建立。

- A.10s
- B.20s
- C.30s
- D.60s

**【答案】 B**

3、下列不属于现场设备故障的现象是（）。

- A.探测器故障
- B.模块故障
- C.主电故障
- D.手报故障

**【答案】 C**

4、下列关于化学氧消防自救呼吸器防护头罩性能要求的说法错误的是（ ）。

A.呼吸器在防护性能试验开始 2min 内贮气袋中氧体积分数应不小于 17%，其余防护时间内氧体积分数应不小于 21%

B.在防护时间内，贮气袋中二氧化碳体积分数应不大于 1.5%，最大应不大于 5.0%

C.在防护时间内，吸气温度应不高于 60℃

D.在防护时间内，吸气阻力与呼气阻力之和应不大于 1600Pa，且吸气或呼气的单个阻力最大应不大于 1000Pa

【答案】 B

5、当有火灾探测器火灾报警信号输入时，区域型火灾报警控制器在（ ）内发出火灾报警声、光信号。

A.3S

B.5S

C.10S

D.20S

【答案】 C

6、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，正面操作距离不应小于（ ）m。

A.1

B.1.1

C.1.2

D.1.3

【答案】 C

7、若火灾报警控制器处于主电故障，且备用电源已经不能保证火灾报警控制器正常工作时，火灾报警控制器持续发出声故障信号并能保持（ ）h以上，声故障信号无法手动消除，则判断火灾报警控制器处于备电欠压故障状态。

A.1

B.2

C.3

D.4

**【答案】 A**

8、水泵接合器按连接方式可分为（ ）。

A.墙壁式

B.多用式

C.法兰式

D.埋地式

**【答案】 C**

9、防火门监控器的屏幕显示描述正确的是（ ）。

A.显示屏幕划分为上下两个部分

B.下部两行行用来显示被监控的防火门状态

C.上部四行用来显示火警、启动、反馈等事件信息

D.故障报警时，屏幕上的故障灯点亮

**【答案】 A**

10、（ ）检查水泵接合器与墙壁之间的通道是否通畅（墙壁式水泵接合器除外），如有垃圾、杂物，需及时清除。

- A.每日
- B.每月
- C.每季度
- D.每年

【答案】 A

11、（ ）检查消防水泵接合器控制阀门，按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次，如发现异常，应及时维修或更换。

- A.每日
- B.每月
- C.每季度
- D.每年

【答案】 A

12、（ ）火灾报警控制器直接连接火灾探测器，处理各种报警信息，同时还与集中型火灾报警控制器相连接，向其传递报警信息。

- A.独立型
- B.区域型
- C.集中型
- D.集中区域兼容型

【答案】 B

13、下列关于消防水泵启动后的操作符合要求的是（ ）。

- A.有管理职能的人手动停泵
- B.消防联动控制器自动停泵
- C.水泵控制柜自动停泵
- D.低压压力开关自动停泵

【答案】 A

14、下列信息特征中，（ ）不能判断火灾报警控制器进入火灾报警状态。

- A.专用火警总指示灯点亮
- B.专用监管报警状态总指示灯点亮
- C.音响器件发出消防车警报声
- D.显示器显示火灾报警时间、部位及注释信息

【答案】 B

15、（ ）应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测。

- A.每日
- B.每月
- C.每季
- D.每年

【答案】 A

16、灭火后的防护区应通风换气，地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区，应设机械排风装置，排风口宜设在防护区的（ ）并应直通室外。

- A.上部
- B.中上部

C.中部

D.下部

【答案】 D

17、消防控制室应设有一部用于火灾报警的（ ）。

A.外线电话

B.内线电话

C.投币电话

D.手机

【答案】 A

18、下列不属于控制器内部故障的现象有（ ）。

A.主电故障

B.模块故障

C.总线故障

D.备电故障

【答案】 B

19、消防应急灯具的应急工作时间应不小于（ ），且不小于灯具本身标称的应急工作时间。

A.30min

B.60min

C.90min

D.120min

【答案】 C

20、点型感烟火灾探测器火警和故障报警模拟测试时，其注意事项不包括（ ）。

- A.人员登高操作时，需注意安全
- B.火警测试时，应采取相应的措施，防止测试区域的消防设备误动作
- C.测试结束后，应使系统恢复至正常监视状态
- D.切勿触碰 220V供电线路接线端子

【答案】 D

21、误报排除后应经单位消防安全管理人检查确认，维修情况应记入（ ）。

- A.《建筑消防设施故障维修记录表》
- B.《消防值班记录表》
- C.《消防巡查记录表》
- D.《消防月度检查记录表》

【答案】 A

22、下列关于轻便消防水龙的耐压性说法正确的是（ ）。

- A.在 0.8 倍设计工作压力下，轻便消防水龙应无渗漏现象；在 2.4 倍设计工作压力下，不应爆破和泄漏
- B.在 1.0 倍设计工作压力下，轻便消防水龙应无渗漏现象；在 3.0 倍设计工作压力下，不应爆破和泄漏
- C.在 1.2 倍设计工作压力下，轻便消防水龙应无渗漏现象；在 2.4 倍设计工作压力下，不应爆破和泄漏
- D.在 1.5 倍设计工作压力下，轻便消防水龙应无渗漏现象；在 3.0 倍设计工作压力下，不应爆破和泄漏

**【答案】 D**

23、在火灾报警控制器的工作原理中，通过（ ），完成控制器控制操作信息输入和输出信息显示。

- A.总线驱动单元
- B.显示键盘操作单元
- C.通信接口单元
- D.输入输出接口单元

**【答案】 B**

24、清水灭火器通过冷却作用灭火，主要用于扑救（ ）。

- A.A类火灾
- B.B类火灾
- C.C类火灾
- D.D类火灾

**【答案】 A**

25、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置（ ）。

- A.公安消防队
- B.消防值班室
- C.消防巡逻室
- D.消防控制室

**【答案】 D**



26、对火灾报警装置的外观清洁维护时，下列做法正确的是（ ）。

- A.自行拆卸加以清洗
- B.用水冲洗
- C.用湿布擦拭
- D.用吹风机吹扫或用不太湿的布擦拭火灾警报装置表面

【答案】 D

27、闸阀在消防给水系统中主要用于室外埋地和室内外架空敷设的消防管道，下列关于闸阀的选用说法正确的是（ ）。

- A.当安装室外埋地敷设的管道时，宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀
- B.设置在阀门井内时，应采用明杆闸阀
- C.当安装在室外架空敷设的管道时，应采用明杆闸阀和带启闭刻度的暗杆闸阀
- D.当安装在室内架空敷设的管道时，应采用耐腐蚀明杆闸阀和带启闭刻度的暗杆闸阀

【答案】 A

28、火灾自动报警系统设施维护保养计划中不包括的是（ ）。

- A.具体名称
- B.各组件性能
- C.保养内容
- D.保养周期

【答案】 B

29、消防控制室内设有火灾自动报警设备和（ ）。

- A.消防设施控制设备

- 防盗设备
- C.检测设备
- D.固定消防设施

【答案】 A

30、消防控制室值班人员做交接班工作时，要认真填写（ ）及系统运行登记表和控制器日检登记表。

- A.值班记录
- B.检查记录
- C.故障记录
- D.人员登记表

【答案】 A

31、防火门的复位操作正确的是（ ）。

- A.自动复位
- B.远程手动复位
- C.现场手动复位
- D.联动复位

【答案】 C

32、常开的防火门，在发生火灾时，应具有自行关闭和（ ）功能。

- A.自检
- B.复位
- C.现场警报

信号反馈

【答案】 D

33、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其靠近门轴的侧面距墙不应小于（ ） m。

A.0.3

B.0.4

C.0.5

D.0.6

【答案】 C

34、常见的火源有七种类型，电器开关开启或关闭时发出的火花属于（ ）。

A.明火焰

B.高温物体

C.撞击与摩擦

D.电火花

【答案】 D

35、消火栓箱（ ）检查报警控制线路，指示灯、消火栓报警按钮应完好。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每日

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328021063042007005>