

10KV 高压交流验电器

品名	10KV 高压交流验电器	
执行标准	DL740-2000	
编号	10KV-019, 10KV-020	
耐电压程度	10KV	
存放位置	35KV1#柜	
数量	2 支	
适用电压	10KV	
上次试验日期	2010 年 5 月 4 日	
下次实验日期	2011 年 5 月 4 日	
实验人	尚义县供电分公司修试所	
购买日期		
制造厂家	河北金具电器有限公司	

110KV 高压交流验电器

品名	110KV 高压交流验电器	
执行标准	DL740-2000	
编号	110KV-023, 110KV-024	
耐电压程度	110KV	
存放位置	35KV1#柜	
数量	2 支	
适用电压	110KV	
上次试验日期	2010 年 5 月 4 日	
下次实验日期	2011 年 5 月 4 日	
实验人	尚义县供电分公司修试所	
购买日期		
制造厂家	河北金具电器有限公司	

35KV 高压交流验电器

品名	35KV 高压交流验电器	
执行标准	DL740-2000	
编号	35KV-021	
耐电压程度	35KV	
存放位置	35KV1#柜	
数量	1 支	
适用电压	35KV	
上次试验日期	2010 年 5 月 4 日	
下次实验日期	2011 年 5 月 4 日	
实验人	尚义县供电分公司修试所	
购买日期		
制造厂家	河北金具电器有限公司	

35KV 高压交流验电器

品名	35KV 高压交流验电器	
执行标准	DL740-2000	
编号	35KV-022	
耐电压程度	35KV	
存放位置	35KV1#柜	
数量	1 支	
适用电压	35KV	
上次试验日期	2010 年 7 月 23 日	
下次实验日期	2011 年 7 月 23 日	
实验人	尚义县供电分公司修试所	
购买日期		
制造厂家	河北金具电器有限公司	

橡胶绝缘靴

品名	橡胶绝缘靴	
执行标准	GB12011-2000	
编号	绝缘靴 009, 010, 011	
耐电压程度	30KV	
存放位置	35KV1#柜	
数量	3 双	
适用电压	30KV	
上次试验日期	2010 年 11 月 8 日	
下次实验日期	2011 年 5 月 9 日	
实验人	张家口市供电公司修试所	
购买日期		
制造厂家	天津双安公司	

35KV 高压拉闸杆

品名	35KV 高压拉闸杆	
执行标准	GB13398-92	
编号	拉闸杆 015-1, 拉闸杆 015-2, 拉闸杆 015-3	
耐电压程度	35KV	
存放位置	35KV2#柜	
数量	1 套	
适用电压	35KV	
上次试验日期	2010 年 5 月 4 日	
下次实验日期	2011 年 5 月 4 日	
实验人	尚义县供电分公司修试所	
备注	三节装	
购买日期		
制造厂家	河北金具电力有限公司	

35KV 高压拉闸杆

品名	35KV 高压拉闸杆	
执行标准	GB13398-92	
编号	拉闸杆 017-1, 拉闸杆 017-2, 拉闸杆 017-3, 拉闸杆 017-4	
耐电压程度	35KV	
存放位置	35KV2#柜	
出厂日期	2007 年 1 月 26 日	
数量	1 套	
适用电压	35KV	
上次试验日期	2010 年 5 月 4 日	
下次实验日期	2011 年 5 月 4 日	
实验人	尚义县供电分公司修试所	
备注	四节装	
购买日期		
制造厂家	河北金具电力有限公司	

10KV 高压拉闸杆

品名	10KV 高压拉闸杆	
执行标准	GB13398-92	
编号	拉闸杆 018-1, 拉闸杆 018-2, 拉闸杆 018-3, 拉闸杆 018-4	
耐电压程度	10KV	
存放位置	35KV2#柜	
出厂日期	2005 年 8 月	
数量	一套	
适用电压	10KV	
上次试验日期	2010 年 5 月 4 日	
下次实验日期	2011 年 5 月 4 日	
实验人	尚义县供电分公司修试所	
购买日期		
制造厂家	河北金具电力有限公司	

标准短路接地线

品名	标准短路接地线	
执行标准	SD332-89	
耐电压程度	10KV	
存放位置	35KV3#柜	
出厂日期	2005年8月	
数量	三套	
适用电压	10KV	
上次试验日期	2010年5月4日	
下次实验日期	2011年5月4日	
实验人	尚义县供电分公司修试所	
购买日期		
制造厂家	河北金具电力有限公司	

110KV 高压短路接地线

品名	110KV 高压短路接地线	
执行标准	SD332-89	
编号	110KV-025-1 110KV-025-2 110KV-025-3	
耐电压程度	110KV	
存放位置	35KV3#柜	
数量	1 套	
适用电压	110KV	
上次试验日期	2010 年 5 月 4 日	
下次实验日期	2011 年 5 月 4 日	
实验人	尚义县供电分公司修试所	
购买日期		
制造厂家	河北金具电力有限公司	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358061016137006035>