

2022 年-2023 年二级造价工程师之安装工程建设工程 计量与计价实务通关考试题库带答案解析

单选题（共 40 题）

1、为了保证高的焊接质量，某些黑色和有色金属的厚壁重要构件可采用的焊接方法是（ ）。

- A.气焊
- B.钨极惰性气体保护焊
- C.CO₂气体保护焊
- D.激光焊

【答案】 B

2、光排管散热器制作安装工程计量计量单位为（ ）。

- A.组
- B.片
- C.m
- D.台

【答案】 C

3、某电气安装工程 2020 年 8 月招标，某脚手架搭拆费计算时，人工费计取系数为（ ）。[2020 年陕西真题]

- A.3%
- B.4%
- C.5%
- D.0.7%

【答案】 B

4、下列给排水管道的阀门中，公称压力为 1.0MPa 的阀门是（ ）。

A.D741X-1.0

B.J11T-10

C.Z942M-100

D.Q21F-0.1P

【答案】 B

5、不属于保温绝热结构组成的是（ ）。

A.防腐层

B.保温层

C.防潮层

D.保护层

【答案】 C

6、优点是制造方便、补偿能力大、轴向推力小、维修方便、运行可靠，缺点是占地面积较大，该补偿器类型为（ ）。

A.方形补偿器

B.波形补偿器

C.填料补偿器

D.球形补偿器

【答案】 A

、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述，附录 J 消防工程基本安装高度为（ ）。

A.3.6m

B.5m

C.6m

D.10m

【答案】 B

8、某一形状复杂的非金属试件，按工艺要求对其表面上开口进行检测，检测方法为（ ）。

A.涡流检测

B.磁粉检测

C.液体渗透检测

D.声波检测

【答案】 C

9、能在有限的场地内连续将物料由低处垂直运至高处，且显著优点是所占面积小的是（ ）。

A.斗式提升机

B.链式输送机

C.螺旋输送机

D.吊斗提升机

【答案】 A

10、因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发、承包双方应在合同中约定承担人为（ ）。

- A.发包人
- B.承包人
- C.发、承包双方均摊
- D.发、承包双方约定分摊

【答案】 A

11、28岁，于3个月前正常足月分娩，产后哺乳未来月经。主诉自2天前开始有下腹痛及血性分泌物而来院就诊。妇科检查：子宫前屈，稍大，轻压痛，右侧附件明显增厚伴压痛，左侧附件也有压痛。体温38℃。尿妊娠试验阴性，血红蛋白120g/L，白细胞 $12\times 10^9/L$

- A.输卵管积水
- B.输卵管妊娠
- C.输卵管囊肿扭转
- D.急性输卵管炎
- E.子宫内膜异位症

【答案】 D

12、根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，刷油、防腐蚀、绝热工程的编码为（ ）。

- A.0310
- B.0311
- C.0312
- D.0313

【答案】 C

13、下列不属于室内消火栓安装清单项目的是（ ）。

A.消火栓箱

B.水枪

C.水带挂架

D.连接管

【答案】 D

14、人工垂直接地体的长度宜为（ ）。

A.0.5m

B.1m

C.2.5m

D.5m

【答案】 C

15、下列属于安装工程建设项目公用工程组成的是（ ）。

A.废水处理回收用装置

B.变配电所及其布线系统

C.运输通道

D.火灾报警系统

【答案】 B

16、由膨胀系数不同的两种金属片牢固结合在一起制成，具有防水、防腐蚀、隔爆、耐震动、直观；易读数、无汞害、坚固耐用等特点的温度计为（ ）。

- A.热电偶温度计
- B.玻璃液位温度计
- C.双金属温度计
- D.压力式温度计

【答案】 C

17、在施工及设计说明中，主要说明建筑面积、层高、楼层分部情况、给排水系统划分、用水量设计、水源进出方式和水箱设置情况的部分是（ ）。

- A.工程概况
- B.管材与附件
- C.管道防腐.绝热
- D.管道支吊架

【答案】 A

18、电力保护系统中保护电气设备免受雷电过电压或由操作引起内部过电压损害的设备是（ ）。

- A.高压断路器
- B.互感器
- C.避雷器
- D.变压器

【答案】 C

19、最常见的卵巢恶性肿瘤是

- A.成熟畸胎瘤
- B.颗粒细胞瘤

- C.浆液性囊腺癌
- D.内胚窦瘤
- E.卵巢转移性肿瘤

【答案】 C

20、排出管有室外排水管连接处的检查井，井中心距建筑物外墙不小于（ ） m

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

【答案】 B

21、熔焊接头的坡口按形状分类，Y形坡口属于（ ）。

- A.复合型坡口
- B.组合型坡口
- C.基本型坡口
- D.特殊型坡口

【答案】 B

22、与其他塑料管材相比，某塑料管材具有刚性高、耐腐蚀、阻燃性能好、导热性能低、热膨胀系数低及安装方便等特点，是现今新型的冷热水输送管道。此种管材为（ ）。

- A.交联聚乙烯管
- B.超高分子量聚乙烯管

- C.氯化聚氯乙烯管
- D.无规共聚聚丙烯管

【答案】 C

23、对气体灭火系统工程计量时，清单列表应注明气体灭火介质，其中不包括（ ）。

- A.二氧化碳灭火系统
- B.七氟丙烷灭火系统
- C.二氧化氮灭火系统
- D.IG541 灭火系统

【答案】 C

24、除高频电阻焊外，压焊一般采用搭接接头，个别情况下也采用（ ）。

- A.套接接头
- B.舌形接头
- C.槽形接头
- D.对接接头

【答案】 D

25、卵巢垂体功能正常，丘脑下部功能不足者选用

- A.雌激素
- B.孕激素
- C.hMG
- D.氯蔗酚胺

E. 溴隐亭

【答案】 D

26、密封面有自封作用，密封圈尺寸都很小，压力使用范围宽，静密封工作压力可达 100MPa 以上，适用温度为 $-60\sim 200^{\circ}\text{C}$ ，可满足多种介质的使用要求，此密封面形式为（ ）。

A. 凹凸面型

B. 榫槽面型

C. O 型圈面型

D. 环连接面型

【答案】 C

27、它广泛用于电力、冶金、机械、化工和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉的炉墙保温绝热。此种耐火隔热材料为（ ）。

A. 蛭石

B. 粘土砖

C. 硅藻土砖

D. 矿渣棉

【答案】 C

28、某机械化吊装设备，稳定性能较好，车身短，转弯半径小，适合场地狭窄的作业场所，可以全回转作业。因其行驶速度慢，对路面要求高，故适宜作业地点相对固定而作业量较大的场合。这种起重机为（ ）。

A. 轻型汽车起重机

B. 中型汽车起重机

C. 重型汽车起重机

轮胎起重机

【答案】 D

29、O型圈面型的截面尺寸都很小、质量轻，材料消耗少，且使用简单，安装、拆卸方便，更为突出的优点还在于 O型圈具有良好的密封能力，压力使用范围很宽，静密封工作压力可达 100MPa

A.截止阀

B.闸阀

C.止回阀

D.蝶阀

【答案】 D

30、传热面积大、传热效率好，且结构简单。操作弹性较大，在高温、高压的大型装置上使用的换热器是（ ）

A.套管式换热器

B.蛇管式换热器

C.板片式换热器

D.列管式换热器

【答案】 D

31、变压器试运行，一般应先进行（ ）次空载全电压冲击。

A.3

B.4

C.5

D.6

C

32、卷扬机使用时需要注意的是（ ）。

- A.起重吊装一般采用电动快速卷扬机
- B.卷扬机应固定牢靠，受力时不应竖向偏移
- C.卷扬机卷筒上的钢丝绳尽量全部放出
- D.卷扬机不得超负荷使用

【答案】 D

33、葡萄胎患者哪种情况不考虑行预防性化疗

- A.水泡较小
- B.年龄 35 岁
- C.滋养层细胞增生明显
- D.无随访条件
- E.HCG>100000IU/L

【答案】 B

34、根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，工业管道工程的编码为（ ）。

- A.0307
- B.0308
- C.0309
- D.0306

【答案】 B

35、高压供热系统和高层建筑的冷、热水管和蒸汽管道应采用的管材是（ ）。

- A.螺旋缝焊接钢管
- B.不锈钢无缝钢管
- C.一般无缝钢管
- D.双层卷焊钢管

【答案】 C

36、下列哪项不是卵巢恶性肿瘤的特点

- A.肿物实性或囊实性，表面不平、固定
- B.单侧多见
- C.肿物生长迅速，病程短
- D.常伴有血性腹水
- E.B 超见肿物边界不清，内回声杂乱

【答案】 B

37、机柜要做好防雷接地保护，机柜采用 6mm²的接地铜缆，与弱电间的接地铜排连接，接地电阻小于（ ）。

- A.1Ω
- B.2Ω
- C.3Ω
- D.5Ω

【答案】 A

、容量是锅炉的主要性能指标之一，热水锅炉容量单位是（ ）

A.t/h

B.MW

C.kg/（m²·h）

D.kJ/（m²·h）

【答案】 B

39、根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，管道工程量计算不扣除阀门、管件及附属构筑物所占长度，方形补偿器以其（ ）列入管道安装工程量。

A.所占长度

B.总长度

C.所占长度的 1/2

D.总长度的 1/2

【答案】 A

40、女性，45 岁，已婚，外阴痒 3 天，白带常规检查发现滴虫。下列哪种是治疗滴虫阴道炎的药物

A.制霉菌素片

B.1%甲紫溶液

C.氯霉素

D.甲硝唑栓

E.呋喃西林片

【答案】 D

20 题)

1、法兰按照连接方式分为（ ）。

- A.整体法兰
- B.平焊法兰
- C.容器法兰
- D.管法兰
- E.松套法兰

【答案】 AB

2、因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款。承包人违约导致合同解除的，应包括的费用有（ ）。

- A.撤离现场及遣散人员的费用
- B.已完成永久工程的价款
- C.临时设施的摊销费用
- D.签证、索赔以及其他应支付的费用
- E.其他应由承包人承担的费用

【答案】 BCD

3、根据《通用安装工程工程最计算规范》（GB50856-2013），给排水、采暖管道室内外界限划分正确的有（ ）。

- A.给水管以建筑物外墙皮 1.5 米为界，入口处设阀门者以阀门为界
- B.排水管以建筑物外墙皮 3 米为界，有化粪池时以化粪池为界
- C.采暖管地下引入室内以室内第一个阀门为界，地上引入室内以墙外三通为界
- D.采暖管以建筑物外墙皮 1.5 米为界，入口处设阀门者以阀门为界

【答案】 AD

4、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），对于在工业管道主管上挖眼接管的三通，下列关于工程量计量表述正确的有（ ）。

- A.三通不计管件制作工程量
- B.三通支线管径小于主管径 1/2 时，不计算管件安装工程量
- C.三通以支管径计算管件安装工程量
- D.三通以主管径计算管件安装工程量

【答案】 ABD

5、输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道，必须进行泄漏性试验。关于泄漏性试验正确描述的有（ ）。

- A.泄漏性试验应在压力试验合格后进行
- B.泄漏性试验的介质宜采用空气
- C.泄漏性试验的压力为设计压力 1.2 倍
- D.试验可结合试车一并进行

【答案】 ABD

6、管道进行水压试验时，试压前的准备工作包括（ ）。

- A.安装临时注水和排水管线
- B.管道系统的最高点安装排气阀
- C.管道系统的末端安装排气阀
- D.管道系统的最低点安装压力表

【答案】 ABC

7、关于工业管道与其他专业的界线划分，正确的有（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368036104060006042>