

# 物业工程作业记录表格

## 目录

1. 《工程值班交接记录表》
2. 《工程日常记录台账》
3. 《物品借用登记表》
4. 《资料领（借）登记表》
5. 《员工礼仪手册指导书》
6. 《XX年度设备设施保养计划》
7. 《配电柜/控制柜保养记录》
8. 《配电房运行记录》
9. 《对讲系统保养记录表》
10. 《监控系统保养记录表》
11. 《地上设备设施运行情况巡查记录》
12. 《门禁、巡更系统保养记录表》
13. 《道闸系统保养记录表》
14. 《背景音响系统检查测试记录表》
15. 《康体设施检查表》
16. 《公共区域设施年度保养记录表》
17. 《水泵房巡检记录表》
18. 《排水泵巡检记录表》
19. 《消防水泵房巡检记录表》
20. 《给水系统保养记录表》
21. 《排水系统检查保养记录表》
22. 《项目易堵主污排管道清单》
23. 《电梯日常巡查记录表》
24. 《五方通话检查记录表》
25. 《消防系统运行情况检查记录》
26. 《现场巡查记录表》

### 工程值班交接记录表

值班人员		值班日期	至
已处理 事项	填写值班期间主要工作完成情况，如完成派工 N 件，完成 N 次巡检等。		
待处理 事项	填写值班期间待处理工作内容，如派工单（需注明具体编号），N 次巡检任务等。		
物品交接	交接物品包括钥匙、共用工具、办公用品等。		
值班人员签字：		交班时间：	
接班人员签字：		接班时间：	















**配电房运行记录**

巡检时间	巡检人	号变压器						号变压器						配电屏及补偿柜				设备房环境				备注
		功率因数	变压器相最高温度	线电压 (额定电压±5%)	电流 (A)			功率因数	变压器相最高温度	线电压 (额定电压±5%)	电流 (A)			指示灯是否正常	接头是否有打火现象	电容有无膨胀、渗油现象	接触器有无异响	顶部有无渗水及脱落	墙面有无渗漏	地面、电缆沟有无积水	房间照明是否正常	
					Ia	Ib	Ic				Ia	Ib	Ic									

**填写说明：**

- 1、变压器相关参数：电流、电压、功率因数、温度按实际值填写，若读写数值大于变压器标注额定电流，应立即通报工程主管进行处理。
- 2、其它项目巡检正常请用“√”注明，当出现故障及异常请用“×”注明，并备注说明及时通知工程主管；对未运行的相关设备请用“/”注明
- 3、巡检时间：设备高负荷运行期间。



保养时间：

保养人：

设备	摄像机				录像机			光纤触发器			监视器及录像机				其他				设备接地电阻 (小于4欧姆)	备注
	接端子插接 及口触	调整清晰度	镜头清洁	电压12V	接头是松动	功能正常	散热良好	功能正常	接口是否正常	按键灵敏度检查	监视器清洁	录像功能是否正常	录像机清洁	图像是否清晰	主机电源	存储是30天以上	是否有卡顿	是否有漏面		

填写说明：

1. 相关项目检查保养工作已正常完成，且功能正常请用“√”注明；
2. 如保养过程中发现异常请用“×”注明，并在备注中说明，及时通知专业负责人。

设备	监控系统	公共照明/亮化	小区背景音乐系统	可视系统	门禁系统	车辆道闸系统

注：有问题请写到当天表格内并写出位置、无问题画√。





检测时间：

位置	功放 是否正常	各片区音量 是否一致	末端音箱 是否正常	线路绝缘	检查人	备注

说明：

- 1. 最低维保频次每年不低于一次；
- 2. 对背景音乐系统末端音箱进行一次清洁、除尘、防潮检查，对系统各回路对地绝缘进行检查。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388022067134006037>