

ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加 CCS 号

DB 11

北京市地方标准

DB11/T XXXXX—XXXX

微型消防站建设与管理规范

Specification for construction and management of miniature fire stations

征求意见稿

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

北京市市场监督管理局 发 布

目 次

前言2

1 范围3

2 规范性引用文件 3

3 术语和定义 3

4 分类3

5 建设4

6 职责5

7 管理6

附录 A（资料性） 登记表9

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市消防救援局提出并归口。

本文件由北京市消防救援局组织实施。

本文件起草单位：北京市消防救援局。

本文件主要起草人：

微型消防站建设与管理规范

1 范围

本文件规定了微型消防站的分类标准、建设主体、选址要求、人员配备、装备配备、岗位职责、值班备勤、训练演练、灭火处置、器材维护、防火巡查、消防宣传、档案管理等内容。

本文件适用于微型消防站的建设与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35547 乡镇消防队

GB 51054 城市消防站设计规范

DB11/T 2103.1 社会单位和重点场所消防安全管理规范第1部分：通则

DB11/T 2104 消防控制室火警处置规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

微型消防站 miniature fire stations

以单位、居民社区、行政村为基本单元，按照“有装备器材、有执勤人员、有战斗能力”的要求建设和自主管理的志愿消防组织，主要承担初期火灾扑救、防火巡查、消防宣传等工作。

4 分类

微型消防站可分为单位微型消防站、居民社区微型消防站和行政村微型消防站。微型消防站分类应符合表1的规定。

表1：微型消防站分类标准

类别	分类指标	
单位微型消防站	ⅠA类	消防安全重点单位的微型消防站
	ⅠB类	其他一般单位的微型消防站
居民社区微型消防站	ⅡA类	社区微型消防站
	ⅡB类	住宅小区微型消防站
行政村微型消防站	Ⅲ A类	居住人口 ≥ 10000 人的村微型消防站
	Ⅲ B类	居住人口 < 10000 人的村微型消防站

5 建设

5.1 一般规定

- 5.1.1 除法律法规规定应建立专职消防队外的消防安全重点单位应建立微型消防站；一般单位宜建立微型消防站。
- 5.1.2 社区、行政村、设有自动消防设施的住宅小区应建立微型消防站；未设置自动消防设施的住宅小区可根据需要建立微型消防站。
- 5.1.3 同一建筑物由两个以上单位管理或使用的，可联合建立微型消防站；社区可与本辖区内住宅小区联合建立微型消防站。
- 5.1.4 有统一产权单位的住宅小区应由产权单位或物业服务企业建立微型消防站，无统一产权单位的住宅小区应由物业服务企业或业主委员会建立微型消防站。

5.2 选址

- 5.2.1 微型消防站应设置在便于人员出动、器材取用的位置，房间和场地应满足人员值守、器材放置等基本要求。
- 5.2.2 微型消防站宜单独设置，可与消防控制室、社区（村）服务中心、物业服务用房等合用，与消防控制室合用时不得影响消防控制室功能。
- 5.2.3 微型消防站应综合考虑占地面积、建筑规模、人口分布、风险部位等因素，按照“3分钟可到达单位、社区、住宅小区、行政村任意地点”的原则，分建筑、分楼层、分区域合理设置值守点位。

5.3 人员

- 5.3.1 微型消防站总人数和值班班次在岗人数应符合表 2 规定。

表2：微型消防站人员和值守班次配备表

岗位	配备标准（人）					
	IA类	IB类	IIA类	IIB类	III A类	III B类
站长	1	1	1	1	1	1
队员	≥7	≥3	≥3	≥3	≥9	≥5
总人数	≥8	≥4	≥4	≥4	≥10	≥6
班次在岗人数	≥4	≥2	≥2	≥2	≥5	≥3

- 5.3.2 年满 18 周岁，身体健康，无不适合从事灭火救援等工作的疾病。

5.3.3 宜专岗专用，也可由专兼职消防管理人员、保安、物业管理人员、居（村）委会工作人员、治安联防队员、企业员工、消防志愿者等担任。原公安消防部队退伍人员、国家综合性消防救援队伍退出人员、退伍军人优先考虑。

5.3.4 队员结合分工设置灭火、通讯、疏散引导等岗位，配有消防车辆的微型消防站应设驾驶岗位。

5.4 装备

5.4.1 应根据扑救初起火灾需要，配备灭火器材、疏散逃生器材、破拆工具、通信器材及个人防护装备；Ⅲ A 类微型消防站应配备消防车辆；建筑规模较大的消防安全重点单位、居住人口较多的社区和行政村可根据实际配备消防车辆；装备器材、消防车辆配备标准不应低于表 3 的规定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/405204320121012031>