

# 一级造价师之建设工程技术与计量（安装）每日一练试卷 A 卷含答案

## 单选题（共 60 题）

1、适用于城市供热管网、供水管网，省水、省电、省时、节能环保，适用范围广，经济效益显著的吹扫清洗方法是（ ）。

- A. 空气吹扫
- B. 油清洗
- C. 闭式循环冲洗
- D. 水清洗

**【答案】** C

2、安装时易对中，垫片很少受介质的冲刷和腐蚀。适用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的重要密封场合的法兰是（ ）。

- A. 凹凸面型法兰
- B. 榫槽面型法兰
- C. O 形圈面型法兰
- D. 环连接面型法兰

**【答案】** B

3、进行管道气压试验时，真空管道的试验压力为()

- A. 0.2MPa
- B. 1.2MPa
- C. 2.2MPa
- D. 3.2MPa

**【答案】** A

4、电动机装设过载保护装置，电动机额定电流为 10A，当采用热元件时，其保护整定值为（ ）。

- A. 12A
- B. 15A
- C. 20A
- D. 25A

**【答案】** A

5、在分部分项工程量清单中，（ ）是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。

- A. 项目特征
- B. 项目名称
- C. 项目编码

D. 工程内容

**【答案】** A

6、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，项目编码第五、六位数字表示的是（ ）。

- A. 工程类别
- B. 专业工程
- C. 分部工程
- D. 分项工程

**【答案】** C

7、用于低浓度有害气体的净化，特别是各种有机溶剂蒸气，净化效率能达到 100%的净化方法是（ ）。

- A. 燃烧法
- B. 吸收法
- C. 吸附法
- D. 冷凝法

**【答案】** C

8、室内消火栓布置及安装，应符合的要求为（ ）。

- A. 配置 DN65 有内衬里的消防水带，长度不宜超过 30m
- B. 设备层可以不设置消火栓
- C. 消火栓距停机坪机位边缘的距离不应小于 1.5m
- D. 消防电梯前室应设置室内消火栓

【答案】 D

9、下列关于电缆型号：ZR-YJ（L）V22-3×120-10-300 的表示方法说法不正确的是（ ）。

- A. 铜（铝）芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、细钢丝铠装
- B. 三芯、120mm<sup>2</sup> 阻燃电力电缆
- C. 电压为 10kV
- D. 长度为 300m

【答案】 A

10、接点多、容量大，可以将一个输入信号变成一个或多个输出信号的继电器是（ ）。

- A. 电流继电器
- B. 温度继电器
- C. 中间继电器
- D. 时间继电器

【答案】 C

11、工地拼装的大型普通低碳钢容器的组装焊缝的焊后热处理方法为（ ）。

- A. 正火加中温回火
- B. 正火加高温回火
- C. 单一的中温回火
- D. 单一的高温回火

【答案】 C

12、锅炉本体部分的“炉”包括的部件是（ ）。

- A. 省煤器
- B. 送风装置
- C. 蒸汽过热器
- D. 吹灰装置

【答案】 B

13、某高压锅炉的蒸汽管道壁厚为 25mm，采用焊接连接，其管道坡口形式应为（ ）。

- A. V 形坡口，钝边厚度 2mm

B. V形坡口，钝边厚度 5mm

C. U形坡口，钝边厚度 2mm

D. U形坡口，钝边厚度 5mm

**【答案】** C

14、热塑性塑料中，具有优良的耐蚀性，电阻高，是很好的隔热、防震和高频绝缘材料，但其耐冲击性差，不耐沸水，耐油性有限的为（ ）。

A. 低密度聚乙烯

B. 高密度聚乙烯

C. 聚氯乙烯

D. 聚苯乙烯

**【答案】** D

15、低压的汞蒸气弧光放电灯是指（ ）。

A. 卤钨灯

B. 荧光灯

C. 水银灯

D. 高压水银灯

【答案】 B

16、某石化车间需设置防爆通风系统，该系统应选用的板材为（ ）。

- A. 镀锌钢板
- B. 不锈钢板
- C. 玻璃钢板
- D. 铝合金板

【答案】 D

17、适用范围广，机动性好，可以方便地转移场地，但对道路、场地要求较高，台班费较高的起重机是（ ）。

- A. 流动式起重机
- B. 塔式起重机
- C. 门式起重机
- D. 桅杆式起重机

【答案】 A

18、煤气热值高且稳定，操作弹性大，自动化程度高，劳动强度低，适用性强，不污染环境，节水显著，占地面积小，输送距离长，长期运行成本低的煤气发生炉为（ ）。

- A. 单段式
- B. 双段式

C. 三段式

D. 干馏式

**【答案】** B

19、干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成。关于其特点和适用范围下列表述正确的是（ ）。

A. 占地面积小，但造价高

B. 适用于硝酸纤维等化学物质的火灾

C. 适用于灭火前未切断气源的气体火灾

D. 不冻结，尤其适合无水及寒冷地区

**【答案】** D

20、绝大多数场合选用的焊后热处理方法是（ ）。

A. 低温回火

B. 单一的中温回火

C. 单一的高温回火

D. 正火加高温回火

**【答案】** C

21、在建设安装工程项目中，（）作为建设安装项目的项目管理、成本分析和数据积累的基础，是很重要的业务标准。

- A. 工程计量
- B. 数据处理
- C. 编码体系
- D. 汇总记录

**【答案】** C

22、以下对于超高分子量聚乙烯管说法正确的是（ ）。

- A. 耐磨性好
- B. 抗低温冲击韧性差
- C. 热性能差
- D. 断裂伸长率低

**【答案】** A

23、依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015，导管的弯曲半径符合要求的有（ ）。

- A. 明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的 4 倍
- B. 当两个接线盒间只有一个弯曲时，明配导管弯曲半径不宜小于管外径的 6 倍
- C. 埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的 6 倍

D. 导管直埋于地下时，弯曲半径不宜小于管外径的 6 倍

**【答案】** C

24、反映热水锅炉工作强度指标的是（ ）。

- A. 额定蒸发量
- B. 受热面蒸发率
- C. 受热面发热率
- D. 锅炉热效率

**【答案】** C

25、某列管换热器制造方便，易于更换管束和检修清洗，且适用于温差较大，腐蚀严重的场合。此换热器为（ ）。

- A. 固定管板式换热器
- B. 填料函式换热器
- C. 浮头式换热器
- D. U 型管换热器

**【答案】** B

26、不宜用来扑灭流动着的可燃液体或气体火灾。此外，也不宜与水枪和喷雾系统同时使用的泡沫灭火系统为（ ）。

- A. 高倍数泡沫灭火系统
- B. 中倍数泡沫灭火系统
- C. 低倍数泡沫灭火系统
- D. 移动式泡沫灭火系统

**【答案】** C

27、项目安装高度超过基本高度，应有项目特征中描述，刷油绝热防腐工程为（ ）m。

- A. 3.6
- B. 5
- C. 6
- D. 10

**【答案】** C

28、漏电保护器安装时，正确的做法有（ ）。

- A. 安装在照明配电箱内
- B. 照明线路中的中性线，可不通过漏电保护器
- C. 安装后拆除单相闸刀开关、熔丝盒
- D. 安装后带负荷分、合开关二次

【答案】 A

29、涂膜质量好，工件各个部位，如内层、凹陷、焊缝等处都能获得均匀平滑的漆膜 的涂覆方法是（ ）。

- A. 滚涂法
- B. 空气喷涂法
- C. 高压无气喷涂法
- D. 电泳涂装法

【答案】 D

30、有优良的导电性和导热性，较好的耐蚀性和抗磁性，优良的减摩擦性和耐磨性，较高的强度和塑性，高的弹性极限和疲劳极限，易加工成型和铸造各种零件的合金元素为（ ）。

- A. 铝及铝合金
- B. 铜及铜合金
- C. 镍及镍合金
- D. 铅及铅合金

【答案】 B

31、在经酸洗后的设备和管道内壁金属表面上用化学的方法进行流动清洗或浸泡清洗以形成一层致密的氧化铁保护膜的过程。该过程是（ ）过程。

- A. 预膜
- B. 钝化
- C. 二次酸洗
- D. 化学转化膜

**【答案】** B

32、沥青漆常用于设备和管道表面的涂覆，以防止工业大气、土壤和水的腐蚀，常用的涂覆方法为（ ）。

- A. 涂刷法
- B. 浸涂法
- C. 静电喷涂法
- D. 高压无空气喷涂法

**【答案】** A

33、（2021年真题）电气设备试验能有效地发现较危险的集中性缺陷，鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法（ ）。

- A. 直流耐压试验
- B. 交流耐压试验

C. 电容比的测量

D. 冲击波试验

**【答案】** B

34、传输电视信号具有传输损耗小、频带宽、传输容量大、频率特性好、抗干扰能力强、可靠等优点，是有线电视信号传输技术手段发展方向的是（ ）。

A. 双绞电缆

B. 通信电缆

C. 同轴电缆

D. 通信光缆

**【答案】** D

35、安装方便，占地面积小，流体阻力较小，补偿能力较大的补偿器是（ ）。

A. 方形补偿器

B. 填料式补偿器

C. 波形补偿器

D. 球形补偿器

【答案】 B

36、某石化车间需设置防爆通风系统，该系统应选用的板材为()。

- A. 镀锌钢板
- B. 不锈钢板
- C. 玻璃钢板
- D. 铝板

【答案】 D

37、密封性能较好，使用周期长，常用于凹凸式密封面法兰的连接，缺点是在每次更换垫片时，都要对两法兰密封面进行加工，因而费时费力，这种垫片是（ ）。

- A. 橡胶垫片
- B. 橡胶石棉垫片
- C. 齿形垫片
- D. 金属环形垫片

【答案】 C

38、根据《安装工程计量规范》规定，给排水、采暖、燃气工程基本安装高度为（ ）。

- A. 2.2m
- B. 3.6m

C. 5m

D. 6m

**【答案】** B

39、与酚醛树脂漆相比，环氧-酚醛漆的使用特点为（）。

A. 具有良好的耐碱性

B. 能耐一定浓度酸类的腐蚀

C. 具有良好的电绝缘性

D. 具有良好的耐油性

**【答案】** A

40、（2017年真题）扑救立式钢制内浮顶式贮油罐内的火灾，应选用的泡沫灭火系统及其喷射方式为（）。

A. 中倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式

B. 中倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式

C. 高倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式

D. 高倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式

**【答案】** A

41、下列自动喷水灭火系统中，工作时好似倾盆大雨，并可以有效控制火势发展迅猛的是（ ）。

- A. 自动喷水雨淋系统
- B. 自动喷水湿式灭火系统
- C. 自动喷水干式灭火系统
- D. 水幕系统

**【答案】** A

42、结构简单，阻力小，对于直径较小的塔，在处理有腐蚀性的物料或减压蒸馏时，具有明显的优点。此种塔设备为（ ）。

- A. 泡罩塔
- B. 筛板塔
- C. 浮阀塔
- D. 填料塔

**【答案】** D

43、球罐的预热温度应根据以下条件确定：焊接材料、气象条件、接头的拘束度和（ ）。

- A. 焊件长度
- B. 焊件厚度
- C. 焊件韧性

D. 焊件塑性

**【答案】** B

44、安装工程中常用的聚丙烯材料，除具有质轻、不吸水，介电性和化学稳定性良好以外，其优点还有（ ）。

- A. 耐光性能良好
- B. 耐热性良好
- C. 低温韧性良好
- D. 染色性能良好

**【答案】** B

45、石墨的导热系数是碳钢的（ ）倍多，所以，石墨材料常用来制造传热设备。

- A. 0.5
- B. 1.0
- C. 1.5
- D. 2

**【答案】** D

46、接收变换和放大后的偏差信号，转换为被控对象进行操作控制信号的装置是（ ）。

- A. 被控对象
- B. 控制器
- C. 放大变换环节
- D. 校正装置

**【答案】** B

47、下列设备压力试验中，正确的是（ ）。

- A. 需要进行焊后热处理的设备，可压力试验后进行热处理
- B. 气密性试验可在气压耐压试验压力降到气密性试验压力后一并进行
- C. 气密性试验可在液压试验前进行
- D. 液压试验介质可采用天然河水

**【答案】** B

48、焊接时热效率高，熔深大，焊接速度快、焊接质量好，适用于有风环境和长焊缝焊接，但不适合焊接厚度小于 1mm 的薄板。此种焊接方法为（ ）。

- A. 焊条电弧焊
- B. CO<sub>2</sub> 电弧焊
- C. 氩弧焊

D. 埋弧焊

**【答案】** D

49、能够耐强酸、强碱及强氧化剂腐蚀，具有杰出的防污和耐候性。特别适用于对耐候性要求很高的桥梁或化工厂设施的是（ ）。

- A. 聚氨酯氧漆煤沥青
- B. 环
- C. 三聚乙烯防腐涂料
- D. 氟-46 涂料

**【答案】** D

50、自动喷水灭火系统中，将水流信号转换成电信号的装置是（ ）。

- A. 水力警铃
- B. 感烟探测器
- C. 水流指示器
- D. 湿式自动报警阀组

**【答案】** C

51、电气配管配线工程中，半硬质阻燃管的使用特点表述正确的是（ ）。

- A. 刚柔结合、易于施工，广泛用于民用建筑明配管
- B. 机械强度较好，适用于有机械外力的场所的明、暗配
- C. 劳动强度较低，易于施工，广泛用于民用建筑暗配管
- D. 质轻，耐腐蚀性较好，适用腐蚀性较大的场所的明、暗配

【答案】 C

52、金属油罐罐顶焊缝严密性的试验方法为()

- A. 真空箱试验法
- B. 压缩空气试验法
- C. 物理试验法
- D. 化学试验法

【答案】 B

53、在电气照明的配管配线工程中，管子的切割禁止使用（ ）。

- A. 砂轮机切割
- B. 气割
- C. 切管机切割
- D. 钢锯切割

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/408010074132007010>