

斜桥镇社会面小场所安全治理



斜桥镇安全生产委员会办公室 斜桥镇
消防安全委员会办公室 2024年4月

目录

一、社会面小场所定义范围	1
二、斜桥镇社会面小场所安全治理工作制度	2
三、社会面小场所每日“五看”和安全自查清单	17
四、社会面小场所安全“十户联防”工作机制	22
五、“破窗拆网”工作参考指南	25
六、火灾案例剖析	28
（一）九小场所火灾案例（1）	28
（二）九小场所火灾案例（2）	29
（三）九小场所火灾案例（3）	30
七、常见突出风险	32
（一）装饰装修	32
（二）防火分隔	34
（三）安全疏散	36
（四）易燃易爆危险品	38
（五）消防设施	38
（六）电动自行车管理	42

一、社会面小场所定义范围

社会面小场所主要指社会面沿街的“九小”场所、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等，包括餐饮、旅馆、商超、社会服务、维修、医疗机构、教育培训机构、娱乐、仓储、小生产加工（家庭作坊）、再生物资回收与批发、其他等12类场所。社会面小场所原则上不包括江苏省工业企业安全生产风险报告系统录入企业，以及各级消防救援机构监管的一、二级消防安全重点单位。

二、斜桥镇社会面小场所安全治理工作制度

为全面加强社会面小场所安全治理工作，压紧压实各方安全责任，提升小场所（单位）安全防控水平，结合斜桥镇工作实际，制定本制度。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”，坚持“抓大不放小”“兼治本与标”，真正做到底数清、责任明、措施实，全面提升小场所（单位）安全防控水平，坚决防范遏制小场所（单位）事故，为全镇经济社会发展营造良好的安全环境。

二、责任分工

（一）村（社区）层面

具体负责社会面小场所底数动态摸排，在系统中全面录入社会面小场所的基本信息，建立“一场所一档案”，动态更新。每季度开展不少于一次的全覆盖安全巡查，指导督促各类小场所通过系统每月开展安全自查。

（二）部门层面

按照“管行业必须管安全”原则，依法指导督促本行业领域内小场所（单位）落实安全主体责任，有关行业领域主管部门（单位）要加强督促检查，针对未整改、难整改的隐患，建立隐患清单和跟踪核查督办机制，督促小场所闭环整改。

具体职责清单见《斜桥镇社会面小场所安全治理责任划分清单》。

（三）社会面小场所层面

严格履行消防安全主体责任，定期开展消防安全自查自改；配合接受各类消防安全方面的监督检查和消防培训教育，做好安全防范工作；明确本场所（单位）安全责任人及消防安全员，统一佩戴岗位标识；在场所（单位）醒目部位张贴场所安全信息公示牌，按照标准配置消防设施、器材，设置安全标志；保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，定期组织开展消防安全教育和应急疏散演练。

三、工作措施

（一）“双备案”管理

根据行业监管职责及属地实际情况，逐一明确社会面小场所安全监管机构、监管责任人以及场所安全责任人、管理人，并在消委会管理平台进行“双备案”。

（二）清单管理

建立社会面小场所安全管理档案及“四个清单、安全管理档案包括辖区整体情况、每家场所情况、巡查检查情况、宣传培训情况、应急力量情况等。“四个清单”包括场所底数清单、隐患问题清单、违规住人场所清单、整改和监管责任清单。

（三）网格管理

建立“点上安全三人组”机制。每个场所（单位）明确一名基层公安民警、一名消防安全日常指导员、一名社区网格员，压实

安全监管责任，扫除监管盲区。

（四）“码”上管理

所有场所设置场所安全信息公示牌，并采取防损保护后固定 在场所（单位）醒目部位。做好场所（单位）安全码的应用建设 管理工作，各类小场所通过系统每月开展不少于一次的消防、用 火、用电、用气等全方位安全自查，每日认真落实“五看”（看 火源是否关闭，看非必要电源是否关闭，看气源是否关闭，看电 动自行车（电瓶）是否在室内停（摆）放或充电，看安全出口或 消防疏散通道是否畅通）要求，强化源头管控和隐患自查自改， 做到安全经营。

四、隐患治理

（一）村（社区）和镇行业部门消防安全日常指导员在开展 宣传教育的基础上，逐个场所下发书面整改通知书，帮扶制订“一 户一策”整改措施并明确整改时限，持续跟踪督促整改。

（二）在村（社区）和镇行业部门通过说服教育、帮扶整改 无果的情况下，按照斜桥镇消委办《关于进一步加强和规范全镇 消防安全监管工作的通知》（斜消委〔2024〕3号）通知公安派 出所、镇综合行政执法局或消防救援大队按照管辖分工开展消防 监督执法。

（三）对于拒不整改、久拖不改的单位场所，按照“基层吹 哨、部门报到”的要求，由发现的村（社区）或行业部门上报镇 消防工作站，镇消防工作站上报市综合指挥中心通过12345平台 交办至市级各职能部门，依法依规实施行政处罚、行政强制措施， 采取约谈警示、暂扣或吊销证照、停止供电、供气等有力有效措 施。

（四）对存在严重问题且难以整改的场所，由镇政府挂牌督办，实施综合治理，推动整改到位。

具体治理工作流程见《斜桥镇社会面小场所安全治理工作流程图》。

五、工作机制

（一）周调度机制

各村（社区）、行业部门将社会面小场所安全治理情况与场所（单位）自查、部门监督检查问题隐患及整改情况同调度、同上报。

（二）月督查机制

镇安委办、消委办抽调人员组成社会面小场所安全治理督查专班，每月对专项行动情况进行通报；对倾向性、苗头性问题及时下发警示提示函，对工作不力、事故多发的村（社区）和单位严肃予以通报，对各行业领域存在突出问题的场所严格进行曝光。

（三）动态考核机制

镇安委办、消委办对社会面小场所安全治理工作实行过程考核与结果考核相结合，对责任不落实、检查不到位、整改不彻底

的，纳入全要素网格社会治理考核中予以动态扣分；对因监管不到位而发生事故的，按照“谁监管谁负责、谁检查谁负责、谁审批谁负责”原则，依法追究相关人员责任。

斜桥镇社会面小场所主要负责人和消防安全员 工作职责清单

一、主要负责人

1 .场所的法定代表人或主要负责人是本场所的消防安全责任人，对本场所消防工作全面负责；

2 .至少明确1名消防安全员，负责严格落实本单位（场所）消防安全主体责任；

3 .熟知本场所火灾危险性和防火措施、依法承担的消防安全行政或刑事责任；

4 .每月组织员工进行一次消防安全教育，每季度至少组织开展一次灭火和应急疏散演练；

5 .按照标准配置消防设施器材，设置安全标志，定期检验维修，确保完好有效，保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。

二、消防安全员

1 .熟知本场所火灾危险性和防火措施；

2 .具备基本的消防安全自查知识技能，火灾时会组织人员疏散并有效处置初起火灾；

3 .统一佩戴消防安全标识；

4 .主动配合接受各类消防安全方面的监督检查和消防培训教育，做好安全防范工作；

5 .认真做好火灾隐患和消防违法行为的自查自改，积极配合

消防安全隐患的整改。

专兼职消防安全员“五会六必”工作要求

立右：

1 .会检查用火、用电、用气、用油及安全疏散等方面的火灾 隐患。

2 .会组织消防宣传教育培训。

3 .会报火警（向119报警，讲清失火地点、现场情况、是 否有人被困）。

4 .会组织、引导人员疏散，结合场所实际制定灭火疏散应急 预案，定期组织开展消防演练。

5 .会使用室内消火栓、灭火器、灭火毯等消防设施、器材， 扑救初起火灾。

“六必”：

1 .必须知道本场所用火、用电、用气、用油的火灾危险性。

2 .必须在营业期间保证安全出口和疏散通道畅通，场所内应 设置应急照明和疏散指示标志，配置救生绳等逃生设施、器材。 场所内 吊顶和隔墙材料应采用不燃材料，窗帘和地毯应采用难燃 材料。相邻 场所之间和楼梯间应采取可靠防火分隔措施，隔墙应 采用实体墙进行 分隔，楼梯段及围护结构不得使用可燃材料或轻 钢龙骨石膏板。

3 .必须每月对消防设施、器材进行维护保养，有条件的场所

应设置消防卷盘以及简易喷淋、点型感烟火灾探测器等简易消防设施；所有场所按每 30 平方米不少于 1 具的标准配置灭火器。

4 .必须每日在营业前、营业中、营业后等时段进行防火巡查，及时消除火灾隐患。

5 .必须对新员工进行岗前消防培训，加强日常消防宣传教育。

6 .必须严格火源、电源、气源管理，在营业结束后采取关闭或其他管控措施。燃气使用场所应符合燃气安装、使用规定，安装燃气泄漏安全保护装置，厨房操作间与其他部位进行防火分隔，餐饮场所存放液化石油气瓶总重量超过 100 千克时设置专用气瓶间。大功率电器线路单独穿管敷设。

斜桥镇社会面小场所“点上安全三人组” 安全和消防工作职责清单

一、村（社区）网格员（安全巡查员）

- 1.对网格内的社会面小场所进行信息采集、建立档案，及时 上报更新；
- 2.每月对网格内的社会面小场所和居民小区进行消防安全 巡查；
- 3.督促单位和个人及时消除火灾隐患，做好巡查记录，火灾 隐患较大或拒不整改的及时上报；
- 4 .适时开展消防安全宣传工作。

二、公安民警

- 1 .对管辖区域内社会面小场所底数进行摸排更新；
- 2 .开展日常消防监督检查，督改隐患；
- 3 .开展消防宣传培训；
- 4 .配合行业监管部门和市级消防部门针对隐患较大或拒不 整改的场所开展执法工作；
- 5 .配合开展火灾事故调查。

三、行业部门日常指导员

- 1 .对社会面小场所底数进行摸排更新；
- 2 .督促社会面小场所配备消防安全员；
- 3 .每季度对单位（场所）开展一次消防安全监督检查抽查；
- 4 .每半年至少组织开展一次消防安全培训和演练；
- 5.协调配合公安、消防部门针对隐患较大或拒不整改的场所 开展执
法工作。

斜桥镇社会面小场所安全治理责任划分清单

序号	场所类别	市级行业主管部门	镇级行业监管部门	专项监管部门/监管事项 (视情选择主要部门)
一、餐饮				
1	正餐	市商务局	镇经济发展局 三产条线	1.镇建设和生态环境局/ 燃气 (瓶改电) 2.新港派出所、镇消防工 作站/消防 3.市市场监督管理局港城 分局/特种设备(压力容 器、电 梯等)
2	快餐			
3	饮料及冷饮			
4	餐饮配送			
5	外卖送餐			
6	小吃			
7	其他餐饮			
二、旅信				
1	旅游饭店	市文体旅游局	镇为民服务中心文化条线	1.镇建设和生态环境局/ 燃气 (瓶改电) 2.新港派出所、镇消防工 作站/消防 3.市市场监督管理局港城 分局/特种设备(压力容 器、电 梯等)
2	一般旅馆	市公安局	新港派出所	
3	经济型连锁酒店			
4	露营地	市文体广旅局、市 公安局	镇为民服务中心文化条 线、新 港派出所	
5	其他旅馆	市公安局	新港派出所	
6	民宿	市农业农村局、市 文体广旅局	镇农业农村局农推条线、 镇为 民服务中心文化条线	
三、商超				
1	小市场	市商务局	镇经济发展局 三产条线	1.镇建设和生态环境局/ 燃气 2.新港派出所、镇消防工 作站/消防 3.镇应急局、新港派出所/ 危 化品或易燃易爆物品 4.市市场监督管理局港城 分局/特种设备(压力容 器、电 梯等)
2	便利店			
3	食品、饮品及烟草制 品 专售店			
4	纺织、服装及日用品 专 售店			
5	文化、体育用品及器 材 专售店			
6	医药及医疗器材专售 店	市市场监管局	市市场监督管理局港城分 局	
7	汽车、摩托车、电动 自 行车、零配件和燃 料及 其他动力销售店	市商务局	镇经济发展局 三产条线	
8	家用电器及电子产品 专 售店			

9	五金、家具及室内装饰材料专售店			
10	生活用燃料零售店			
11	其他商超	市商务局（眼镜店、花店、渔具店、劳保用具店、礼品回收等其他未列明的商超生产经营单位）； 应急局（烟花爆竹店、油性油漆）； 农业农村局（种子、饲料零售店）。	镇经济发展局三产条线（眼镜店、花店、渔具店、劳保用具店、礼品回收等其他未列明的商超生产经营单位）； 镇应急局（烟花爆竹店、油性油漆）； 镇农业农村局农推条线（种子、饲料零售店）。	
四、社会服务场所				
1	托育机构（0-3岁）	市卫健委	镇为民服务中心卫计条线	
2	民政服务机构	市民政局	镇为民服务中心民政条线	
3	家政公司、清洁服务公司	市商务局	镇经济发展局三产条线	
4	洗染店	市商务局	镇经济发展局三产条线	
5	理发及美容店	市商务局	镇经济发展局三产条线	
6	洗浴和保健养生场馆	市公安局	新港派出所	
7	摄影扩印广告场馆	市商务局	镇经济发展局三产条线	
8	婚介婚庆服务单位	市民政局	镇为民服务中心民政条线	1.镇建设和生态环境局/燃气（瓶改电） 2.新港派出所、镇消防工作站/消防 3.市市场监督管理局港城分局/特种设备（压力容器、电梯等）
9	殡葬服务单位	市民政局	镇为民服务中心民政条线	
10	房产中介租赁公司	市住建局	镇建设和生态环境局	
11	邮局及快递服务站	市交通运输局（邮政管理局）	斜桥交通运输执法中队	
12	其他服务单位	月子中心（卫健委）； 宠物服务店（农业农村局）； 旅游服务公司（文体广旅局）； 装饰装修公司（住建局）； 汽车租赁公司（交通运输局）； 人力资源服务	月子中心（镇为民服务中心卫计条线）； 宠物服务店（斜桥畜牧兽医站）； 旅游服务公司（镇为民服务中心文化条线）； 装饰装修公司（镇建设和生态环境局）； 汽车租赁公司（斜桥交通运输执法中队）； 人力资源服务外包（镇为	

		外包（人社局）。开锁服务（公安局）	民服务中心人社条线）。开锁服务（新港派出所）	
五、维修场所				
1	汽车、摩托车等维修店	市交通运输局	斜桥交通运输执法中队	1.镇建设和生态环境局/燃气 2.新港派出所、镇消防工作站/消防
2	电动自行车、自行车维修店	市商务局	镇经济发展局三产条线	3.镇建设和生态环境局/危废
3	计算机和办公设备维修店	市城管局	镇综合行政执法局	1.镇建设和生态环境局/燃气 2.新港派出所、镇消防工作站/消防 3.市市场监督管理局港城分局/特种设备（压力容器、电梯等）
4	家用电器修理店			
5	其他日用产品修理店			
六、医疗机构				
1	小医院	市卫健委	镇为民服务中心卫计条线	1.镇建设和生态环境局/燃气 2.市市场监督管理局港城分局/特种设备（压力容器、电梯等） 3.新港派出所、镇消防工作站/消防
2	基层医疗卫生服务			
3	专业公共卫生服务			
4	其他医疗机构			
七、教育培训机构				
1	职业技能培训机构	市人社局	镇为民服务中心人社条线	1.镇建设和生态环境局/燃气 2.市市场监督管理局港城分局/特种设备（压力容器、电梯等） 3.新港派出所、镇消防工作站/消防
2	体育培训机构	市文体旅游局	镇为民服务中心文化条线	
3	文化艺术培训机构			
4	科技竞赛培训机构	市科技局（非学 科类）	镇经济发展局科技条线	
5	教育辅助服务机构	市教育局	镇党群工作局宣传条线	
6	其他教育机构			
八、娱乐场所				
1	室内娱乐活动场所（歌舞、互联网）	市文体旅游局	镇为民服务中心文化条线/新港派出所	1.镇建设和生态环境局/燃气 2.新港派出所、镇消防工作站/消防 3.市市场监督管理局港城分局/特种设备（压力容器、电梯等）
2	游戏娱乐场所	市文体旅游局	镇为民服务中心文化条线	
3	剧本类活动场所	市文体旅游局	镇为民服务中心文化条线	
4	彩票店（站）	市文体旅游局/市民政局	镇为民服务中心文化条线/民政条线	
5	娱乐中介服务机构	市文体旅游局	镇为民服务中心文化条线	


6	其他娱乐场所	市文体旅游局	镇为民服务中心文化条线	
九、仓储场所				
1	低温仓储场所	市应急局、公安局	镇应急局、新港派出所	1.镇建设和生态环境局/ 燃气 2.新港派出所、镇消防工 作站/消防
2	危险品仓储场所			
3	农产品仓储场所	市农业农村局	镇农业农村局农推条线	3.市市场监督管理局港城 分局/特种设备（压力容 器、电梯等）
4	日杂仓储场所	市商务局、市发 展改革委	镇经济发展局三产条线	
十、小生产加工厂（家庭作坊）				
1	农副食品加工厂	市农业农村局	镇农业农村局农推条线	1.镇建设和生态环境局/ 燃气 2.新港派出所、镇消防工 作站/消防 3.市市场监督管理局港城 分局/特种设备（压力容 器、电梯等）
2	食品制造厂	市应急局	镇应急局	
3	酒、饮料和精制茶制 造厂			
4	纺织厂			
5	纺织服装、服饰厂			
6	皮革、毛皮、羽毛及 其制品和制鞋厂			
7	木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品厂			
8	家具制造厂			
9	造纸和纸制品厂			
10	印刷和记录媒介复制 厂			
11	文教、工美、体育和 娱乐用品制造厂	市应急局	镇应急局	1.镇建设和生态环境局/ 燃气 2.新港派出所、镇消防工 作站/消防 3.市市场监督管理局港城 分局/特种设备（压力容 器、电梯等）
12	化学原料和化学制品 制造厂			
13	医药制造厂			
14	化学纤维制造厂			
15	橡胶和塑料制品厂			
16	非金属矿物制品厂			
17	金属制品厂			
18	通用设备制造厂			
19	其他生产加工场所			
十一、再生物资回收与批发单位				
1	再生物资回收与批发 单位	市商务局/市供 销总社	镇经济发展局三产条线	1.镇建设和生态环境局/ 危废

2.新港派出所、镇消防工
作站/消防

十二、其他

1	宗教场所	市民宗局	镇党群工作局民宗条线	1.新港派出所、镇消防工 作站/消防
2	种植园	市农业农村局	镇农业农村局农推条线	
3	林苗林木厂	市自然资源规 划局	镇农业农村局农推条线	
4	养殖场	市农业农村局	镇农业农村局农推条线	
5	金融机构 (银行网点、农村合 作 社、融资、信贷、典 当、证券、保险公 司营业网点)	国家金融监督 管 理总局靖江 支局 (银行网 点、农村 合作 社、融资、信 贷、 保险公司营业 网点)； 市地方金融监 管局 (典当、证 券、担 保、转贷 公司)。	镇经济发展局	
6	法律服务场所	市司法局	镇司法所	
7	群租房	市公安局	新港派出所	1 .新港派出所/治安 2 .镇建设和生态环境局 / 房屋租赁 3 .镇消防工作站/消防
8	其他			

斜桥镇社会面小场所安全治理工作流程图



三、社会面小场所每日“五看”和安全自查清单

一、每日停业前做到“五看”

- 1 .看火源是否关闭。
- 2 .看非必要电源是否关闭。
- 3 .看气源是否关闭。
- 4 .看电动自行车（电瓶）是否在室内停（摆）放或充电。
- 5 .看安全出口或消防疏散通道是否畅通。

二、每月开展不少于一次全面自查

- 1 .室外消防车道和室内疏散通道、安全出口是否畅通。
- 2 .建筑外墙的门窗上是否设置影响逃生的广告牌、金属栅栏 等障碍物。
- 3 .室内外消火栓、灭火器、疏散指示标志、应急照明、防火 门等消防器材、设施是否完好有效。
- 4 .从业人员是否会使用常见灭火器材、能够逃生自救和引导 人员疏散。
- 5 .是否私拉乱接电线或违规用电。
- 6 .室内是否有电动自行车停放或充电。
- 7 .是否使用50kg“气液两相”钢瓶。
- 8 .燃气连接软管是否为金属包覆软管或不锈钢波纹管。

- 9 .燃气连接软管是否穿越墙体、门窗、顶棚、地面。
- 10 .使用燃气的场所是否正确安装、使用燃气泄漏保护装置。
- 11 .瓶装液化气瓶是否使用不可调节出口压力减压阀。
- 12 .灶具是否有熄火保护装置。
- 13 .油烟管道是否定期清洗。
- 14 .是否生产、储存、经营易燃易爆物品。
- 15 .是否按照规定开展动火作业和装饰装修，并做好现场安全管理。

三、安全和消防检查要点

1 .未在醒目位置张贴固定场所信息安全标识牌，标识牌要素不全；未明确属地管理部门、消防指导员和安全巡查员；场所人员未经安全培训，不懂场所火灾危险性，不会报火警、不会检查火灾隐患、不会扑救初起火灾、不会组织疏散逃生。

2 .除小旅馆外，其他场所违规设置人员宿舍，小旅馆内违规设置生活区使用明火。

3 .相邻场所之间和楼梯间未采取可靠防火分隔措施，隔墙未采用实体墙进行分隔，楼梯段及围护结构使用可燃材料或轻钢龙骨石膏板。

4 .违规锁闭、封堵、占用、堵塞安全出口、疏散通道，楼道、楼梯间堆放易燃、可燃物品，外墙门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要
下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/438126071071006106>

5