

初级消防实操模拟考试题库

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、根据《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》（GB/T 985.1—2008）的有关规定，细水雾灭火系统同排管道法兰的间距不宜小于（ ），以方便拆装为原则。

- A. 50mm
- B. 80mm
- C. 100mm
- D. 150mm

【标准答案】

C

【正确解析】

细水雾灭火系统管道焊接等加工方法的安装要求：①管道焊接的坡口形式、加工方法和尺寸等，应符合《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》（GB/T 985.1—2008）的有关规定。②管道之间或管道与管接头之间的焊接应采用对口焊接。③同排管道法兰的间距不宜小于100mm，以方便拆装为原则。④对管道采取导除静电的措施。

2、某焦化企业磨煤车间按相关要求设有自动喷水灭火系统，一级消防工程师王某定期检查维护时发现湿式报警阀组漏水。下列不属于湿式报警阀组漏水原因的是（ ）。

- A. 限流装置过滤网被堵塞
- B. 阀瓣密封垫老化或者损坏
- C. 排水阀门未完全关闭
- D. 报警管路测试控制阀渗漏

【标准答案】

A

【正确解析】

湿式报警阀组漏水故障原因包括：①排水阀门未完全关闭；②阀瓣密封垫老化或者损坏；③系统侧管道接口渗漏；④报警管路测试控制阀渗漏；⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。

3、区域火灾风险评估的内容不包括（ ）。

- A. 分析区域范围内存在的火灾危险源
- B. 对评估单元进行定性及定量分级
- C. 对区域的火灾风险做出客观公正的评估结论
- D. 提出合理可行的消防安全对策及规划建议

【标准答案】

A

【正确解析】

对区域进行火灾风险评估，是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。火灾风险评估内容包括：①分析区域范围内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系；②对评估单元进行定性及定量分级，并结合专家意见建立权重体系；③对区域的火灾风险做出客观公正的评估结论；④提出合理可行的消防安全对策及规划建议。

4、下列不属于建筑外保温系统对火灾的影响的有（ ）。

- A. 通过材料表面使火焰进一步传播
- B. 加大了火灾荷载，助长了火灾的热强度
- C. 产生浓烟及有毒气体，造成人员伤亡，阻碍安全疏散和外部救援
- D. 减小了火灾荷载，削弱了火灾的热强度

【标准答案】

D

【正确解析】

建筑外保温系统主要包括墙体和屋面的外保温。建筑外保温系统对火灾的影响：一是通过材料表面使火焰进一步传播；二是加大了火灾荷载，助长了火灾的热强度；三是产生浓烟及有毒气体，造成人员伤亡，阻碍安全疏散和外部救援。在防火检查中，通过对保温材料的燃烧性能、防护层和防火隔离带的设置、每层的防火封堵和电气线路及电器设备安装敷设等进行检查，核实建筑外保温系统是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

5、某厂房的火灾危险性为丙类，厂长欲在厂房内设置两间管理人员办公室，则其采用的与厂房其他部位隔开不燃烧体隔墙的耐火极限不低于（ ）。

- A. 1.00h
- B. 2.00h
- C. 2.50h
- D. 3.00h

【标准答案】

C

【正确解析】

根据《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）第3.3.5条规定，丙类厂房办公室、休息室的布置具体要求为：丙类厂房可设置用于管理、控制或调度生产的办公室及工人的休息室，但要采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔，并至少设置1个独立的安全出口；为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门须采用乙级防火门。

6、下列关于点型感烟、感温火灾探测器安装要求的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m
- B. 探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物
- C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于0.5m
- D. 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m

【标准答案】

C

【正确解析】

点型感烟、感温火灾探测器的安装要求包括：探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物；探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m。

7、采用无机堵料（防火灰泥或耐火砖）堆砌，其厚度不应小于（ ）mm。

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 250

【标准答案】

C

【正确解析】

无机堵料应用于电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处；长距离电缆沟每隔50m处；电缆穿阻火墙应使用防火灰泥加膨胀型防火堵料组合的阻火墙。采用无机堵料（防火灰泥或耐火砖）堆砌，厚度不应小于200mm（根据产品的性能而定）。

8、符合消防安全重点单位界定标准的单位，应向（ ）申报备案。

- A. 公安机关
- B. 所在地公安机关消防机构
- C. 县级以上人民政府
- D. 所在地消防大队

【标准答案】

B

【正确解析】

根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，符合消防安全重点单位界定标准的单位，应向所在地公安机关消防机构申报备案，申报时，单位填写《消防安全重点单位申报登记表》，连同所确定的本单位消防安全责任人、消防安全管理人名单和资料一并报所在地公安机关消防机构。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/446035210232010030>