

# 2023 年消防设施操作员之消防设备基础知识每日一 练试卷 B 卷含答案

## 单选题（共 40 题）

1、组合分配灭火系统通过（ ）控制，实现灭火剂定向释放，具有减少灭火剂储量、节约建造成本、减少空间占用以及便于维护管理等优点。组合分配灭火系统适用于多个不会同时着火相邻防护区或保护对象。

- A.电磁阀
- B.选择阀
- C.压力开关
- D.单向阀

**【答案】 B**

2、职业在一定的历史时期内形成，并具有较长生命周期，属于职业特征的（ ）。

- A.目的性
- B.社会性
- C.稳定性
- D.规范性

**【答案】 C**

3、建筑高度不超过（ ）m的二类高层建筑，其疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。

- A.21
- B.32
- C.33

D.35

【答案】 B

4、在火灾报警控制器上，操作面板上有键，按下此键可以查看系统存储的各类信息。

A.记录检查

B.设备检查

C.系统设置

D.自检

【答案】 A

5、下列泡沫灭火剂中，不能与干粉灭火剂进行联用的是（ ）。

A.成膜氟蛋白泡沫灭火剂

B.氟蛋白泡沫灭火剂

C.水成膜泡沫灭火剂

D.蛋白泡沫灭火剂

【答案】 D

6、灭火器的设置叙述不正确的是（ ）。

A.设置在室外时，应有相应的保护措施

B.宜设在灭火器箱内或挂钩、托架上；灭火器箱不得上锁

C.顶部距地不应大于 1.0m

D.不得影响安全疏散

【答案】 C

7、道德的含义，说法不正确的是（ ）。

A.一个社会道德的性质、内容，是由社会生产方式、经济关系（即物质利益关系）决定的

B.道德是以善与恶、好与坏、偏私与公正等作为标准来调整人们之间的行为的

C.道德是由专门的机构来制定和强制执行，而不是依靠社会舆论和人们的内心信念、传统思想和教育的

D.根据马克思主义理论，道德属于社会建筑，是一处特殊的社会现象

**【答案】 C**

8、将文件中一个关键词换成另外一个关键词可以使用 编辑 子功能区（ ）功能实现。

A.编辑

B.选择

C.替换

D.查找

**【答案】 C**

9、煤层堆积过厚积热不散，易发生（ ）。

A.物理爆炸

B.自燃

C.化学爆炸

D.闪燃

**【答案】 B**

10、铝镁合金等金属火灾属于（）火灾。

A.A类

B.B类

C.C类

D.D类

【答案】 D

11、120m的高层建筑，其高位水箱最低有效水位应能保证系统最不利点处消火栓栓口静压不小于（）MPa

A.0.15

B.0.13

C.0.10

D.0.07

【答案】 A

12、（）不是灭火的基本原理。

A.中断燃烧链式反应

B.阻止火势蔓延扩散

C.控制和消除引火源

D.降低燃烧物温度

【答案】 C

13、（）是指以高度负责的职业道德精神，在本岗位上尽职尽责，时刻做好为消防事业献出生命的准备。

A.生命至上

B.以人为本

C.安全第一

D.忠于职守

**【答案】 D**

14、消防电话总机能同时呼叫（ ）消防电话分机。

A.至多两部

B.至少两部

C.至多三部

D.不可实现同时呼叫

**【答案】 B**

15、（ ）是指通过隔绝空气，消除助燃物，使燃烧区内可燃物质无法获得足够氧化剂助燃，从而使燃烧停止。

A.冷却灭火法

B.窒息灭火法

C.隔离灭火法

D.化学抑制灭火法

**【答案】 B**

16、消防控制室内，设备面盘排列长度大于（ ）米时，其两端应设置宽度不小于1米通道。

A.2

B.4

C.3

D.5

【答案】 B

17、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于 A类火灾的是（ ）。

A.二硫化碳

B.乙烷

C.铝粉

D.棉纱

【答案】 D

18、水流指示器的最大工作压力为（ ） MPa

A.1.2

B.1.5

C.2

D.2.2

【答案】 A

19、微型消防站消防器材配置时，错误的是（ ）

A.应设置人员值守、器材存放等用房且必须单独设置。

B.应根据扑救初起火灾需要，配备一定数量的灭火器、水枪、水带等消防器材，配置外线电话、手持对讲机等通信器材

C.应在建筑物内部和避难层设置消防器材存放点，可根据需要在建筑之间分区设置消防器材存放点

D.有条件的微型消防站可根据实际选配消防车辆

【答案】 A

20、自然界中的可燃物种类繁多，若按化学组成不同，可分为（ ）和无机可燃物两大类。

A.有机可燃物

B.固体可燃物

C.液体可燃物

D.气体可燃物

【答案】 A

21、能量虽然不大，但因其电压很高而容易发生放电，可引燃易燃物质形成爆炸性混合物以及爆炸性粉尘是指（ ）。

A.电弧

B.直流电

C.交流电

D.静电

【答案】 D

22、（ ）部门对全国的消防工作实施监督管理。

A.人大代表

B.公安机关

C.国家综合性消防救援队

D.国务院应急管理

【答案】 D

23、下列不符合建筑消防巡查要点的内容的是：

A.自动喷水灭火系统的喷头外观、水源探听阀、报警控制阀给开启状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作，系统各末端压力表压力值，每层配水管控制阀门店、闭状态。

B.搬运报警按钮数量是否符合要求；

C.泡沫灭火系统的水源控制阀启、闭状态，泡沫消防栓、泡沫炮外观，泡沫泵和其他系统外观，泡沫泵供电状态和泵房工作环境；

D.气体灭火系统或者装置的喷嘴外观、储存窗口、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。

**【答案】 B**

24、下列物质中，（ ）燃烧所引起火灾属 A类火灾。

A.棉花

B.钾

C.汽油

D.煤气

**【答案】 A**

25、采用局部应用灭火系统保护对象，应符合下列规定：保护对象周围空气流动速度不宜大于（ ），必要时应采取挡风措施。

A.1m/s

B.3m/s

C.5m/s

D.10m/s

**【答案】 B**

26、下列不属于影响耐火极限因素是（ ）。

- A.构件间构造方式
- B.保护层厚度
- C.构件长度
- D.建筑构件截面尺寸

【答案】 C

27、室内消火栓箱内配置的消防软管卷盘内径不小于  $\phi 19$ ，其长度宜为（ ）m

- A.20
- B.25
- C.30
- D.50

【答案】 C

28、指在规定时间内，向防护区喷射设计规定用量气体灭火剂，并使用其均匀地充满整个防护区的气体灭火系统的是（ ）。

- A.管网灭火系统
- B.预制灭火系统
- C.局部应用气体灭火系统
- D.全淹没气体灭火系统

【答案】 D

29、三级耐火等级建筑是指主要构件除吊顶（包括吊顶搁栅）和房间隔墙可采用（ ）外，其余构件均为不燃烧体且满足相应耐火极限要求的建筑。

- 不燃烧体
- B.难燃烧体
- C.可燃烧体
- D.易燃烧体

【答案】 B

30、可燃物质在燃烧过程中，如果生成产物不能再燃烧，则称为完全燃烧，其产物为（ ）产物。

- A.完全燃烧
- B.不完全燃烧
- C.充分燃烧
- D.猛烈燃烧

【答案】 A

31、公共建筑、工业建筑空间净高（H）>6.0时，防烟分区的最大允许面积为（ ）m<sup>2</sup>。

- A.500
- B.1000
- C.1500
- D.2000

【答案】 D

32、（ ）是消火栓管网内能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量，火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

- A.高压室外消防给水系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/475143331030011114>