
理论（水汽篇）复习测试附答案

1. 除了氨罐岗位，以下哪个地方还有液氨球罐的监控画面（）

- A、调度室
- B、30 总控室
- C、20 总控室
- D、三胺总控室

【正确答案】：A

2. 遇节假日或生产不正常情况下的动火，应进行（）管理。

- A、降级
- B、一级
- C、升级
- D、二级

【正确答案】：C

3. 循环水无阀滤器的流量是：（）

- A、3500m³ h
- B、3600m³ h
- C、3800m³ h
- D、4000m³ h

【正确答案】：A

4. 净水厂 1#清水泵的电机额定功率

- A、55KW
- B、75KW
- C、80KW
- D、90KW

【正确答案】：B

5. EDI 进水压力在（）公斤以下

- A、4 公斤
- B、5 公斤
- C、6 公斤

【正确答案】：A

6. 液体在管道中流动时，会造成能量损失，这是由于液体具有（ ）。

- A、质量
- B、粘度
- C、静压力

【正确答案】： B

7. 集散控制系统的简称是

- A、DCS
- B、ITCC
- C、ESD
- D、PLC

【正确答案】： A

8. 氨在空气中的爆炸极限为（ ）。

- A、12.5%~74.2%
- B、4.0%~74.2%
- C、15.5%~27%
- D、5.3%~15%

【正确答案】： C

9. 对于反渗透膜以下说话不正确的是（ ）

- A、产水量越大, 膜表面浓缩程度越高
- B、回收率越高, 膜表面浓缩程度越高
- C、关小浓排阀, 膜表面浓缩程度越高
- D、进水压力越大, 膜表面浓缩程度越高

【正确答案】： D

10. 净水厂 2#清水泵的电机额定功率

- A、120KW
- B、160KW
- C、180KW
- D、200KW

【正确答案】： B

11. 循环水 EF 泵电机功率是：（ ）

- A、500KW
- B、600KW

C、750KW

【正确答案】：A

12. 系统温度恒定不变的过程为（）过程

A、恒压

B、恒温

C、绝热

【正确答案】：B

13. 氮氧站空压机 C#空压机电动机额定功率

A、132KW

B、110KW

C、150KW

D、160KW

【正确答案】：B

14. 定期排污是定期排出炉水中的（）。

A、盐分

B、水渣

C、水垢

【正确答案】：B

15. 汽包底部的排污是

A、连续排污

B、间歇排污

C、事故排污

【正确答案】：B

16. 25 吨开工锅炉过热蒸汽温度是

A、 $<365^{\circ}\text{C}$

B、 $<380^{\circ}\text{C}$

C、 $<420^{\circ}\text{C}$

D、 $<360^{\circ}\text{C}$

【正确答案】：D

17. 要获得洁净的蒸汽，必须降低锅炉给水中的（）。

A、排污量

-
- B、加药量
 - C、含盐量
 - D、PH 值

【正确答案】：C

18. 在其他条件不变的情况下，增压气体反应的总压力，平衡将向气体分子数（）的方向移动。

- A、增加
- B、减少
- C、不变

【正确答案】：B

19. 液氨爆炸上限%VV 为（）

- A、27.4
- B、32
- C、28
- D、30

【正确答案】：A

20. 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4%时，动火分析的合格标准是:其被测浓度应不大于

- A、0.5%(体积百分数)
- B、0.2%(体积百分数)
- C、2%(体积百分数)
- D、5%(体积百分数)

【正确答案】：A

21. 碳化 6#低压机电机额定功率是（）

- A、130KW
- B、45KW
- C、80KW
- D、90KW

【正确答案】：A

22. 作业中断时间超过（），应重新分析，每日动火前均应进行动火分析，特殊动火作业期间应随时进行监测。

- A、30min

-
- B、45min
 - C、60min
 - D、无限制

【正确答案】：A

23. 消防泵站电动泵和柴油泵自启动压力设定为（）

- A、 $<0.5, 0, 4\text{MPa}$
- B、 $<0.4, 0, 35\text{MPa}$
- C、 $<0.4, 0.3\text{MPa}$

【正确答案】：B

24. 循环水泵一共有几台？（）

- A、6 台
- B、7 台
- C、4 台

【正确答案】：A

25. 污水处理厂进水完毕后停 SBR 生化反应池搅拌机，启罗茨风机曝气，曝气时间为（）小时。

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5

【正确答案】：D

26. 动火分析与动火作业间隔一般不超过（）。

- A、30min
- B、45min
- C、60min
- D、无限制

【正确答案】：A

27. 下列有利于吸收的是（）。

- A、低压、低温
- B、低压、高温
- C、高压、低温
- D、高压、高温

【正确答案】： C

28. 锅炉的定期排污，每次排污时间不宜超过

- A、1 分钟
- B、2 分钟
- C、4 分钟
- D、10 分钟

【正确答案】： A

29. SBR 反应池混合液经过静置沉淀后泥水分离，开启滗水器排水。排水期为（）小时。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、1、5

【正确答案】： A

30. 25 吨开工锅炉停炉后（）小时可以进行自然通风冷却

- A、6 小时
- B、4 小时
- C、2 小时
- D、3 小时

【正确答案】： A

31. 125t 脱盐水一级反渗透共有多少支膜管（）

- A、144 支
- B、180 支
- C、72 支
- D、164 支

【正确答案】： B

32. 除盐水泵的额定流量是（）方小时

- A、125
- B、200
- C、150
- D、175

【正确答案】： C

33. 配气站出站压力 ()

- A、0.3-0.8MPa
- B、1.0-2.5MPa
- C、0.25-0.3MPa
- D、0.23-0.27MPa

【正确答案】： D

34. 天气，原则上禁止露天动火作业

- A、四级风以上(含四级)
- B、五级风以上(含五级)
- C、六级风以上(含六级)
- D、七级风以上(含七级)

【正确答案】： B

35. 污水处理厂改造系统碱加入位置是 ()

- A、一级 A 池, 一级 O 池
- B、二级 A 池, 二级 O 池
- C、一级 A 池, 二级 A 池

【正确答案】： C

36. 我公司废水排放 COD 控制指标是 ()

- A、30mgL
- B、80mgL
- C、50mgL
- D、45mgL

【正确答案】： B

37. 在 500m³ 的甲醇储罐内中上部位进行动火作业，应对进行监测分析

- A、上部
- B、中部
- C、下部
- D、以上所有部位均需分析

【正确答案】： D

38. 氮氧制氮机 C#产气量

- A、260Nm³ h

B、300Nm³ h

C、275Nm³ h

D、250Nm³ h

【正确答案】： D

39. 下列不属于安全装置的是

A、液位计

B、安全阀

C、压力表

D、排污系统

【正确答案】： A

40. 我公司废水排放总磷控制指标是（）

A、≤5mgL

B、≤0.5mgL

C、≤10mgL

【正确答案】： B

41. 液氨充装站 GDS 共计多少个点位？（）

A、5 个

B、10 个

C、9 个

【正确答案】： A

42. 氨的爆炸下限为（）。

A、10%(V)

B、15.5%(V)

C、20%(V)

【正确答案】： B

43. 燃烧是放热发光的

A、物理现象

B、化学现象

C、自然现象

【正确答案】： B

44. 水的电导率单位是。（）

A、 μscn

B、 $\text{m}\Omega\text{cn}$

C、 $\text{m}\Omega\text{cm}$

D、 μscm

【正确答案】： D

45. 循环水泵 AB 流量

A、 $7500\text{Nm}^3\text{h}$

B、 $10000\text{Nm}^3\text{h}$

C、 $8000\text{Nm}^3\text{h}$

D、 $9500\text{Nm}^3\text{h}$

【正确答案】： B

46. 溶液的 PH 越小

A、酸性越大

B、碱性越大

C、越接近中性

【正确答案】： A

47. 动火期间，距动火点（ ）内不应排放可燃液体。

A、5m

B、10m

C、15m

D、20m

【正确答案】： C

48. 液氨球罐容积

A、 1000m^3

B、 985m^3

C、 1200m^3

D、 900m^3

【正确答案】： A

49. 碳化 5#低压机电机额定功率是（ ）

A、130KW

B、45KW

C、80KW

D、90KW

【正确答案】： A

50. 氮氧空压机 B#产气量

A、19.8Nm³ min

B、20Nm³ min

C、30Nm³ min

D、40Nm³ min

【正确答案】： A

51. 我公司废水排放氨氮控制指标是（）

A、≤20mgL

B、≤25mgL

C、≤35mgL

【正确答案】： B

52. 液氨爆炸下限%VV 为（）

A、27.4

B、32

C、28

D、15.7

【正确答案】： D

53. 锅炉蓄热能力越大，汽压变化速度。（）

A、越慢

B、越快

C、无影响

【正确答案】： A

54. 氮氧站氮气储罐的容积

A、52m³

B、85m³

C、100m³

D、80m³

【正确答案】： A

55. 氮氧站空压机 E#空压机电动机额定功率

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/475321204022012101>