

最新的幼儿园建造设计规范

第 1 章 总则

一、幼儿园的规模(包括托、幼合建的分为:

大型: 10 个班至 12 个班。

中型: 6 个班至 9 个班。

小型: 5 个班以下。

二、单独的托儿所的规模以不超过 5 个班为宜。

三、托儿所、幼儿园每班人数:

1. 托儿所: 乳儿班及托儿小、中班 15~20 人, 托儿大班 21~25 人。

2. 幼儿园: 小班 20~25 人, 中班 26~30 人, 大班 31~35 人。

第 2 章 基地和总平面

2.1 基地选择

一、应远离各种污染源，并满足有关卫生防护标准的要求。

二、方便家长接送，避免交通干扰。

三、日照充足，场地干燥，排水通畅，环境优美或者接近城市绿化地带。

四、能为建造功能分区、出入口、室外游戏场地的布置提供必要条件。

2.2 总平面设计

一、必须设置各班专用的室外游戏场地。每班的游戏场地面积不应小于 60m²。各游戏场地之间宜采取分隔措施。

二、应有全园共用的室外游戏场地，其面积不宜小于下式计算值：

室外共用游戏场地面积 $m^2=180+20(N-1)$

注： 1. 180、20、1 为常数、 N 为班数(乳儿班不计)。

室外共用游戏场地应考虑设置游戏器具、 30m 跑道、沙坑、洗手池和贮水深度不超过 0.3m 的戏水池等。

第 3 章 建造设计

3.1 普通规定

一、生活用房包括活动室、寝室、乳儿室、配乳室、喂奶室、洗手间（包括厕所、盥洗、洗浴、衣帽贮藏室、音体活动室等。全日制托儿所、幼儿园的活动室与寝室宜合并设置。

二、服务用房包括医务保健室、隔离室、晨检室、保育员值宿室、教职工办公室、会议室、值班室(包括收发室及教职工厕所、浴室等。全日制托儿所、幼儿园不设保育员值宿室。

三、供应用房包括幼儿厨房、消毒室、烧水间、洗衣房及库房等。

生活用房室内最低净高 (m)

表 3. 1. 5

房间名称	净高
活动室、寝室、 乳儿室	2. 80
音体活动室	3. 60

注：特殊形状的顶棚、最低处距地面净高不应低于 2. 20m。

窗地面积比表 3.1.8

房间名称	窗地面积比
音体活动室、活动室、乳儿室	1/5
寝室、喂奶室、医务保健室、隔离室	1/6
其它房间	1/8

注：单侧采光时，房间进深与窗上口距地面高度的比值不宜大于 2.5。

3.2 幼儿园生活用房

一、洗手间应临近活动室和寝室，厕所和盥洗应分偶尔分隔，并应有直接的自然通风。

生活用房的最小使用面积 m2表 3.2.1

规模	大型	中型	小型	备注
房间名称				
活动室	50	50	50	指每班面积
寝室	50	50	50	指每班面积

洗手间	15	15	15	指每班面积
衣帽贮藏室	9	9	9	指每班面积
音体活动室	150	120	90	指全园共用面积

注： 1. 全日制幼儿园活动室与寝室合并设置时，其面积按两者面积之和的 80%计 算。

2. 全日制幼儿园(或者寄宿制幼儿园集中设置洗浴设施时每班的洗手间面积可减少 2m2。寄宿制 托儿所、幼儿园集中设置洗浴室时，面积应按规模的大小确定。

3. 实验性或者示范性幼儿园，可适当增设某些专业用房和设备，其使用面积按设计任务书的要 求设置。

二、盥洗池的高度为 0. 50~0. 55m，宽度为 0. 40~0. 45m，水龙头的间距为 0. 35~0. 4m。

三、无论采用沟槽式或者坐蹲式大便器均应有 1. 2m 高的架空隔板，并加设幼儿扶手。每一个厕 位的平面尺寸为 0. 80m×0. 70m，沟槽式的槽宽为 0. 16~0. 18m，坐式便器高度为 0. 25~0. 30m。

四、炎热地区各班的洗手间应设冲凉浴室。热水洗浴设施宜集中设置，凡分设于班内的应为 独立的浴室。

每班洗手间内至少设备数量

表 3.2.5

污水池(个	大便器或者 沟槽(个或者 位	小便槽(位	盥洗台(水 龙头、个	淋浴(位
1	4	4	6~8	2

供保教人员使用的厕所宜就近集中，或者在班内分隔设置。

音体活动室的位置宜临近生活用房，不应和服务、供应用房混设在一起。单独设置时，宜用连廊与主体建造连通。

3.3 托儿所生活用房

乳儿班每班房间最小使用面积 m²

表 3.3.1

房间名称

使用面积

乳儿室

50

喂奶室

15

配乳室

8

洗手间

10

贮藏室

6

乳儿班和托儿班的生活用房均应设计成每班独立使用的生活单元。托儿所和幼儿园合建时，托儿生活部份应单独分区，并设单独的出入口。

喂奶室、配乳室应符合下列规定：

一、喂奶室、配乳室应临近乳儿室，喂奶室还应挨近对外出入口。

二、喂奶室、配乳室应设洗涤盆。配乳室应有加热设施。使用有污染性的燃料时，应有独立的通风、排烟系统。

(兼作倒粪池。

3.4 服务用房

医务保健室和隔离室宜相邻设置，幼儿生活用房应有适当距离。如为楼房时，应设在底层。医务保健室和隔离室应设上、下水设施；隔离室应设独立的厕所。

服务用房的最小使用面积 m²表 3.4.2

规模	大型	中型	小型
房间名称			
医务保健室	12	12	10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/508125035142007021>