

2025 年陕西省安全员 B 证考试题库含

答案

1、【多选题】PE 线有哪些要求（）。（ CDE ）

- A、可以加装熔断器
- B、颜色为黑色
- C、禁止通过电流
- D、禁止装设开关
- E、禁止断开

2、【多选题】《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》规定，建设单位不得将建设工程的（）、（）和（）发包给不同的施工单位（ ABD ）

- A、地基基础分部
- B、主体结构分部
- C、外墙工程分部
- D、屋面工程分部
- E、装修工程分部

3、【多选题】《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》规定，（）应当对进场主要建筑材料、建筑构配件和设备进行联合验收，并对建筑材料、建筑构配件和设备的验收承担责任。（ ABCE ）

- A、施工单位的项目负责人
- B、施工单位的项目技术负责人

C、施工单位的项目材料员

D、施工单位的项目工长

E、监理单位的监理工程师

4、【多选题】下列关于挖掘装载机移位时的做法，正确的有（ ）。

（ BDE ）

A、挖掘装置处于中间顶部位置

B、挖掘装置处于中间运输状态

C、挖掘装置处于底部位置

D、收起支腿

E、提起提升臂

5、【多选题】下列哪些属于施工现场的安全防护用具？（ ）

（ ACD ）

A、绝缘鞋

B、模板

C、安全帽

D、安全带

E、消防桶

6、【多选题】使用承租的机械设备和施工机具及配件，由施工（ ）

共同进行验收。（ BCDE ）

A、主管部门

B、总承包单位

C、分包单位

D、出租单位

E、安装单位

7、【多选题】地埋电缆敷设要求有哪些（）？（ ACE ）

A、深度不应小于 0.7m

B、深度不应小于 0.5m

C、电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于 50mm 厚的细砂

D、直接埋设

E、覆盖砖或混凝土板等硬质保护层

8、【多选题】工伤保险基金的构成为（）。（ ABC ）

A、用人单位缴纳的工伤保险费

B、工伤保险基金的利息

C、依法纳入工伤保险基金的其他资金

D、个人缴纳的工伤保险

E、用人单位和个人按比例缴纳的工伤保险金

9、【多选题】建筑施工特种作业人员在资格证书有效期内，有（）情形之一的，延期复核结果为不合格。（ ABCE ）

A、超过相关工种规定年龄要求的

B、身体健康状况不再适应相应特种作业岗位的

C、对生产安全事故负有责任的

D、2 年内违章操作记录达 2 次（含 2 次）以上的

E、未按规定参加年度安全教育培训或者继续教育的

10、【多选题】建筑施工特种作业人员有（ ）情形之一的，考核发证机关应当注销资格证书。（ ABCD ）

- A、依法不予延期的
- B、持证人死亡或者不具有完全民事行为能力的
- C、持证人逾期未申请办理延期复核手续的
- D、考核发证机关规定应当注销的其他情形
- E、考核发证机关工作人员违法核发资格证书的


11、【多选题】建筑起重机械安装完成后由（ ）进行联合验收。（ BCDE ）

- A、建设单位
- B、监理单位
- C、施工总承包单位
- D、使用单位
- E、安装、拆除单位

12、【多选题】挡土墙的计算内容是：（ ）（ ABCD ）

- A、土压力计算
- B、倾覆稳定性验算
- C、滑动稳定性验算
- D、墙身强度验算了
- E、挡土墙高度计算

13、【多选题】施工现场临时用电必须符合（ ）



(ABCD)

- A、三级配电
- B、两级保护
- C、TN-S 接零保护系统
- D、一闸、一机、一漏、一箱

14、【多选题】生产经营单位从业人员需履行的义务有（ ）。

(ABCDE)

- A、遵守本单位的安全生产规章制度和操作、作业规程
- B、正确使用劳动防护用品
- C、接受安全生产教育和培训
- D、及时报告事故隐患和不安全因素
- E、上岗前进行岗位安全检查

15、【多选题】（ ）的报告和调查处理不适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。（ ABC ）

A、环境污染事故

B、核设施事故

C、国防科研生产事故

D、生产经营活动中发生的造成人身伤亡

E、工程质量事故

16、【单选题】SC 型施工升降机出厂年限超过（ ）的应进行安全评估。（ A ）

A、8 年（不含 8 年）

B、5 年（不含 5 年）

C、10 年（不含 10 年）

D、8 年（含 8 年）

17、【单选题】下列关于满堂支撑脚手架安全等级划分正确得是（ ）。（ A ）

A、搭设高度 $\leq 16\text{m}$ ，安全等级为 II 级

B、搭设高度 $\leq 8\text{m}$ ，安全等级为 I 级

C、搭设高度 $> 16\text{m}$ ，安全等级为 II 级

D、搭设高度 $> 8\text{m}$ ，安全等级为 I 级

18、【单选题】下列关于钢筋弯曲机作业时的描述，不符合要求的是（ ）。（ D ）

A、芯轴、挡铁轴、转盘等不得有裂纹和损伤

B、操作人员应站在机身设有固定销的一侧

C、弯曲作业时，不得进行清扫和加油

D、成品钢筋应堆放整齐，弯钩朝上放置

19、【单选题】下列关于钢管扣件脚手架作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设不符合要求的是（ ）。 （ C ）

A、栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。

B、上栏杆上皮高度应为 1.2m。

C、仅在斜道外侧设置挡脚板和栏杆即可。

D、挡脚板的高度不宜小于 180mm。

20、【单选题】下列关于静力压桩机作业时的描述中，不正确的是（ ）。 （ D ）

A、桩机发生浮机时，严禁起重机作业

B、压桩时，起重机的起重臂下方不得站人

C、压桩时，桩机配重下方不得站人

D、压桩时，非工作人员应离机 5m

21、【单选题】事故抢救过程中（ ），避免或者减少对环境造成的危害。 （ D ）

A、如果事故造成环境污染，先保护环境，再抢救伤员

B、以人为本，先抢救伤员，再保护环境

C、根据事故现场情况决定是否要采取措施保护环境

D、应当采取必要措施

22、【单选题】从业人员超过（ ）人，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员



（ A ）

A、100

B、150

C、200

D、250

23、【单选题】作业时操作人员不得擅自离开岗位或将机械设备交给其他无证人员操作，严禁疲劳和酒后作业。严禁无关人员进入作业区和操作室。机械设备连续作业时，应遵守（ ）。（ C ）

A、按时保养制度

B、停机检查制度

C、交接班制度

D、机长负责制度

24、【单选题】作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用（ ）材料对其覆盖或隔离。（ A ）

A、A 级

B、B1 级

C、B2 级

D、B3 级

25、【单选题】县级以上人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育，推进安全文化建设，增强（ ），提高安全防范能力和自救互救能力。（ B ）

A、行政区域内各行业安全生产绩效

B、全社会的安全生产意识

C、属地内所有从业人员的安全生产意识

D、本级人民政府及其有关部门执法人员的安全知识储备

26、【单选题】发生模板支架倒塌事故后,组织调查处理按照（ ）的原则,严肃处理事故



（ A ）

- A、四不放过
- B、教育与惩罚相结合
- C、领导责任制
- D、过错性

27、【单选题】发生生产安全事故后，（）应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。（ C ）

- A、建设单位
- B、监理单位
- C、施工单位
- D、设计单位

28、【单选题】国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当（）报告国务院。（ A ）

- A、立即
- B、1 小时内
- C、2 小时内
- D、3 小时内

29、【单选题】在塔机工作时，承载钢丝绳的实际直径不应小于（）（ C ）

- A、4mm
- B、5mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/516100051223011045>