2023年消防设施操作员之消防设备基础知识模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共50题）

1、如果火灾发生在交通道路上，在农村可实行全部封锁或部分封锁，重要的进出口处布置路障并派专人看守；在城市由于行人、车辆流量大，封锁范围应尽量缩小，并由（ ）负责治安警戒，疏导行人和车辆。

A.公安专门人员

B.公安人员

C.志愿人员

D.治安人员

【答案】 A

2、集中报警系统与区域报警系统组成相比，最主要差别在于（ ）

A.火灾探测器

B.火灾报警控制器

C.消防联动控制器

D.声光警报器

【答案】 C

3、《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不应少于（ ）。

A.一年

B.三年

C.五年

D.长期

【答案】 A

4、用户可以通过“开始”功能区中（ ）子功能区，实现对文本样式编辑。

A.剪贴板

B.字体

C.段落

D.样式

【答案】 B

5、Word 界面显示包含（）部分。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 C

6、对人们工作态度的普遍要求是（ ）。

A.遵纪守法

B.忠于职守

C.爱岗敬业

D.英勇顽强

【答案】 C

7、系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制功能的应急照明控制器应设置在（ ）

A.电气竖井

B.消防控制室内

C.配电间

D.消防通道

【答案】 B

8、（）是指灭火剂在瓶组内用驱动气体进行加压储存，系统动作时灭火剂靠瓶组内充压气体进行输送灭火系统。

A.自压式气体灭火系统

B.内储压式气体灭火系统

C.外储压式气体灭火系统

D.局部应用气体灭火系统

【答案】 B

9、安装报警阀组室内为防止积水地面应有（　　）设施。

A.进水

B.排水

C.储水

D.吸水

【答案】 B

10、以下防火的措施中，（ ）不属于避免相互作用这一基本方法。

A.在能形成爆炸介质的场所，设置泄压门窗、轻质屋盖

B.防止和控制高温物体

C.在气体管道上安装阻火器、安全液封、水封井

D.在建筑之间设置防火间距，建筑物内设置防火分隔设施

【答案】 B

11、消防控制室应可以通过（ ）自动控制消防水泵的启动，并显示其动作反馈信号。

A.直接手动控制盘

B.总线制手动控制盘

C.输入模块

D.预设控制逻辑

【答案】 D

12、设置消防车道坡度不宜大于（ ）。

A.8%

B.5%

C.3%

D.2%

【答案】 A

13、下列不属于应急照明和疏散指示系统的主要组成部分的是（ ）。

A.火灾警报器

B.消防应急照明灯具

C.消防应急标志灯具

D.应急照明控制器

【答案】 A

14、医院和疗养院住院部分采用三级耐火等级建筑时，不应超过（）层。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 A

15、从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于（ ）m。

A.15

B.30

C.50

D.75

【答案】 C

16、在规定的试验条件下，物质在外部引火源作用下表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度，称为（）。

A.自燃点

B.闪点

C.燃点

D.爆炸极限

【答案】 C

17、下列不属于县级以上地方各级人民政府消防工作职责是（ ）。

A.贯彻执行国家法律法规和方针政策

B.全面负责本地区消防工作

C.确保消防工作与经济社会发展相适应

D.将消防安全总体要求纳入城市总体规划

【答案】 D

18、水力警铃是一种靠（　　）驱动机械警铃，安装在报警阀组报警管道上。

A.电力

B.火力

C.水力

D.重力

【答案】 C

19、在耐火等级为二级的建筑 5 楼开设歌舞厅，室内装修的顶棚材料应采用（ ）级，其他部位应采用不低于（ ）级的装修材料。

A.A；B1

B.A；B2

C.B1；B2

D.B2；B1

【答案】 A

20、火灾自动报警设备的“自检键”的功能（　　）。

A.检查建筑物内的各种探头是否处于正常工作状态

B.检查建筑物内的各种消防设备是否处于正常工作状态

C.检查建筑物内的消防管线是否处于正常工作状态

D.检查火灾报警控制器本身性能是否处于正常工作状态

【答案】 D

21、某单位电器产品安装使用及其线路敷设、检测不符合相关标准和管理规定，责令限期改正，逾期不改正责令停止使用，可以并处罚款，下列关于罚款说法正确是（ ）。

A.处一千元以上五千元以下罚款

B.处五千元以上一万元以下罚款

C.处五百元以上一千元以下罚款

D.处一万元以上五万元以下罚款

【答案】 A

22、下列安全出口的设置要求表述错误的是（ ）。

A.民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区，一个防火分区的每个楼层，其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5 米

B.单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为 2 个

C.高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于两个

D.单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为 1 个

【答案】 D

23、室内消火栓应配置公称直径 65 有内衬里的消防水带，长度不宜超过（ ）m。

A.10

B.20

C.25

D.30

【答案】 C

24、由消防控制室消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能复杂火灾自动报警系统称为（）。

A.区域报警系统

B.集中报警系统

C.控制中心报警系统

D.集中区域兼容报警系统

【答案】 C

25、下列各项中，不属于构筑物是（ ）。

A.水塔

B.住宅

C.烟囱

D.堤坝

【答案】 B

26、下列不符合建筑消防巡查要点的内容的是：

A.自动喷水灭火系统的喷头外观、水源探听阀、报警控制阀给开启状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作，系统各末端压力表压力值，每层配水管控制阀门店、闭状态。

B.搬运报警按钮数量是否符合要求;

C.泡沫灭火系统的水源控制阀启、闭状态，泡沫消防栓、泡沫炮外观，泡沫泵和其他系统外观，泡沫泵供电状态和泵房工作环境;

D.气体灭火系统或者装置的喷嘴外观、储存窗口、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。

【答案】 B

27、建筑高度大于（ ）住宅建筑，其它防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

A.50m

B.100m

C.150m

D.200m

【答案】 B

28、本题那项不符合消防安全标志设置要求：

A.消防安全标志应设在与消防安全有关醒目位置。标志正面或其邻近不得有妨碍公共视读障碍物;

B.除必须外，标志一般不应设置在门、窗、架等可移动物体上，也不应设置在经常被其它物体遮挡地方;

C.设置消防安全标志，应使大多数观察者观察角接近90°;

D.消防安全标志民族教育由最小观察距离确定。

【答案】 D

29、在火灾报警系统中，（ ）是控制消防报警系统中重要设备（喷淋泵、消防泵、排烟机、送风机）的设备。

A.手动消防盘

B.直接控制盘

C.动力电源盘

D.应急启动盘

【答案】 B

30、保证短路电流在导体和连接件产生的热效应和机械力造成危害之前分断该短路电流，分断能力不应小于保护电器安装的预期短路电流。但在上级已装有所需分断能力的保护电器时，下级保护电路的分断能力允许小于预期短路电流属于（ ）。

A.短路保护

B.过负载保护

C.防雷保护

D.接地故障保护

【答案】 A

31、液化石油气瓶发生爆炸，属于（ ）爆炸。

A.物理

B.化学

C.气体

D.蒸气

【答案】 A

32、《气体灭火系统设计规范》（GB50370）自（ ）起实施。

A.2006 年 3 月 2 日

B.2006 年 5 月 1 日

C.2007 年 1 月 24 日

D.2007 年 7 月 1 日

【答案】 B

33、消防水池的总蓄水有效容积大于（ ）m3 时，宜设两格能独立使用的消防水池

A.100

B.200

C.500

D.1000

【答案】 C

34、下列物质中，燃烧所引发的火灾属 B 类火灾的是（ ）。

A.木材

B.沥青

C.钠

D.煤气

【答案】 B

35、由于物质在瞬间急剧氧化或分解（即物质本身发生化学反应）导致温度、压力增加或两者同时增加而形成的爆炸，且爆炸前后物质的化学成分和性质均发生了根本的变化的现象，称为（ ）。

A.物理爆炸

B.化学爆炸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/526022121041010110