2022 年-2023 年消防设施操作员之消防设备基础知识真题练习试卷 B 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、（）适用于扑救 A 类（表面火）、B 类、C 类及电气火灾，可用于保护经常有人的场所。

A.二氧化碳灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.惰性气体灭火系统

D.热气溶胶灭火系统

【答案】 C

2、（ ）从业者在岗位工作中必须遵守的规章、制度、条例等职业行为规范。

A.职业良心

B.职业义务

C.职业纪律

D.职业作风

【答案】 C

3、某歌舞厅内部装修，采用了大量木材、墙布等材料，并使用液化石油气瓶供气炉烧开水，装修材料墙布如果发生火灾，应属于（　　）火灾。

A.A 类

B.B 类

C.C 类

D.D 类

【答案】 A

4、由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能较复杂火灾自动报警系统称为（）。

A.区域报警系统

B.集中报警系统

C.控制中心报警系统

D.集中区域兼容报警系统

【答案】 B

5、消防电梯从首层至顶层运行时间不宜大于（ ）s。

A.30

B.60

C.90

D.100

【答案】 B

6、喷射剩余率是指额定充装状态下的灭火器，在喷射到内部压力与外部环境压力相等时（也就是不再有灭火剂从灭火器喷嘴喷出时），内部剩余灭火剂量相对于额定充装量的百分比。一般要求是在（20±5）℃时不大于 10%，在灭火器的使用温度范围内不大于（ ）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】 B

7、轰燃是一般室内火灾最显著的特征和非常重要的现象，是火灾发展的重要转折点，它标志着室内火灾从（ ）阶段进入（ ）阶段，即火灾发展到了不可控制的程度。

A.初起，成长发展

B.成长发展，猛烈燃烧

C.猛烈燃烧，衰减熄灭

D.初起，猛烈燃烧

【答案】 B

8、科学处置是以（ ）为前提，科学合理地选择有针对性的灭火处置措施，妥善处理各种险情。

A.快速反应能力

B.减少火灾危害

C.针对突发事件

D.增加预见性

【答案】 B

9、灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其（ ）进行分类。

A.耐火极限

B.燃烧特性

C.材料特性

D.危险特性

【答案】 B

10、当防火分隔部位的宽度大于 30m 时,防火卷帘的宽度应不大于该部位宽度的 1/3,且不大于（ ）m。

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】 B

11、两座仓库相邻外墙均为防火墙时，防火间距可以减小，但丙类不应小于（ ）m；戊类不应小于（ ）m。

A.4；6

B.6；4

C.4；3

D.3；2

【答案】 B

12、（）是以由固体化学混合物（热气溶胶发生剂）经燃烧反应生成具有灭火性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。

A.二氧化碳气体灭火系统

B.热气溶胶灭火系统

C.洁净气体灭火系统

D.惰性气体灭火系统

【答案】 B

13、平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量，火灾时通过自动或手动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统是（ ）

A.高压消防给水系统

B.临时高压消防给水系统

C.常压消防给水系统

D.低压消防给水系统

【答案】 B

14、下列关于避难层的设置不符合要求的是（ ）。

A.从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于 50m

B.避难层的净面积应能满足设计避难人数避难要求，宜按 5 人/m2 计算

C.避难层不可与设备层结合布置

D.避难层应设置消防电梯出口

【答案】 C

15、监控中心向城市消防通信指挥中心或其它接处警中心转发经确认火灾报警信息的时间不应大于（ ）。

A.3s

B.5s

C.7s

D.10s

【答案】 A

16、用户通过“开始”功能区中（）子功能区，实现对段落编辑和排版。

A.段落

B.字体

C.样式

D.编辑

【答案】 A

17、（ ）是员工在生产经营活动中恪守的行为规范。

A.职业守则

B.职业道德

C.职业规范

D.职业秩序

【答案】 A

18、属于遇水放出易燃气体的物质是（ ）。

A.黄磷

B.金属钠

C.三氯化钛

D.氯酸铵

【答案】 B

19、建筑构件的耐火极限是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起至失去（ ）时止所用的时间。

A.承载能力和隔热性

B.承载能力或完整性或隔热性

C.隔热性或防烟性

D.承载能力和完整性和隔热性

【答案】 B

20、（ ）是指在消防从业中刻苦钻研，深入探究并掌握火灾发生、发展的规律，以及防火、灭火的知识和技能。

A.忠于职守

B.刻苦学习

C.精益求精

D.钻研业务

【答案】 D

21、对于（ ）上设置的防火卷帘,由防火卷帘所在防火分区内任两只独立火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

A.疏散通道

B.非疏散通道

C.电梯前室前

D.疏散楼梯前

【答案】 B

22、干粉灭火剂主要灭火机理是（ ）。

A.降低氧浓度作用

B.冷却与窒息作用

C.隔离作用

D.化学抑制作用

【答案】 D

23、闪燃往往是可燃液体发生（ ）的先兆。

A.着火

B.喷溅

C.阴燃

D.沸溢

【答案】 A

24、消防控制室设在高层建筑的首层，应采用耐火极限不低于（ ）h 的防火隔墙和（ ）h 的不燃性楼板与其他部位分隔，疏散门应直通室外或安全出口

A.1.50；1.00

B.2.00；1.00

C.2.00；1.50

D.2.50；1.50

【答案】 C

25、单帘面卷帘两根导轨应互相平行，双帘布卷帘不同帘面导轨也应互相平行，其平行度误差不应大于（ ）。

A.10mm

B.5mm

C.3mm

D.1mm

【答案】 B

26、水力警铃启动时，警铃声强度应不小于（ ）Db。

A.20

B.40

C.60

D.70

【答案】 D

27、消防控制室能显示气体灭火系统的（ ）正常工作状态和动作状态。

A.选择阀

B.驱动装置

C.容器阀

D.气体喷头

【答案】 B

28、使用手提式干粉灭火器灭火时，先将灭火器从设置点提至距离燃烧物（ ）处进行喷射操作。

A.1～2m

B.2～5m

C.5m

D.10m

【答案】 B

29、水力警铃启动时，警铃声强度应不小于（　　）。

A.60d

B.70dB

C.80dB

D.85dB

【答案】 B

30、（ ）是指以亚音速传播燃烧波。

A.爆燃

B.爆轰

C.爆炸

D.爆震

【答案】 A

31、按可燃物类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于C类火灾是（ ）。

A.二甲苯

B.铜粉

C.丙烷

D.中草药材

【答案】 C

32、建筑高度小于（ ）m的住宅可以不设置疏散照明。

A.24

B.27

C.30

D.33

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/538050073062006050