

企业消防题库1000题

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、当甲、乙类厂房专用的10kV及以下的配电站必须在防火墙上开窗时，应设置密封固定的（ ）防火窗。

- A. 甲级
- B. 乙级
- C. 丙级
- D. 丁级

【标准答案】

A

【正确解析】

厂房变、配电站的布置中，供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电所，仅向与其贴邻的厂房供电，而不向其他厂房供电时，可采用无门窗洞口的防火墙与厂房一面贴邻建造，但应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058—1992）等规范的有关规定。当该类厂房的配电站必须在防火墙上开窗时，应设置密封固定的甲级防火窗。

2、在城市消防远程监控系统布线检查中，从接线盒、线槽等处引到用户信息传输装置的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（ ）。

- A. 2m
- B. 3m
- C. 5m
- D. 10m

【标准答案】

A

【正确解析】

系统布线检查中，从接线盒、线槽等处引到用户信息传输装置的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于2m。敷设在多尘或潮湿场所的管路的管口和管子连接处，均应做密封处理。

3、电梯井应独立设置，井壁不可开设（ ）。

- A. 电梯门
- B. 高窗
- C. 安全逃生门
- D. 通气孔洞

【标准答案】

B

【正确解析】

建筑内的电梯井和管道井是火灾烟气和火灾蔓延的通道之一。电梯井独立设置中规定，井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不开设其他洞口。电梯层门的耐火极限不低于1.00h，并同时符合相关完整性和隔热性要求。

4、设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于（ ）。

- A. 1.0m
- B. 1.2m
- C. 1.5m
- D. 2.0m

【标准答案】

C

【正确解析】

临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的通行能力。设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于1.5m；利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道，其净宽度不应小于1.0m；用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于0.6m。

5、火灾控制的首要任务是（ ）。

- A. 火源控制
- B. 可燃物控制
- C. 阻燃物控制
- D. 时间控制

【标准答案】

A

【正确解析】

可燃物、助燃剂（主要是氧气）和火源是物质燃烧的三个要素，简称燃烧三要素。火灾是指时间和空间上失去控制的燃烧，简单地讲就是人们不希望出现的燃烧。因此，可以说可燃物、助燃剂、火源、时间和空间是火灾的五个要素。其中，火源与人们的生产生活密切相关，也是人们最容易控制的要素，因此火源控制也是火灾控制的首要任务。

6、排烟防火阀与防火阀的不同之处主要是安装管道和动作温度不同，当排烟防火阀安装在排烟系统的管道上时，公称动作温度为（ ）。

- A. 70℃
- B. 180℃
- C. 220℃
- D. 280℃

【标准答案】

D

【正确解析】

排烟防火阀的组成、形状和工作原理与防火阀相似。其不同之处主要是安装管道和动作温度不同，防火阀安装在通风、空调系统的管道上时，其公称动作温度为70℃，而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上时，其公称动作温度为280℃。

7、有关消防安全重点单位的申报，下列说法正确的是（ ）。

- A. 个体工商户如符合企业登记标准且经营规模符合消防安全重点单位界定标准，应当向当地公安机关消防机构备案
- B. 重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的，由建设单位负责申报备案
- C. 同一栋建筑物中各自独立的产权单位或者使用单位，符合重点单位界定标准的，应由主要法人代表统一进行申报备案
- D. 符合消防安全重点单位界定标准，在同一地点有隶属关系，不论是否具备独立法人资格，都应当由上级公司申报备案

【标准答案】

A

【正确解析】

B项，重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的，由施工单位负责申报备案；C项，同一栋建筑物中各自独立的产权单位或者使用单位，符合重点单位界定标准的，由各个单位分别独立申报备案；D项，符合消防安全重点单位界定标准，在同一地点有隶属关系，下属单位如具备法人资格，应当独立申报备案。

8、细水雾灭火系统管道穿过墙体、楼板的安装需符合相关规范要求，穿过墙体的套管长度不小于该墙体的厚度，穿过楼板的套管长度高出楼板地面（ ）。

- A. 20mm
- B. 30mm
- C. 50mm
- D. 100mm

【标准答案】

C

【正确解析】

细水雾灭火系统管道穿过墙体、楼板的安装要求有：①在管道穿过墙体、楼板处应使用套管；穿过墙体的套管长度不应小于该墙体的厚度，穿过楼板的套管长度应高出楼板地面50mm。②应采用防火封堵材料填塞管道与套管间的空隙，保证填塞密实。

9、建筑管理（使用单位）至少（ ）组织一次气体灭火系统巡查。

- A. 每日
- B. 每两天

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/555044130332011033>