

2023 年消防设施操作员之消防设备基础知识题库附 答案（基础题）

单选题（共 40 题）

1、粉尘爆炸应具备一定的条件才会发生，（ ）不属于基本条件。

- A. 粉尘本身要具有可燃性
- B. 粉尘为悬浮粉尘且达到爆炸极限
- C. 有足以引起粉尘爆炸的引火源
- D. 粉尘处于敞开空间中

【答案】 D

2、（ ）是衡量建筑构件耐火性能的主要指标。

- A. 承载能力
- B. 耐火极限
- C. 隔热性
- D. 完整性

【答案】 B

3、下列不属于高层建筑的一项是（ ）。

- A. 建筑高度为 30m 的住宅
- B. 建筑高度为 25m 的单层公共建筑
- C. 建筑高度大于 54m 的住宅建筑
- D. 建筑高度为 25m 的 2 层公共建筑

【答案】 B

4、当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时，（ ）探测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号，立即传送到火灾报警控制器。

- A. 火灾报警器
- B. 火灾警报装置
- C. 火灾探测器
- D. 火灾报警装置

【答案】 C

5、二级耐火等级建筑是指主要建筑构件除吊顶为（ ），其余构件为不燃烧体，且满足相应耐火极限要求建筑。

- A. 不燃烧体
- B. 难燃烧体
- C. 可燃烧体
- D. 易燃烧体

【答案】 B

6、地下或半地下建筑、一类高层建筑耐火等级不低于（ ）。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】 A

7、设有消防控制室的，实行（ ）小时值班制度，每班不少于 2 人，并持证上岗。

A. 4

B. 8

C. 16

D. 24

【答案】 D

8、物质无可见光缓慢燃烧，通常产生烟气并有温度升高现象，称为（ ）。

A. 分解燃烧

B. 蒸发燃烧

C. 表面燃烧

D. 阴燃

【答案】 D

9、当消防给水系统最高压力大于（ ）MPa 时，应进行分区供水。

A. 1.2

B. 1.6

C. 2.4

D. 3

【答案】 C

10、（ ）是取用电能的设备，能将电能转换为其他形式的能量。

A. 变压器

- B. 电源
- C. 电阻
- D. 负载

【答案】 D

11、国家职业技能标准（简称职业标准）是指通过（ ），描述胜任各种职业所需的能力，客观反映劳动者知识水平和技能水平的评价规范。

- A. 职业技能鉴定方法
- B. 业绩评定方法
- C. 专家评审方法
- D. 工作分析方法

【答案】 D

12、在 Excel2010 中, Σ 按钮表示（ ）

- A. 排序
- B. 求和
- C. 插入曲线
- D. 插入字符

【答案】 B

13、火灾扑救基本方法主要有（ ）等基本方法。

- A. 堵截、快攻、排烟
- B. 堵截、快攻、隔离
- C. 堵截、排烟、隔离

D. 堵截、快攻、排烟、隔离

【答案】 D

14、蜡烛燃点是（ ）℃。

A. 70

B. 53

C. 165

D. 190

【答案】 D

15、干式系统的安全排气阀应安装在（ ），且应靠近报警阀。

A. 气源与报警之间

B. 配水干管一侧

C. 配水支管一侧

D. 测试管路上

【答案】 A

16、新建文件夹时，单击窗口中“文件”菜单，选择（ ）子菜单中文件夹，文档库窗口即增加一个“新建文件夹”。

A. 添加

B. 共享

C. 文件夹

D. 新建

【答案】 D

17、防火门开启力度不应大于（ ）N。

- A. 80
- B. 100
- C. 120
- D. 150

【答案】 A

18、在单元格处（ ），在弹出菜单中单击“设置单元格格式”，进行数字格式选择和设置。

- A. 单击鼠标右键
- B. 单击鼠标左键
- C. 双击鼠标右键
- D. 双击鼠标左键

【答案】 A

19、保护电器应在过负载电流引起的导体升温对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害之前分断过负载电流。对于突然断电比过负载造成的损失更大的线路，如消防水泵之类的负荷，其过负载保护应作为报警信号，不应作为直接切断电路的触发信号。属于（ ）。

- A. 短路保护
- B. 过负载保护
- C. 防雷保护
- D. 接地故障保护

【答案】 B

20、下列关于室外管网的布置要求中,说法错误的是()。

- A. 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,当采用一路消防供水时可采用枝状管网。向环状管网输水的进水管不应少于三条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求
- B. 环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个
- C. 室外消防给水管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100
- D. 当室外消防给水引入管设有倒流防止器,且发生火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足压力和流量要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓

【答案】 A

21、下列属于建筑物安全疏散设施是()。

- A. 机械排烟系统
- B. 火灾自动报警系统
- C. 避难层
- D. 自动喷水灭火系统

【答案】 C

22、某二级建筑耐火等级办公建筑地上6层,4层房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯每百人所需最小疏散净宽度为()m。

- A. 0.65
- B. 0.75
- C. 1
- D. 1.25

【答案】 C

23、乙类厂房内划分防火分区设置防火墙，其耐火极限不应低于（ ）。

A. 2.0h

B. 3.0h

C. 4.0h

D. 5.0h

【答案】 C

24、（ ）是指在遇到紧急情况时，可以先于他人意识到危险存在，知道解决方法，心情不慌乱，能够从容应对。

A. 临危不乱

B. 精益求精

C. 严守规程

D. 科学处置

【答案】 A

25、配电盘发生火灾的主要原因表述错误的是（ ）。

A. 配电盘没有安装在有人值班场所

B. 熔断器的熔丝选择不符合规定

C. 配电盘的开关在拉合时或熔丝熔断时产生火花和电弧

D. 配电盘的布线与电器、仪表等接触不牢，造成接触电阻过大

【答案】 A

26、发生火灾后，拨打“119”电话报警时必须讲清的内容不包括（ ）。

- A. 说明起火单位和场所的详细地址
- B. 说明报警人姓名、职业、身份证号码
- C. 说明起火的场所和部位、着火的物质，火势的大小
- D. 说明是否有人员被困、火场有无化学危险源等

【答案】 B

27、消防控制室可以通过直接手动控制盘控制排烟系统的（ ）启、停，并显示其动作反馈信号。

- A. 排烟风机
- B. 排烟阀
- C. 排烟窗
- D. 排烟防火阀

【答案】 A

28、带宽用来表示互联网传输数据的能力，即在单位时间内通过的最高数据率，单位是 bps，如家用互联网带宽是 10M，表示上网的数据率是（ ）。

- A. 100Mbps
- B. 10bps
- C. 10Mbps
- D. 10bit/s

【答案】 C

29、除乙类第 6 项物品外的乙类仓库，与重要公共建筑的防火间距不应小于（ ） m

- A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

【答案】 D

30、（ ）是在消防联动控制器预设联动逻辑公式，当预设逻辑条件满足时在自动允许状态下，消防联动控制器通过模块按照预设逻辑自动完成受控设备联动控制。

A. 自动总线联动

B. 手动总线联动

C. 手动直接控制

D. 面板操作

【答案】 A

31、不燃性构件是指用不燃材料做成构件，以下构件中（ ）不属于不燃性构件。

A. 混凝土楼板

B. 木龙骨两面钉石膏板隔墙

C. 砖墙

D. 混凝土柱

【答案】 B

32、政府有关部门在实施（ ）过程中，对消防安全进行监管，这是消防工作的社会化属性所决定的。

A. 安全管理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/556240045012010110>