

ICS 13.220.01

CCS C 80

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB37/TXXXX—

代替DB37/T2464-2014

“九小场所”消防安全管理要求

Management specification for “nine small places” of fire safety

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

山东省市场监督管理局 发布

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 场所规模界定	1
5 管理要求	2
5.1 通用要求	2
5.2 小购物场所	3
5.3 小餐饮场所	4
5.4 小住宿场所	4
5.5 小公共娱乐场所	4
5.6 小休闲健身场所	5
5.7 小医养场所	5
5.8 小教学办公场所	5
5.9 小生产加工和物流仓储场所	6
5.10 小易燃易爆危险品生产、销售、储存场所	6
5.11 “九小场所”常用消防安全标志	7
附录 A （规范性） “九小场所”常用消防安全标志图例	8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB37/T2464-2014《“九小场所”消防安全标准化建设标准》，与DB37/T2464-2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了适用范围（见第1章,2014版的第1章）；
- b) 删除了未引用的文件，增加新颁布的文件（见2014版的第2章）；
- c) 删除了部分术语，更改了“九小场所”的定义（见2014版的第3章）；
- d) 删除了“九小场所”内容介绍，增加了场所规模界定（见2014版的3.4）；
- e) 增加了小购物场所、小公共娱乐场所等小场所范围（见4.1、4.4）；
- f) 删除了各类“九小场所”在组织制度、场所设置、安全疏散、消防设施器材设置、火源管控、消防安全教育方面的共性要求，增加通用要求（见2014版的第4章）；
- g) 删除建设工程消防设计审核、验收（备案）和公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查要求（见2014版的第4章）；
- h) 增加了明火作业和电动自行车停放充电要求（见5.1.5）；
- i) 增加“一懂三会”“四个能力”和“三自主两公开一承诺”管理要求（见5.1.6）；
- j) 增加了安全出口数量要求（见5.2.3、5.3.4、5.4.2、5.5.2、5.6.2、5.7.1、5.8.1、5.9.2、5.10.4）；
- k) 增加了“九小场所”常用消防安全标志（见5.11）；
- l) 更改了附录A标志的设置说明，将原图1、图2并入附录A消防安全标志图例（见附录A，2014版的附录A、图1、图2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省消防救援总队提出并组织实施。

本文件由山东省消防标准化技术委员会归口。

本文件历次版本发布情况为：

——2014年首次发布为DB37/T2464-2014；

——本次为第一次修订。

“九小场所”消防安全管理要求

1 范围

本文件规定了“九小场所”消防安全管理的九类代表性小场所建设标准、常用消防安全标志和标识图例的内容要求。

本文件适用于山东省范围内的“九小场所”消防安全管理，其他新业态小场所和非单位类的个体工商户参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 55037 建筑防火通用规范

GB 50016 建筑设计防火规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

“九小场所” nine small places

经营或生产规模符合界定标准的小购物场所、小餐饮场所、小住宿场所、小公共娱乐场所、小休闲健身场所、小医养场所、小教学办公场所、小生产加工和物流仓储场所以及小易燃易爆危险品生产、销售、储存场所等九类小场所。

4 场所规模界定

4.1 小购物场所

建筑面积300m²以下的小商场（商店、市场）和金融、证券、期货、电商等经营场所。

4.2 小餐饮场所

额定就餐人数100人以下的小饭店。

4.3 小住宿场所

床位数50张以下的小旅馆，客房数不超过14个标准间（或单间）、最高4层且单体建筑面积不超过800m²的旅游民宿及其附属场所。

4.4 小公共娱乐场所

建筑面积200m²以下的歌舞娱乐放映游艺场所、足疗店和剧本杀、密室逃脱、电竞酒店等新型游戏场所等小公共娱乐场所。

4.5 小休闲健身场所

建筑面积200m²以下的洗浴、美容美发美体、酒吧、茶社、棋牌室、咖啡厅、健身俱乐部等小休闲健身场所。

4.6 小医养场所

乡镇卫生院，街道卫生院，社区卫生院以及床位数30张以下的其他小医院（诊所）、母婴护理中心、互联网医疗场所，疗养院、养老院、福利院、老年公寓等老年人照料设施。

4.7 小教学办公场所

床位数50张以下的寄宿制学校和托儿所、幼儿园；500人以下的非寄宿制学校，100人以下的非寄宿制托儿所、幼儿园；100人以下的校外托管培训机构、托育机构、在线教育场所；100人以下的小办公场所。

4.8 小生产加工和物流仓储场所

当班职工总人数50人以下或者设有30人以下员工集体宿舍的小生产加工企业；总存量10000t以下的粮库，总存量500t以下的棉库，总存量1000m³以下的木材堆场、秸秆堆场等；500m²以下的物流仓库、快递配送站。

4.9 小易燃易爆危险品生产、销售、储存场所

建筑面积100m²以下的易燃易爆危险品生产、销售、储存场所。

5 管理要求

5.1 一般要求

5.1.1 组织要求

5.1.1.1 场所应明确消防安全责任人，加强消防安全主体责任的落实。

5.1.1.2 制定符合单位实际的消防安全管理制度和操作规程，悬挂上墙并组织员工学习。

5.1.2 场所设置

5.1.2.1 场所所在建筑物的耐火等级不应低于二级，采用金属夹芯板材搭建临时建（构）筑物时，其芯材应为不燃材料。

5.1.2.2 室内装饰装修应采用不燃、难燃材料，并应符合 GB50222 要求。

5.1.3 安全疏散

5.1.3.1 疏散通道和安全出口畅通，疏散通道、安全出口、外墙窗户不应设置影响疏散逃生和灭火救援的金属栅栏、广告牌等障碍物，确需设置防盗网时，防盗网和窗户应从内部易于开启。

5.1.3.2 场所周围消防车通道畅通，场所所在建筑与其他建筑之间的防火间距应符合 GB55037、GB50016 要求。

5.1.3.3 场所内应设置灯光疏散指示标志，安全出口和疏散楼梯（间）应设置疏散照明。

5.1.4 消防设施器材设置

5.1.4.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于 2 具，选型正确，放置位置明显，便于取用，并定期维护。

5.1.4.2 室内消火栓箱醒目、无遮挡；水带、水枪应齐全好用；消火栓箱门应设置紧急开启装置；不设置室内消火栓系统的场所，应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

5.1.4.3 应定期维护保养场所内设置的消防设施器材，确保完好有效。

5.1.4.4 场所应根据自身特点，应按照附录 A “九小场所” 常用消防安全标志图例设置消防提示性、警示性标志。

5.1.5 火源管控

5.1.5.1 制定防火检查、巡查制度，每月进行一次防火检查，每日班前班后和营业期间进行防火巡查，建立防火检查、巡查记录。

5.1.5.2 进行电焊、气焊等明火作业时，场所应暂停营业，并落实现场监护人、清除施工区域内的可燃物、设置消防器材，确保动火作业安全。

5.1.5.3 场所内不应停放电动自行车或者为电动自行车充电。

5.1.6 消防安全教育

5.1.6.1 消防安全责任人应熟知消防安全职责、本场所火灾危险性和防火措施。

5.1.6.2 消防安全责任人每季度至少对员工进行一次消防培训，并开展灭火和应急疏散演练。员工上岗前应经过消防培训，熟悉本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生，具备检查消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传教育培训能力。

5.1.6.3 场所应自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人。

5.2 小购物场所

5.2.1 建筑内不应设置人员住宿场所。

5.2.2 场所内不应经营、储存、使用易燃易爆危险品。

5.2.3 安全出口不应少于 2 个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。建筑面积不大于 200m² 且人数不大于 50 人的单层小购物场所和设在多层民用建筑首层的小购物场所，以及建筑耐火等级不低于二级、层数不超过 3 层、每层最大建筑面积 200m²、第二层和第三层的人数之和不大于 50 人的小购物场所，可仅设置 1 个安全出口或 1 部疏散楼梯。

5.2.4 不应随意乱接电线，擅自增加用电设备，靠近可燃物的电器应采取隔热、散热等防火保护措施；电气线路应当穿管保护；对电气线路、设备进行定期检查、检测；营业结束时，应切断营业场所的非必要电源。

5.3 小餐饮场所

5.3.1 建筑内不应设置人员住宿场所。

5.3.2 厨房宜设置在有外窗的房间内，排油烟罩及烹饪部位宜设置厨房自动灭火装置，排油烟罩、油烟道应至少每季度清洗一次；燃油、燃气管道应定期检查、检测和保养，每 18 个月更换一次燃气软管，软管长度不应大于 2m。

5.3.3 采用瓶装液化石油气瓶组供气时，应设独立的瓶组间，并设置可燃气体浓度报警装置；确需放置在厨房时，每个灶具配置不应超过 1 瓶、充装量不宜大于 50kg，钢瓶与灶具之间的距离不应小于 0.5m，存放和使用液化石油气钢瓶的房间应保持良好通风。采用天然气管道供气时，应设置可燃气体探测报警装置和燃气紧急切断装置；灶具、排油烟管道不应靠近板壁、可燃结构屋顶。

5.3.4 安全出口不应少于 2 个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。建筑面积不大于 200m² 且人数不大于 50 人的单层小餐饮场所和设在多层民用建筑首层的小餐饮场所，以及建筑耐火等级不低于二级、层数不超过 3 层、每层最大建筑面积 200m²、第二层和第三层的人数之和不大于 50 人的小餐饮场所，可仅设置 1 个安全出口或 1 部疏散楼梯。

5.3.5 不应随意乱接电线、擅自增加用电设备，靠近可燃物的电器应采取隔热、散热等防火保护措施；电气线路应当穿管保护；对电气线路、设备进行定期检查、检测；营业结束时，应切断营业场所的非必要电源。

5.4 小住宿场所

5.4.1 不应在有甲、乙类火灾危险性的生产储存经营的建筑、建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑、厂房和仓库和建筑面积大于 2500m²、的商场市场等公共建筑、地下建筑内设置住宿场所。在其他建筑内设置住宿场所时，应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于 1.5h 的楼板将住宿部分与非住宿部分完全分隔，住宿与非住宿部分应分别设置独立的疏散设施。

5.4.2 安全出口不应少于 2 个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。建筑面积不大于 200m² 且人数不大于 50 人的单层小住宿场所和设在多层民用建筑首层的小住宿场所，以及建筑耐火等级不低于二级、层数不超过 3 层、每层最大建筑面积 200m²、第二层和第三层的人数之和不大于 50 人的小住宿场所，可仅设置 1 个安全出口或 1 部疏散楼梯。

5.4.3 客房内应设置醒目、耐久的“请勿卧床吸烟”提示牌和消防安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。

5.4.4 宾馆前台和大厅配置对讲机、喊话器、手电筒、荧光棒等疏散器材；客房内应配置过滤式消防自救呼吸器、手电筒等逃生器材。

5.4.5 客房内不应使用明火加热、取暖，在其他场所使用明火时应将火源放置在不燃材料的基座上，并与周围可燃物保持安全距离；不应在客房内安装燃气热水器；在明显位置设置禁火、禁烟标志。

5.4.6 农家乐（民宿）不应采用金属夹芯板材作为建筑材料；应设置独立式感烟火灾探测报警器或火灾自动报警系统；每 25m² 应至少配备一具 2Kg 水基型或磷酸铵盐干粉灭火器；单栋建筑客房数量超过 8 间或同时用餐、休闲娱乐人数超过 40 人时，应设置简易自动灭火系统；禁止在农家乐（民宿）建筑周边 30m 范围内销售、存储、燃放烟花爆竹，农家乐（民宿）临近山区、林场、农场、风景名胜区时，禁止燃放孔明灯。

5.5 小公共娱乐场所

5.5.1 建筑内不应设置人员住宿场所。

5.5.2 安全出口不应少于 2 个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。

5.5.3 营业区域内实际容纳的消费者人数不应超过最大设计疏散人数。其中歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数，应根据录像厅的建筑面积按不小于 1.0 人/m² 计算；歌舞娱乐放映游艺场所中其他用途房间的疏散人数，应根据房间的建筑面积按不小于 0.5 人/m² 计算。

5.5.4 休息厅、录像厅、卡拉 OK 室内应设置声音或视像警报，保证在火灾发生初期，将其画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态。

5.5.5 包房内应设置消防安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。

5.5.6 禁止储存、使用易燃易爆危险物品，严禁在室内使用明火和燃放烟花爆竹。

5.5.7 不应随意乱接电线、擅自增加用电设备，靠近可燃物的电器应采取隔热、散热等防火保护措施；电气线路应当穿管保护；对电气线路、设备进行定期检查、检测；营业结束时，应切断营业场所的非必要电源。

5.6 小休闲健身场所

5.6.1 建筑内不应设置人员住宿场所。

5.6.2 安全出口不应少于 2 个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。

5.6.3 酒吧、咖啡厅等休闲场所，应设置声音或视像警报，保证在火灾发生初期，将其画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态。

5.6.4 包房内应设置消防安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。

5.6.5 不应储存、使用易燃易爆危险物品，不应在室内使用明火和燃放烟花爆竹。

5.6.6 不应随意乱接电线、擅自增加用电设备，靠近可燃物的电器应采取隔热、散热等防火保护措施；电气线路应当穿管保护；对电气线路、设备进行定期检查、检测；营业结束时，应切断营业场所的非必要电源。

5.7 小医养场所

5.7.1 安全出口不应少于 2 个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。

5.7.2 对氧气瓶、氧气袋等设施 and 酒精、药品储存场所，每天进行检查，实行严格管理。

5.7.3 病房内不应违章使用明火。

5.7.4 不应随意乱接电线，擅自增加用电设备，靠近可燃物的电器应采取隔热、散热等防火保护措施；电气线路应当穿管保护；对燃气、电气线路、设备进行定期检查、检测。

5.8 小教学办公场所

5.8.1 安全出口不应少于 2 个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。位于高层建筑内的儿童活动场所，安全出口和疏散楼梯应独立设置。

5.8.2 托育机构不应设置在四层及四层以上、地下或半地下。不应设置住宿与生产、储存、经营合用场所和彩钢板建筑内。大中型托育机构应按标准设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统，其他托育机构应安装具有联网报警功能的独立式火灾探测报警器，有条件的可安装简易喷淋设施。

5.8.3 不应随意乱接电线，擅自增加用电设备，靠近可燃物的电器应采取隔热、散热等防火保护措施；电气线路应当穿管保护；对电气线路、设备应定期检查、检测；每间集体宿舍均应设置用电超载保护装置。

5.8.4 厨房、烧水间应单独设置。灶具、排油烟管道应至少每季度清洗一次；燃油、燃气管道应定期检查、检测和保养，每 18 个月更换一次燃气软管，软管长度不大于 2m。

5.8.5 集体宿舍不应使用蜡烛、蚊香、火炉等明火，禁止吸烟，并设置明显的禁止标志。

5.8.6 应将消防知识纳入教育、教学、培训内容，组织开展多种形式消防宣传教育活动。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578017064003007010>