

# 2023 年消防设施操作员之消防设备初级技能自我提分评估(附答案)

单选题（共 40 题）

1、下列关于消防水泵的检查内容不属于日检的是（ ）。

- A. 稳压泵的停泵、启泵压力和启泵次数等进行检查
- B. 消防水泵的供电是否正常
- C. 对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验
- D. 柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测

【答案】 C

2、下列关于消防水泵接合器组件的安装顺序说法正确的是（ ）。

- A. 接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空阀、控制阀
- B. 接口、本体、连接管、止回阀、放空阀、控制阀、安全阀
- C. 接口、本体、连接管、止回阀、控制阀、安全阀、放空阀
- D. 接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空阀、控制阀

【答案】 A

3、水泵接合器按安装形式分类的是（ ）。

- A. 地上式
- B. 法兰式
- C. 螺纹式
- D. 卡箍式

【答案】 A

4、防火门的复位操作正确的是（ ）。

- A. 自动复位
- B. 远程手动复位
- C. 现场手动复位
- D. 联动复位

【答案】 C

5、下列关于存放型过滤式消防自救呼吸器描述错误的是（ ）。

- A. 不能随意搬动、敲击、拆装
- B. 包装盒盖的开启封条损坏，密封将无法恢复
- C. 塑料密封包装袋被撕破，密封将无法恢复
- D. 密封无法恢复，可放在密闭容器中继续储存

【答案】 D

6、（ ）检查消防水泵接合器控制阀门，按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次，如发现异常，应及时维修或更换。

- A. 每日
- B. 每月
- C. 每季度
- D. 每年

【答案】 A

7、常见的火源有七种类型，无焰燃烧的火星属于（ ）。

- A. 明火焰

- B. 高温物体
- C. 撞击与摩擦
- D. 电火花

【答案】 B

8、火灾自动报警系统中用于人工触发火灾报警信号的设备是（ ）。

- A. 感烟探测器
- B. 手动报警按钮
- C. 声光警报器
- D. 消火栓按钮

【答案】 B

9、常用的简易灭火工具不包含（ ）。

- A. 泥土
- B. 锅盖
- C. 水桶
- D. 消火栓

【答案】 D

10、下列关于减压阀流量特性的说法正确的是（ ）。

- A. 对直接作用式减压阀不大于出口压力的 10%，对先导式减压阀不大于出口压力的 5%
- B. 对直接作用式减压阀不大于出口压力的 20%，对先导式减压阀不大于出口压力的 10%

- C. 对直接作用式减压阀不大于出口压力的 10%，对先导式减压阀不大于出口压力的 20%
- D. 对直接作用式减压阀不大于出口压力的 5%，对先导式减压阀不大于出口压力的 10%

【答案】 B

11、关于交接班注意事项叙述不正确的是（ ）。

- A. 交接记录有无遗漏
- B. 仔细核查各系统的工作状态是否正常，有无不正常发生
- C. 仔细核查各系统的关键部位有无故障和失效情况
- D. 若存在不确定的情况，不可交接

【答案】 D

12、当火灾报警控制器发出启动命令时，（ ）灯点亮，控制器进行复位操作后，此灯熄灭。

- A. 反馈
- B. 启动
- C. 火警
- D. 故障

【答案】 B

13、员工宿舍的防火巡查中，发现（ ），应当上报有关领导，制定限期改正措施。

- A. 疏散通道、安全出口被杂物堵塞
- B. 在楼道内燃放烟花、爆竹

- C. 违章使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备
- D. 疏散标志、应急照明灯不灵敏不好用

【答案】 D

14、具有两个及以上消防控制室的大型建筑群或超高层，应设置（ ）。

- A. 消防控制中心
- B. 消防值班室
- C. 公安消防队
- D. 消防控制室

【答案】 A

15、甲级防火窗的耐火极限为不低于（ ）。

- A. 1.5h
- B. 1.2h
- C. 0.9h
- D. 0.6h

【答案】 A

16、以下不属于安全疏散设施的是（ ）。

- A. 应急照明灯和疏散指示标志
- B. 普通电梯
- C. 疏散楼梯
- D. 应急广播及辅助救生设施

【答案】 B

17、防火门的复位操作正确的是（ ）。

- A. 自动复位
- B. 远程手动复位
- C. 现场手动复位
- D. 联动复位

【答案】 C

18、高层民用建筑中垃圾道前室的门应当为（ ）。

- A. 甲级防火门
- B. 乙级防火闸
- C. 丙级防火门
- D. 普通门

【答案】 C

19、触发常开防火门所在区域的火灾探测器，下列动作不正确的是（ ）。

- A. 火灾报警控制器处于自动状态时，防火门应自动关闭
- B. 火灾报警控制器处于手动状态时，防火门应自动关闭
- C. 监控器主面板的启动指示灯点亮，屏幕显示启动信息
- D. 防火门关闭信号反馈至消防控制室

【答案】 B

20、消防水池、消防水箱进出水管上的阀门（ ）检查一次。伸缩接头每年检查是否漏水或破裂。

- A. 每日
- B. 每月
- C. 每季度
- D. 每年

【答案】 D

21、以下应安装甲级防火门的是（ ）。

- A. 变压器室的门
- B. 消防电梯前室的门
- C. 建筑物管道井的门
- D. 封闭楼梯间的门

【答案】 A

22、在民用建筑里，客房设置专用的扬声器，其功率不小于（ ）。

- A. 1W
- B. 2W
- C. 3W
- D. 4W

【答案】 A

23、安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至距地面（ ）处停止；另一个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面。

- A. 10m
- B. 1.5m

C. 1.8m

D. 2.0m

**【答案】 C**

24、当火灾报警控制器内部、火灾报警控制器与其连接的部件间发生故障时，火灾报警控制器在（ ）内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号。

A. 10s

B. 30s

C. 60s

D. 100s

**【答案】 D**

25、在平时，消防控制室全天候地监控各种（ ）的工作状态，保持系统的正常运行。

A. 安防设备

B. 通信设备

C. 消防设备

D. 检测设备

**【答案】 C**

26、如果在接收到第一个火灾报警信号后的（ ）内，火灾报警控制器接收到符合要求的后续火灾报警信号，则火灾报警控制器发出火灾报警声、光信号，并进入火灾报警状态。

A. 3s

B. 10s



C. 30s

D. 60s

**【答案】 D**

27、在锅炉房的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当协助当场改正的是（ ）。

A. 灭火器没有摆放在明显位置，或被覆盖、遮挡、挪作它用

B. 可燃气体探测器没有定期保养、测试

C. 可燃气体探测器不灵敏，被杂物遮挡

D. 电源开关、灯具不符合安全要求

**【答案】 A**

28、下列不属于现场设备故障的有（ ）。

A. 手动报警按钮故障

B. 模块故障

C. 备用电源故障

D. 探测器故障

**【答案】 C**

29、下列对防火门日常巡查内容不正确的是（ ）。

A. 门扇、门框及五金配件是否完好

B. 通过监控器关闭常开防火门

C. 双扇防火门是否按顺序关闭

D. 闭门器是否灵活

【答案】 B

30、下面（ ）安装使用延迟器。

- A. 湿式报警阀组
- B. 干式报警阀组
- C. 雨淋报警阀组
- D. 预作用报警阀组

【答案】 A

31、高度超过 100m 的高层建筑中，应急照明和疏散指示标志，可采用蓄电池做备用电源，且它的连续供电时间不应少于（ ）min。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】 C

32、下列关于灭火器压力指示器标识的说法错误的是（ ）。

- A. 干粉型灭火器的压力指示器标识为 F
- B. 水基型灭火器压力指示器的标识为 S
- C. 洁净气体灭火器压力指示器的标识为 J
- D. 二氧化碳气体灭火器压力指示器的标识为 T

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598014121056006034>